

Aanbesteding: 2023 - 2040 Vervanging en modernisering TA Waterketen
Aanbestedende Dienst: Waterschap Hollandse Delta
Referentie: INK-791

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage 3 Modelformulier Kerncompetenties, Nr 12

Vraag:

In Bijlage 3 Modelformulier Kerncompetenties staat bij Nr 12 de zin 'Indien een schriftelijke referentie wordt afgegeven dient daarin...'. Wat bedoelt het Waterschap hier met een schriftelijke referentie afgeven?

Antwoord:

Regel 12 is tekstueel aangepast. De zin 'Indien een ... is verlopen.' komt te vervallen. Een nieuw modelformulier is bij de documenten onder nota van inlichtingen toegevoegd.

Beantwoord op: 19-01-2023

Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Certificaat Alliance Partner

Vraag:

De gegadigde dient in het bezit te zijn van een door Schneider Electric erkent certificaat "Certified Alliance partner". Volstaat ook een certificering als Aveva System Integrator?

Antwoord:

Het is vanuit WSHD van belang dat er een certificaat aanwezig is dat betrekking heeft op de Schneider M580 PLC's. Dit is het Schneider Electric erkend certificaat "Certified Alliance partner".

De certificering als Aveva System Integrator heeft volgens onze informatie geen betrekking op de Schneider PLC's, maar uitsluitend op de SCADA oplossingen van Schneider. Certificering als Aveva System Integrator is derhalve niet voldoende.

Beantwoord op: 19-01-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Selectieleidraad, paragraaf 3.4, Uittreksel UBO register

Vraag:

Sinds dinsdag 22 november 2022 zijn de UBO-gegevens niet meer openbaar en is het niet meer mogelijk om een KVK uittreksel UBO-register aan te vragen. Minister Kaag van het ministerie van Financiën heeft KVK gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het is derhalve niet mogelijk voor ons om dit document te leveren. Wij verzoeken u om dit bewijsstuk voor verificatie te laten vervallen?

Antwoord:

Uw bevindingen zijn juist. WSHD stemt met uw voorstel in om dit bewijsstuk voor deze aanbesteding te laten vervallen. Let wel: dit betreft een tijdelijke maatregel van minister Kaag waardoor het in toekomstige aanbesteding wellicht anders kan zijn.

Beantwoord op: 19-01-2023

Label: Proces

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Verplichting

Vraag:

Ref: Pagina 10 bullet a.
Accepteert WSHD om de gehele besturing met een ander merk aan te bieden, als opdrachtnemer de lagere TCO aantoonbaar kan maken?

U geeft aan geeft voorkeur te hebben voor een bepaalde leverancier of merk maar eist toch dat er Schneider PLC's gebruikt worden en dat de besturing uniform dient te zijn.

Antwoord:

WSHD neemt aan dat u bedoelt dat WSHD geen voorkeur heeft voor een bepaalde leverancier of merk.

Dank voor de vraag. Voor de beantwoording van de vraag wil WSHD eerst meer achtergrond informatie geven.

De actuele situatie bij de start van de werkzaamheden door de inschrijver is dat de RWZI's al omgebouwd zijn en dat betekent dat de M580 PLC's van Schneider Electric al zijn geïnstalleerd. De PLC hardware van de RWZI besturing is derhalve geen onderdeel gemaakt van de levering door de opdrachtnemer en hoeft dus niet te worden uitgewisseld.

Voor de besturing van de rioolgemaal dient wel de PLC hardware te worden vervangen. Voor deze vervanging heeft WSHD geen voorkeur voor een bepaalde leverancier of merk. De besturing dient wel uniform plaats te vinden, maar dat houdt niet in dat de hardware op de RWZI's en in de

rioolgemalen van hetzelfde merk hoeven te zijn. In de rioolgemalen dient wel 1 merk te worden gehanteerd (met uitzondering van rioolgemaal Brabant te Spijkenisse).

WSHD heeft aangegeven dat vervanging van de PLC's voor de RWZI installatie niet nodig is.

Uw vraag is: Accepteert WSHD om de gehele besturing met een ander merk aan te bieden, als opdrachtnemer de lagere TCO aantoonbaar kan maken? Indien u een ander merk PLC dan Schneider Electric M580 PLC's overweegt om aan te bieden voor de RWZI PLC's betekent dit dat rekening dient te worden gehouden in de aanbieding met minimaal onderstaande aanvullende levering en dienstverlening:

- De geïnstalleerde PLC's inclusief I/O kaarten dienen te worden vervangen door nieuw te leveren PLC apparatuur
- Aanpassingen aan de besturingskasten dient te worden gerealiseerd volgens de richtlijnen van WSHD
- Alle i/o signalen opnieuw moeten worden bekabeld in de besturingskast en worden aangesloten op de veldbekabeling aangesloten.
- Voor alle i/o signalen er nieuwe looptesten moeten worden uitgevoerd.
- De documentatie moet worden bijgewerkt.
- Werkplannen moeten worden opgesteld en de ombouw dient te worden uitgevoerd.
- Begeleiding door WSHD dient te worden aangevraagd om processen stil te leggen.

In de optiek van WSHD is een lagere TCO in deze situatie niet haalbaar, mede gelet op de kosten aan de kant van WSHD bij een volledige vervanging.

Beantwoord op: 19-01-2023

Label: Contract