

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inventarisatie	In de beschikbaar gestelde documenten staat geen volledige inventarisatie genoemd. Zou u deze beschikbaar kunnen stellen zodat er een aanbidding samengesteld kan worden welke is afgestemd op de betreffende installaties? Wij missen nu nog feitelijk de opgave van type, fabrikaat, capaciteit, vermogen etc van de assets.	Wij hebben getracht de installatielijst met zoveel mogelijk beschikbare informatie aan te vullen. Hiervoor verwijzen we u naar de nieuwe bijlage: Bijlage D Installatielijst per gemeente v2.0
2	Indiendatum	Aangezien er nog geen complete inventarisatie beschikbaar is, wordt er momenteel nog niet gecaluleerd aan de prijsaanbidding. Met de nadere feestdagen en kerstvakantie wordt de beschikbare tijd voor het samenstellen van een voor u passende offerte kort. Temeer omdat er ook onderaannemers offertes moeten worden aangevraagd en dat ook nog niet mogelijk is. Wij willen u daarom verzoeken de indientijd met 2,5 week te verlengen naar 15 februari 12.00.	Wij kunnen u tot bepaalde hoogte tegemoet komen. Dat houdt in dat we de sluitingsdatum voor het insturen van de Inschrijving verschuiven van 30 januari 2023 naar 6 februari 2023. De herziene planning is ook al bijlage opgenomen: Herziene planning EA E&W
3	Op niveau houden installaties	Artikel 2.3 wekt de indruk dat het hier gaat om het op niveau houden volgens NEN2767. Is dat juist? En wat is het huidige conditie niveau en gewenste niveau? Heeft u voor ons ook de eventuele NEN 2767 inspectie rapporten beschikbaar?	Er is afgesproken dat de gemeenten de brandweerposten onderhoud op conditieniveau 3. De afgelopen jaren is dit ook gebeurd in het door de VRU uitbesteede onderhoud. De VRU heeft steekproefsgewijs voor een aantal panden een NEN 2767 keuring laten uitvoeren. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen het door de VRU onderhouden installaties en door de gemeente te onderhouden installaties. Deze inspectierapporten worden niet gedeelt omdat dit voor de gemeente beschikbaar is gesteld en niet aan derden.
4	Duurzaamheid en energie reductie	Wij lezen dat duurzaamheid onderdeel vormt van de dienstverlening. Welke maatregelen ten aanzien van duurzaamheid en energie reductie heeft u op de locaties al getroffen? Kunt u een globale opgave geven?	De maatregelen die getroffen zijn t.a.v. duurzaamheid zijn verschillend per post en per gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor verduurzaming van het pand. Waar mogelijk wil de de VRU in het preventief en correctief onderhoud bijdragen hierin. Dit kan bestaan uit de bedrijfsvoering van leveranciers en of duurzame alternatieven bij storingen of onderhoud.