

Project: Scholencomplex + Gymzaal Landtong te Amstelveen
Proj.nr.: 1503

Installatietekening d.d. 25-04-2022/06-07-2022

Datum: 6-7-2022
Versie: 1

Omschrijving: Kabellijst W-installaties

Soort				Voeding		Vermogen		Sturing	Van	Naar	Positie	Kabel
Opwekking												
V	0 - 1	RK 1		400	V + N		18 A		HVK	RK 1	TR	5 x 10/16 mm2
V	0 - 2	Warmtepomp 1		400	V + N	23,2 kW	50 A	0/1	HVK	Warmtepomp 1	TR	5 x 10/16 mm2
V	0 - 3	Warmtepomp 2		400	V + N	23,2 kW	50 A	0/1	HVK	Warmtepomp 2	TR	5 x 10/16 mm2
R	0 - 1	sturing e.d. warmtepomp 1		24	V			modbus	RK 1	RK 1	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 2	sturing e.d. warmtepomp 2		24	V			modbus	RK 1	RK 1	TR	6 x 0,8 mm2
V	0 - 4	Circ. Pomp HT warmtepomp 1		230	V	0,1 kW		0/1	RK 1	Pomp	TR	3 x 2,5 mm2
V	0 - 5	Circ. Pomp HT warmtepomp 2		230	V	0,1 kW		0/1	RK 1	Pomp	TR	3 x 2,5 mm2
R	0 - 3	Servomotor WP - warmtapwater		24	V			0..10V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 4	Servomotor WP - warmtapwater		24	V			0..10V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 5	Buitentemperatuuropnemer		24	V				RK 1	Opnemer	noord geve	4 x 0,8 mm2
R	0 - 6	Buitentemperatuuropnemer		24	V				RK 1	Opnemer	zuid gevel	4 x 0,8 mm2
R	0 - 7	Aanvoer temperatuuropnemer LT WP1		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 8	Retour temperatuuropnemer LT WP1		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 9	Aanvoer temperatuuropnemer HT WP1		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 10	Retour temperatuuropnemer HT WP1		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 11	Aanvoer temperatuuropnemer LT WP2		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 12	Retour temperatuuropnemer LT WP2		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 13	Aanvoer temperatuuropnemer HT WP2		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 14	Retour temperatuuropnemer HT WP2		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 15	Aanvoer temperatuuropnemer LT centraal		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 16	Retour temperatuuropnemer LT centraal		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 17	Aanvoer temperatuuropnemer HT centraal		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 18	Retour temperatuuropnemer HT centraal		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 19	Aanvoer temperatuuropnemer GKW centraal		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 20	Retour temperatuuropnemer GKW centraal		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 21	Temperatuuropnemer buffervat LT Hoog		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 22	Temperatuuropnemer buffervat LT Laag		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 23	Systeemdrukopnemer		24	V			0..10V	RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 24	Aanvoer temperatuuropnemer LT centraal		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 25	Retour temperatuuropnemer LT centraal		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 26	Aanvoer temperatuuropnemer HT centraal		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 27	Retour temperatuuropnemer HT centraal		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 28	Aanvoer temperatuuropnemer bronzijdig wisselaar		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 29	Retour temperatuuropnemer bronzijdig wisselaar		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 30	Temperatuuropnemer bron-uit		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 31	Temperatuuropnemer bron-in		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 32	Servomotor bron - platenwisselaar		24	V			0..10V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 33	Systeemdrukopnemer bronzijdig		24	V			0..10V	RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 34	Warmtemeter bronzijdig		24	V			Modbus	RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
V	0 - 6	Circ. Pomp Groep 1 LBK school		230	V	0,1 kW		0/1	RK 1	Pomp	TR	3 x 2,5 mm2
R	0 - 35	Servomotor Groep 1 LBK school		24	V			0..10V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 36	Servomotor Groep 1 LBK school		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 37	Servomotor Groep 1 LBK school		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 38	Servomotor Groep 1 LBK school		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 39	Servomotor Groep 1 LBK school		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 40	Temperatuuropnemer groep 1 LBK school		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 41	Temperatuuropnemer groep 1 LBK school		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
V	0 - 7	Circ. Pomp Groep 2 LBK sport		230	V	0,1 kW		0/1	RK 1	Pomp	TR	3 x 2,5 mm2
R	0 - 42	Servomotor Groep 2 LBK sport		24	V			0..10V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 43	Servomotor Groep 2 LBK sport		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 44	Servomotor Groep 2 LBK sport		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 45	Servomotor Groep 2 LBK sport		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 46	Servomotor Groep 2 LBK sport		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 47	Temperatuuropnemer groep 2 LBK sport		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 48	Temperatuuropnemer groep 2 LBK sport		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
V	0 - 8	Circ. Pomp Groep 3 Nakoelers		230	V	0,1 kW		0/1	RK 1	Pomp	TR	3 x 2,5 mm2
R	0 - 49	Servomotor Groep 3 Nakoelers		24	V			0..10V	RK 1	Servomotor	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 50	Servomotor Groep 3 Nakoelers		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 51	Servomotor Groep 3 Nakoelers		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 52	Temperatuuropnemer groep 3 Nakoelers		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 53	Temperatuuropnemer groep 3 Nakoelers		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 54	Servomotor Groep 4 Vloerverwarming		24	V			0..10V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 55	Servomotor Groep 4 Vloerverwarming		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 56	Servomotor Groep 4 Vloerverwarming		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 57	Servomotor Groep 4 Vloerverwarming		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 58	Servomotor Groep 4 Vloerverwarming		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 59	Temperatuuropnemer groep 4 Vloerverwarming		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 60	Temperatuuropnemer groep 4 Vloerverwarming		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 61	Servomotor Groep 5 Vloerverwarming		24	V			0..10V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 62	Servomotor Groep 5 Vloerverwarming		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 63	Servomotor Groep 5 Vloerverwarming		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 64	Servomotor Groep 5 Vloerverwarming		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 65	Servomotor Groep 5 Vloerverwarming		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 66	Temperatuuropnemer groep 5 Vloerverwarming		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 67	Temperatuuropnemer groep 5 Vloerverwarming		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 68	Servomotor Groep 6 Vloerverwarming sportgedeelte		24	V			0..10V	RK 1	Servomotor	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 69	Servomotor Groep 6 Vloerverwarming sportgedeelte		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 70	Servomotor Groep 6 Vloerverwarming sportgedeelte		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 71	Servomotor Groep 6 Vloerverwarming sportgedeelte		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 72	Servomotor Groep 6 Vloerverwarming sportgedeelte		24	V			0..24V	RK 1	Servomotor	TR	6 x 0,8 mm2
R	0 - 73	Temperatuuropnemer groep 6 Vloerverwarming sportgedeelte		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
R	0 - 74	Temperatuuropnemer groep 6 Vloerverwarming sportgedeelte		24	V				RK 1	Opnemer	TR	4 x 0,8 mm2
V	0 - 9	Ontgasser		400	V + N	3,0 kW	16,0 A	0/1	RK 1	Ontgasser	TR	3 x 2,5 mm2
V	0 - 10	Sturing ontgasser		230	V	0,01 kW			RK 1	Servomotor	TR	3 x 1,5 mm2
V	0 - 11	Communicatie ontgasser		24	V			RS485	RK 1	Communicatie	TR	3 x 2,5 mm2
R	0 - 75	Brandschakelaar BMP toevoerventilatie		24	V				RK 1	Schakelaar	ENTRÉE	4 x 0,8 mm2
R	0 - 76	Brandschakelaar BMP retourventilatie		24	V				RK 1	Schakelaar	ENTRÉE	4 x 0,8 mm2
R	0 - 77	Communicatiekabel RK 1 - RK 2		24	V				RK 1	Communicatie	RK2	8 x 0,8 mm2
R	0 - 78	Communicatiekabel RK		24	V				RK 1	Patchkast	Meterkast	8 x 0,8 mm2

Project: Scholencomplex + Gymzaal Landtong te Amstelveen
Proj.nr.: 1503

Installatietekening d.d. 25-04-2022/06-07-2022

Datum: 6-7-2022
Versie: 1

Omschrijving: Kabellijst W-installaties

Soort			Voeding			Vermogen		Sturing	Van	Naar	Positie	Kabel			
Warmtapwateropwekking															
V	0 - 12	Elektrisch verwarmingselement	400	V	+ N	6,0 kW		0/1	RK 1	Boiler	TR	5	x	2,5	mm2
R	0 - 79	Temperatuuropnemer buffervat tapw. hoog	24	V					RK 1	Opnemer	TR	4	x	0,8	mm2
R	0 - 80	Temperatuuropnemer buffervat tapw. laag	24	V					RK 1	Opnemer	TR	4	x	0,8	mm2
Technische ruimte (luchtbehandeling)															
V	1 - 0	RK 2	400	V	+ N	#NAAM?	50 A		HVK	RK 1	TR	5	x	10/16	mm2
Luchtbehandelingskast School															
V	1 - 1	Toevoerventilator 1 LBK School	400	V	+ N	6,5 kW	16,0 A	0/1	RK 2	Ventilator	TR1	5	x	2,5	mm2
V	1 - 2	Toevoerventilator 2 LBK School	400	V	+ N	6,5 kW	16,0 A	0/1	RK 2	Ventilator	TR1	5	x	2,5	mm2
V	1 - 3	Retourventilator 1 LBK School	400	V	+ N	6,5 kW	16,0 A	0/1	RK 2	Ventilator	TR1	5	x	2,5	mm2
V	1 - 4	Retourventilator 2 LBK School	400	V	+ N	6,5 kW	16,0 A	0/1	RK 2	Ventilator	TR1	5	x	2,5	mm2
R	1 - 1	sturing e.d. toevoerventilator 1	24	V				0..10V	RK 2	Ventilator	TR1	8	x	0,8	mm2
R	1 - 2	sturing e.d. toevoerventilator 2	24	V				0..10V	RK 2	Ventilator	TR1	8	x	0,8	mm2
R	1 - 3	sturing e.d. retourventilator 1	24	V				0..10V	RK 2	Ventilator	TR1	8	x	0,8	mm2
R	1 - 4	sturing e.d. retourventilator 2	24	V				0..10V	RK 2	Ventilator	TR1	8	x	0,8	mm2
V	1 - 5	Servomotor toevoerlucht	230	V		0,01 kW	0,4 A		RK 2	Servomotor	TR1	3	x	2,5	mm2
R	1 - 6	Servomotor toevoerlucht	24	V				0..10V	RK 2	Servomotor	TR1	6	x	0,8	mm2
R	1 - 5	Servomotor retourlucht	230	V		0,01 kW	0,4 A		RK 2	Servomotor	TR1	3	x	2,5	mm2
R	1 - 6	Servomotor retourlucht	24	V				0..10V	RK 2	Servomotor	TR1	6	x	0,8	mm2
R	1 - 7	Drukverschilmeting toevoerfilter	24	V				0..10V	RK 2	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	1 - 8	Drukverschilmeting retourfilter	24	V				0..10V	RK 2	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	1 - 9	Drukmeting toevoerlucht	24	V				0..10V	RK 2	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	1 - 10	Drukmeting retourlucht	24	V				0..10V	RK 2	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	1 - 11	Temperatuuropnemer aanvoerlucht	24	V				0..10V	RK 2	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	1 - 12	Temperatuuropnemer afvoerlucht	24	V				0..10V	RK 2	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	1 - 13	Temperatuuropnemer WTW	24	V				0..10V	RK 2	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	1 - 14	Temperatuuropnemer toevoerlucht	24	V				0..10V	RK 2	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	1 - 15	Temperatuuropnemer retourluchtlucht	24	V				0..10V	RK 2	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	1 - 16	Temperatuuralarm verwarmers	24	V				0..10V	RK 2	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
Luchtbehandelingskast Sport															
V	2 - 1	Toevoerventilator 1 LBK School	400	V	+ N	1,9 kW	3,0 A	0/1	RK 1	Ventilator	TR1	5	x	2,5	mm2
V	2 - 2	Retourventilator 1 LBK School	400	V	+ N	2,7 kW	4,1 A	0/1	RK 1	Ventilator	TR1	5	x	2,5	mm2
R	2 - 1	sturing e.d. toevoerventilator 1	24	V				0..10V	RK 1	Ventilator	TR1	8	x	0,8	mm2
R	2 - 2	sturing e.d. toevoerventilator 2	24	V				0..10V	RK 1	Ventilator	TR1	8	x	0,8	mm2
R	2 - 3	sturing e.d. retourventilator 1	24	V				0..10V	RK 1	Ventilator	TR1	8	x	0,8	mm2
R	2 - 4	sturing e.d. retourventilator 2	24	V				0..10V	RK 1	Ventilator	TR1	8	x	0,8	mm2
V	2 - 5	Servomotor toevoerlucht	230	V		0,01 kW	0,4 A		RK 1	Servomotor	TR1	3	x	2,5	mm2
R	2 - 6	Servomotor toevoerlucht	24	V				0..10V	RK 1	Servomotor	TR1	6	x	0,8	mm2
R	2 - 5	Servomotor retourlucht	230	V		0,01 kW	0,4 A		RK 1	Servomotor	TR1	3	x	2,5	mm2
R	2 - 6	Servomotor retourlucht	24	V				0..10V	RK 1	Servomotor	TR1	6	x	0,8	mm2
R	2 - 7	Drukverschilmeting toevoerfilter	24	V				0..10V	RK 1	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	2 - 8	Drukverschilmeting retourfilter	24	V				0..10V	RK 1	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	2 - 9	Drukmeting toevoerlucht	24	V				0..10V	RK 1	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	2 - 10	Drukmeting retourlucht	24	V				0..10V	RK 1	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	2 - 11	Temperatuuropnemer aanvoerlucht	24	V				0..10V	RK 1	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	2 - 12	Temperatuuropnemer afvoerlucht	24	V				0..10V	RK 1	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	2 - 13	Temperatuuropnemer WTW	24	V				0..10V	RK 1	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	2 - 14	Temperatuuropnemer toevoerlucht	24	V				0..10V	RK 1	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	2 - 15	Temperatuuropnemer retourluchtlucht	24	V				0..10V	RK 1	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
R	2 - 16	Temperatuuralarm verwarmers	24	V				0..10V	RK 1	Opnemer	TR1	4	x	0,8	mm2
Ventilator															
V	2 - 1	Dakventilator 1 kooklokaal	230	V				0/1	RK 1	Ventilator	DAK	3	x	2,5	mm2
Douchesystemen															
DO	3 - 1	Douchesysteem 1e verdieping kleedkamer	230	V		0,3 kW	0,7 A	0/1	RK 1	Douchesysteem	DOUCHE BO	3	x	2,5	mm2
DO	3 - 1	Douchesysteem 1e verdieping kleedkamer	24	V				Modbus	D1	Douchesysteem	DOUCHE BO	6	x	0,8	mm2
DO	3 - 2	Douchesysteem 1e verdieping kleedkamer	230	V		0,3 kW	0,7 A	0/1	RK 1	Douchesysteem	DOUCHE VER	3	x	2,5	mm2
DO	3 - 2	Douchesysteem 1e verdieping kleedkamer	24	V				Modbus	D2	Douchesysteem	DOUCHE VER	6	x	0,8	mm2
DO	3 - 3	Douchesysteem 1e verdieping leraren	230	V		0,3 kW	0,7 A	0/1	RK 1	Douchesysteem	DOUCHE VER	3	x	2,5	mm2
DO	3 - 3	Douchesysteem 1e verdieping leraren	24	V				Modbus	D2	Douchesysteem	DOUCHE VER	6	x	0,8	mm2
Naregelingen															
VN	4 - 0	Ruimtenaregeling 1 t/m 44	230	V					VK	NR 1 t/m 44	DIVERSE	3	x	2,5	mm2
RN	4 - 1	Ruimtethermostaat naregeling	24	V				0/1	NR 1	Opnemer	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
RN	4 - 2	temperatuurmeting naregeling	0-10	V				0/1	NR 1	Opnemer	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
RN	4 - 3	CO2 meting naregeling	0-10	V				0/1	NR 1	Opnemer	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
RN	4 - 4	Servo ruimtennaregeling	24	V		0,01 kW	0,4 A	0/1	NR 1	Servomotor	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
RN	4 - 5	Servo ruimtennaregeling	24	V		0,01 kW	0,4 A	0/1	NR 1	Servomotor	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
RN	4 - 6	Servo ruimtennaregeling	24	V		0,01 kW	0,4 A	0/1	NR 1	Servomotor	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
RN	4 - 7	Servo ruimtennaregeling	24	V		0,01 kW	0,4 A	0/1	NR 1	Servomotor	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
RN	4 - 8	Servo ruimtennaregeling	24	V		0,01 kW	0,4 A	0/1	NR 1	Servomotor	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
RN	4 - 9	vloerverwarmingsverdelers	24	V				0/1	NR 1	Opnemer	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
Overwerk															
OT	5 - 1	Overwerktimer school	24	V					RK1	Overwerktimer	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
OT	5 - 2	Overwerktimer sport	24	V					RK	Overwerktimer	DIVERSE	4	x	0,8	mm2
Meterinrichtingen															
RM	6 - 1	Watermeter	Puls						W1	RK1	DIVERSE				
RM	6 - 2	Gasmeter-Vervallen	modbus						G1	RK1	DIVERSE				
RM	6 - 3	Elektrameting	modbus						E1	RK1	DIVERSE				
RM	6 - 3	Elektrameting warmtepomp 1	modbus						E1	RK1	DIVERSE				
RM	6 - 3	Elektrameting warmtepomp 2	modbus						E1	RK1	DIVERSE				
RM	6 - 3	Elektrameting voeding RK1	modbus						E1	RK1	DIVERSE				
RM	6 - 3	Elektrameting voeding RK2	modbus						E1	RK1	DIVERSE				

Project:

Proj.nr.:

Datum:

Versie:

Scholencomplex + Gymzaal Landtong te Amstelveen

1503

6-7-2022

1

Installatietekening d.d. 25-04-2022/06-07-2022

Omschrijving:

Kabellijst W-installaties

Soort			Voeding	Vermogen		Sturing	Van	Naar	Positie	Kabel
RM	6 - 3	Elektrameting lbk sportgedeelte	modbus				E1	RK1	DIVERSE	
RM	6 - 3	Elektrameting lbk school	modbus				E1	RK1	DIVERSE	