

Nota van Inlichtingen 1. Pompen

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	prijzenblad	Graag ontvangen wij prijzenbladen Bijlage 6, 6a en 6b. Deze heb ik niet kunnen ontdekken bij de documenten	Is op 5 juli gedeeld via TenderNed.
2	Inschrijffase	Bijlage 7 en 7a	Er twee bijlages, te weten Bijlage 7 en Bijlage 7a. Wilt u deze toevoegen?	Overeenkomsten zijn bijgevoegd.
3	Inschrijffase	Duidelijke referentie gunningscriterium	Er ontbreekt in het document een duidelijke referentie naar gunningscriterium 7 (5.16.2) in tabel 5.3.1. Naar welk gunningscriterium verwijst u hier?	Met gunningscriterium 7 wordt bedoeld gunningscriterium 1, zie aangepaste leidraad versie 1.2
4	Inschrijffase	Leidraad - Aanvullende punten bij 5.9?	In 5.9 Leidraad omschrijft u dat het plan bestaat uit 4 onderdelen. Wij lezen er vier in deze paragraaf, namelijk het werkplan en een goed leesbare planning. Welke twee aanvullende punten wenst u te ontvangen?	zie aangepaste leidraad versie 1.2
5	Inschrijffase	Overzicht - Noord-Zuidlijn	Heeft u per locaties een overzicht met het type, het vermogen en aantal pompen. Deze gegevens ontbreken bij de Noord Zuidlijn gegevens.	Bijlage 23 bij PvE Perceel 2 geeft een overzicht van alle pompinstallaties per locatie en type installatie. Dit overzicht geeft alle beschikbare informatie weer.
6	Inschrijffase	Beoordeling EMVI	In diverse beoordelingen geeft u aan dat een inschrijver een "1" kan scoren als deze redelijk voldoet aan alle minimale eisen. Letterlijk staat er (in onze mening) in uw bestek dat "redelijk" tot uitsluiting zou moeten leiden. Daarmee scoort iemand minimaal een "2" of een "0". Wij vragen u om meer verduidelijking wat u met score "1" wilt aanduiden?	Redelijk moet zijn voldoende zie aangepaste leidraad versie 1.2
7	Inschrijffase	BRL-Systematiek	U geeft aan dat de scores van de NEN 2767 gebruikt moeten worden. De BRL-K14020/01 is specifiek voor de inspectie van rioolgemaal en pompen. Wilt u deze systematiek eveneens toestaan?	De BRL-K14020 is de maatstaf voor inspectie. Maar de weging van de conditiescore van de installatie wordt verwacht te worden uitgevoerd volgens de maatstaven van de NEN 2767.
8	Inschrijffase		Mogen wij van u de concept Overeenkomst (bijlage 7) ontvangen. deze lijkt nog te ontbreken tussen de stukken.	zie ref.vraag 2