

Elementenoverzicht

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie

Tobias Asserlaan 1
2662SB Bergschenhoek

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie

2 = Goed

3 = Redelijk

4 = Matig

5 = Slecht

6 = Zeer slecht

8 = Nader onderzoek nodig

9 = Niet te inspecteren

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
31	Buitenwandopeningen									
3120	Buitenwandopening - ventilatie gevel rooster staal B Gevel <i>Kantoorgebouw, 3 x per jaar reinigen met perslucht.</i>		4,00 pst	2011						2
3120	Buitenwandopening - ventilatie gevel rooster staal Kantoor Gevel <i>Bestuursgebouw, 2 x per jaar reinigen met perslucht.</i>		7,00 pst	2011						2
51	Warmteopwekking									
5120	Opstellings-/stookruimte algemeen	B0-TR	1,00 pst	2011						1
5121	Gasketel 6 (atmosferisch) wand HR 114 kW <i>Scios adr aaa 24</i>	B0-TR	5,00 stk	2011			Remeha	Remeha Quinta Pro115	114kW	2
5121	Gasketel 3 (atmosferisch) wand HR 90 kW <i>Scios adr aaa 24</i>	B0-TR	1,00 stk	2011			Remeha	Remeha Quinta Pro 90	90kW	2
5129	Circulatiepomp Gasketel 1 <i>Scios adr aaa 24</i>	B0-TR	1,00 stk	2011			Grundfos	UPS		2
5129	Circulatiepomp Gasketel 2 t/m 6 <i>Scios adr aaa 24</i>	B0-TR	5,00 stk	2011			Grundfos	UPS		2
5151	Combiwarmtepomp bron Bodem ETP <i>Onttrekking : Koudebron 60 m3/h, warmtebron 50 m3/h Infiltratie :Koudebron 50 m3/h, warmtebron 60 m3/h. Jaarlijkse rapportage aan bevoegd gezag (Grondwaterwet)</i>	B0-TR	1,00 st	2011			ETP	ETP-HW-1400		2

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
5151	Combiwarmtepomp bron Bodem ETP <i>Onttrekking : Koudebron 60 m3/h, warmtebron 50 m3/h Infiltratie :Koudebron 50 m3/h, warmtebron 60 m3/h. Jaarlijkse rapportage aan bevoegd gezag (Grondwaterwet)</i>	B0-TR	2,00 st	2011			ETP	ETP GR1 7551		3
5152	Zonnepanelen	K dak	450,00 st	2011			Kyocera	KD245GH-2PB		1
52	Afvoeren									
5221	Fecaliënafoer standaard systeem algm. <i>Geen onderhoud, bij verstopping Rioolbedrijf inschakelen</i>	Algemeen	1,00 pm	2011						3
5236	Vuilwaterpomp afvalwater	Algemeen	1,00 st	2021						1
53	Water									
5314	Drukverhoging hydrofoorinstallatie 2 pomp <i>Oh door Duijvelaar Instnr:12182669</i>	B0-TR	1,00 stk	2011			Grundfos	CRIE 10-04		2
5315	Keerклеppen <i>Keerклеppen in waterleiding</i>	Algemeen	121,00 st	2011						2
5320	Pomp warm-tapwaterinstallaties DN 20	B0	3,00 stk	2011			Grundfos	UP 20-15N 150		3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 B0	B0	1,00 stk	2011			Daalderop	Close-up 10L 10L		3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 I B1	B1	1,00 stk	2011			Daalderop	Close-up 10L 10L		3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 I B2 <i>In koffiecounter.</i>	B2	1,00 stk	2011			Inventum	Modesto Qslide in Q10	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 I B2	B2	1,00 stk	2011			Daalderop	Close-up 10L 10L		3

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l B3	B3	1,00 stk	2011			Inventum	Modesto Qslide in Q10	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l B3	B3	1,00 stk	2011			Daalderop	Close-up 10L	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K1-West <i>Waterzijdig en elektrisch afgekoppeld ivm leegstand.</i>	K1 Oost	1,00 stk	2011			Inventum	Modesto Qslide in Q10	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K1-Oost <i>Waterzijdig en elektrisch afgekoppeld ivm leegstand.</i>	K1 Oost	1,00 stk	2011			Daalderop	close up 10	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K1-West	K1 West	1,00 stk	2011			Daalderop	close in 10	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost	K2-Oost	1,00 stk	2011			Daalderop	close up 15	15L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost	K2-Oost	1,00 stk	2011			Inventum	Modesto Qslide in Q10	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-West	K2-West	1,00 stk	2011			Inventum	Modesto Qslide in Q10	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K3-Oost <i>2200watt</i>	K3 Oost	1,00 stk	2011			Daalderop	Close up 10	10L	2
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost	K3 Oost	1,00 stk	2011			Inventum	Modesto Qslide in Q10	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K2-Oost	K3 West	1,00 stk	2011			Inventum	Modesto Qslide in Q10	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch < 30 l K3-West	K3 West	1,00 stk	2011			Inventum	Modesto Qslide in Q10	10L	3
5321	Vorraadboiler elektrisch 120 l B0	B0	1,00 stk	2011			Daalderop	Mono Koper 3 120L		3
5321	Vorraadboiler elektrisch 120 l B4-Keuken <i>7500w</i>	B4 Schoonmaakkast.	1,00 stk	2011			Daalderop	Mono Koper 3 120L 400v		3
5330	Keerleppen waterleiding <i>Keerleppen in waterleiding</i>	B0	13,00 st	2015						1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
5330	Keerклеppen waterleiding <i>Keerклеppen in waterleiding</i>	B1	6,00 st	2015						1
5330	Keerклеppen waterleiding <i>Keerклеppen in waterleiding</i>	B2	13,00 st	2015						1
5330	Keerклеppen waterleiding <i>Keerклеppen in waterleiding</i>	B3	7,00 st	2015						1
5330	Keerклеppen waterleiding <i>Keerклеppen in waterleiding</i>	B4	18,00 st	2015						1
5330	Keerклеppen waterleiding <i>Keerклеppen in waterleiding</i>	K0	6,00 st	2015						1
5330	Keerклеppen waterleiding <i>Keerклеppen in waterleiding</i>	K1	14,00 st	2015						1
5330	Keerклеppen waterleiding <i>Keerклеppen in waterleiding</i>	K2	13,00 st	2015						1
5330	Keerклеppen waterleiding <i>Keerклеppen in waterleiding</i>	K3	15,00 st	2015						1
5350	CV ontgasser	B0-TR	1,00 pm	2011			Flamco	Flamco SCU / ENA 20		1
54	Gassen									
5410	Brandstofleiding aardgas	Algemeen	1,00 stk	2011						3
55	Koudeopwekking									
5513	fancoilunits carrier <i>Trappenhuis 2e verd 1 maal</i> <i>Trappenhuis 3e verd 1 maal</i> <i>Bg 2 maal aan de wand achter merruimte</i> <i>Serruimte ander gebouw 2e verd 5 maal + 1 afgekoppeld</i>	K Serruimtes	10,00	2011		Gekoeldwater	Carrier	42NZS45F	5,5KW	3
5520	Downflowunit watergekoeld	B0 MER	1,00 stk	2011		Downflowunit	Uniflair	TDCV 1200 DUG	23.5KW	1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
5520	Luchtgekoelde condensor algemeen <i>Condensor van dx koeling serverruimte Bg grond</i>	B0-TR zijruimte	2,00 stk	2011		Luchtgekoelde condensor	Uniflair	Apac CAP 0801P	Onbekend	2
5521	Lokale koudeopwekking <i>Deze is in 2020 geplaatst. Moet nog nieuwe transportpomp geplaatst worden</i>	B0-TR	1,00 pm	2020				EWVQ0114K BW1N	14KW	1
5521	Schroef/scroll koelmachines MER <i>Koeling CCU. Filters opgevraagd bij apac. Aantal controleren (Unica contract geeft er 2 aan.)</i>	B0 MER	1,00 stk	2011		DX koeling	Apac	Apac TDCA 0722 CUG	23,4 kW	2
5531	Leidingen gekoeld water + app. algemeen	Algemeen	1,00 pst	2011						1
5531	Verdeler/verzamelaar gekoeld water	K Oost West	2,00 pm	2011					DN150	1
5531	Klepafsluiter koudedistributie < DN 25	K Oost West	4,00 stk	2011					DN20	1
5531	Klepafsluiter koudedistributie DN 50	Kantoorgebouw	48,00 stk	2011					DN50	1
5531	Klepafsluiter koudedistributie DN 80	B0-TR	12,00 stk	2011					DN80	1
5531	Klepafsluiter koudedistributie DN 100	K Oost West	16,00 stk	2011					DN100	1
5531	Klepafsluiter koudedistributie DN 100	K Oost West	16,00 stk	2011					DN100	1
5531	Vlinderklepafsluiter koudedistributie DN 40	B0-TR	2,00 stk	2011			Siemens			1
5531	Vlinderklepafsluiter koudedistributie DN 50	K Oost West	4,00 stk	2011			Siemens		DN50	1
5531	Vlinderklepafsluiter koudedistributie DN 65	B0-TR	1,00 stk	2011			Siemens			1
5531	Inregelafsluiter koudedistributie DN 40	Algemeen	6,00 stk	2011			T & A		DN40	1
5531	Inregelafsluiter koudedistributie DN 65	K3-Oost West	2,00 stk	2011					DN65	1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
5531	Inregelafsluiter koudedistributie DN 80	K Oost West	2,00 stk	2011			T & A		DN80	1
5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 25 standaard	B0-TR	1,00 stk	2011			Grundfos	UPS 25-40 180	DN25	3
5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 40 toerenger.	K Oost West	2,00 stk	2011			Grundfos	Magna 40-120F	DN40	3
5531	Buffervat gekoeld water <i>Onderdeel van de ETP warmtepomp installatie</i>		1,00 stk	2011			Itho		1500 Liter	1
5531	Stelmotor koudedistributie DN 50 <i>Tbv koelblok lbk west</i>	K3-Oost West	1,00 stk	2011			SE	CVSIN-1	DN50	2
56	Warmtedistributie									
5610	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg <i>Drie groepen met pompen afsluiters regelkleppen.</i>	B0-TR	1,00 pst	2011						1
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 50	Kantoorgebouw	63,00 stk	2011					DN50	1
5610	Klepafsluiter warmtedistributie DN 80	B0-TR	12,00 stk	2011					DN80	1
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 25	B0-TR	3,00 stk	2011			Siemens		DN25	1
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 25	B0-TR	1,00 stk	2011			Siemens			1
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 40	B0-TR	2,00 stk	2011			Siemens			1
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 50	K Oost West	2,00 stk	2011			Siemens	SKD62	DN50	1
5610	Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DN 65	B0-TR	1,00 stk	2011			Siemens			1
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie	B0-TR	3,00 stk	2011			T & A	STAD	DN15	1
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 25	B0-TR	3,00 stk	2011			T & A	STAD	DN25	1
5610	Inregelafsluiter warmtedistributie DN 50	B en K	10,00 stk	2011			T & A		DN50	1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
5610	Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	B0-tr stookruimte	1,00 stk	2011			Flamco	25/0,5		1
5610	Expansieautomaat CV-installatie 400 liter	B0-TR	1,00 stk	2011			Flamco	Flexcon M-K	400 lt	2
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	B0-TR	5,00 stk	2011			Grundfos	UPS 25-40	DN40	3
5610	Circulatiepomp warmtedistributie standaard DN 40	B0-TR	1,00 stk	2011			Grundfos	40-120F	DN40	3
5610	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	K Oost West	2,00 stk	2011			Grundfos	Magna 50-120F	DN50	3
5613	Vloerverwarming set	B1	14,00 pst	2011			Albrand	compactverd. Div nrs.		1
<i>14 stuks verspreid over verdieping 1,2,3.</i>										
57	Luchtbehandeling									
5721	Dakventilator HKL	B0-TR	1,00 stk	2011				KV200CZ	327 m3/h	1
5721	Dakventilator Spoelkeuken	B4-Dak	1,00 stk	2011			Emod/lnatherm	DRVF-H 250/28-4/8	1850m3/h	1
	<i>400v</i>									
5721	Dakventilator Toiletten-Pantry	K dak	1,00 stk	2011	Oost		Emod/lnatherm	AS138-25/6	1500 m3/h	2
	<i>Typeplaatje onleesbaar. Ingevulde gegevens zijn van motortypeplaatje.</i>									
5721	Dakventilator Toiletten-Pantry	K dak	1,00 stk	2011	west		Emod	AS138-25/6	1500 m3/h	1
	<i>Typeplaatje onleesbaar. Ingevulde gegevens zijn van motortypeplaatje.</i>									
5721	Dakventilator Cont. Ruimte & Toiletten/Douches	B4-Dak	2,00 stk	2020			TROX Technik		4500 m3/h	1
5721	Dakventilator Keuken	B4-Dak	1,00 stk	2011			TLT turbo gmbh	DRVF-H 400/30-6	4700 m3/h	1
	<i>400v</i>									
5721	Centrifugaal ventilator Stookruimte	B0-TR	1,00 stk	2011			ostberg	CK125a	600 m3/h	1
5721	Centrifugaal ventilator Algemeen TR	B0-TR	1,00 stk	2011			Ostberg	Ck200a	100 m3/h	1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
5721	Centrifugaal ventilator Stookruimte	B0-TR	1,00 stk	2011			ostberg	CK125c	600 m3/h	1
5721	Centrifugaal ventilator Algemeen TR	B0-TR	1,00 stk	2011			Ostberg	Ck100a	100 m3/h	1
5741	Luchtgordijn algemeen <i>Installatienummer 2001-2519, Installatienummer 2001-2520</i>	B Tourniquette	2,00 st	2011						1
5741	Ventilatorconvector B0	B0	2,00 stk	2011			Carrier	Carrier 42N		1
5741	Ventilatorconvector B2	B2	1,00 stk	2011			Carrier	Carrier 42N		1
5741	Ventilatorconvector B3	B3	1,00 stk	2011			Carrier	Carrier 42N		1
5741	Ventilatorconvector K2-Oost	K2-Oost	3,00 stk	2011			Carrier	Carrier 42N		1
5741	Ventilatorconvector K2-West	K2-West	3,00 stk	2011			Carrier	Carrier 42N		1
5741	Inductieunits	Algemeen	524,00 stk	2011			Waterloo			1
5771	Luchtbehandelingskast MER	B0 MER	1,00 pm	2011			Uniflair	TDAV 0722 CUG		1
5771	Luchtbehandelingskast toevoer Restaurant	B0-TR	1,00 stk	2011	5014-30		Verhulst	VKT 0504/0504	7596m3/h	1
5771	Luchtbehandelingskast Kantoren Bestuurstgebouw <i>Toevoer 4 xpa 1950</i>	B0-TR	1,00 stk	2011			Verhulst	VKT 1105/1105	24012 m3/h	1
5771	Luchtbehandelingskast toevoer en afvoer K3 Noord Oost <i>Let op, kast is op 23-6-2013 opgetoert naar 21000 m3/h</i> <i>Kantelthermsysteem. Door de grote frequentie van omschakelen van de kleppensecties, adviseerd Menerga met klem geen smeersprays te gebruiken. Alleen schoonmaken is voldoende.</i>	K3 noord-oost	1,00 stk	2011			Menerga	Resolair	20000m3/h	1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
5771	Luchtbehandelingskast toevoer en afvoer K3 Zuid- K3 zuid-west West <i>Kantelthermsysteem. Door de grote frequentie van omschakelen van de kleppensecties, adviseerd Menerga met klem geen smeersprays te gebruiken. Alleen schoonmaken is voldoende.</i>		1,00 stk	2011			Menerga	Resolair	20000m3/h	1
5771	Luchtbehandelingskast bestuursruimten	B0-TR	1,00 stk	2011			Verhulst	VKT 0404/0404	6192m3/h	1
5771	VAV-box algemeen LBK Bestuursruimten	B0-TR	1,00 stk	2011	Vav 2		Trox	TVR easy 400 mm		1
5771	VAV-box algemeen LBK Bestuursruimten	B0-TR	1,00 stk	2011	Vav 3		Trox	TVJ TVT easy 400 mm		1
5771	VAV-box algemeen LBK Bestuursruimten	B0-TR	1,00 stk	2011			Trox	TVR easy 250 mm		1
5771	Luchtbehandelingskast Archief	B0-TR	1,00 stk	2011			Verhulst	VKT 0403/0403	3600 m3/h	1
5771	Stoomopwekker > 10 kW	B0-TR	1,00 stk	2011			Vapac	LE18P	18 kg/h	3
577101	Frequentieregeling LBK Bestuursruimten	B0-TR	2,00 st	2011			Danfoss	VLT HVAC Drive		3
577101	Frequentieregeling Warmtewiel LBK Bestuursruimten	B0-TR	1,00 st	2011			Klingenburg	Rotorregelaar KR 4 11		3
577101	Frequentieregeling LBK Restaurant	B0-TR	2,00 st	2011			Danfoss	VLT HVAC Drive		3
577101	Frequentieregeling Warmtewiel LBK Restaurant	B0-TR	1,00 st	2011			Klingenburg	Rotorregelaar KR 4 11		3
577101	Frequentieregeling LBK Archief	B0-TR	2,00 st	2011			Danfoss	VLT HVAC Drive		3
577101	Frequentieregeling Warmtewiel LBK Archief	B0-TR	1,00 st	2011			Klingenburg	Rotorregelaar KR 4 11		3

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
58	Regeling klimaat en sanitair									
5820	Centrale regelkast klimaat <i>Compry hx installatie met touchscreen en bedien pc. Let op Priva HX einde levering IVM einde productie.</i>	B0-TR	1,00 stk	2011		KLimaat regeling	Priva	HX		3
5820	Centrale regelkast klimaat <i>Priva Compry hx. Let op Priva HX einde levering IVM einde productie.</i>	K3 Oost	1,00 stk	2011	K3131rk 02	KLimaat regeling	Priva	HX		2
5820	Centrale regelkast klimaat <i>Let op Priva HX einde levering IVM einde productie.</i>	K3 West	1,00 stk	2011	K3171rk 03	KLimaat regeling	Priva	HX		2
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen									
61	NEN3140 keuring	Bestuursgebouw	1,00 pst	2011						2
61	NEN3140 keuring	Kantoorgebouw	1,00 pst	2011						2
6111	UPS No-break installatie statisch accu 30 kVA <i>Geen IBS en onderhouds rapportage gevonden.</i>	B0 HVK UPS2	1,00 stk	2011			Schneider Electric	MGE Galaxy 3500	30 kVA	2
6111	UPS No-break installatie statisch accu MER ruimte <i>UPS A en B Geen IBS rapport gevonden. 3ph 32 C-kar</i>	B0 MER	2,00 stk	2020			Schneider Electric	Galaxy VS	15 kVA	2
6111	UPS No-break installatie statisch accu SER-K1 west <i>UPS SER4 en SER 5 230 V 32A Geen IBS rapport gevonden.</i>	K1 West	2,00 stk	2020			APC	Smart UPS	6 kVA	2
6111	Noodstroom aggregaat	Algemeen	1,00 stk	2011			Zwart	G240	300 KvA	1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
6132	Kanalisatie elek. kabel-/ladderrbanen	Algemeen	1,00 bvo	2011						3
6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting <i>Revisie is niet</i>	B HVK	1,00 stk	2011		Unimes	Hager	Weber		3
6151	Laagspanning (sub)Verdeelinrichting	SHVK 1 en 2	2,00 stk	2011			Hager			3
6151	Verdeelinrichting Glazen lift <i>Onderverdeelkast Glazen lift</i> <i>Tekening geen ?</i> <i>Capaciteit 400V</i> <i>Hoofdschakelaar 125A en 40A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011			Holec			1
6151	Verdeelinrichting KK-4-1 <i>Onderverdeelkast KK-4-1.</i> <i>Tekening Homij E-KK41-B04</i> <i>Capaciteit 400 V</i> <i>Hoofdschakelaar 250A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-0-1 <i>Onderverdeelkast LK-0-1.</i> <i>Tekening Homij E-LK01-B00</i> <i>Capaciteit 400 V</i> <i>Hoofdschakelaar 63A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011			Hager	FP83QS		1
6151	Verdeelinrichting LK-1-1 <i>Onderverdeelkast LK-1-1.</i> <i>Tekening Homij E-LK11-B01</i> <i>Capaciteit 400 V</i> <i>Hoofdschakelaar 40A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011					8 schakels & 2 hoofdschakelaar	1
6151	Verdeelinrichting LK-1-2 <i>Onderverdeelkast LK-1-2.</i> <i>Tekening Homij E-LK12-B01</i> <i>Capaciteit 400 V</i> <i>Hoofdschakelaar 63A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011					8 schakels & 2 hoofdschakelaar	1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
6151	Verdeelinrichting LK-2-1 <i>Onderverdeelkast LK-2-1. Tekening Homij E-LK21-B02 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 160A 2 Priva HX onderstations</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-2-2 <i>Onderverdeelkast LK-2-2. Tekening Homij E-LK22-B02 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 40A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-3-1 <i>Onderverdeelkast LK-3-1. Tekening Homij E-LK31-B03 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 100A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-4-1 <i>Onderverdeelkast LK-4-1. Tekening Homij E-LK41-B04 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 63A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-MER <i>Onderverdeelkast Mer. Tekening Homij E-LKMER-B00. Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 160A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-UPS 1 <i>Onderverdeelkast LK-UPS 1 Tekening geen ? Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 63A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011					8 schakels & 2 hoofdschakelaar	1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
6151	Verdeelinrichting LK-UPS2 <i>Onderverdeelkast LK-UPS2. Tekening Homij E-LKUPS2-B02 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 63A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-UPSA <i>Onderverdeelkast UPSA. Tekening Terberg 22.12.6003/3-01 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 160A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-UPSB <i>Onderverdeelkast UPSB. Tekening Terberg 22.12.6003/3-02 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 63A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Hoofdverdeelinrichting S-HVK-1 <i>Hoofdverdeelkast S-HVK-1. Tekening Homij-E--HVK1-K00. Capaciteit spanning 400V Hoofdschakelaar 630 A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Hoofdverdeelinrichting S-HVK-2 <i>Hoofdverdeelkast S-HVK-2. Tekening Homij-E--HVK2-B00. Capaciteit spanning 400V Hoofdschakelaar 400 A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-1-3 <i>Onderverdeelkast LK-1-3. Tekening Homij E-LK13-K01 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 100A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-1-4 <i>Onderverdeelkast LK-1-4. Tekening Homij E-LK14-K01 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 80A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
6151	Verdeelinrichting LK-2-3 <i>Onderverdeelkast LK-2-3. Tekening Homij E-LK23-K02 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 100A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-2-4 <i>Onderverdeelkast LK-2-4. Tekening Homij E-LK24-K02 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 100A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-3-2 <i>Onderverdeelkast LK-3-2. Tekening Homij E-LK32-K03 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 100A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-3-3 <i>Onderverdeelkast LK-3-3. Tekening Homij E-LK33-K03 Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 100A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-MER4 <i>Onderverdeelkast Mer4. (SER 4) Tekening Terberg 22.12.6003-3/04. Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 125A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-MER5 <i>Onderverdeelkast Mer5. Tekening Terberg 22.12.6003-3/05. Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 125A</i>	Algemeen	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting LK-MER2 <i>Onderverdeelkast Mer2. Tekening Terberg 22.12.6003. Capaciteit 400 V Hoofdschakelaar 63A</i>	B0 MER	1,00 stk	2011						1

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
6151	Verdeelinrichting BayPass A <i>Onderverdeelkast BayPass A</i>	B0 MER	1,00 stk	2011						1
6151	Verdeelinrichting BayPass B <i>Onderverdeelkast BayPass B</i>	B0 MER	1,00 stk	2011						1
6151	Hoofdverdeelinrichting HVK <i>Hoofdverdeelkast HVK. Tekening Homij-E--HVK-B00. Capaciteit spanning 400V Hoofdschakelaar 2500 A Kast is voorzien van een vermogensautomaat Terasaki 2500A</i>	Bestuursgebouw	1,00 stk	2011					23 schakels	1
6171	Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie	Algemeen	1,00 pst	2011			Van der Heuvel			2
63	Verlichting									
6310	Verlichtings bediening	Algemeen	1,00	2022						1
6354	Noodverlichting Armaturen centraal gevoed <i>Eigen telling Gemeente (MJ)</i>	Bestuursgebouw	406,00 stk	2011			diverse			2
6354	Noodverlichting Armaturen centraal gevoed <i>Eigen telling Gemeente (MJ)</i>	Kantoorgebouw	297,00 stk	2011			diverse			2
64	Communicatie									
6422	Intercominstallatie algemeen	B Entree	1,00 st	2011						2
6422	Intercominstallatie algemeen	B Goederenontvangst	1,00 st	2011						2
6422	Intercominstallatie algemeen	B Invalidetoegang	1,00 st	2011						2
6422	Intercominstallatie algemeen	B Personeelsingang	1,00 st	2011						2
6422	Intercominstallatie algemeen	Kantoor pand nr 3	1,00 st	2019						2

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh	Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
65	Beveiliging										
6511	Brandmeldcentrale Bestuursgebouw <i>Brandmeldinstallatie bij sprinklerinstallatie</i>	Bestuursgebouw	1,00	stk	2011			Notifier	NF3000		2
6511	Brandmeldcentrale Kantoorgebouw <i>Brandmeldinstallatie kantoorgebouw</i>	Kantoorgebouw	1,00	stk	2011			Notifier	NF3000		2
6511	Brandmeldinstallatie paneel	Bestuursgebouw	1,00	st	2011						2
6511	Brandmeldinstallatie paneel	Kantoorgebouw	2,00	st	2011						2
6513	Rookluiken <i>Rookluiken Gemeentehuis. De installatie bestaat uit 3 rookluiken tyoe : ACE/1E/1000/1200/T/IA25/M1B24/FX/ I/E/S/1250/1450/N5/WM en een besturingskast.</i>	Bestuursgebouw	3,00	st	2011			Colt	ACE/1E/1000/ 1200/T/IA25/ M1B24/FX/ I/E/S/1250/14 50/N5/WM		2
6513	Droge brandleiding	Bestuursgebouw	1,00	pst	2011						1
6513	Handblusser	Algemeen	28,00	stk	2011						3
6513	Brandslanghaspel	Algemeen	41,00	stk	2011			Saval	Decohaspels BLD-30 m 3/4		1
6513	Blusgasinstallatie <i>Na blussing is er geen afzuiging, tevens geen rapportage ingezien. Ten behoeve van MER-ruimte</i>	B0 MER	1,00	stk	2011			Pro Inert	IG-55/IG-71- 080-300	148 kg	3
6513	Sprinklerinstallatie algemeen	Algemeen	1,00	bvo	2011						3
6513	Centrale sprinklerinstallatie	B0-TR	1,00	stk	2011			Honeywell	BMZ NF3000		2
6513	Sprinklerpomp	B0-TR	1,00	stk	2011						2

9766-C • Gemeentehuis Lansingerland Contractinventarisatie
Tobias Asserlaan 1 • Bergschenhoek

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Jaar	Tag	Soort	Fabricaat	Type	Capaciteit	Conditie
6513	Jockeypomp sprinklerinstallatie	B0-TR	1,00 stk	2011						2
6513	Brandventilatievoorz. brandkleppen	Algemeen	131,00 stk	2011			Trox			2
6521	Inbraaksignalering centrale	Algemeen	1,00 stk	2011			Honeywell	Galaxy Dimension		3
6522	Toegangscontrole algemeen	Algemeen	1,00 pm	2011			Honeywell			3
6522	Elektrische deuropeners algemeen	Algemeen	60,00 stk	2011						3
6530	Overlast, detectie en alarmering	Algemeen	9,00 st	2011				Cavia		1
6531	Zonwering bedieningsinstallatie	Algemeen	1,00 pm	2011						3
6535	Gasdetectiesysteem tbv cv kelder	B0-TR	1,00 stk	2011			Drager	Regard 1		1
6541	Invalidetoilet noodsignaal	B-Algemeen	3,00 stk	2011						2
6541	Invalidetoilet noodsignaal	K-Algemeen	3,00 stk	2011						2
6564	CCTV-systeem <i>Omvang</i>	Bestuursgebouw	1,00 st	2011			Bosch			3
90	Terrein									
9052	Vetput terrein algemeen		1,00 st	2011						1
9052	Vuilwaterput Riolering		1,00 st	2011						1
9063	Gevel armaturen	Algemeen	52,00 stk	2011						2