

Aanbesteding: Certificering VBB-BMI/OAI en RBI Metro Amsterdam
Aanbestedende Dienst: GVB Infra B.V.
Referentie: 2022-47

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Prijzenblad Bijlage 9 - Overzicht werkzaamheden - W-0

Vraag:

U heeft het hier over "de inspecties zelfstandig kunnen worden uitgevoerd". Mogen wij ervan uitgaan dat bij de inspectie een medewerker van GVB aanwezig is voor toegang en begeleiding en dat de onderhoudspartij aanwezig is voor bediening en aansturingen?

Antwoord:

Ja, dat klopt, mits vroegtijdig afgesproken. De inspecties worden begeleid door medewerkers van GVB RIB (verplicht) en de onderhoudspartij is ook aanwezig. Zie ook W-7 Programma van Eisen art. 2.3.7.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Veiligheidsvoorzieningen en hulpmiddelen

Vraag:

Worden de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen en hulpmiddelen ter beschikking gesteld?

Antwoord:

Ja, behoudens persoonlijke beschermmiddelen.

Beantwoord op: 13-10-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bijlage 10 Concept Dienstverleningsovereenkomst Art. 4.1 - Facturatie

Vraag:

De laatste termijn van de inspectiewerkzaamheden wordt volgens dit artikel pas betaalbaar wanneer het "certificaat" is afgegeven. Op de nu gehanteerde betalingsvoorwaarde zou een vermenging van belangen zich voor kunnen doen die de "onpartijdigheid" ter discussie kan stellen. Dergelijke opzet past

niet in onze "Code of Ethics". Moet dit niet zijn "bij afronden van de reguliere inspectie en afgifte van de rapportage"? Ongeacht dit een "JA of NEE" conclusie betreft?

Antwoord:

Hertesten/inspecties vinden plaats voor rapportage nadat de (major) bevindingen zijn opgelost, zie W-3, W-4 en W-5 uit het Programma van Eisen (art. 2.3.7).

Mocht blijken dat de major bevindingen niet of niet tijdig worden opgelost door GVB dan zal de facturatie in redelijkheid en billijkheid worden uitgevoerd.

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Contract

Ref.nr.
4

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Art. 2.3 - scope opdracht

Vraag:

In alinea 4, eerste invoeging regel twee; 'In het kader van de aanbesteding verzorgt opdrachtnemer ook op aanvraag aanvullende diensten die betrekking hebben op de brandveiligheidssystemen in "de metro" en het certificeren van deze systemen"; worden hier "de metrostations" bedoeld?

Antwoord:

Hier worden de in de leidraad benoemde gebouwen (inclusief tunneldelen) bedoeld, dus ook het SET-gebouw. Zie paragraaf 2.3.1 van het Programma van Eisen.

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
5

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Wij kunnen niet herleiden of er onderhoudscertificaten zijn afgegeven voor de Brandmeld, Ontruimings en Sprinklersystemen. Worden deze door onderhoudspartijen afgegeven? (Voor RBI is een onderhoudscertificaat n.v.t.)

Antwoord:

Op het gebied van onderhoud worden certificaten afgegeven voor de BMI /OAI en Sprinkler.

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

PVE Bijlage 12 - Documentatieoverzicht

Vraag:

Is aan te geven welke stations reeds over welke Inspectiecertificaten beschikken? (BMI-OAI, RWA en/of Sprinklersysteem)

Antwoord:

Alle gebouwen op de Noord/Zuidlijn beschikken over genoemde certificaten. De gebouwen op de Oostlijn daarentegen niet, deze worden dit jaar (2022 en 2023) gecertificeerd. Daarna (per 1 januari 2024) worden de gebouwen van de Oostlijn onderdeel van de opdracht.

Beantwoord op: 13-10-2022

Label: Inhoud