

2e Nota van Inlichtingen

Gemeente Amstelveen, Nationale Openbare Aanbesteding
Uitbreiding Amstelveen College Sportlaan 27 - Perceel: Elektrotechnische installaties
I&A-nummer: I&A_2022_0027



Datum: 5 december 2022

Nr.	Mededeling(en) Aanbestedende Dienst
1	Aanpassing aanbestedingsplanning, paragraaf 2.3 van de Offerteaanvraag: - Indienen Inschrijving uiterlijk tot: wordt: maandag 19 december 2022. - Opening Kluis met Inschrijvingen/ toetsen inschrijving op inschrijvingsvereisten: wordt: maandag 19 december 2022. - Start beoordeling van de inhoudelijke Inschrijvingen: wordt: maandag 19 december 2022. - Einde beoordeling van de inhoudelijke Inschrijvingen: wordt: vrijdag 23 december 2022. - Verzendings gunningsbeslissing: wordt: dinsdag 27 december 2022. - Opschortende termijn loopt af op: wordt: maandag 16 januari 2023. - Gunning Overheidsopdracht: was: wordt: woensdag 18 januari 2023.

Nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	In de stukken is voor de inbraakbeveiliging en deurstand signalering Comsafe aangegeven. Deze zijn niet meer actief bij deze school. In de nog te ontvangen nota worden de gegevens verstrekt van het partij welk nu deze installaties beheerd. Deze partij is hierdoor niet in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Graag een 2e vragen ronde geven uitsluitend voor vragen vanuit deze partij. Gaat u hiermee akkoord?	Niet akkoord. Zie tevens de onderhavige Nota van Inlichtingen en de vragen gesteld naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022.
2	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	Wij hebben het lijst van de W-bekabeling ontvangen. Waar is RK1? Deze staat niet op de ontvangen E-tekeningen. Welke ruimtes is TR-bg? Graag ruimte nr. opgeven.	RK begane grond (LBH) E-26 0.071, RK verdieping niets, alles uit kast begane grond.
3	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	LKO-4 en LKO5 staan niet op de E-tekeningen. Waar zijn deze? TR-WP waar is deze ruimte? Ruimte nr. opgeven.	LKO-4 verdieping A-3 1.082, LKO5 nvt.
4	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	Wanneer kunnen wij de antwoorden tegemeot zien welke wij via het berichtenbox hebben gesteld naar aanleiding van de nota? Ik zie de antwoorden graag spoedig tegemoet, dit in verband met de naderende indien datum.	Zie de onderhavige Nota van Inlichtingen inclusief Mededeling.
5	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	In de nota is aangegeven dat er nav de nota vragen gesteld mogen worden. Echter het vragen module in Tenders is nog niet open gesteld. Graag deze open stellen zodat op de juiste manier vragen gesteld en beantwoord kunnen worden.	De vragenmodule is georganiseerd in de berichtenfunctie. Zie tevens de onderhavige Nota van Inlichtingen en de vragen gesteld naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022.
6	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	In het overzicht van de W bekabeling is RK-1 op de BG aangegeven. Er is op de BG geen RK. De regelkast is conform installatie schemas op de verdieping aangesloten op verdeelkast LK-1-6. Welke regelkast wordt met RK1 BG bedoeld?	Zie vraag 2.
7	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	De E-installateurs hebben alleen E-tekeningen ontvangen. Graag de W-tekeningen verstrekken waarop alle op de W-kabellijst aangegeven aansluitingen op terug te vinden zijn.	Zie bijlagen: [] LB-2-0 (a0) bestek 18-02-2022 [] LB-2-1 (a0) bestek 18-02-2022 [] W-1-1-(a3) bestek 18-02-2022 [] W-2-0 (a0) bestek 18-02-2022 [] W-2-1 (a0) bestek 18-02-2022
8	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	Voor de W bekabeling dient er voor de storingen van RK1 naar GBS kabels aangelegd te worden. Waar is RK1 en in welke is het GBS?	Zie vraag 2.
9	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	De voeding schakelpaneel van 15kW komt niet voor op de installatie schema van LK-0-4. Bij LK-0-4 is voor een LBK een 6.5kW voeding aangegeven. Waar komt de voeding schakelpaneel van 15kW vandaan?	LBH is RK1 is 15 kW ipv 6,5 kW.
10	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	Kunnen wij ervan uitgaan dat RK1 in ruimte 0.071 komt in de nabijheid van de LBK?	Ja.
11	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	Er dienen kabels te worden aangelegd naar ruimte TR-wp. Waar is deze ruimte?	0.071.

12	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	Er dient van LBK-05 naar RK1 aangebracht te worden. Is deze RK1 de regelkast op de verdieping? Of de regelkast naast LBK-04?	Naar LBK-05 (LBH) dak 1e verdieping boven ruimte 1.080, omdat daar geen RK komt.
13	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	Croonwolter&dros, het onderhoudspartij die in de nota is voorgeschreven heeft aangegeven dat zij niet de aanbidding kunnen verstrekken voor de indien datum. Graag voor de werkzaamheden van CWD aan de brandmeld en ontruiming een stelpost opgeven.	U kunt hiervoor een stelpost opnemen van € 30.000,00. Deze stelpost dient deel uit te maken van de inschrijvingssom. Niet separaat weergeven.
14	Inschrijffase	Inhoud	Nota van Inlichtingen d.d. 25 november 2022	In de 1e nota van inlichtingen wordt aangegeven dat de E-installateur verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de voedingen en regelbekabeling t.b.v. W-installatie. Helaas hebben wij voor deze werkzaamheden niet alle informatie om een concurrerende prijsopgave te maken. In de ontvangen bijlage met aansluitingen worden een aantal posities genoemd waarvan de positie onbekend is bij ons. Dit zijn de volgende: RK1 GBS LBK-04 TR-wp Bed Motor LBK-05 MV Binnendeel 1e verdieping Kunnen deze posities op de tekeningen aangegeven worden, zodat wij niet afhankelijk zijn van onze aanname/gok?	Zie de antwoorden op de gestelde vragen verwerkt in de onderhavige Nota van Inlichtingen.