

Nota van Inlichtingen
Betreffende de aanbesteding van
Bulkleveringen brandstoffen

Zaaknr 789098

1. INLEIDING

Tot en met 2 maart 2023 tot 12:00 uur was er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Wij danken u voor de vragen en vrijblijvende adviezen. Op deze wijze zijn wij in staat om onze vraag/behoefte aan u te verhelderen en in de toekomst onze aanbestedingsdocumenten te verbeteren.

In dit document zijn de ontvangen vragen en bijbehorende antwoorden verwerkt.

2. VRAGEN EN ANTWOORDEN

De gestelde vragen ten aanzien van deze aanbesteding zijn onderstaand met de antwoorden geanonimiseerd weergegeven. Daar waar mogelijk zijn de vragen gerubriceerd.

Vraag 1: 1.3 Omschrijving van de Opdracht ==> De gemeente beschikt op de gemeentewerf over twee dieseltanks met een inhoud van 5.000 liter per stuk. De tanks staan naast elkaar opgesteld en zijn voorzien van een automatisch tankinhoudmeetsysteem.==> vraag: welk systeem is dit en wat moet de inschrijver doen dit over te nemen?

Antwoord: Dit is een meetsysteem (Utodas) van de huidige leverancier. De leverancier moet er zelf voor zorgen.

Vraag 2: Aspen dient geleverd te worden in jerrycans van 5 liter ==> vraag: mag dit ook een alternatief merk zijn, zolang het om een vergelijkbaar product gaat?

Antwoord: Nee, wij hebben allemaal Stihl machines deze zijn gevoelig voor verandering. Dus we houden het bij Aspen.