

Vervolg vragen Nota van Inlichtingen 3 Realisatie Huis van Stad en Regio 220124GDD					
Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Bron	Vraag	Antwoord
Vervolg vraag Nvl 3 – 724	Perceel 1: Bouw	Inhoud	bestek 33.36.30-b	Na aanleiding van ons verzoek op een demarcatie van de daktuin heeft u ons tekening bk5_62_18 verstrekt. Is onze aanname correct dat er geen andere specificatie van de drainage en substraat beschikbaar zijn dan in het bestek in artikelen 33.36.30-a en 33.36.30-b en de afmetingen op tekening bk5_62_18? Deze dienen wij zij dus naar eigen inzicht af te prijzen? Mocht u nadere specificaties verstrekken dan verzoeken wij u om deze aan alle partijen te doen toekomen zodat een gelijk speelveld wordt gegarandeerd.	Deze aanname is niet correct. Artikel 14.11.30-a DRAINAGE-INSTALLATIE uit het bestek van perceel 2 geeft ook informatie omtrent de opbouw van de drainage. De PV-panelen ter plaatse van het daklicht dienen in het glas opgenomen te worden. Het is correct dat deze panelen opgenomen dienen te zijn in de aanbidding van de gegadigden voor perceel 1. De PV-panelen in het daklicht staan echter ook omschreven in het bestek voor de installaties (perceel 2). De gegadigden voor perceel 2 hoeven het leveren en aanbrengen van de PV-panelen in het daklicht niet op te nemen in de aanbidding. <i>In de aanbidding van de gegadigden voor perceel 2 dient wel het aansluiten en in bedrijf stellen van de PV-panelen in het daklicht opgenomen te zijn.</i>
Vervolg vraag Nv3 – ABT3	Perceel 1: Bouw	Inhoud	Tekeningen	Bij nota 3 heeft u rapportage 4485-002-TPO-ES toegevoegd. Hierin staat op pagina 19 de glasopbouw van de glazen dakconstructie omschreven. In deze opbouw zijn niet de PV cellen aangegeven die wel zijn opgenomen in besteksartikel 34.41.30-a. Is onze aanname correct dat wij deze PV cellen wel moeten opnemen in onze aanbidding? Indien uw antwoord hierop ja is, dan verzoeken wij om dit kenbaar te maken aan alle partijen, zodat een gelijk speelveld wordt gegarandeerd.	
Opmerking van de Aanbestedende dienst: De hierboven beantwoorde vragen zijn nagekomen en direct beantwoord. Ze zijn naar de mening van de gemeente niet van dien aard dat dit effect heeft op de aanbestedingsplanning. De inschrijftermijn blijft dan ook gehandhaafd.					