

VOORBEELD Inspectierapport

Lichtpunten incl. voedingskasten op eigen netten

Elektrische installatie <type> <locatie>


Projectnummer : <ref opdrachtnemer>

Rapportnummer : <(YYYYMMDD) locatie en kastnummer>

Opdrachtnummer : <ref opdrachtgever>

inspectiedatum : DD-MM-YYYY

Versie : <#_#>



overzichtsfoto

Eigenaar installatie:

Naam :

Adres :

Postcode Plaats :

Contactpersoon :

Telefoonnummer :

Opdrachtgever:

Naam bedrijf :

Adres :

Postcode Plaats :

Contactpersoon :

Telefoonnummer :

Inspectieadres:

Adres :

Postcode Plaats :

Contactpersoon :

Telefoonnummer :

Installatieverantwoordelijke:

Naam :

Telefoonnummer :

Inspectiebedrijf gegevens:

Dit inspectierapport is opgesteld door:

Naam bedrijf :

Adres :

Postcode Plaats :

Telefoonnummer :

E-mail :

Verantwoordelijke :

Auteur :

Inspecteur(s) :

Beschrijving installatie:

Stelsel :
Hoofdbeveiliging :
(hoofd) Aardlekbeveiliging :
Bijzondere verbruikers :

1. Overzicht constatering van alle aangekruiste items**Kast en ondergrondse infra**

Visuele controle
1 t/m 19

Meting en beproevingen
1 t/m 18

Lichtpunten

Visuele controle
1 t/m 20

Meting en beproevingen
1

Gebreken categorie A t/m D inclusief (detail-)foto's:

- A. direct actie (zeer hoog risico / zeer gevaarlijk) (■ **rood** markeren)
- B. binnen drie maanden verhelpen (hoog risico) (■ **oranje** markeren)
- C. binnen zes maanden verhelpen (laag risico) (■ **geel** markeren)
- D. tijdens de inspectieperiode verholpen en opnieuw gecontroleerd (■ **groen** markeren)

Aanbevelingen:

<De aanbevelingen en op- of aanmerkingen hebben betrekking op het verbeteren van veiligheid>

Algemene staat van de installatie:

Item	voldoende	redelijk	matig	onvoldoende
Staat van de tekeningen				
Overzichtelijkheid van de installatie				
Aanrakingsveiligheid van de installatie				
Veiligheid voor de gebruiker				
Veiligheid voor de onderhoudspartij				
Brandveiligheid				
Staat van onderhoud				

Opmerkingen:

<t.a.v. algemene staat van de installatie>

2. Verklaring:

<voldoet (niet), met onderbouwing en ondertekening>

Inspecteur: <naam>
Datum: DD-MM-YY

handtekening:

3. Geldigheidsduur inspectie

MM-YY tot MM-YY

Overzicht gebruikte meetinstrumenten:

<i>nr</i>	<i>merk</i>	<i>type</i>	<i>Volgende kalibratiedatum</i>