VEILIGHEIDS-INSPECTIE OVL EIGEN NET		Datum	Inspecteur
Kastnr:		meetinstrument	
bedrijfs-naam		kalibratidatum	
		proj.nr.	rapport nr.

	mastnr	Straat	E-INSTALLATIE v.contr **VC**	R <0,5Ω **Ω**	MAST **M**	LP **A**	voldoet j/n	CAT	Opm.#	Foto #
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

#	Opmerkingen/aanbevelingen

VC Visuele controle installatie

1 verschillende (installatie)delen zijn niet eenduidig herkenbaar
2 eventueel aanwezige beschadigingen veroorzaken gevaar
3 de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen zijn in orde
4 beschadiging/verdroging aders/aansluitsnoer
5 geen kabelschoentje aansluitsnoer t.b.v aansluiting op aansluit set
6 onvoldoende lengte aansluitsnoer
7 Aansluitkabel VD-draad

Ω Ohmse meting

ohmse meting tussen aardklem aansluitset en aardbout mast (aansluitset is veiligheidsklasse I)
(indien mast niet gecoat of geschilderd, meten op buitenzijde mast) R < 0,5Ω

M Inspectie Mast

8 roestvorming/beschadiging/perforatie
9 Losse montagerail
10 defecte sluiting mastdeurtje
11 geen mastluik / nood-mastluik
12 scheefstand
13 armatuur defect/los

A Aansluiting lichtpunt

14 defecten aan aansluitset
15 open aansluitingen (geen afscherming)
16 beschadigingen voedingskabel
17 aansluitset los
18 kabels correct in de trekontlasting aangebracht
19 nominale waarde zekering ≤ 6A

categorie		
A	urgent	direct actie
B	aandacht	binnen een half jaar opgelost
C	wenselijk	bij vervangen mast/armatuur
D	verholpen	en opnieuw gecontroleerd