

Nota van Inlichtingen
Bedrijfsvoering
Team Inkoop



Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
14 0174
(0174) 673 600
info@gemeentewestland.nl

NOTA VAN INLICHTINGEN

behorende bij : Europese aanbesteding levering en plaatsing permanente hekwerken D2022-22267

Datum: 8-12-2022

Aantal vragen: 3

Naar aanleiding van de boven omschreven aanbesteding zijn door potentiële aanbieders vragen gesteld.

Deze vragen en onze antwoorden hierop treft u hieronder aan:

	Document	Pagina	Alinea	Vraag	Antwoord
1	Beschrijvend document Europese Aanbesteding	37		Producteis is staanders (palen) stalen buis Ø 2 mm. Standaard is Ø 1.75 mm. Is dit ook toegestaan?	Per abuis is 2mm opgenomen. Ø 1,75 is de juiste diameter.
2	Beschrijvend document Europese Aanbesteding	37		Aluminium afdekkap op staanders in combinatie met puntdraadhouders (rechte of schuine) is niet mogelijk. Uitgaan van paal met afdekkap?	Correct, de staanders moeten voorzien worden van een aluminium afdekkap. Voor hekwerken met een gladde draad moet de staander zijn voorzien van een afdekkap met draadhouder.
3	Beschrijvend document Europese Aanbesteding	37		Bevestiging met éénrichtingschroeven/bouten. Voor bevestiging van beugel aan paal wordt dit standaard gedaan. De bevestiging van de beugels geschiedt door middel van bouten en moeren. Afbreekmoer voldoet aan de eis?	Voor de bevestiging van de beugels wordt standaard gebruik gemaakt van bouten en moeren. Op locatie met vandalisme wordt op verzoek gebruik gemaakt van afbreek-moeren.

Deze Nota van inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van het beschrijvend document, kenmerk D2022-22267