

Object
t.a.v.
Adres
PC en Plaats

Zaaknummer :
Behandelaar :
Betreft : Aspectcontrole Erkende Maatregelen Lijst (EML)

Geachte,

Op d.d. is uw bedrijf, gelegen aan xxx, voor een aspectcontrole erkende maatregelen bezocht door de heer xxx, toezichthouder van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Uw bedrijf is gecontroleerd op de naleving van de voorschriften behorende bij het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (hierna Activiteitenregeling). Tijdens de controle is het ingevulde formulier informatieplicht energiebesparing van 9 september 2022 doorgenomen en zijn de gemelde maatregelen in het formulier gecontroleerd.

Erkende Maatregelen Lijst gezondheidszorg- en welzijnzorginstellingen

Tijdens de controle is nagegaan in hoeverre uw bedrijf inmiddels energiebesparende maatregelen heeft getroffen welke verplicht zijn gesteld, op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat hier om de maatregelen zoals beschreven in de zogenaamde Erkende Maatregelen Lijst (EML). Deze maatregelen kenmerken zich doordat zij een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder. Omdat techniek en energieprijzen continu veranderen wordt deze Erkende Maatregelen Lijst ook periodiek geactualiseerd. De eerstkomende actualisatie is op 1 juli 2023.

Energiebesparende maatregelen op een zelfstandig moment of natuurlijk moment

Energiebesparende maatregelen op een zelfstandig moment: Deze maatregelen hebben altijd een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Deze maatregelen dient het bedrijf binnen een redelijke termijn uit te voeren.

Energiebesparende maatregelen op een natuurlijk moment: Deze maatregelen hebben alleen een terugverdientijd van 5 jaar of korter als er sprake is van reparatie of vervanging van de huidige situatie. Deze maatregelen dient uw bedrijf uit te voeren als hier sprake van is.

Voor zover gecontroleerd, is tijdens deze controle het volgende geconstateerd.

1: verwarmen van een ruimte (maatregel GD1):

Tijdens de controle is gebleken dat isolatie om leidingen en appendages ontbreekt. Het gaat hier om kleinere stukken isolatie welke ontbreekt om leidingen en appendages op meerdere plaatsen in het gebouw. U dient ervoor te zorgen dat leidingen en appendages worden (na) geïsoleerd.

2: In werking hebben van een ruimte- of buitenverlichtingsinstallatie (maatregel GE1):

Tijdens de controle is gebleken dat het overgrote deel van de lichtinstallatie nog bestaat uit PL-verlichting (spaarlampen). U dient ervoor te zorgen dat de PL-verlichting vervangen wordt door ledverlichting.

3: In werking hebben van een stookinstallatie. Emissies naar de lucht (maatregel FA2):

Tijdens de controle is gebleken dat er een optimaliserende regeling aanwezig is. Een buitensensor is aanwezig op de gevel en de sensor die de binnentemperatuur moet meten (thermosstaat) is ook aanwezig maar hangt in de CV en boiler ruimte op de begane grond. U dient ervoor te zorgen dat de regeling naar behoren kan werken door de thermosstaat op een plaats te hangen waar deze nauwkeuriger de gebouwtemperatuur kan meten en kan worden ingesteld.

De volgende maatregel dient op een natuurlijk moment te worden opgepakt:

4: In werking hebben van een ruimte- of buitenverlichtingsinstallatie (maatregel GE8):

Tijdens de controle is gebleken dat ongeveer 35% van de vluchtwegaanduiding nog niet is vervangen door led. U dient er op een natuurlijk moment voor te zorgen dat de conventionele verlichting vervangen wordt door ledverlichting.

Termijn

Het feit dat de bovengenoemde maatregelen (onder nummer 1 t/m 3) nog niet (geheel) zijn uitgevoerd betekent een overtreding van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. U dient **binnen zes weken na verzenddatum** van deze brief, de bovengenoemde overtredingen ongedaan te maken of ons een plan van aanpak te doen toekomen waarin wordt aangegeven wanneer bovenstaande overtredingen ongedaan zijn gemaakt. Als u kiest voor het indienen van een plan van aanpak beoordelen wij na ontvangst of u de termijnen in redelijkheid heeft opgenomen. Indien dit het geval is krijgt u van ons akkoord op het Plan van Aanpak.

Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt gecontroleerd of de overtredingen opgeheven zijn. Indien blijkt dat de overtredingen niet ongedaan zijn gemaakt, dient u er rekening mee te houden dat wij tegen deze overtredingen kunnen optreden door gebruik te maken van de ons ter beschikking staande handhavingsmiddelen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer xxx via 088-102 18 26 of xxxx@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen,
namens dezen,

ing. Xxxxx
Afdelingsmanager Toezicht en Handhaving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Dit document is digitaal gegenereerd en daarom niet ondertekend.