

VERKLARING:

- KOUDWATERLEIDING
- WARMTAPWATERLEIDING
- OS — OSMOSE WATER
- DRG — DROGE BRANDLEIDING
- HWA — HEMELWATERAFVOER
- RL — RIOLERING
- O — ONTLUCHTING
- ONT-/ EN BELUCHTINGSKAP (DAKDOORVOER)
- POMP (HYDROPRESSOR)
- BOILER
- AFSLUITER
- KEERKLEP
- BRANDSLANGHASPEL
- BRANDKRAAN 2 1/2"

SO	1	Stijve brandkraan	Size	Type 2 1/2" Hensley	
DOS	**DS**	**Brandmeldsnoer**	**Generic**	**Type 120mm Attest**	
15	1	Kabelrooster	kabelbaan	200x100mm	
14	4	Brandmeldsnoer	Alpha	Type Inspektrol	
13	1	Kabelrooster	kabelbaan	200x100mm Kabelrooster	
12	1	Kabelrooster	kabelbaan	200x100mm	
11	1	Kabelrooster	kabelbaan	200x100mm	
5	2	Stopventiel	Hydraulisch	ALD	
4	4	Stopventiel	Long	m 25KG	
3	1	Boiler	Doubleer-ep	Micro-plus 100 tot 270 ltr	
2	1	Boiler	Doubleer-ep	Micro-plus 100 tot 270 ltr	
POS	AANTAL	BENAMING	FABRIKAAT / TYPE		CODE

VERKLARING MAATVOERING IMTECH PROJECTS

m 3000=mz. m = dynamic zipr = 6350+NAP

GEBRUIKTE DEFINITIEVE ONDERLIGGER De Architecten Cie :

De Architecten Cie.

Amsterdam, Tel. 020-6... Fax. 020-6... Mobiel 06-5...
Postbus 1... 1000 AC Amsterdam
info@dearchitecten.nl
www.dearchitecten.nl

ontwerp en bestek
A-TEKEN-NR. | DATUM | TEKENING
01 | 01.05 | 0-01.dwg
02 | 01.05 | 0-02.dwg
03 | 01.05 | 0-03.dwg
04 | 01.05 | 0-04.dwg
05 | 01.05 | 0-05.dwg
06 | 01.05 | 0-06.dwg

BESTEK
A-TEKEN-NR. | DATUM | TEKENING
01 | 01.05 | 0-01.dwg
02 | 01.05 | 0-02.dwg
03 | 01.05 | 0-03.dwg
04 | 01.05 | 0-04.dwg
05 | 01.05 | 0-05.dwg
06 | 01.05 | 0-06.dwg

Commission Amsterdam, Kavelen 5

Amsterdam, Tel. 020-6... Fax. 020-6...
info@ode.nl www.ode.nl

ODE

OPDRACHT: Kavel 5 CONSERVATORIUM
ONDERWERP: SITUATIEPLAN
1e verdieping (6.60/ NAP)

DATUM: 01.05.05
TEKENAAR: [illegible]
GOEDGEKEURD: [illegible]
FASE: DO
SCHAAL: 1:100
TEKENING NR.: A-5A-11-004

Schipper B.V.
Installatie & Onderhoud
Van Ravestyngstraat 17
1114 AB Amsterdam
Postbus 1...
1000 AC Amsterdam
Tel. 020-6...
Fax. 020-6...
info@schipper.nl
www.schipper.nl

Tonger Tonger Raadgevende Ingenieurs BV
Adviezen installaties

Postbus 1... 1000 AC Amsterdam
Telefoon 020-6... Fax 020-6...
info@tonger.nl www.tonger.nl

SITUATIE CONSERVATORIUM KAVEL 5A

REV.	DATUM	OMSCHRIJVING	GETEKEND	CHECKED	GEZIEN

NIEUWBOUW CONSERVATORIUM
ODE KAVEL 5A
AMSTERDAM

SANITAIRE INSTALLATIES
PLATTEGROND 1E VERDIEPING

Schaal	1:100
Datum	01-05-05
Format	A0
Code	DO
Tekening	TG0
Uitbreiding	00
Project nummer	225005
Tekening nr.	W101
Rev.	00

BUSINESS UNIT UTRECHT WEST
Postbus 2070, 3500 GB Utrecht, Nederland
Nijverheidsweg 1, 3447 GE Woerden
Tel. +020 651 22 00
Fax. +020 651 22 10

Imtech Projects

D E S I G N E R S