

Bijlage A1: Overzicht gemalen - Onderhoudscontract 2023 en later

Bijgewerkt: 22-11-2022

nr.	WDOD nr.	code gemeente	Naam gemaal																					
				Plaats	Type object	Lozingssituatie/functie	Bouw- Jaar	Renovatie [jaar]	INFO E/C/M IN SAM?	DEBIET- METER	aantal pompen	POMP MERK	POMPTYPE	POMP FABRICAGE JAAR	kW pomp (P2)	Ontwerp- debiet [m3/uur]	POMPPUT Bx8 of rond [cm]	POMPPUT DIEPTE [CM]	Type besturing WDOD anno 2022	BESTURING 2023* of 2024**	gemiddeld aantal storingen (verstopping) per jaar	gemiddeld aantal storingen (overig) per jaar	(BIJZONDERE) VERKEERS- MAATREGEL ONDERHOUD	REINIGING POMPPUT X PER JAAR
1	76511	BR1.0210	BBL Broekland	Broekland	dvoorziening (1x spoelk	Loost in vrij verval	2010	2013	JA	NEE	1	ABS	AFP 0831 M22/4	2009	2,20	NB	200x200	430	sp 2017	LC**	0	0	JA, fietspad	1
2	76531	HT1.0300	BBB Heeten	Heeten	dvoorziening (2x spoelk	Loost in vrij verval	2011	nvt	JA	NEE	1	ABS	AFP1032 M40/4	2009	4,00	NB	170x200	490	sp 2018	LC**	0	0	NEE	1
3	76671	HT2.0002	Heeten Zuid	Heeten	rioolgemaal	Loost in vrij verval	1980	2005	JA	JA	2	ABS	XFP100C- VXPE29/4	2021	3,00	72,00	r200	364	phoenix 2018	WDOD	0	2	NEE	2
4	76991	HT1.0300	TG Veldeggerweg Heeten (fietsstunne	Heeten	tunnelgemaal	sloot	2009	nvt	JA	NEE	2	Flygt	NP3085.183MT	2009	2,00	25,00	NB	NB	phoenix 2018	WDOD	0	0	JA, vanaf de berm.	0,5
5	76541	HT4.0002	RG Veldegge	Heeten	rioolgemaal	Prikt in op persleiding WDOD.	2010	nvt	JA	NEE	2	ABS	Piranha M55/2D	2010	5,50	2,00	170x200	420	phoenix 2018	WDOD	2	0	NEE	2
6	76551	HTXXX	RG IJsselgouwe	Heeten	rioolgemaal	Prikt in op persleiding WDOD.	2017	nvt	JA	NEE	2	Flygt	MP3090.170HT	2017	4,30	1,50	150x150	280	phoenix 2022	WDOD	1	0	NEE	1
7	NVT	HT07-D-005	Weseperweg 45a	Heeten	rioolgemaal	Prikt in op drukleiding	2005	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEV.65.80.40.2.5 1D	2020	4,00	0,5	125x125	250	NVT	LC	0	0	NEE	2
8	NVT	HT07-I-001	Injectiegemaal Oosterenkweg	Heeten	injectiegemaal	Prikt in op persleiding WDOD.	2005	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEG.40.40.2.50B	2020	4,00	3,64	120x120	190	NVT	LC	1	0	NEE	2
9	75601	HE6.0016	Old Heino	Heino	rioolgemaal	Prikt in op persleiding WDOD.	2005	nvt	JA	NEE	2	Flygt	DP3102MT	2022	3,10	6,60	200x200	477	phoenix 2018	WDOD	1	0	NEE	1
10	75621	HE3.0002	Paalweg	Heino	rioolgemaal	Loost in vrij verval	1986	2019	JA	NEE	2	Flygt	NP3085.920 MT	2019	2,00	53,00	200x200	410	phoenix 2018	WDOD	4	0	NEE	1
11	75631	HE5.0002	Huijgenstraat, Blankenvoort	Heino	rioolgemaal	Loost in vrij verval	1990	2007	JA	JA	2	ABS	AFP0831 M15/4	2007	2,00	5,49	200x200	477	phoenix 2018	WDOD	4	0	NEE	1
12	75641	HE4.0002	Kiezebos	Heino	rioolgemaal	Loost in vrij verval	1993	2017	JA	JA	2	Flygt	NP3085.160	2015	2,40	11,34	125x125	377	sp 2015	LC*	2	0	NEE	1
13	75691	HE2.0250	BBL Paalweg	Heino	dvoorziening (1x spoelk	Loost in vrij verval	2009	nvt	JA	NEE	1	Flygt	NP3085.160	2017	2,00	30,00	150x440	550	sp 2018	LC**	0	0	NEE	1
14	75701	HE2.0150	BBL Wooldhuis	Heino	dvoorziening (1x spoelk	Loost in vrij verval	2009	nvt	JA	NEE	1	Flygt	NP3085.160	2018	2,00	30,00	275x340	615	sp 2018	LC**	0	0	NEE	1
15	75711	Hn3	TG Dalfserweg (fiets tunnel)	Heino	tunnelgemaal	Geen onderdeel afvalwaterketen	1984	2006	JA	NEE	2	Robot	RW4030DJ	2009	5,00	25,00	NB	NB	phoenix 2018	WDOD	0	0	JA	0,5
16	75721	Hn4	TG Berkendijk (fiets tunnel)	Heino	tunnelgemaal	Geen onderdeel afvalwaterketen	1984	2006	JA	NEE	2	Robot	RW4030DJ	2009	5,00	25,00	NB	NB	phoenix 2019	WDOD	0	0	JA	0,5
17	75771	HE5.0049	VGS Blankevoort	Heino	rioolgemaal	Loost in vrij verval/ relatie RWA	2019	nvt	JA	JA	2	Flygt	NP3085.920MT	2019	1,60	30,00	200x200	255	phoenix 2018	WDOD	0	0	NEE	1
18	75781	HE.0005	VGS Kiezebos	Heino	rioolgemaal	Loost in vrij verval/ relatie RWA	2019	nvt	JA	JA	2	Flygt	NP3085.920MT	2019	1,60	30,00	200x200	455	phoenix 2018	WDOD	0	0	NEE	1
19	NVT	HN03-OM-037	Camping Heino	Heino	rioolgemaal	Prikt in op drukleiding	2010	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SL1.50.80.40.2.5 1D	2021	4,00	5	200x200	420	NVT	LC	2	0	NEE	3
20	NVT	NIEUW	Rioolgemaal Blankenvoort uitbreidin	Heino	rioolgemaal	vrij verval stelsel Blankenvoort	2022	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SLV.65.65.15.2.5 0B	2022	1,50	3	r138	415	NVT	LC	0	0	NEE	1
21	NVT	HN06-OM-001	Injectiegemaal Oude Dalfserweg	Heino	injectiegemaal	Prikt in op persleiding WDOD.	2005	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEG.40.26.2.50B	2018	2,60	2,44	120x120	185	NVT	LC	2	1	NEE	2
22	NVT	HN03-OD-038	Kruising Schoolbosweg / Schoolbosdwarweg	Heino	opvoergemaal	Prikt in op drukleiding	2023	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEG.40.26.2.50B	2023	2,6	1,35	r120	224	NVT	LC	1	0	NEE	2
23	75671	LZ1.0110	BBB Laag Zuthem	Laag Zuthem	randvoorziening	Loost in vrij verval	1993	2009	JA	NEE	1	Grundfos	L1.80.80.15.4.50B	2022	1,50	30,00	80x80	377	sp 2018	LC**	1	0	NEE	1
24	75731	LZ2.0002	RG Kleine Hagen	Laag Zuthem	rioolgemaal	Prikt in op transportleiding WDOD	2015	nvt	JA	NEE	2	ABS	Piranha S12/2 D	2021	1,20	0,70	200x200	325	sp 2015	LC*	3	1	NEE	2
25	75651	LH2.0002	Liederholthuis-Noord	Liederholthuis	rioolgemaal	Loost in vrij verval	2007	nvt	JA	NEE	2	ABS	AFP0831 S22/4	2006	2,20	1,00	150x150	367	phoenix 2018	WDOD	1	0	NEE	1
26	75681	LH1.0095	BBB Liederholthuis	Liederholthuis	randvoorziening	Loost in vrij verval	1992	2009	JA	NEE	1	Grundfos	L1.80.80.15.4.50B	2022	1,50	30,00	80x80	283	sp 2017	LC**	1	0	NEE	1
27	76831	LB2.0002	Luttenberg Industrie	Luttenberg	rioolgemaal	Loost in vrij verval	1994	2017	JA	NEE	2	ABS	AS 0830 S13/4	2021	1,30	0,30	200x200	268	sp 2017	LC*	0	0	NEE	1
28	76881	LB.0015	BBL Luttenberg Elskamp	Luttenberg	voorziening (1x spoelk	Loost in vrij verval	1997	nvt	JA	NEE	2	KSB	Amarex F100- 210	1997	3,15	2,00	300x300	350	sp 2018	LC**	0	0	NEE	1
29	76971	LB1.0178	Gerrit Norpplein	Luttenberg	rioolgemaal	Loost in vrij verval	2003	nvt	JA	NEE	2	Sulzer	AS 0830 S13/4	2021	1,30	0,40	200x200?	418	phoenix 2018	WDOD	0	0	NEE	1
30	76861	LB3-5002	VGS Elskamp	Luttenberg	rioolgemaal	Loost in vrij verval/ relatie RWA	2017	nvt	JA	NEE	2	ABS	AS 0830 S13/4	2017	1,30	30,00	150x150	270	sp 2017	LC*	0	0	NEE	1
31	76871	LB2-5050	VGS Luttenberg	Luttenberg	rioolgemaal	Loost in vrij verval/ relatie RWA	2017	nvt	JA	NEE	2	ABS	AS 0830 S13/4	2017	1,30	30,00	150x150	320	sp 2017	LC*	0	0	NEE	1
32	NVT	LU03-I-001	Injectiegemaal Heuvelweg-Knikkenw	Luttenberg	injectiegemaal	Prikt in op transportleiding WDOD	2015	nvt	JA	NEE	2	ABS	XFP80E-CB1 PE110/4	2015	11,00	8,1	r220	250	NVT	LC	2	0	NEE	3
33	NVT	NIEUW	Rioolgemaal Lut																					

nr.	WDOD nr.	code gemeente	Naam gemaal																					
				Plaats	Type object	Lozingssituatie/functie	Bouw- Jaar	Renovatie [jaar]	INFO E/C/M IN SAM?	DEBIET- METER	aantal pompen	POMP MERK	POMPTYPE	POMP FABRICAGE JAAR	kW pomp (P2)	Ontwerp- debiet [m3/uur]	POMPPUT BxB of rond [cm]	POMPPUT DIEPTE [CM]	Type besturing WDOD anno 2022	BESTURING 2023* of 2024**	gemiddeld aantal storingen (verstopping) per jaar	gemiddeld aantal storingen (overig) per jaar	(BIJZONDERE) VERKEERS- MAATREGEL ONDERHOUD	REINIGING POMPPUT X PER JAAR
54	76911	R08.0002	Sallandsepoort	Raalte	rioolgemaal	Prikt in op persleiding Raalte/WDOD	2001	nvt	JA	JA	2	ABS	XFP80C-VX1 PE29/4	2013	2,95	15,20	200x200	490	sp 2013	LC*	2	0	NEE	2
55	76921	Ra12	Overkampsweg (fietsunnel)	Raalte	tunnelgemaal	sloot	1999	nvt	JA	NEE	1	Robot	RW2112DC-V	1999	1,50	25,00	150x150	430	phoenix 2018	WDOD	0	0	JA	0,5
56	76931	Ra13	Overkampsweg (veetunnel)	Raalte	tunnelgemaal	sloot	2000	nvt	JA	NEE	1	ABS	AS0830S13/4D	1999	1,30	25,00	100x100	392	phoenix 2018	WDOD	0	0	JA	0,5
57	76941	R07.0002	De Berkte (Twickel)	Raalte	rioolgemaal	Prikt in op persleiding Raalte/WDOD	2000	2012	JA	JA	2	Flygt	NP3102.160MT	2021	3,10	12,40	200x200	450	sp 2013	LC*	2	0	NEE	2
58	76611	R05.0002	Spoorzone Oost	Raalte	rioolgemaal	Loost in vrij verval	2001	nvt	JA	NEE	1	KSB	Amarex F65- 160/014	2005	0,80	15,00	200x200	380	phoenix 2018	WDOD	0	0	NEE	1
59	76741	R10.0524	RG De Zegge VII	Raalte	rioolgemaal	Loost in vrij verval	2018	nvt	JA	JA	2	ABS	XFP80-VX1 PE29/4	2018	2,95	12,00	r200	480	phoenix 2018	WDOD	0	0	NEE	1
60	76571	R10.5288	VGS Klipperweg	Raalte	rioolgemaal	Loost in vrij verval/ relatie RWA	2019	nvt	JA	JA	2	Flygt	NP3085.920MT	2019	1,60	30,00	200x200	285	phoenix 2018	WDOD	0	0	NEE	1
61	76581	R10.0397	VGS Kaagstraat	Raalte	rioolgemaal	Loost in vrij verval/ relatie RWA	2019	nvt	JA	JA	2	Flygt	NP3085.920MT	2019	1,60	30,00	200x200	365	phoenix 2018	WDOD	0	0	NEE	1
62	76591	R10.0465	VGS Heesweg	Raalte	rioolgemaal	Loost in vrij verval/ relatie RWA	2019	nvt	JA	JA	2	Flygt	NP3085.920MT	2019	1,60	30,00	200x200	314	phoenix 2018	WDOD	0	0	NEE	1
63	NB	TOEKOMST	TG Oude Twentseweg (gemotoriseer	Raalte	tunnelgemaal	sloot	2020	nvt		NEE	2	?	?	?	?	?	?	?	phoenix 2021	WDOD	0	0	JA, STREMMING VERKEER	0,5
64	NB	TOEKOMST	TG Oude Twentseweg (gemotoriseer	Raalte	tunnelgemaal	sloot	2020	nvt		NEE	2	?	?	?	?	?	?	?	phoenix 2021	WDOD	0	0	JA, STREMMING VERKEER	0,5
65	NVT	RA02-I-001	Injectiegemaal Hagweg	Raalte	injectiegemaal	Prikt in op transportleiding WDOD	2005	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEG.40.31.E.2.50 B	2021	3,10	2	120x120	190	NVT	LC	2	0	NEE	2
66	NVT	RA06-I-001	Injectiegemaal Heetenseweg	Raalte	injectiegemaal	Prikt in op transportleiding WDOD	2022	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEG.40.15.2.50B	2022	1,50	2,2	r120	265	NVT	LC	1	0	NEE	2
67	NVT	RA03-OM-003	Opvoergemaal Linderteseweg	Raalte	opvoergemaal	Prikt in op drukleiding	2022	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEG.50.40.2.50B	2022	4,00	2,34	r120	265	NVT	LC	1	0	NEE	2
68	NVT	RA08-OM-065	Opvoergemaal Lageweg	Raalte	opvoergemaal	Prikt in op drukleiding	2022	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEG.50.26.2.50B	2022	2,60	1,2	r120	215	NVT	LC	1	0	NEE	2
69	NVT	RA08-OM-017	Opvoergemaal Wijheseweg	Raalte	opvoergemaal	Prikt in op drukleiding	2022	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEG.50.26.2.50B	2022	2,60	1,5	r120	215	NVT	LC	1	0	JA	2
70	NVT	RA01-I-001	Injectiegemaal Krieghuisweg	Raalte	injectiegemaal	Prikt in op transportleiding WDOD	2005	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEG.40.40.2.50B	2021	4,00	5,57	120x120	190	NVT	LC	1	0	NEE	2
71	NVT	RA05-I-001	Injectiegemaal Schoonhetenseweg	Raalte	injectiegemaal	Prikt in op transportleiding WDOD	2005	nvt	JA	NEE	2	Grundfos	SEG.40.31.E.2.50 B	2019	3,10	2,75	120x120	190	NVT	LC	1	1	NEE	2