

AANRAKINGS VEILIGHEID

DOORZICHTIGE PLAAT
GRUIZE PLAAT
STICKER MET PIJL
AFSCHERM. F.O.
AFSCHERM. SOFTSTARTER

AFSTAND GOOT

☒ D.Z. KAST VOLGENS TEKENING
PL.ST. KAST VOLGENS TEKENING
D.Z. KAST mm
PL.ST. KAST mm

DIVERSEN

OVERGANGSKAST(EN)
REGENKAPJE(S)
BESCHERMING KAP BUITEN
KATHODISCHE BESCHERMING
BLIKSEMBEV. LEV DERDEN

AARDING

AARDRAIL TYPE WOHNER
AARDRAIL TYPE PHOENIX
PEN RAIL
AARDING RINGLEIDING
Diepte AARDING MOUS
Diepte AARDING SPECIAAL
Diepte AARDING LEV. DERDEN
KATHODISCHE BESCHERM.

BEDRADING

SEPARAAT LICHT/KRACHT
AFSCHERMING 4-20mA/0-10V
☒ VOED. VANAF KL.STR.SEPARAAT
☒ BEDRADING ST.STR.+SIGN. 0,75
BEDRADING ST.STR.+SIGN. 1,0
BEDRADING ST.STR.+SIGN. 1,5

RESOPAL PLAAT

INGANGEN
UITGANGEN
DATA REGISTERS
IN POMPPUT
IN POMPENKELDER

ADER HULSJES

☒ DRAADBUSJES PHOENIX OF T.M.
KLEMKO
AMP
SCOTCH 3M

WARTELS

☒ STANDAARD DIN 46320
HSK-K TYPE VAST LOPER
HSK-K TYPE DICHTRING
TROMPET
TROMPET + TREKONTLASTING

ADER CODERING

DRAADNUMMERS
COMPONENTENNUMMER
KABELADERS
KABEL
HOOFDSTROOM
STUURSTROOM

DIVERSEN

TREKONTLASTING RAIL
RESERVE DRADEN NAAR DEUR
O.S.B. SEPARAAT N. AARDRAIL

BUITENOPST. KAST

TL-VERLICHTING
DEURSCHAKELAAR
VENTILATIE SPECIAAL
ISOLATIE SPECIAAL
AANSL. BLIKSEMBEV.
HAAKJE VOOR SLEUTEL

EXPLOSIE VEILIG

AANSLUITEN CLIXON
O.K. EXPLOSIE VEILIG
W.S. EXPLOSIE VEILIG
WARTELS EXPLOSIE VEILIG
WIPPER EXPLOSIE VEILIG
B.O.K. IN ZONE ..

KLEURCODE BEDRADING

HOOFDSTROOM	~ 400V	ZWART
FASEN	~ 400V	BLAUW
NUL		
LICHT		
FASE	~ 230V	BRUIN
NUL	~ 230V	BLAUW
SCHAKELDRAAD	~ 230V	ZWART
STUURSTROOM		
FASE	~ 230V	ZWART
NUL	~ 230V	BLAUW
SCHAKELDRAAD	~ 230V	ZWART
FASE	~ 24V	ROOD
NUL	~ 24V	ROOD
PLUS	== 24V	BLAUW/WIT
MIN	-- 24V	BLAUW/WIT

NEON	Ne
GLOEIDRAAD	IN
LICHTGEVENDE	LED
DIODE	

ZWART	IBK
BRUIN	BN
ROOD	RD
ORANJE	OG
GEEL	YE
GROEN	GN
BLAUW	BU
GRUIS	GY
WIT	WH



MOUS

POMPENBOUW

WATERBEHEER

Directie:

Opdrachtgever: GEMEENTE RAALTE

Project: REN. ET DRUKRIOLERING 2014 RAALTE

Betreft: MONTAGEVOORSCHRIFTEN

datum: 12-03-2015

tekening nr.: 12412

d.d.: verkoop nr.: 1520208

d.d.: object nr.: 71047

d.d.: getek.: H.Akerman

d.d.: gecon.:

d.d.: blad : 9

d.d.: van: 9

rev.:

school: n.v.t.

gewijzigd

© copyright M

Gegevens elektrisch

PO nr.: 1520208

Renovatie ET drukriolering 2014 Raalte

printdatum: 23-4-2015 9:38

Getekend: 23-3-2015 H. Akkerman

Gewijzigd:

Gewijzigd:

Rev.

=meer

=minder

Pompput nummer:	Adres	Object nummer:	ET			IA. ¹ (F18)	Therm. ² (F19)	Pomp ³ (MVA)		Totaal- opgesteld	Afgaande groepen.										Rad.	Dubbele aansluiting		Bladverw.	Opmerkingen					
								Pas (kW)	Inom (A)		2	2	Wartel	Amp.	3	Wartel	Amp.	4	Wartel	Amp.		5	Wartel			Amp.	6	Wartel	Amp.	6
Straat	Nr.	Plaats	DK	ZK	MK	CVK	Amp.	Pas (kW)	Inom (A)	KVA	Amp.	Wartel	Amp.	Wartel	Amp.	Wartel	Amp.	Wartel	M	S	Wartel	Bladnr.								
DO010449	Bornweg 1	1 Heino			1		6-D	4,0-6,0	1,7	3,8		16A-C	PG21	16A-C	PG21				1			3/6	3x6mm2							
DO010448	Bornweg 3	3 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO008414	Heinose veldweg 4	4 Heino		1			8-D	4,0-6,0	2,4	5,3									1			1	Zelfstandige kast							
DO008482	Kolkweg 40	40 Laag Zutthem	1				6-D	2,4-4,0	1,5	3,6									1			2								
DO008481	Kolkweg 55	55 Laag Zutthem			1		6-D	2,4-4,0	1,5	3,6		16A-C	PG21						1			3/5	3x4mm2							
DO10540	Lierderholhuisweg 22	22 Lierderholhuis					6-D	2,4-4,0	1,7	3,8									1			2								
DO010538	Lierderholhuisweg 23	23 Lierderholhuis	1				6-D	2,4-4,0	1,7	3,8									1			2								
DO15777	Lierderholhuisweg 24/26	Lierderholhuis			1		6-D	2,4-4,0	1,7	3,8		16A-C	PG21						1			3/5	3x6mm2							
DO10537	Lierderholhuisweg 44	44 Lierderholhuis	1				6-D	2,4-4,0	1,7	3,8									1			2								
DO10536	Lierderholhuisweg 53	Lierderholhuis	1				6-D	2,4-4,0	1,7	3,8									1			2								
DO16289	Meibergsdijk 1	1/1A Lierderholhuis			1		6-D	2,4-4,0	1,7	3,8		16A-C	PG21	16A-C	PG21				1			3/6	3x6mm2							
DO10534	Meibergsdijk 2	2 Lierderholhuis	1				6-D	2,4-4,0	1,7	3,8									1			2								
DO10535	Meibergsdijk 3	3 Lierderholhuis		1			8-D	4,0-6,0	2,4	5,3		16A-C	PG21						1			4/7	3x6mm2							
DO14051	Raalterstraat 54	54 Heino	1				6-D	2,4-4,0	1,7	3,8									1			2								
DO17133	Raalterstraat 66	66 Heino	1				6-D	2,4-4,0	1,5	3,6									1			2								
DO07772	Raalterstraat 62	62 Heino			1		6-D	2,4-4,0	1,5	3,6		16A-C	PG21	16A-C	PG21				1			3/6	3x4mm2							
DO10450	Rozendaalseweg 9	9 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO07778	Zuthenerweg 4	4 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO07785	Zwolsesweg 38	38 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO07773	Zwolsesweg 44	44 Heino			1		6-D	4,0-6,0	1,7	3,8		16A-C	PG21	16A-C	PG21				1			3/6	3x4mm2							
DO07784	Zwolsesweg 59	59 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO07774	Zwolsesweg 71	71 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO07775	Zwolsesweg 73	73 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO07776	Zwolsesweg 73	73 Heino				1						16A-C	PG21	16A-C	PG21	16A-C	PG21				8	3x 3x4mm2 + 1x 3x6mm2								
DO07779	Zwolsesweg 75	75 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO07780	Zwolsesweg 77	77 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO07777	Zwolsesweg 79	79 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO07327	Zwolsesweg 79A	79A Heino			1		6-D	4,0-6,0	1,5	3,8		16A-C	PG21						1			3/5	3x6mm2							
DO08744	Zwolsesweg 81	81 Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO07781	Zwolsesweg 83A	83A Heino	1				6-D	4,0-6,0	1,7	3,8									1			2								
DO00003	Veinerweg 6/8	6/8 Raalter/Heino	1				8-D	4,0-6,0	2,4	5,3									1			2								
DO00002	Zwolsesweg 54	54 Heino																	1			2								

Totaal

21 1 8 1

7 24 0