

2e Nota van Inlichtingen in het kader van aanbesteding onderhoud E- en W-installaties VRLN met kenmerk VRLN-2022-VRLN-HS-018. Geüpload op TenderNed op 15 februari 2023.

Vraag-nr.	N.a.v. vraagnr. 1e Nvl	Onderwerp	Nieuwe vraag	Antwoord
1	0	Opdracht in percelen	Waarom kiest u ervoor om de opdracht te verdelen in percelen? Ons inziens is dit is in relatie tot de ambitie voor een lange termijn relatie geen logische keuze.	VRLN wenst niet op voorhand het MKB uit te sluiten.
2	0	Beslissingsbevoegdheid afdeling contractmanagement	Is de afdeling contractmanagement beslissingsbevoegd?	De relevantie van deze vraag ontgaat VRLN. Contractmanagement wordt idealiter tussen partijen op meerdere niveaus ingeregeld. Bij escalatie zullen er uiteindelijk (op directieniveau) besluiten worden genomen.
3	0	Beslissingsbevoegdheid clusters	Zijn de clusters beslissingsbevoegd?	Ook hier geldt dat VRLN de relevantie van deze vraag ontgaat. VRLN kent een mandatenregeling/-schema, waarin de beslissingsbevoegdheid op de diverse terreinen middels ondermandaat in de business is belegd.
4	0	Organisatie afdeling contractmanagement en clusters	Hoe is uw afdeling contractmanagement en de verschillende clusters georganiseerd?	De functie contractmanagement is belegd binnen het team Inkoop en is clusteroverstijgend.
5	0	Betrokken functionarissen bij overleggen	Hoe verhouden de functionarissen, welke betrokken zijn bij de overleggen, zich tot de organisatie?	De functionarissen zijn in dienst van de organisatie
6	3	CBS bouwnijverheid	u gaat akkoord met de CPI bouwnijverheid, maar dit moet CBS bouwnijverheid zijn. Gaat u akkoord met deze wijziging?	Akkoord
7	5	NEN3140	NEN3140 keuringen worden gemiddeld genomen 1x in de vijf jaar uitgevoerd. Vandaar dat wij de vraag hebben gesteld of de gevraagde optieprijs per jaar of prijs per keuring moet zijn. U geeft hier nog geen antwoord op. Kunt u aangeven of de prijs per jaar of per keuring is?	zie Nvl 1 (De prijs is voor de keuring van de gehele installatie.)
8	49	Onduidelijkheid opname lampvervangingen	De lamp vervanging van de noodverlichting dient opgenomen te worden in de prijs. Er is echter niet duidelijk bij welke locaties en armaturen dit van toepassing is. Kan opdrachtgever een uitgangspunt bepalen zodat Inschrijvers hetzelfde aanbieden?	Neen, specificaties buiten het merk, aantal en bouwjaar zijn niet voorhanden.
9	0	Specificatie installatie koeldroger	Op locatie Ariënsstraat 72 te Venlo is een koeldroger aanwezig van het fabricaat Atlas Copco. kan Opdrachtgever een verdere specificatie van het type en/of het serienummer van de installatie kenbaar maken?	Deze valt buiten de scope en hoeft dus niet in de aanbieding te worden meegenomen.

10	46	Onderhoudsrapport GGD Blerick	Het aangeleverde onderhoudsrapport van de bliksembeveiliging van locatie GGD Blerick kan niet geopend worden. Kunt u deze opnieuw aanleveren?	Het bedoelde onderhoudsrapport zal opnieuw in TenderNed worden geupload.
11	36	Art. 7.3 AIV	U bent niet bereid de boete te maximeren tot € 10.000,-, doch ontvangt inschrijver graag een maximering daar zij niet akkoord kan gaan met ongelimiteerde boetes. Bent u bereid een limitering tot € 20.000,- op te nemen?	VRLN hecht grote waarde aan het geheimhoudingsbeding als bedoeld in artikel 7 van de AIV. Iedere overtreding daarvan dient onverwijld, dan wel zo snel mogelijk hersteld te worden. Artikel 7.3 dient daarvoor als prikkel tot herstel en als 'stok achter de deur'. Het is afhankelijk van het handelen van contractant in hoeverre deze boete kan oplopen.
12	0	Art. 7.3 AIV	Kunt u bevestigen dat u vertrouwelijke informatie als vertrouwelijk aanmerkt?	Nee, als vertrouwelijke informatie wordt ook aangemerkt: informatie waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.
13	40	Art. 14 AIV	U bent bereid om de aansprakelijkheid te beperken per gebeurtenis. Kunt u aangeven tot welk bedrag, bijv. tot de jaarlijkse opdrachtsom?	In artikel 14.6 AIV staat tot welk bedrag de aansprakelijkheid per gebeurtenis is beperkt. VRLN is bereid hier aan toe te voegen dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot de jaarlijkse opdrachtwaarde. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat samenhangende gebeurtenissen kunnen worden aangemerkt als één gebeurtenis.
14	56	Administratieve last Eigen Verklaring	Vraag 56: De administratieve last zit in het feit dat we al onze onderaannemers dan ook om een Eigen Verklaring moeten vragen. Een Eigen Verklaring is vrij ingewikkeld om in te vullen. Inschrijvende partijen moeten al hun onderaannemers uitleg geven en controleren. Is het akkoord als wij voor nu de bekende onderaannemers benoemen in onze Eigen Verklaring, maar dat onderaannemers pas na gunning een Eigen Verklaring hoeven in te vullen? Zo niet, dan ontvangen wij graag een acceptabel tegenvoorstel.	akkoord.
15	0	Vermogen noodstroomaggregaten	Kan Opdrachtgever het vermogen van de 2 noodstroomaggregaten kenbaar maken?	Arienstraat Venlo , vermogen 165 kVA Nijmeegseweg Venlo , vermogen 200 kVA
16	0	WKO installatie	Is het beheer van de WKO installatie onderdeel van de scope?	Neen.

17	80	Verwachting opdrachtgever t.a.v. KNX systeem	Bij de 1e Nota van Inlichtingen zijn op een aantal locaties het KNX-systeem toegevoegd aan de assetlijst. Wat verwacht Opdrachtgever van Opdrachtnemer bij deze systemen wat betreft onderhoud aangezien Opdrachtnemers op dit moment geen inzicht hebben in de omvang van de systemen?	conform voorschrift fabrikant/leverancier: het jaarlijks updaten van documentatie, het bijhouden van notities en het maken van back-ups.
18	18	Beschrijvend document - implementatiekosten	De door u aangeboden prijzen en tarieven dienen inclusief overige belastingen en/of heffingen te zijn en inclusief alle overige kosten'. Wij nemen aan dat dit betekent dat we ook de implementatiekosten moeten meenemen in onze prijs. Implementatiekosten betreffen gebruikelijke kosten voor het implementeren van het contract die normaliter geheel voor rekening van opdrachtgever komen. Dit is onderdeel van het contract en onderdeel van het uitvoeren van het onderhoud. Het is onredelijk deze kosten voor rekening van opdrachtnemer te laten komen. Daarnaast bestaat een onrechtmatig voordeel ten opzichte van de zittende inschrijver omdat deze de implementatiekosten grotendeels bij de implementatie van het vorige contract heeft genomen. Inschrijver verzoekt u dan ook een aparte post voor de implementatiekosten op te nemen zodat 1. een eerlijke vergelijking tussen de inschrijvingen kan plaatsvinden en 2. Deze implementatiekosten, die onderdeel zijn van het contract, voor vergoeding in aanmerking komen.	VRLN wenst géén aparte post/prijzenblad "implementatiekosten" te introduceren c.q. afgeprijsd te krijgen, ergo de door inschrijvers aangeboden prijzen en tarieven dienen inclusief overige belastingen en/of heffingen te zijn en inclusief alle overige kosten. NB.: het is VRLN bekend dat de huidige contractant níét zal inschrijven op deze opdracht.
19	0	Referentieformulier	In het referentieblad staat de volgende zin: "Referentie kerncompetentie nr (invullen): (zie paragraaf 3.2 van het beschrijvend document)." In paragraaf 3.2 wordt niet uitgelegd wat u hiermee bedoeld. Kunt u uitleggen wat we hier moeten invullen? Indien niet, is het akkoord als we deze zin schrappen?	In Paragraaf 3.2 worden 6 zgn. kerncompetenties beschreven, waarvoor VRLN van inschrijvers referenties wenst te krijgen. Het is toegestaan meerdere competenties per referentieformulier te benoemen.
20	0	Bijlage 13 Programma van eisen	Kunt u van bijlage 13 Programma van Eisen een word-versie sturen? De PDF-versie die is meegestuurd is niet bewerkbaar.	Bijlage 13 (PvE) zal als word-versie in TenderNed worden geupload.
21	66	Bijlage 1. Checklist inschrijving	Bijlage 14 (Overzicht storingscategorieën en opvolgtijden) dienen wij met ja/nee te beantwoorden om vervolgens de bijlage bij inschrijving in te dienen. Bijlage 14 is echter alleen een door u verstrekt overzicht van storingscategorieën en opvolgtijden. Zoals deze nu is verstrekt, hoeven wij hier niks in aan te passen, toe te voegen of te ondertekenen. Kunt u bijlage 1. Checklist - Nr. 14 (onder ingevuld, ondertekend en ingediend) aanpassen naar NvT? Zo niet, dan ontvangen wij graag een toelichting hoe we hiermee om moeten gaan.	Bijlage 1 is overeenkomstig verzoek aangepast en in TenderNed opnieuw geupload
22	53	logboeken	Zijn de kosten voor het aanleggen van logboeken verrekenbaar indien deze niet verrekenbaar of up to date zijn?	Neen, zie vraag 18
23	60	Beheer op afstand.	Kan AD aangeven op welke locaties beheer op afstand gewenst is en op welke locaties deze reeds aanwezig zijn?	Aanwezig (PRIVA): kazerne Gennep, Weert, Venlo en Echt. GGD locaties Roermond en Blerick (Venlo)
24	76 + 77 + 78	Bijlage 17, onderhoud aan de airco's	Inschrijver bedoeld inderdaad bijlage 17, kunnen inschrijvers voor het perceel 4 (E) de cel op het prijzenblad leeg laten omdat er geen elektrotechnische installaties in bijlage 17 staan?	De constatering is terecht. Inmiddels is een nieuw "prijzenblad 18 D" geupload op TenderNed.

Venlo, 15 februari 2023.

