

**AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
RESULTATEN VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE**

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Gemeente Utrecht

Nationale identificatie:

71663234

Postadres:

Stadsplateau 1

Plaats:

UTRECHT

NUTS-code:

NL

Postcode:

3521 AZ

Land:

NL

Contactpersoon:

Anne den Bok

Telefoon:

+31 302862637

E-mail:

anne.den.bok@utrecht.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.utrecht.nl/inkoop>

Adres van het kopersprofiel:

<https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/inkoopbeleid/>

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Algemene overheidsdiensten

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Aanschaf en onderhoud zout elektrolyse apparaat zwembad Den Hommel

Referentienummer: 2021

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

42912000 - Machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Het gaat bij deze opdracht om het leveren, installeren en tijdelijk overnemen van de bestaande zout elektrolyse installatie, waarbij het volledige zwembad Den Hommel in gebruik blijft. De bestaande zout elektrolyse installatie wordt afgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving. Vanuit het gemeentelijk streven niet met gevaarlijke stoffen (chloor en zwavelzuur) door woonwijken te rijden is er in het verleden voor gekozen om over te stappen op zoutelektrolyse installaties op de zwembaden zelf.

Indien u bezwaar heeft tegen het voornemen om de opdracht enkelvoudig te gunnen dan is de bezwaartermijn 20 kalenderdagen na publicatie.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

-

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

189.000 euro excl. btw, aanschaf en 6 jaren onderhoud, waarvan de exacte afname en looptijd nog niet bekend is.

II.2.5) Gunningscriteria

Prijs

Weging: -

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopstelsel

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 211-553219

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopstelsel

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: Aanschaf en onderhoud zout elektrolyse apparaat zwembad Den Hommel

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen

V.1) INLICHTINGEN OVER NIET-GUNNING

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Andere redenen (stopzetting van de procedure)

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

Is niet van toepassing, procedure wordt niet verder doorlopen.

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Midden-Nederland

Postadres:

Postbus 16005

Plaats:

UTRECHT

Postcode:

3500 DA

Land:

NL

E-mail:

midden-nederland@rechtspraak.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

Financiën, Inkoop en Juridische Zaken

Postadres:

Postbus 10080

05/06/2023

[I. II. IV. V. VI. D1.](#)

Plaats:

UTRECHT

Postcode:

3505 AB

Land:

NL

E-mail:

inkoop@utrecht.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.utrecht.nl/Inkoop>

Fax:

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

05/06/2023

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

- geen mededinging om technische redenen

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

Het gaat bij deze opdracht om het leveren, installeren, tijdelijk overnemen en onderhouden voor 4 jaren van de bestaande zout elektrolyse installatie, waarbij het volledige zwembad Den Hommel in gebruik blijft. De bestaande zout elektrolyse installatie wordt afgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving. Vanuit het gemeentelijk streven niet met gevaarlijke stoffen (chloor en zwavelzuur) door woonwijken te rijden is er in het verleden voor gekozen om over te stappen op zoutelektrolyse installaties op de zwembaden zelf.

Voor de inkoop van een nieuw zoutelektrolyse installatie wordt al enkele jaren gekozen voor systemen op basis van membraan cel technologie. Installaties met membraan cel technologie hebben een hoger chemisch- en elektrisch rendement en produceren minder reststoffen dan de open cel installaties.

De membraan cel installatie moet 1750 gram zuiver chloor per uur aanmaken en direct doseren aan het zwembadwater, zonder tussenkomst van een buffervat. Het restproduct van de membraan cel installatie mag niet in het bad komen en moet verantwoord worden afgevoerd.

De zout elektrolyse installatie moet minimaal voldoen aan de huidige wetgeving en het toekomstige Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) hoofdstuk 15. De restproducten mogen niet verwijderd worden door een toename van het watergebruik als gevolg van het extra spoelen van het zwembadwater.

De opdracht bevat het vervangen van een zout elektrolyse installatie met een capaciteit van 1750 gram vrij chloor per uur.