

Scholen Europese Aanbesteding Ede (e.o)

Conclusies constructieve berekeningen per school indien bekend

CNS Prins Floris

6715KD 70 EDE



Alleen oranje dakvlak
geschikt voor zonnepanelen

CNS Vlinderboom

6716 PC 1 EDE



Alleen oranje dakvlak
geschikt voor zonnepanelen

CNS De Galeidoscoop

6715 EA 41 EDE



Alleen oranje dakvlak
geschikt voor zonnepanelen

De Drieslag Koepelschool Anton Mauvestraat


6717JA 10a



Alleen gele en oranje dakvlak
geschikt voor zonnepanelen

De Drieslag Koepelschool Nw Maanderbuurtwg

6717AS 2 Ede



Groene (voorkeur)
en oranje dakvlak
geschikt voor zonnepanelen


De Drieslag Paasbergschool

6711 SP 1a Ede



Alleen gele en oranje dakvlak
geschikt voor zonnepanelen

6717 BP 1 Ede



Alleen gele dakvlak
geschikt voor zonnepanelen

Stadhouder Willem III basisschool


6712BZ 24 Ede



Alle groene dakvlakken
geschikt voor zonnepanelen

Stichting SKOV: De Groene Vallei


6715BA 7-9 Ede



Alle groene dakvlakken
geschikt voor zonnepanelen

Stichting SKOV: De Panta Rhei

6716HB 4 Ede



Alle groene dakvlakken
geschikt voor zonnepanelen

Stichting SKOV: Franciscusschool

6717SE 5 Ede

NOG NIET BEKEND

OW Specialisten: De Wegwijzer

6711CJ 2-a Ede

Oplevering April

OW Specialisten: Vester College

6712EA 2 Ede

Oplevering April

OW Specialisten: De Fonkel

6713KM 14 Ede

Oplevering April

OW Specialisten: De Toekomst

6718ZE 5 Ede

Oplevering April

OW Specialisten: Anne Flokstraschool

7204AS 2 Zutphen

Oplevering April/Mei

OW Specialisten: Mariëndaal

7009ND 144

Oplevering April/Mei

OW Specialisten: Gentiaan college

7322 CZ 804

Oplevering April/Mei

GEEN TERUGLEVERING MOGELIJK
OP DEZE GROOTVERBRUIKERS-
AANSLUITING (OKW) IVM NETCONGESTIE
WEL GRAAG SYSTEEM DAT NU
0-TERUGLEVERING GARANDEERT

OW Specialisten: Briant college


6826 TJ

Oplevering April/Mei

TERUGLEVERING NOG NIET BEKEND
OP DEZE GROOTVERBRUIKERS-
AANSLUITING. WEL NETCONGESTIE
GEBIED.
ONDERZOEK STAAT NOG UIT BIJ
LIANDER

OW Specialisten: De Rabot

6942 VK 33 Didam



Aantal opgenomen PV-panelen in concept opzet:
150 stuks PV-panelen à 380Wp per paneel,
Totaal 57.000Wp met een opbrengst van ca.48.450 kWh/jaar
Wens is het plaatsen van 276 stuks PV-panelen.
Deze kunnen echter niet worden geplaatst i.v.m. de
huidige aansluitcapaciteit van 3x80A.

Aandachtspunt bij huidige voorstel voor posities
PV-panelen is tevens de afstand tot de dakrand.
In het huidige voorstel worden de PV-panelen aangebracht
tot aan de dakrand.
Dit dient afgestemd te worden met de leverancier / onderhoudspartij.
PV-panelen kunnen eventueel nog verdeeld worden over de overige
nog beschikbaar zijnde dakvlakken. (zie tekening)

OW Specialisten: Meforta College

6671 DN 4 Zetten

Nog onduidelijk of er een nieuwe aansluiting moet komen. Realisatie na 2023

Wel graag als onderdeel van deze aanbesteding meenemen.

OW Specialisten: SAM

7002 JA 98 Doetinchem

Dak moet worden vernieuwd. Tijdslijn nog onbekend. Realisatie zonnepanelen na 2023
Wel graag als onderdeel van deze aanbesteding meenemen.

OW Specialisten: SAM

7003 BG 5 Doetinchem

Dak moet worden vernieuwd. Tijdslijn nog onbekend. Realisatie na 2023
Wel graag als onderdeel van deze aanbesteding meenemen.