

(Opdrachtgever)



VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Voor het leveren van waterbouwsteen,

Bijlage bij besteknr. HHNK-23.0283976-C

Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bestek HHNK-23.0283976-C
Leverantie waterbouwsteen

Bladnr. 2

0 TOELICHTING

Dit document is het Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase met de daarbij behorende risico-inventarisatie en -evaluatie (ontwerp-RI&E) van het ontwerp. Op basis van het Arbobesluit is de opdrachtgever verplicht om in de ontwerpfase rekening te (laten) houden met de verplichtingen in de uitvoeringsfase. Ontwerp, organisatie / planning en bouwmethodiek moeten aannemers, onderaannemers en zelfstandigen in staat stellen aan hun abowettelijke verplichtingen te voldoen.

Het gaat hierbij niet alleen om risico's in de uitvoeringsfase, maar ook om risico's voor werkzaamheden in de beheersfase. Deze laatste zijn opgenomen in het zogenaamde Dossier.

Bij de beoordeling van risico's moet onderscheid gemaakt worden tussen gebruikelijke en bijzondere uitvoeringsrisico's. Bijzondere risico's kunnen voortvloeien vanuit het ontwerp of vanuit de omgeving en wijken af van de gebruikelijke risico's. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een beperkt beschikbaar bouwterrein, in dienst zijnde spoorlijnen of industriële processen welke een mogelijke wisselwerking kunnen hebben met de bouwactiviteiten.

De gebruikelijke uitvoeringsrisico's en de te nemen maatregelen zijn al vanuit de eigen bedrijfsrisico-inventarisatie en -evaluatie bij de betreffende aannemer bekend. Desondanks moet er altijd in de ontwerpfase gestreefd worden om deze gebruikelijke uitvoeringsrisico's te elimineren of zonodig te isoleren. Het preventiebeleid uit de Arbowet is hierbij het uitgangspunt:

- risico's worden zo mogelijk bij de bron bestreden;
- collectieve bescherming gaat boven individuele bescherming;
- de mens staat centraal bij de keuze van materialen, werkmethoden en hulpmiddelen;
- de stand der techniek moet worden aangehouden.

Het V&G-plan Ontwerpfase en Dossier zijn onderdeel van het bestek. De uitvoerende partij moet maatregelen nemen, zodat de risico's die in het V&G-plan Ontwerpfase vermeld staan, beperkt worden. Deze maatregelen moeten worden omschreven in het V&G-plan Uitvoeringsfase.

1 PROJECTGEGEVENS

1.1 OMSCHRIJVING BOUWWERK:

Leverantie van waterbouwsteen 10/60 kg en waterbouwsteen 90/250 mm

1.2 ADRES/LIGGING VAN HET BOUWWERK:

Opslagterrein De Kooi te Den Helder

1.3 NAMEN EN ADRESSEN VAN DE BETROKKEN PARTIJEN

- a. Opdrachtgever(s)
Naam: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Adres: Stationsplein 136
Postcode/plaats: 1703 WC Heerhugowaard
Contactpersoon: B. Kuiper
Telefoon: 0725828282
E-mail: b.kuiper@hhnk.nl
- b. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase
Naam: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Adres: Stationsplein 136
Postcode/plaats: 1703 WC Heerhugowaard
Contactpersoon: B. Kuiper
Telefoon: 0725828282
E-mail: b.kuiper@hhnk.nl
- c. Directie:
Naam: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Adres: Stationsplein 136
Postcode/plaats: 1703 WC Heerhugowaard

Veiligheids- en gezondheidsplan (Ontwerpfase)

Bladnr. 3

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bestek HHNK-23.0283976-C
Leverantie waterbouwsteen

Contactpersoon: M. Tanja
Telefoon: 0725828282
E-mail: m.tanja@hnnk.nl

- d. Uitvoerende partij
Naam: Nog onbekend
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
- e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase
Naam: Nog onbekend
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:

2 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S (ONTWERPFASE)

2.1 BESCHRIJVING VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRISICO'S VOORTVLOEIEND UIT HET ONTWERP EN/OF OMGEVING

2.2 OVERZICHT RISICO'S EN SUGGESTIES VOOR TE NEMEN MAATREGELEN

Hoofdcode 10 Werk algemene aard

Risico **bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)**
Maatregel - veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone
Verantwoordelijke - opdrachtgever

Overleggen met
Referenties - Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse
- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?
- Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen
- Abomafoon 3.12 Autolaadkranen

Risico **verdrinken**
Maatregel - voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk
- werk uitvoeren in zomer
- afsluiten bouwplaats
Verantwoordelijke - opdrachtgever
- aannemer

Overleggen met - bevoegd gezag
- beheerder
Referenties - Abomafoon 6.30 Werken op of aan het water
- Arbocatalogus waterbouw

Hoofdcode 52 Kust- en oeverwerken

Risico **bezwijken / omvallen / kantelen (constructie / arbeidsmiddel)**
Maatregel - veilige opstelplaats constructies en hulpmiddelen
- voldoende opstelplaats (mobiele) kraan / stelling / graafmachine / autolaadkraan
- ontruimen / afzetten onveilige zone
Verantwoordelijke - opdrachtgever

(Ontwerpfase)

Bladnr. 4

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bestek HHNK-23.0283976-C
Leverantie waterbouwsteen

Overleggen met

Referenties

- Abomafoon 3.09 Hijswerk met grondverzetmachinse
- Abomafoon 3.08 Wanneer mogen mobiele kranen rijden met lasten?
- Abomafoon 3.10 Kantelgevaar bij hijskranen
- Abomafoon 3.12 Autolaadkranen

Risico

verdrinken

Maatregel

- voorzieningen meenemen voor (def.) leuningwerk
- werk uitvoeren in zomer
- afsluiten bouwplaats

Verantwoordelijke

- opdrachtgever

- aannemer

Overleggen met

- bevoegd gezag

- beheerder

Referenties

- Abomafoon 6.30 Werken op of aan het water
- Arbocatalogus waterbouw

3 BIJZONDERE BOUWPLAATSREGELS EN -PROCEDURES: