

Aanbesteding: 26452 | Vervangen Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm
Installatie Penitentiaire Inrichting De Schie te Rotterdam
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 26452

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 aantal PMdt toestellen

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad paragraaf 2.1.2 is een aantal van 500 stuks PMdt's aangegeven. Echter in de technische bepalingen paragraaf 9.2.1 wordt een aantal van 350 stuks PMdt's genoemd. Van welk aantal moeten we uitgaan?

Antwoord:

Inschrijver dient uit te gaan van 350 PMdt's.

Percelen: P1 Vervangen Personen Zoek Installatie PI De Schie
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Uitvoering PMdt

Vraag:

In de technische bepalingen 9.5.3.1 zijn de eisen waaraan een PMdt moet voldoen omschreven. De omschreven eisen zijn geschreven op een PMdt van het fabricaat Ooperon. Dit houdt in dat alleen de PMdt van Ooperon hieraan kan voldoen. Volgens mij is dit niet het beleid wat bij Rijksvastgoedbedrijf geldt. Deze eisen wijken ook af van het vigerende PVE van DJI m.b.t. PZI /MAI. Graad ontvangen wij een omschrijving van de PMdt die aan het PVE voldoet en waar ook andere fabrikanten kunnen voldoen. Indien dit niet gebeurt sluit u alle andere fabrikanten uit.

Antwoord:

De PMdt's dienen te voldoen aan de gestelde eisen in het genoemde PvE (nr 7216.11.R.001.f.GvdV d.d. 08-09-2020). Er is geen bindend fabricaat voorgeschreven, wel zijn de functionaliteiten volgens het hiervoor vermelde PvE vereist.

Als voorbeeld: de functie, het laden van gebruikersprofielen, is een eis en moet als zodanig omschreven in het PvE plaats vinden. De hiervoor benodigde draadloze verbinding met de PMdt kan per fabrikant afwijken.

Percelen: P1 Vervangen Personen Zoek Installatie PI De Schie
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Medische PMdt

Vraag:

Moet de medische PMdt wat betreft uitvoering gelijk zijn aan de reguliere PMdt of mag dit een afwijkend type zijn, zonder bijvoorbeeld een display en kleinere afmetingen?

Antwoord:

De medische PMdt wijkt af in kleur zoals aangeven in deze paragraaf 26452-HV22371-BE-001-3.0 , par. 9.5.3.2. en de afmetingen dienen gelijk te zijn aan de reguliere PMdt vanwege de uniformiteit in de accessoires voor de toestellen.

Percelen: P1 Vervangen Personen Zoek Installatie PI De Schie
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Schouwing

Vraag:

Is het mogelijk om start schouwing om 14:00 uur te laten plaatsvinden?

Antwoord:

Akkoord, echter partijen dienen maandag 10 juli 2023 wel om 13.45 uur zich te melden bij de receptie. Indien u wenst deel te nemen wordt u tevens verzocht z.s.m. de namen door te geven.

Percelen: P1 Vervangen Personen Zoek Installatie PI De Schie
Beantwoord op: 26 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
5

Onderwerp:
deelname schouwing

Vraag:

Wij zouden graag deelnemen aan de schouwing en de betreffende documenten ontvangen.

Antwoord:

Indien u wenst deel te nemen dient u vooraf een geheimhoudingsverklaring in te dienen via de berichtenmodule. Daarna ontvangt u de onderhavige documenten en kunt u zich aanmelden (voor 3 oktober - 09:00 uur) via de berichtenmodule. Max. 3 personen

Percelen: P1 Vervangen Personen Zoek Installatie PI De Schie
Beantwoord op: 29 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
51

Onderwerp:
foto's schouwing

Vraag:

Toegezegd is om per omgaande de foto's toegezonden te krijgen van de schouwing.

Antwoord:

Bij deze de toegezegde foto's van de technische ruimten en installatie, gemaakt op datum 10 juli 2023 tijdens de gehouden schouwing.

Percelen: P1 Vervangen Personen Zoek Installatie PI De Schie
Beantwoord op: 11 jul. 2023
Label: Inhoud