
Nota van inlichtingen 26452 | Vervangen Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiaire Inrichting De Schie te Rotterdam

Aanbesteding: 26452 | Vervangen Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiaire Inrichting De Schie te Rotterdam
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 26452

Toelichting:

Ref.nr. 81
Onderwerp: Type voedingskabels

Vraag:

In het advies wordt gesproken over de brandklasse kabel CCA. Echter bij RVB is de regel om alle nieuwe kabel uit te voeren al brandklasse B2CA. B2CA aanhouden?

Antwoord:

Zowel de sterk- als ook de zwakstroomkabels moeten van CPR-brandklasse B2CA-s1,d1,a1 zijn.

Percelen: P1 Vervangen Personen Zoek Installatie PI De Schie
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 82
Onderwerp: eerder gestelde Vraag via Nota van Inlichtingen

Vraag:

Ik heb in de nota de vraag gesteld wie de leverancier is met de NAW gegevens maar heb tot op heden enkel de leverancier Siemens doorgekregen. Graag ontvang ik van u de contact gegevens zodat we een offerte op kunnen vragen.

Antwoord:

Siemens , Afdeling : Smal works, dhr. Fred Slagter, tel.nr. 06 -23228903, e-mailadres Fred.slagter@siemens.com

Percelen: P1 Vervangen Personen Zoek Installatie PI De Schie
Beantwoord op: 20 sep. 2023
Label: Proces