

Aanbesteding: Vervanging en onderhoud Openbare Verlichting 2023-2027
Aanbestedende Dienst: Gemeente Huizen
Referentie: 2023-HUI-OVL-01

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Aanbestedingsdocument 5.2.2.1

Vraag:

U geeft aan bij score A “Inschrijver voegt extra waarde toe aan het oorspronkelijk criterium”.
Wat is het oorspronkelijke Criterium? Graag extra informatie.

Antwoord:

oorspronkelijke Criterium betreft de gehele uitvraag en alle documenten

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage kortingen

Vraag:

U heeft leveranciers opgegeven welke geen openbare brutoprijslijst heeft.
Hoe borgt u dat alle leveranciers gelijke bruto bedragen afgeven?
En hoe weet u of de kortingen realistisch zijn als u ook geen zicht heeft op de brutobedragen?

Antwoord:

De directie zal zelf de prijs opvragen bij die leveranciers en er uiteraard op toezien dat er correct door alle partijen gehandeld wordt.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bestek post 101010

Vraag:

Wij verzoeken u inzicht te geven in uw beleid mbt het vervangen van de armaturen.

Hoeveel vervangingen vinden er plaats.

U verwacht dat de inschrijver de storingen afkoopt, wat als deze storingen afwijken op de werkelijke aantallen zowel negatief als positief?

Hoe draagt u zorg dat er niet strategisch of manipulatief wordt ingeschreven op de te verwachten aantallen storingen?

Antwoord:

Het betreft een raamovereenkomst, inzicht in beleid heeft verder geen toegevoegde waarde voor deze uitvraag.

Deze zijn conform de toegepaste methodiek (RAW) recht-evenredig verrekenbaar.

Zie hiervoor deel 2.1 paragraaf 8

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 20 apr. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek posten 201010 / 20/30/40/50/60

Vraag:

U geeft een hoeveelheid van 300+ 100 + 50 + 50 + 10 + 50 stuks verwijderen, heeft u als beleid om lichtmasten te verminderen?

125 stuks per jaar is ongeveer 3,8 km weg waar de verlichting wordt verwijderd. Is dat representatief binnen een raamovereenkomst met fictieve hoeveelheden? Geschatte hoeveelheden binnen een raamovereenkomst dienen gebaseerd te zijn op enigszins realistische hoeveelheden.

Antwoord:

Deze aantallen zijn reëel

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 20 apr. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestek posten 202010 / 20/30/40/50/60

Vraag:

U geeft een hoeveelheid van 300+ 300 + 100 + 100 + 10 + 100 stuks verwijderen, heeft u als beleid om lichtmasten te verminderen?

275 stuks per jaar is ongeveer 7,5 km weg waar de verlichting wordt verwijderd. Is dat representatief binnen een raamovereenkomst met fictieve

hoeveelheden? Geschatte hoeveelheden binnen een raamovereenkomst dienen gebaseerd te zijn op enigszins realistische hoeveelheden. In combinatie met de posten 2010.. is dat meer dan 10 km weg waar de verlichting wordt verwijderd

Antwoord:

zie antwoord vraag 4

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek post 216070

Vraag:

Is dit op het Liander net of op een eigen net.
Tevens verzoeken wij u om een tekening af te geven met daarop het gebied waar eigen net aanwezig is. Of anders een percentage van het totaal aantal objecten.

Antwoord:

Eigen net

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek posten 350070/80/90

Vraag:

Zijn de opgegeven hoeveelheden niet wat weinig tov de te verwachten levering van armaturen?

Antwoord:

Hoeveelheden zijn aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestek post 394010

Vraag:

U geeft aan bij 394 dat hier de wettelijke tarieven opgegeven moeten worden. Voor deze omschrijving is geen DTE tarief? Wat dienen de gegadigde op te geven?

Tevens staat het aantal op 500, en u geeft aan bij 394 dat de aantallen op nul (0) staan?

Graag eea verduidelijken.

Antwoord:

Post 394 is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 20 apr. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bestekposten 401290/300/310/320/330/340/350/360

Vraag:

De leveranciers hanteren een andere prijs bij 1, 2, 3, 4, en 5 of meer. Kunt u aangeven met welke aantallen wij per keer kunnen rekenen. Eea om voor iedereen een gelijk uitgangspunt te creëren.

Antwoord:

Minimale bestel hoeveelheid is 10 stuks

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 20 apr. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Algemeen totaal inschrijfbedrag

Vraag:

Bent u zich bewust dat het opgeven van zeer veel fictieve bedragen bij de armaturen resulteert in een inschrijfbedrag wat mogelijk meer dan 800% hoger is dan de eigenlijke waarde en over de maximale waarde gaat van 5 MLN. Is dat in lijn met de regels van de RAW systematiek? Wat is uw zienswijze hierop?

Antwoord:

Het betreft een raamovereenkomst. Aantallen zijn fictief. Ook de inschrijfsom is fictief. Aantallen lager benoemen werkt een manipulatieve

inschrijving in de hand.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bestekpost 650110

Vraag:

Deze post is niet calculeerbaar omdat wij niet weten hoeveel objecten per deelopdracht er gegeven worden. Graag hoeveelheden per keer of deelopdracht opgeven

Antwoord:

Post vervalt en dient bij de overige posten inbegrepen te zijn.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bestek 01 01 15

Vraag:

U geeft hier interview aan, welk interview?

Antwoord:

Paragraaf 01 01 15 vervalt

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bestek 01 01 24 lid 02

Vraag:

U geeft aan een diploma WV of VP, hiervoor zijn geen diploma's maar aanwijzingen welke uitgegeven worden. Wat bedoelt u met diploma.

Antwoord:

diploma mag gelezen worden als Aanwijzing

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
14 Bestek 01 21 05

Vraag:

U verplicht om binnen 48 uur een deelopdracht uit te voeren, volgens de gids proportionaliteit is dit niet proportioneel bij gewoon te plannen werkzaamheden. Wij begrijpen dat een spoed opdracht dit wel kan verlangen.

Antwoord:

Aanvangen betekend niet daadwerkelijk buiten in de uitvoering. Aanvangen betekend in deze: intern aanvangen en eventueel bestellingen plaatsen

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
15 Bestek 17 02 04 lid 06

Vraag:

Dit is niet proportioneel en wij weten niet wat er nodig is om de werkzaamheden in een bepaalde vervuiling uit te voeren. U weet dat ook niet maar u kunt en mag dit risico niet bij gegadigde neerleggen.

Antwoord:

Gaarne goed lezen het betreft hier alleen het raadplegen van een kaart (BRK)

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
16 Bestek 17 02 04 lid 06

Vraag:

U maakt gebruik van de RAW systematiek en de UAV en kunt dit risico als enige beheersen door deugdelijke posten hiervoor aan te maken welke calculeerbaar zijn opgesteld of eea te verrekenen volgens de werkelijk aantoonbaar gemaakt kosten volgens de UAV regels.

Graag uw begrip.

Antwoord:

Post is geheel kosten homogeen en goed calculeerbaar

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 20 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Diverse posten

Vraag:

In diverse posten geeft u het volgende aan; "Monteren en aansluiten armatuur, levering volgens bestekspostgroep 407". De genoemde bestekspostgroep bestaat niet, bedoelt u bestekspostgroep 212?

Antwoord:

De verwijzing is idd niet juist. Verwijzing is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 25 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Diverse posten

Vraag:

in diverse posten geeft u het volgende aan; "Monteren en aansluiten armatuur, levering volgens bestekspostgroep 403". Bestekspostgroep 403 geeft aan "LAMPEN OVL", is dit correct of bedoelt u groep 402?

Antwoord:

De verwijzing is idd niet juist. Verwijzing is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 25 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
19

Onderwerp:
BP 215010 en 215020

Vraag:

In de post wordt aangegeven; "Het verlengen van de aansluiting dmv een

verbindingsmof verrekenen op post 30 40 60". De aangegeven post bestaat niet, welke post bedoelt u?

Antwoord:

De verwijzing is idd niet juist. Verwijzing is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 25 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
20

Onderwerp:
BP 405040 leveren zand

Vraag:

Klopt de hoeveelheid van 300 ton? Tevens geeft u aan dat het zand ter beschikking wordt gesteld. Als het zand ter beschikking wordt gesteld, waarom dan de post "Leveren zand". Kunt u aangeven wat u met deze post bedoelt?

Antwoord:

Post is aangepast.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 25 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bestekpostgroep 620 WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN

Vraag:

U geeft aan; "bIJzonderheid: 1. onder normale uren worden verstaan de uren op de werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur."

Wat wordt er verstaan onder buiten normale uren? Zijn dit op zon/-feestdagen, de nachturen of de avonduren. Dit zijn namelijk allemaal verschillende tarieven. Kunt u de posten specificeren?

Antwoord:

Alle uren buiten de normale uren, deze zullen zeldzaam voorkomen. De AD accepteert een hoger tarief.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 25 apr. 2023
Label: Contract

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bijlage - overzicht toe te rekenen kortingen

Vraag:

Indien wij met gelijkwaardige alternatieve armaturen inschrijven moeten deze dan per se opgenomen zijn in het overzicht toe te rekenen kortingen?

Antwoord:

Deze moeten idd dan worden opgenomen in deze lijst

Percelen:

P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op:

25 apr. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

23

Onderwerp:

RO - Vervanging en onderhoud OVL - Gemeente Huizen 2023-2027

Vraag:

Aanbestedende dienst is gehouden om ondernemers op gelijke en niet discriminerende wijze te behandelen. Deze verplichting houdt onder meer in dat de technische eisen die aan het voorwerp van de opdracht worden gesteld, de ondernemingen een gelijke toegang tot de opdracht moeten bieden. Door een specifieke (merk)armatuur voor te schrijven worden bepaalde producten en ondernemingen bevoordeeld, terwijl andere producten en ondernemingen worden benadeeld, dit levert een strijd met het Level playing field. Artikel 2.76 lid 3 Aanbestedingswet en artikel 2.10.11 ARW bepalen dat de aanbestedende dienst bij de technische specificaties niet verwijst naar een bepaald fabricaat, of merk. Dat is op grond van lid 3 en lid 4 van artikel 2.76 Aanbestedingswet slechts toegestaan indien: 1. Het voorwerp van de opdracht een dergelijke verwijzing rechtvaardigt. 2. Een voldoende nauwkeurige of begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht niet mogelijk is, 3. En de verwijzing naar het merk vergezeld gaat van de woorden “of gelijkwaardig”: Ten aanzien van het eerste: de motivering van AD ontbreekt waarom het voor armaturen noodzakelijk is om een merk voor te schrijven. Kan AD deze motivering alsnog verstrekken? Ten aanzien van het tweede: het verwijzen naar een merk en type is voor deze aanbesteding niet nodig om te komen tot een ‘nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht’ zoals vereist is op grond van art. 2:76 lid 4 Aw en zoals al eerder in de jurisprudentie is bevestigd (De rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:2612). Kan Aanbestedende dienst zorgdragen voor een technische specificaties van het voorwerp van de opdracht? Ten aanzien van het derde: in de aanbestedingsdocumenten ontbreekt een exacte specificatie waar het aan te bieden ‘gelijkwaardige’ product minimaal aan dient te voldoen. Het is voor gegadigde niet duidelijk

wat wel en wat niet vergelijkbaar is en dus onduidelijk wat wel of niet aangeboden kan worden. Kan aanbestedende dienst deze specificatie inclusief het proces hoe de gelijkwaardigheid wordt beoordeeld alsnog verstrekken? Of kan aanbestedende dienst andere fabricaten toestaan?

Antwoord:

Deze werkwijze is reeds bekend in de markt en alom geaccepteerd. Uw aanname is onjuist en tendentieus. Elke leveranciers heeft op voorhand een kans gehad om deel te nemen aan de leveringen aan de gemeente. Op deze wijze laat de AD juist de exacte keuze over aan de parktijk en in het werk.

Motivering is helder en hoeft geen verder toelichting.

U dient als inschrijver, indien van mening is producten te moeten aanbieden die hij gelijkwaardig acht aan de in deel 2.2 opgenomen materialen, deze producten bij inschrijving expliciet te noemen en de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en te onderbouwen in het door hem op te stellen document van gelijkwaardigheid. Zie daartoe de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76. In ieder geval dient dit document in te gaan op de volgende punten:

Armaturen:

- Vormgeving.
- Lichttechniek.
- Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen.
- Afdichting.
- Materiaalgebruik.
- Levensduur.
- Energieverbruik.
- Efficiëntie in onderhoud.
- Garantie.
- G klasse.

Masten:

- Vormgeving
- Maatvoering
- Materiaal specificatie staal / aluminium
- Sterkte berekeningen
- Materiaalgebruik
- Maaiveldbescherming

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 4 mei 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

24

Onderwerp:

RO - Vervanging en onderhoud OVL - Gemeente Huizen 2023-2027

Vraag:

In het bestek en in "Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen V.def.xlsx" zijn verschillende leveranciers met indicatieve aantallen opgenomen. Dit wekt de suggestie dat er al door de aanbestedende dienst besloten is welke armaturen waar toegepast zullen worden zonder dat duidelijk is op basis van welke objectieve criteria deze keuzes gemaakt zijn. De aanbestedende dienst heeft het over "marktwerking", maar verder is er niets beschreven over hoe deze keuze tot stand gekomen is. De motivatie over het straatbeeld en uniformiteit in het onderhoud is vanuit de Aanbestedingswet 2012 onvoldoende om leveranciers bij naam voor te schrijven in een bestek. Indien de keuzes al gemaakt zijn ontvangen wij van de aanbestedende dienst graag het verslag van de marktconsultatie/onderzoek die ten grondslag hebben gelegen aan deze keuze met de objectieve criteria waarop de armaturen getoetst zijn. Indien dit niet beschikbaar is en dus de keuze nog niet gemaakt is ontvangen wij graag de objectieve en functionele criteria op basis waarvan de uiteindelijke keuzes gemaakt zullen worden zodat er sprake is van een level-playingfield en de aanbestedingswet niet in het geding komt. Het benoemen van leveranciers is dan niet meer nodig.

Antwoord:

De motivatie is helder en alom bekend in deze markt. Tevens ook omarmt door CROW en alle marktpartijen. Zie verder antwoord vraag 23

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen V.def.xlsx

Vraag:

In "Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen V.def.xlsx" staat dat de definitieve armatuur- en lichtbron keuze pas in de contractfase gemaakt wordt. Hoe wil de aanbestedende dienst dan nu al op voorhand de inschrijvingen met alternatieve armaturen/leveranciers toetsen op gelijkwaardigheid? De uiteindelijke keuze is immers nog niet bekend, dus kan er ook niet bepaald worden wanneer het gelijkwaardig is.

Antwoord:

U kunt zien welke leverancier welke armaturen en/of masten levert in de areaal gegevens. U dient hiervoor een alternatief te hebben en hiervan de gelijkwaardigheid aan te toonen. Zie verder vraag 23

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

RO - Vervanging en onderhoud OVL - Gemeente Huizen 2023-2027

Vraag:

In het bestek en in "Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen V.def.xlsx" zijn verschillende leveranciers met indicatieve aantallen opgenomen. Dit wekt de suggestie dat er al door de aanbestedende dienst besloten is welke armaturen waar toegepast zullen worden zonder dat duidelijk is op basis van welke objectieve criteria deze keuzes gemaakt zijn. Er zijn verschillende criteria beschreven waarop eventuele gelijkwaardigheid getoetst wordt, zonder te specificeren wanneer een alternatief gelijkwaardig is. Graag ontvangen wij de criteria waaraan voldaan moet worden, inclusief de lichtberekeningen van de armaturen die nu gekozen zijn zodat het mogelijk is om gelijkwaardigheid aan te tonen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 23/24/25

Percelen:

P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op:

4 mei 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Omdat er meerdere vragen gesteld zijn met betrekking tot de te leveren materialen/armaturen waarop de beantwoording van de aanbestedende dienst cruciaal is voor leveranciers die nu buitengesloten worden (wat in strijd is met de aanbestedingswet 2012) is het wenselijk/noodzakelijk om een extra nota van inlichtingen toe te voegen zodat deze partijen kans hebben om op de antwoorden van de aanbestedende dienst te reageren. Graag horen wij of de aanbestedende dienst deze mogelijkheid biedt.

Antwoord:

Verzoek word afgewezen. Uw aanname dat iets in strijd is met AW is nadrukkelijk onjuist en tendentieus.

Percelen:

P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op:

4 mei 2023

Label:

Proces

Ref.nr.

28

Onderwerp:

RO - Vervanging en onderhoud OVL - Gemeente Huizen 2023-2027

Vraag:

Indien de aanbestedende dienst wenst vast te houden aan de huidige opzet van de aanbesteding (zonder objectieve en functionele criteria op basis waarvan de keuze voor de toe te passen armaturen gemaakt wordt) en daarmee de inschrijvers dus niet in staat stelt om alternatieven aan te bieden verzoeken wij de aanbestedende dienst om alle mogelijke leveranciers waarbij de inschrijvers kunnen inkopen op te nemen in het bestek met bijpassende fictieve aantallen. Op deze manier is de winnende inschrijver na gunning als nog in staat om alternatieve armaturen aan te bieden de aanbestedende dienst en is deze aanbesteding, in ieder geval op dit punt, niet in strijd met de aanbestedingswet.

Antwoord:

Uw aanname is onjuist. Er is juist wel de gelegenheid een alternatief aan te bieden. Zie antwoord vraag 23.

Het betreft een RO daarin is juist de mogelijkheid om na gunning verder te specificeren en aanpassingen (nieuwe besteksposten) door te voeren.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 4 mei 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Raamovereenkomst besteksposten hoofdstuk 2

Vraag:

Wij verzoeken AD aan deze posten de verwijzing toe te voegen dat de benodigde verkeersmaatregelen volgens bestekpostnummer 640 zal worden verrekend.

Antwoord:

bestekpostnummer 640 mag alleen in opdracht van directie worden opgevoerd. De standaard TVM's volgens de CROW96B moeten in de posten verwerkt zitten.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 4 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Raamovereenkomst besteksposten hoofdstuk 2

Vraag:

In diverse posten wordt weergegeven het aanleveren van revisiegegevens volgens bestekspostnummer 71. Deze bestaat niet.
Wij verzoeken AD om de juiste bestekspostnummer op te geven.

Antwoord:

verwijzingen voor het aanleveren van revisiegegevens in de posten is verwijderd. Deze horen standaard in de posten verwerkt te zijn.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 650110

Vraag:

In de omschrijving wordt verwezen naar deel 3 bepaling 61.03. Deze bepaling bestaat niet.
Wij verzoeken AD de juiste bepaling op te geven.

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Raamovereenkomst deel 3 art 62 02 01 lid 13

Vraag:

In dit lid verwijst u naar bestekspost 70 10 10 t/m 70 10 40. Deze posten zijn geen verkeersmaatregelen.
Kan de AD bevestigen dat dit bestekspost 64 00 10 t/m 64 00 40 moet zijn?

Antwoord:

verwijzing is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 405020

Vraag:

In de inschrijfstaat staat als tekst een buis met een diameter van 60,3mm in de bestekspost wordt 110mm gevraagd.

Wij verzoeken AD de juiste buismaat op te geven

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 4 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 5.1.1 -2.1 ontzorging

Vraag:

AD verwacht een uitwerking van de afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de OVL beheerder van de gemeente en het gehele projectteam van inschrijver. Afbakening van alleen de taken en verantwoordelijkheden van de OVL-beheerder zijn een beperking van de door u gewenste ontzorging. Wij verzoeken AD om dit te wijzigen in "taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en van Opdrachtnemer."

Antwoord:

paragraaf is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 4 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Raamovereenkomst deel 3 art 01 09 07 MOOR meldingen

Vraag:

Wij verzoeken AD te bevestigen dat de kosten voor een MOOR-melding op basis van het overleggen van de factuur vermeerderd de straatposten verrekenbaar worden gesteld.

Antwoord:

Dat bevestigt de AD

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 4 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Raamovereenkomst deel 3 art 34.32.06, besteksposten 213010, 213020 en 213030

Vraag:

AD beschrijft in 34.26.06 de uit te voeren werkzaamheden voor het reinigen van lichtmasten en armaturen. In lid 05 heeft AD echter de beschrijving van het onderhouden van houten lichtmasten opgenomen. Wij verzoeken AD voor het onderhoud van de houten lichtmasten een separate bestekspost op te nemen daar dit inhoudelijk niet te vergelijken is met het reinigen van stalen /aluminium lichtmasten zoals opgenomen in de besteksposten 213010, 213020 en 213030.

Antwoord:

De verwijzing van hout is verwijderd en de posten zijn aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 4 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Raamovereenkomst deel 3 art 34.32.07

Vraag:

In 34 32 07 beschrijft AD het schilderen van de lichtmasten. In het aanbestedingsdocument benoemd AD echter dat het schilderen van de lichtmasten niet tot de scope van de werkzaamheden behoort. Wij verzoeken AD deze tegenstijdigheid weg te nemen.

Antwoord:

Bepaling is verwijderd. Het schilderen van de lichtmasten behoort niet tot de scope van de werkzaamheden

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 4 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Raamovereenkomst deel 3 art 01.19.01

Vraag:

AD benoemt in 01 19 01-04 dat een Sjabloon V&G plan als bijlage is

opgenomen. Wij verzoeken AD deze beschikbaar te stellen

Antwoord:

deze is nu wel bijgevoegd.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Raamovereenkomst deel 3 art 01.04.01

Vraag:

AD vermeld einddatum contractjaar 31-12-2019. Wij verzoeken AD dit te corrigeren

Antwoord:

bepaling is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument en Raamovereenkomst

Vraag:

In het aanbestedingsdocument wordt bij de inhoudsopgave paragraaf 5.1.2 Interview benoemd, deze paragraaf is echter niet opgenomen in het Aanbestedingsdocument. Tevens wordt in het bestek, 2.2 -05 Kortingen en 01 01 15 Interview naar een interview verwezen. Wij zien in de afgegeven planning geen interview opgenomen. Wij verzoek AD te bevestigen dat een interview geen onderdeel zal uitmaken voor de BPKV gunning.

Antwoord:

Interview is Plan van Aanpak. Paragraaf is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 1.16 Planning

Vraag:

Wij verzoeken AD inschrijvers de mogelijkheid tot het stellen van vragen op basis van de antwoorden uit de eerste nota toe te staan middels een tweede nota van inlichtingen. Indien AD hiertoe niet bereid is verzoeken wij u dit te onderbouwen.

Antwoord:

Verzoek wordt afgewezen. De planning is zeer ruim geweest en de antwoorden mogen als helder verondersteld te worden.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 6.1.1 - 2.2 Kansen en risicodossier

Vraag:

Wij verzoeken AD aan te geven wat zij onder : "tijdens de (geplande) werkzaamheden" verstaat; betreft dit de fysieke werkzaamheden aan de objecten of bedoeld OG hierbij alle werkzaamheden die tot de overeenkomst behoren.

Antwoord:

De inschrijver mag dit zelf interpreteren. De AD wil de vraag stelling zo ruim mogelijk houden zodat de inschrijver zelf de door hem te verwachte risico's en kansen kan benoemen.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 6.1.1 - 2.2 Kansen en risicodossier

Vraag:

Wij verzoeken AD aan te geven wat zij onder : "uitvoeren van het werk" verstaat; betreft dit de fysieke werkzaamheden aan de objecten of bedoeld OG hierbij alle werkzaamheden die tot de overeenkomst behoren.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 42

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument 6.1.1 - 2.2 Kansen en risicodossier

Vraag:
Wij verzoeken AD te bevestigen dat inschrijver risico's voor AD dient te benoemen en uit te werken.

Antwoord:
Dat bevestigt de AD

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument 6.1.1 - 2.2 Kansen en risicodossier

Vraag:
AD benoemd onder het Risicodossier dat zij inzicht wenst te verkrijgen in de door inschrijver geconstateerde risico's die eventueel kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van het werk. De top 3 risico's van de inschrijver dient te worden benoemd inclusief beheersmaatregelen, restrisico's en eigenaar van het restrisico. Wij verzoeken AD aan te geven of inschrijver een lijst met risico's dienen op te stellen en de top 3 van deze risico's dient uit te werken of dat inschrijver alleen haar top 3 risico's dient op te nemen in het risicodossier en deze verder uitwerkt. Indien AD een lijst wenst EN de top 3, dan verzoeken wij AD het aantal risico's op te geven inclusief de top 3.

Antwoord:
De AD verwacht NIET een lijst maar alleen de top 3 van de risico's die de inschrijver ziet/verwacht

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument 6.1.1 - 2.2 Kansen en risicodossier

Vraag:
Klopt de aanname van inschrijver dat OG 2 doelstellingen heeft, te weten
1) beperken effect van werkzaamheden op omgeving en overige

belanghebbenden

2) Communicatie tijdens de werkzaamheden, en dat OG van inschrijver verwacht dat zij op basis van deze 2 doelstellingen een kansen en risicodossier opstelt?

Antwoord:

Dat is correct

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Raamovereenkomst deel 3 art 17 02 04 lid 06

Vraag:

Wij verzoeken AD te bevestigen dat kosten voor het uitvoeren van Verkennend en Nader onderzoek conform de CROW400 verrekenbaar worden gesteld en niet in de eenheidsprijzen verwerkt dienen te zijn.

Antwoord:

Het raadplegen van de BRK behoort tot de eenheidsprijzen. De gevolgen zoals een Nader Onderzoek of een Gericht Locatie Onderzoek kunnen separaat verrekend worden.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Raamovereenkomst deel 3 art 17 03 05

Vraag:

Onder 17 03 05 geeft AD aan dat inschrijver gebruik dienen te maken van bodeminformatie via het Geoloket regio Utrecht. Inschrijver heeft geconstateerd dat het Geoloket regio Utrecht geen bodeminformatie verstrekt voor de gemeente Huizen. Wij verzoeken AD om mede in het kader van kostenhomogeniteit een separate post op te nemen voor het uitvoeren van het vooronderzoek conform de CROW400.

Antwoord:

Het raadplegen van BRK dient in de eenheidsprijzen verwerkt te zijn. Zie verder vraag 47

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
49 Aanbestedingsdocument 1.1 Inleiding

Vraag:
AD heeft een opsomming gegeven van de werkzaamheden binnen de overeenkomst. In deze opsomming ontbreken de werkzaamheden die onder het onderhoud vallen. Wij verzoeken AD deze toe te voegen.

Antwoord:
Paragraaf is aangevuld.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 4 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
50 Bijlage masttekening 370

Vraag:
Voor welke bestekspost wordt bijlage masttekening 370 Bakker buitenverlichting toegepast?

Antwoord:
De Bakker bijlage wordt ingewisseld vervangende bijlagen zijn die van De Nood en Mikana

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
51 Bestekpost 394

Vraag:
De hoofdtekst van bestekspost 394 komt niet overeen met de werkzaamheden zoals is omschreven bij bestekspost 394010. In hoofdtekst 394 geeft AD aan dat het aantal op nul (0) staat, echter AD heeft geen bestekspost opgenomen met deze omschrijving en het aantal van nul (0). Wij verzoeken AD deze post alsnog op te nemen in het bestek en te bevestigen dat deze post van toepassing is bij alle werkzaamheden aan object zijn

aangesloten zijn of worden op het net van Liander.

Antwoord:

Post 394 is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 390050

Vraag:

Met hoeveel liters korrels moet er gerekend worden voor de kasten

Antwoord:

Die dient u te bepalen naar aanleiding van de beschreven kast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 209

Vraag:

In de onderliggende besteksposten van 209 omschrijft u inclusief af- en aansluiten op voedingsnet.

Bedoelt de AD hiermee het voedingsnet van Liander of het eigen net?

Antwoord:

Dat ligt aan de locatie en is verrekenbaar op de betreffende bestekspost. Post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 206050

Vraag:

Wij verzoeken AD aan te geven of deze gevelarmaturen zijn gevoedt vanuit het voedingsnet Liander of eigen net.

Antwoord:

Dat ligt aan de locatie en is verrekenbaar op de betreffende bestekspost of wordt als meerwerk opgedragen. Post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 206

Vraag:

In de onderliggende besteksposten van 206 met uitzondering van bestekspost 206060 wordt niks omschreven betreffende het afsluiten van het voedingsnet. Wij verzoeken AD aan te geven of deze afsluitingen het Liander net of van het eigen net van de gemeente betreft.

Antwoord:

Dat ligt aan de locatie en is verrekenbaar op de betreffende bestekspost. Post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 204

Vraag:

In de onderliggende besteksposten van 204 omschrijft u inclusief af- en aansluiten op voedingsnet.
Bedoelt de AD hiermee het voedingsnet van Liander of het eigen net?

Antwoord:

Dat ligt aan de locatie en is verrekenbaar op de betreffende bestekspost. .
Post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 205

Vraag:

In de onderliggende posten omschrijft de AD 'Bij grootschalige vervanging wordt er door de opdrachtgever een container ter beschikking gesteld van WeCycle op de gemeentewerf Ambachtsweg 13A te Huizen. De objecten kunnen hierin worden verzameld.' Post 205 betreft echter vervangingen < 5 stuks, dit zijn naar mening van inschrijver geen grootschalige vervangingen. Wij verzoeken AD de passage over het verzamelen van de objecten in de WeCycle container op de gemeentewerf uit deze posten te verwijderen.

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 203

Vraag:

Wij verzoeken AD aan te geven met hoeveel m2 bestrating hier gerekend moet worden.

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 203

Vraag:

Wij verzoeken AD aan deze posten de verwijzing toe te voegen dat de levering en het maken van eventuele verbindingsmoffen worden verrekend op bestekspostnummer 370

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 203

Vraag:
Wij verzoeken AD aan deze posten de verwijzing toe te voegen dat de levering van de aansluitkabel EO-YmeKasz in de betreffende diameter volgens bestekpostnummer 350 zal worden verrekend.

Antwoord:
post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 203

Vraag:
Wij verzoeken AD te bevestigen dat het verplaatsen verlichtingsobjecten in één arbeidsgang uitgevoerd wordt.

Antwoord:
dat wordt bevestigd

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 202

Vraag:
Wij verzoeken AD aan deze posten de verwijzing toe te voegen dat de levering en het maken van eventuele verbindingsmoffen worden verrekend op bestekpostnummer 370

Antwoord:
post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 202

Vraag:

Wij verzoeken AD aan deze posten de verwijzing toe te voegen dat de levering van de aansluitkabel EO-YMeKaszh in de betreffende diameter volgens bestekpostnummer 350 zal worden verrekend.

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 201

Vraag:

In de onderliggende posten omschrijft de AD de werkzaamheden bij uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel.

Bedoelt de AD met inclusief afsluiten op eigen voedingsnet d.m.v. in-uitsysteem en aansluitkabel EO-YMeKaszh dat op het in-uitsysteem een verbindingsmof aangebracht moet worden?

Indien AD dit niet bedoeld graag uw toelichting.

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 201

Vraag:

In de onderliggende posten omschrijft de AD 'Bij grootschalige vervanging wordt er door de opdrachtgever een container ter beschikking gesteld van WeCycle op de gemeentewerf Ambachtsweg 13A te Huizen. De objecten kunnen hierin worden verzameld.' Post 201 betreft echter verwijderingen < 5 stuks, dit zijn naar mening van inschrijver geen grootschalige vervangingen.

Wij verzoeken AD de passage over het verzamelen van de objecten in de WeCycle container op de gemeentewerf uit deze posten te verwijderen.

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 101018

Vraag:

Wij verzoeken de AD om aan te geven hoe vaak deze post voorkomt gedurende de 48 maanden.

Antwoord:

4 x per jaar

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 101017

Vraag:

Wilt u bevestigen dat alle informatie die u in het kader van de installatieverantwoordelijkheid beschikbaar stelt juist en volledig is en dat, mocht er toch sprake zijn van een onjuistheid of onvolledigheid deze niet voor rekening en risico van de inschrijver zijn.

Antwoord:

dat wordt bevestigd

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 101016

Vraag:

Wij verzoeken de AD om post 101016 aan te passen naar stuks veilig te stellen shades en deze niet als maandpost op te nemen. Indien AD daartoe niet bereid is verzoeken wij AD dit te onderbouwen.

Antwoord:

Post wordt niet aangepast. Alle kosten zijn verhaalbaar voor opdrachtnemer en worden niet verrekenbaar gesteld richting opdrachtgever. Dat is de reden van een MND post en deze niet verrekenaar te stellen.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Raamovereenkomst deel 2.1 lid 05 Kortingen

Vraag:

In de 2e alinea beschrijft de AD 'De aangeboden maatregelen benoemd in het "interview" maken na de gunning deel uit van de opdracht en gelden als resultaatsverplichting.....'.

Dit is geen gunningsonderdeel zoals in de leidraad omschreven staat. Wij verzoeken AD om deze passage uit het bestek te verwijderen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 12

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Raamovereenkomst deel 1 lid 04

Vraag:

In dit lid geeft u aan dat 70% van de objecten is aan gesloten op het Liander-net is en 30% eigen net. Conform bijlage - Areaal Huizen is echter 97,2% Liander net en 2,8% eigen net.

Wij verzoeken AD dit te controleren en de juiste percentages aan te geven.

Antwoord:

Het aandeel Liandernetwerk is nog niet goed in de data verwerkt. Dus jullie kunnen aanhouden dat 70% van de objecten is aan gesloten op het Liander-net is en 30% eigen net.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
71 Leidraad 2.1

Vraag:

Bestek beschrijft, in geval in de RAW-raamovereenkomst verwezen wordt naar een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de producten of diensten van een bepaalde Ondernemer, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, dan dient daarbij / daarachter gelezen te worden 'of gelijkwaardig'. In de betreffende besteksposten 4012 omschrijft de AD dat dit masten conform de opgegeven tekeningen inclusief HMR grondstuk en DCC coating van Kaal o.g. dienen te zijn. Zowel het HRM-grondstuk als de DCC coating zijn producten die exclusief door VDL toegepast mogen worden. De opmerking 'of gelijkwaardig' gaat hier niet voor op.

Wij verzoeken AD dit te wijzigen in toepassen grondstukbescherming en dubbellaags poedercoating.

Antwoord:

Posten worden niet aangepast. De keuze voor deze producten is door marktwerking verkregen door OG. De gegadigde is vrij om een alternatief aan te beiden conform deel 2.1 paragraaf 7

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
72 Raamovereenkomst bestekspost 204040 en 209040

Vraag:

Deze besteksposten betreffen het vervangen verlichtingsobject lph >8m t/m 10m, maar bij levering besteksposten 40 is de maximale lichtpunthoogte 8m. Wij verzoeken de AD om te onderbouwen waarom deze posten worden toegepast

Antwoord:

Deze posten kunnen worden toegepast bij een directielevering

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 202040 en 207040

Vraag:
Deze besteksposten betreffen het aanbrengen verlichtingsobject lph >8m t/m 10m, maar bij levering besteksposten 40 is de maximale lichtpunthoogte 8m. Wij verzoeken de AD om te onderbouwen waarom deze posten worden toegepast

Antwoord:
Zie antwoord vraag 72

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 650110

Vraag:
Wij verzoeken AD om aan te geven met hoeveel objecten gemiddeld per deelopdracht gerekend kan worden. Indien AD dit niet kan aangeven verzoeken wij om de tekst "Verrekening per deelopdracht" te laten vervallen.

Antwoord:
Gemiddeld 25 stuks

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 2

Vraag:
In de onderliggende besteksposten staat achter de aantallen bij uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel : inclusief afsluiten c.q. aansluiten op eigen voedingsnet en "I".
Wij verzoeken AD om aan te geven op welke besteksposten het afsluiten c.q. aansluiten van deze aansluitkabels verrekend kunnen worden.

Antwoord:
post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 202, 204, 207 en 209

Vraag:

In de onderliggende omschrijving staat: Aanbrengen stickers voor objectnummering volgens bestekpostgroep 407.
De bestekspostgroep bestaat niet.
Wij verzoeken AD de juiste bestekspostgroep te vermelden.

Antwoord:
post 407 toegevoegd

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 202, 204, 205, 207, 209 en 210

Vraag:

In de omschrijving staat "monteren en aansluiten armatuur, levering volgens bestekspostgroep 403.
Bestekspostgroep 403 betreft het retourneren van Saled lampen naar de gemeentewerf.
Wij verzoeken AD om de goede bestekspostgroep aan te geven.

Antwoord:
post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 402

Vraag:

Bij het leveren van armaturen horen ook verwijderingsbijdrage.
Deze kunnen niet verrekend worden in bestekspost 402.
Wij verzoeken AD om een bestekspost toe te voegen voor het verrekenen

van de verwijderingsbijdrage.

Antwoord:

deze kosten behoren in de eenheidsprijzen verwerkt te zitten

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

79

Onderwerp:

RO - Vervanging en onderhoud OVL - Gemeente Huizen 2023-2027

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst aangeven wat de motivatie is om Signify niet op te nemen op de lijst van leveranciers voor deze aanbesteding? Wij zijn van mening producten in ons portfolio te hebben die passen bij het areaal van de gemeente Huizen en zouden graag toegevoegd worden aan de lijst van leveranciers. Gaat de aanbestedende dienst hiermee akkoord?

Antwoord:

deze kosten behoren in de eenheidsprijzen verwerkt te zitten

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Inschrijfstaat

Vraag:

5.) Post 201 – 202 – 205 – 206 – 207 – 210 -

Inclusief benodigde verkeersmaatregelen, kunt aangeven welke figuren van de CROW 96-a/b wij dienen mee te nemen in de prijzen? Het is vooraf voor de inschrijver niet in te schatten waar en welke afzetting geplaatst dient te worden, hierdoor zijn de posten NIET kosten homogeen af te prijzen.

Antwoord:

Uw aanname is onjuist. Het gaat om de standaard maatregelen voor kortstondig werk. De overige staan onder post 640

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

4.) Post 101030

In de bepaling 34 32 01 van deel 3 word beschreven de maand Augustus, hierbij het verzoek om dit in het begin of aan het eind van het jaar uit te voeren. De uren dat het donker is in Augustus korten dan aan het begin of einde van het jaar.

Antwoord:

Word niet aangepast. De overlast van niet brandende lampen is in augustus minder als in de donkere periode. De AD werkt in opdracht van de burger en wil de burger zo goed mogelijk voorzien van OVL.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

01.09.07 Moormeldingen, kunt u bevestigen dat de kosten die hiermee gemoeid zijn, denk aan opbrek en herstel kosten straatwerk, welke voortvloeiën uit de moormelding, middels een VTW kunnen worden verrekend met OG

Antwoord:

Er zijn geen kosten aan de betreffende post. Het is een melding geen vergunning

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

13.) Algemeen:

Kunt u een verdieping geven voor het onderdeel Continuïteit in de EMVI plannen

Antwoord:

Nee, dat is aan gegadigde om hier verdieping aan te geven. AD wil juist de vrijheid laten aan gegadigde dit in te vullen.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Leveren armaturen en kortingstabel
Bij de armaturen leveranciers Schreder en Lightronics word in het kortingstabel om 2 percentages gevraagd, deze korting percentage zijn niet het zelfde, welke dienen wij te hanteren voor de inschrijfprijs?

Antwoord:
Post 402 is aangepast in RO

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Contract

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Verplaatsen verlichtingsobject: Met welke maximale afstand kan de inschrijver rekening houden

Antwoord:
10 m

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Post 4011 – 4012
Er zit een groot verschil in het leveren van de aantallen en het aanbrengen of vervangen van de masten. Dienen er ook masten geplaatst te worden die

vrijkomen uit de posten 201 en/of 206? Graag hier een aparte post voor maken.

Antwoord:

Nee dat hoeft niet te gebeuren

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

9.) Algemene gegevens, 05 kortingen

Beschreven staat zowel in de leidraad als in het bestek dat er sprake is van een interview, echter deze zien we niet terug in de EMVI dan wel planning. Kunt u aangeven wat de bedoeling is hiervan

Antwoord:

Zie antwoord vraag 12

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

8.) Post 201050

Kunt u aangeven om hoeveel meter stijgleiding incl. bekabeling gaat? Het is voor de inschrijver niet in te schatten hoeveel werk dit betreft.

Antwoord:

4 meter

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Contract

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Inschrijfstaat

Vraag:

7.) Posten 201 – 203 – 206 – 208 -

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: Inclusief afsluiten / af en aansluiten op eigen voedingsnet d.m.v. in- uitsysteem en aansluitkabel EO-YMvKas tot en met 4x10mm²: Dienen de kabels ook veilig te stellen d.m.v. een eindmof of opgelengd te worden doormiddel van een verbindingmof?

Antwoord:

post is aangepast

Percelen:

P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op:

11 mei 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

6.) Post 201 – 202 – 205 – 206 – 207

Funderingslagen kunnen onder en gedeeltelijk naast de weg bestaan uit gebonden slakken en dienen wellicht machinaal verwijderd te worden. Fundatie kan teer houdend materiaal bevatten en deze dienen . afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf. Voor de inschrijver is niet in te schatten om hoeveel masten dit gaat, en hoeveel er fundatie materiaal er vrij komt, zijn de kosten voor het afvoeren apart verrekenbaar? hierbij het verzoek om hier een aparte post voor te maken.

Antwoord:

post is aangepast

Percelen:

P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op:

11 mei 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

3.) Post 101018

Kunt u aantallen benoemen waar rekening mee gehouden kan worden? Zo niet dan het verzoek om hier een aparte post voor te maken. Het is voor de inschrijver niet in te schatten welke hoeveelheden dient af te prijzen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 66

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

1.) Post 101016

Het afhandelen bij een schade zoals beschreven in deel 3 bepaling 34 13 03 is voor ons niet af te prijzen, met hoeveel schades dienen wij rekening te houden? En kunt u aangeven of dit in de normale uren of buiten werktijd is. Verzoek tot toevoegen aparte post t.b.v. Het veiligstellen n.a.v. schades

Antwoord:

Zie antwoord vraag 68

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Leidraad 5.1.1. Plan van aanpak

Vraag:

Bij 2.1 Ontzorging vraag u o.a. een uitwerking op 'Afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de OVL beheerder van de gemeente en de Opdrachtnemer'

U heeft ervoor gekozen een contract aan te gaan op basis van de Standaard RAW/UAV bepalingen. Door middel van een RAW Raamovereenkomst (incl. bijlagen) is er al een duidelijke afbakening te zijn gemaakt tussen de rol van directievoerder en aannemer (opdrachtnemer). Kunt u in dit kader toelichten wat u verwacht van de uitwerking en in hoeverre dit afwijkt van de rolverdeling conform de RAW raamovereenkomst?

Antwoord:

Er is geen afwijking tussen RAW/UAV en deze uitvraag. U dient aan te geven wat uw rol zal zijn om dit zo goed mogelijk in te vullen voor dit contract en wat uw toegevoegde waarde zal zijn voor OG

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

94

Onderwerp:

5.1.1. Plan van aanpak

Vraag:

Bij 2.1 Ontzorging vraag u o.a. een uitwerking op 'Afbakening van taken en verantwoordelijkheden van de OVL beheerder van de gemeente en de Opdrachtnemer'. In zowel de leidraad als het bestek wordt geen toelichting gegeven op de rol van de OVL beheerder. Kunnen wij er van uitgaan, conform par. 02 uit het bestek, dat u met OVL beheerder de directievoerder bedoeld? Zo niet graag een duidelijke toelichting op de rol van OVL beheerder, mede in relatie toe de rol van directievoerder.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 93

Percelen:

P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op:

11 mei 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

95

Onderwerp:

SROI

Vraag:

U heeft geen SROI verplichting opgenomen. Hoe staat u ten opzichte van inzet op basis van Social Return?

Antwoord:

De AD ziet hier geen toegevoegde waarde in voor deze opdracht.

Percelen:

P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op:

11 mei 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Bestek, 01 01 12 WET ARBEID VREEMDELINGEN lid 01

Vraag:

'De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning'. Kunnen wij uit deze paragraaf concluderen dat u niet positief staat ten opzichte van inzet van

arbeidsmigranten?

Antwoord:

Jazeker wel. Arbeidsmigranten hebben een tewerkstellingsvergunning en kunnen dus werkzaam zijn op dit contract

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Bestek, post 101017

Vraag:

in de bestekspost wordt gesproken over gedelegeerde installatieverantwoordelijkheid. In de omschrijving van d post wordt verwezen naar deel 3 bepaling 01 19 01, lid 05. In dit lid wordt gesproken over een Werk-Verantwoordelijke (WV'er). Taken en bevoegdheden tussen beide rollen verschillen. Kunt u toelichten wat u precies uitvraagt?

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bestek, post 402510

Vraag:

Inschrijver heeft contact gelegd met de leverancier OUTDOOR-LITE. O.b.v. de areaalgegevens hebben wij geconstateerd dat er reeds armaturen van OUTDOOR-LITE in het areaal aanwezig zijn. Op de internetsite van de leverancier zijn geen specificaties terug te vinden van deze of andere armaturen. Om een beter beeld te krijgen van (de opbouw en onderdelen van) het areaal hebben wij specificaties van de aangewende/aan te wenden armaturen gevraagd. Dit mede t.b.v. correctief onderhoud. Leverancier verwees ons echter naar de gemeente voor verdere specificaties. Kunt u specificaties van de aan te wenden armaturen van betreffende leverancier meesturen met de nota van inlichtingen?

Antwoord:

Zijn als bijlage bijgevoegd

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
99 Leidraad 2.2 Kansen en risicodossier

Vraag:

u vraagt o.a. om de top 3 risico's van de inschrijver te benoemen. Er van uitgaande dat de aannemer (inschrijver) haar eigen risico's dient te managen op een wijze dat deze geen rol spelen voor de opdracht; bedoelt u hier de top 3 risico's voor de opdrachtgever? Zo niet, graag uitleg.

Antwoord:
Dat is correct

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
100 Definitieve reparatie

Vraag:

Bestek 34 42 01, lid 05: u geeft aan bij c. Definitieve reparatie: Binnen 10 werkdagen na binnenkomst melding. Wij gaan er van uit dat u hier uitgaat van reparatie o.b.v. standaard materialen. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Dat bevestigt de AD

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
101 Wederzijdse verlenging

Vraag:

In de leidraad en het bestek geeft u aan: De opdrachtgever wenst één (1) raamovereenkomst te sluiten met de beoogde leverancier voor de periode van twee (2) jaar, met twee (2) opties tot verlenging van één (1) jaar. Mogen wij er van uitgaan dat de keuze voor verlenging wederzijds is? Zo niet, graag

een toelichting.

Antwoord:

Nee, verlenging is alleen aan de OG. Dit volgens vingerende wetgeving

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Beoordelingsteam

Vraag:

Leidraad 5.2.2.1: u heeft het over een beoordelingsteam. Kunt u aangeven uit welke leden dit team bestaat? leidraad

Antwoord:

Door de AD aangestelde personen

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Kortingstabel

Vraag:

In de kortingstabel wordt verwezen naar de ingevulde bedragen uit post 5 uit het RAW-bestek. Bedoelt u hier H4, zo niet graag uitleg?

Antwoord:

Is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Bestek meerdere posten, kostenverhogende omstandigheden

Vraag:

U geeft bij meerdere posten aan: Let op! Funderingslagen kunnen onder en gedeeltelijk naast de weg bestaan uit gebonden slakken en dienen wellicht machinaal verwijderd te worden. Fundatie kan teerhoudend materiaal

bevatten en deze dienen afgevoerd te worden naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Voor inschrijvers is bij inschrijving niet in te schatten wat de omvang is van deze additionele werkzaamheden en zij derhalve een risico in voor de inschrijvers. Kunt u voor deze activiteiten aparte Besteksposten opnemen (gewenst) OF een indicatie geven met welke percentage waarin dit voorkomt de inschrijvers rekening moet houden?

Antwoord:

post is aangepast

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

105

Onderwerp:

Onderbouwing eenheidsprijzen

Vraag:

U geeft in de leidraad (5.2.1) en in het bestek (par 08) aan dat er, na aanvraag, een onderbouwing moet worden aangeleverd voor het eenheidsprijzen. In de leidraad geldt hiervoor een termijn van 5 werkdagen, in het bestek van 1 werkdag. Wat is juist?

Antwoord:

1 werkdag

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Proces

Ref.nr.

106

Onderwerp:

Bestek post 101012

Vraag:

8. U heeft aan dat er 600 storingen per jaar waren, de afgelopen 2 jaar. Hier zullen inschrijvers hun prijs op baseren voor dit deel van de inschrijving. Kunnen wij er van uitgaan dat, indien het jaarlijkse aantal significant afwijkt (>5%), er een verrekening plaatsvindt over de overschrijding? Zo niet, kunt u aangeven waarom niet en hoe hiermee om te gaan bij inschrijving?

Antwoord:

Dat is correct

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL

Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 107
Onderwerp: Bestek post 101010

Vraag:

In post 101010 heeft u het over Bijlage - Onderhoudskalender 2023. Kunt u deze toevoegen bij de nota?

Antwoord:

Kalender is inmiddels overbodig geworden, we willen graag elke week een onderhoudsronde 1 dag per week standaard door het hele jaar heen waarbij de nationale vakantieperioden geen onderhoudsweken zijn. We zijn flexibel op welke dag in de week de onderhoudsronde wordt ingepland maar een vaste dag is wel een wens.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 108
Onderwerp: Bestek post 101010

Vraag:

6. In post 101010 heeft u aan dat één dag in de week onderhoud dient plaats te vinden. Dit geldt ook voor alle ondergelegen posten (101011 – 101018). Kunt u aangeven hoe u dit ziet in het kader van een 24/7 storingsdienst (incl. aanname) en alle andere activiteiten die onder deze post vallen waarbij de aannemer meerdere dagen in de week/continu actief is (bv. OIV)?

Antwoord:

Post is aangepast.

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 109
Onderwerp: Leidraad 2.1 en bestek 07, gelijkwaardigheid

Vraag:

u geeft aan gelijkwaardigheid bij inschrijving aangetoond moet worden. Echter, in het bestek worden voor armaturen geen typen benoemd maar dient

een korting per leveranciers te worden opgegeven. Kunt u aangeven op welke wijze u gelijkwaardige leveringen toelaat in de (uitvoering van) de opdracht?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 25

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
110

Onderwerp:

Alegmeen: communicatie stakeholders

Vraag:

In voorkomende gevallen, zoals bij storingsmeldingen en (overlast bij) projectmatige werkzaamheden kan het voorkomen dat gecommuniceerd moet worden met inwoners en andere stakeholders. Hoe staat u tegenover communicatie door de aannemer van dit werk met deze stakeholders?

Antwoord:

Dat kan, zal altijd door directie worden opgedragen en zal separaat verrekenbaar zijn als meerwerk

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
111

Onderwerp:

Algemeen, storingen

Vraag:

u heeft een maandpost ingericht voor aanneme- en oplossen van storingen. Kunt u met de nota een historisch overzicht verstrekken van storingen zodat inschrijvers kunnen bepalen welke inspanning nodig is? Indien dit niet mogelijk is, kunt u een indicatie geven van de aard en omvang van de verschillende storingen, met name het aantal urgente meldingen?

Antwoord:

Nee zie beschrijving bij post 101012. Hiervan zijn er 60 per jaar urgent

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Interview

Vraag:

Op meerdere plekken in de leidraad en het bestek wordt gesproken over een Interview. Echter, een interview maakt geen deel uit van de gunningscriteria. Kunt u de stukken hierop aanpassen?

Antwoord:

zie antwoord vraag 12

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Bijlage areaalgegevens

Vraag:

U heeft een bijlage verstrekt met de areaalgegevens van Huizen. Kunt u een indicatie geven van de actualiteit/juistheid van deze areaaldata, uitgedrukt in een percentage?

Antwoord:

85-90% accuraat

Percelen: P1 Vervanging en onderhoud OVL
Beantwoord op: 11 mei 2023
Label: Inhoud