Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.00	Ruimtenummer:	C.0.010
Vloeroppervlakte:	30,28 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	ENTREE		
Specificatie:	ENTREE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Highstreet		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-301, L-302, L-083, L-082a, L-082b, L-202, L-003a, L-071, L-035a, L-001b, L-045		
Montagehoogte:	L-301: op stalen plafond, L-302: onder zijkant bruggen op hoogte tectonrails naastgelegen ruimten		
Lichtschakeling:	DD; CE;		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.01	Ruimtenummer:	D.0.530
Vloeroppervlakte:	103,2 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	1 op 1 vervangen		
Afbeelding:			
Lichtkleur:			
Verlichtingssterkte:			
Gelijkmatigheid:			
Kleurweergave:			
UGR:			
KNX:	No		
Armatuurcodes:			
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:	Plafonnieres vervangen door L-041c, rails en spots door L-301 en L-010c		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.02	Ruimtenummer:	A.0.290
Vloeroppervlakte:	52,5 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PLUG-IN SHOP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.03	Ruimtenummer:	D.0.540
Vloeroppervlakte:	32,64 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.05	Ruimtenummer:	D.0.521
Vloeroppervlakte:	10,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.08	Ruimtenummer:	A.0.280
Vloeroppervlakte:	45,13 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	BEVEILIGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.10	Ruimtenummer:	A.0.283
Vloeroppervlakte:	5,14 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.12	Ruimtenummer:	A.0.282
Vloeroppervlakte:	5,2 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	OVERIG		
Specificatie:	SUBRUIMTE BEVEILIGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.14	Ruimtenummer:	A.0.281
Vloeroppervlakte:	4,31 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	OVERIG		
Specificatie:	SUBRUIMTE BEVEILIGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.16	Ruimtenummer:	A.0.010
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	WERKKAST SCHOONMAAK		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.20	Ruimtenummer:	A.0.270
Vloeroppervlakte:	264,27 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.21	Ruimtenummer:	D.0.470
Vloeroppervlakte:	51,06 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTINE		
Specificatie:	VERKOOPPUNT CATERAAR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Espressobar		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	3000/4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-004f; L-301		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; DH; Z*		
Opmerking:	* Espressobar: Dimbaar handmatig en KNX/DALI		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.22	Ruimtenummer:	A.0.250
Vloeroppervlakte:	427 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.25	Ruimtenummer:	D.0.450
Vloeroppervlakte:	57,4 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.29	Ruimtenummer:	D.0.430
Vloeroppervlakte:	44,47 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.30	Ruimtenummer:	A.0.254
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.34	Ruimtenummer:	A.0.230
Vloeroppervlakte:	427,01 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.38	Ruimtenummer:	A.0.070
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	WERKKAST SCHOONMAAK		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.44	Ruimtenummer:	A.0.210
Vloeroppervlakte:	69,72 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.46	Ruimtenummer:	A.0.200
Vloeroppervlakte:	24,28 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.48	Ruimtenummer:	A.0.203
Vloeroppervlakte:	10,7 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.50	Ruimtenummer:	A.0.202
Vloeroppervlakte:	10,72 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.51	Ruimtenummer:	C0.040
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	RECEPTIE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Receptie		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	3000/4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-002a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.52	Ruimtenummer:	A.0.201
Vloeroppervlakte:	10,69 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.56	Ruimtenummer:	A.0.180
Vloeroppervlakte:	18,63 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.58	Ruimtenummer:	A.0.170
Vloeroppervlakte:	18,63 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.60	Ruimtenummer:	A.0.190
Vloeroppervlakte:	253,34 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Naam:	A0.61	Ruimtenummer:	C.0.020
Vloeroppervlakte:	1950,02 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HI-STREET		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Highstreet		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-301, L-302, L-083, L-082a, L-082b, L-202, L-003a, L-071, L-035a, L-001b, L-045		
Montagehoogte:	L-301: op stalen plafond, L-302: onder zijkant bruggen op hoogte tectonrails naastgelegen ruimten		
Lichtschakeling:	DD; CE;		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.64	Ruimtenummer:	A.0.140
Vloeroppervlakte:	29,42 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.66	Ruimtenummer:	A.0.150
Vloeroppervlakte:	31,08 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.80	Ruimtenummer:	A.0.130
Vloeroppervlakte:	623,78 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON
Afbeelding:	
Lichtkleur:	4000 K
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6
Kleurweergave:	≥ 80
UGR:	≤ 19
KNX:	Yes
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b
Montagehoogte:	Conform huidige situatie
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.81	Ruimtenummer:	D.0.260
Vloeroppervlakte:	523,05 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTINE		
Specificatie:	KANTINE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kantine		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	3000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-010a; L-010b; L-072; L-301		
Montagehoogte:	L-301: op hoogte huidige verlichting in lage deel, in hoge deel net onder plafond		
Lichtschakeling:	LB; Z*		
Opmerking:	*Via touchscreen in keuken dimbaar per armatuursoort		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.91	Ruimtenummer:	D.0.230
Vloeroppervlakte:	118,03 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTINE		
Specificatie:	UITGIFTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kantine keuken		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux/200 lux (keuken/verkeerszone)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6/0,4 (keuken/verkeersgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001c; L-008; L-021		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.95	Ruimtenummer:	D.0.232
Vloeroppervlakte:	32,25 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KEUKEN		
Specificatie:	KEUKEN		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kantine keuken		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux/200 lux (keuken/verkeerszone)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6/0,4 (keuken/verkeersgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001c; L-008; L-021		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.97	Ruimtenummer:	D.0.233
Vloeroppervlakte:	5,74 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kantine keuken		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux/200 lux (keuken/verkeerszone)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6/0,4 (keuken/verkeersgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001c; L-008; L-021		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.99	Ruimtenummer:	D.0.231
Vloeroppervlakte:	2,94 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.E01	Ruimtenummer:	A.0.044
Vloeroppervlakte:	2,77 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	PANORAMALIFT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.G02	Ruimtenummer:	A.0.260
Vloeroppervlakte:	28,45 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.G03	Ruimtenummer:	A.0.240
Vloeroppervlakte:	28,45 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Naam:	A0.G04	Ruimtenummer:	A.0.220
Vloeroppervlakte:	28,16 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.G05	Ruimtenummer:	A.0.160
Vloeroppervlakte:	28,08 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.T01	Ruimtenummer:	D.0.531
Vloeroppervlakte:	5,99 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	GASMETERKAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.TR01	Ruimtenummer:	A0.033
Vloeroppervlakte:	5,98 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.TR02	Ruimtenummer:	D0.036
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	TRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Highstreet		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-301, L-302, L-083, L-082a, L-082b, L-202, L-003a, L-071, L-035a, L-001b, L-045		
Montagehoogte:	L-301: op stalen plafond, L-302: onder zijkant bruggen op hoogte tectonrails naastgelegen ruimten		
Lichtschakeling:	DD; CE;		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.TR03	Ruimtenummer:	A.0.018
Vloeroppervlakte:	37,84 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.TR04	Ruimtenummer:	A0.037
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	TRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.TR05	Ruimtenummer:	A0.038
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	TRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kantine		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	3000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-010a; L-010b; L-072; L-301		
Montagehoogte:	L-301: op hoogte huidige verlichting in lage deel, in hoge deel net onder plafond		
Lichtschakeling:	LB; Z*		
Opmerking:	*Via touchscreen in keuken dimbaar per armatuursoort		

Naam:	A0.TR06	Ruimtenummer:	A0.039
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.TR07	Ruimtenummer:	A.0.001
Vloeroppervlakte:	46,88 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	TRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.W01	Ruimtenummer:	A.0.005
Vloeroppervlakte:	5,59 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	WERKKAST SCHOONMAAK		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A0.W02	Ruimtenummer:	A.0.013
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	WERKKAST SCHOONMAAK		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.00	Ruimtenummer:	S-1.010
Vloeroppervlakte:	14465,44 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PARKEERFACILITEIT		
Specificatie:	PARKEERGARAGE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Parkeergarage		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 75 lux op vloerpeil (300 lux in/uitritten)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 60		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-050a; L-050b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; Z*		
Opmerking:	*50% uitschakelen bij afwezigheid.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.01	Ruimtenummer:	A.1.380
Vloeroppervlakte:	80,53 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:			

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten bouwdeel B	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-001b; L-002a	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.01	Ruimtenummer:	S-1.081
Vloeroppervlakte:	37,4 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	WERKPLAATS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.03	Ruimtenummer:	A.1.360
Vloeroppervlakte:	46,22 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten bouwdeel B	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-001b; L-002a	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.03	Ruimtenummer:	S-1.081
Vloeroppervlakte:	28,8 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	WERKPLAATS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.04	Ruimtenummer:	A.1.330
Vloeroppervlakte:	52,01 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.05	Ruimtenummer:	A1.340
Vloeroppervlakte:	25,42 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.07	Ruimtenummer:	A.1.332
Vloeroppervlakte:	52,01 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.09	Ruimtenummer:	A.1.333
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.10	Ruimtenummer:	A.1.320
Vloeroppervlakte:	62,37 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten bouwdeel B	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-001b; L-002a	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.12	Ruimtenummer:	A.1.290
Vloeroppervlakte:	62,37 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten bouwdeel B	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-001b; L-002a	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.13	Ruimtenummer:	A.1.063
Vloeroppervlakte:	2,87 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.14	Ruimtenummer:	A.1.270
Vloeroppervlakte:	68,01 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.16	Ruimtenummer:	A.1.271
Vloeroppervlakte:	9,42 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.17	Ruimtenummer:	A.1.272
Vloeroppervlakte:	52,01 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.20	Ruimtenummer:	A.1.260
Vloeroppervlakte:	62,37 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten bouwdeel B	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-001b; L-002a	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.22	Ruimtenummer:	A.1.230
Vloeroppervlakte:	62,37 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten bouwdeel B	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-001b; L-002a	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.23	Ruimtenummer:	A.1.070
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.24	Ruimtenummer:	A.1.210
Vloeroppervlakte:	68,01 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.26	Ruimtenummer:	A.1.211
Vloeroppervlakte:	9,42 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.27	Ruimtenummer:	A.1.213
Vloeroppervlakte:	52,01 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.28	Ruimtenummer:	A.1.212
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.30	Ruimtenummer:	A.1.190
Vloeroppervlakte:	125,64 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten bouwdeel B	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-001b; L-002a	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.33	Ruimtenummer:	A.1.123
Vloeroppervlakte:	2,87 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.34	Ruimtenummer:	A.1.162
Vloeroppervlakte:	43,61 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.35	Ruimtenummer:	A.1.170
Vloeroppervlakte:	31,6 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.36	Ruimtenummer:	A.1.161
Vloeroppervlakte:	9,42 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.37	Ruimtenummer:	A.1.160
Vloeroppervlakte:	33,21 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.40	Ruimtenummer:	A.1.130
Vloeroppervlakte:	60,12 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten bouwdeel B	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-001b; L-002a	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.41	Ruimtenummer:	A.1.140
Vloeroppervlakte:	134,79 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten bouwdeel B	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-001b; L-002a	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.45	Ruimtenummer:	A.1.1.420
Vloeroppervlakte:	11,02 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PANTRY		
Specificatie:	PANTRY		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.80	Ruimtenummer:	S-1.042
Vloeroppervlakte:	64,48 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	LOGISTIEK CENTRUM		
Specificatie:	GOEDEREN ONTVANGST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.81	Ruimtenummer:	S-1.020
Vloeroppervlakte:	26,73 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	LOGISTIEK CENTRUM		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.82	Ruimtenummer:	S-1.041
Vloeroppervlakte:	31,82 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.83	Ruimtenummer:	S-1.030
Vloeroppervlakte:	31,55 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.84	Ruimtenummer:	S-1.050
Vloeroppervlakte:	96,32 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	LOGISTIEK CENTRUM		
Specificatie:	AFVALOPSLAG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.99	Ruimtenummer:	S.-1.010
Vloeroppervlakte:	131,11 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.E01	Ruimtenummer:	A.1.044
Vloeroppervlakte:	2,77 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	PANORAMALIFT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.G01	Ruimtenummer:	A.1.370
Vloeroppervlakte:	84,55 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_VIERKANT	Verkeersruimten_OPBOUW	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux	≥ 200 lux (binnen)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-024	L-003a; L-003b	
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	CE*	LAF; DC; CE; ST; Z*	
Opmerking:	*Downlights in naastgelegen lesruimten meeschakelen met galerij	* Buiten: ST CE en KNX, Binnen: Terugdimmen bij afwezigheid in delen en KNX/DALI	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.G01	Ruimtenummer:	S-1.080
Vloeroppervlakte:	63,33 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Parkeergarage		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 75 lux op vloerpeil (300 lux in/uitritten)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 60		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-050a; L-050b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; Z*		
Opmerking:	*50% uitschakelen bij afwezigheid.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.G02	Ruimtenummer:	A.1.310
Vloeroppervlakte:	38,61 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_VIERKANT		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-024		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	CE*		
Opmerking:	*Downlights in naastgelegen lesruimten meeschakelen met galerij		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.G03	Ruimtenummer:	A.1.250
Vloeroppervlakte:	38,61 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_VIERKANT		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-024		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	CE*		
Opmerking:	*Downlights in naastgelegen lesruimten meeschakelen met galerij		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.G04	Ruimtenummer:	A.1.200
Vloeroppervlakte:	38,61 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_VIERKANT		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-024		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	CE*		
Opmerking:	*Downlights in naastgelegen lesruimten meeschakelen met galerij		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.G05	Ruimtenummer:	A.1.150
Vloeroppervlakte:	25,5 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.H01	Ruimtenummer:	A.1.420
Vloeroppervlakte:	73,38 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON	Verkeersruimten_OPBOUW	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200 lux (binnen)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-003a; L-003b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*	LAF; DC; CE; ST; Z*	
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	* Buiten: ST CE en KNX, Binnen: Terugdimmen bij afwezigheid in delen en KNX/DALI	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.H02	Ruimtenummer:	A.1.350
Vloeroppervlakte:	31,6 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.H03	Ruimtenummer:	A.1.280
Vloeroppervlakte:	31,6 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.H04	Ruimtenummer:	A.1.220
Vloeroppervlakte:	31,6 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.H05	Ruimtenummer:	A.1.180
Vloeroppervlakte:	31,6 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.H06	Ruimtenummer:	A.1.430
Vloeroppervlakte:	114,23 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	BALKON		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.S01	Ruimtenummer:	A.1.400
Vloeroppervlakte:	21,93 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.S01	Ruimtenummer:	S-1.032
Vloeroppervlakte:	2,05 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	TOILET		
Specificatie:	TOILET		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.S02	Ruimtenummer:	A.1.410
Vloeroppervlakte:	3,82 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.S02	Ruimtenummer:	S-1.031
Vloeroppervlakte:	2,46 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	TOILET		
Specificatie:	VOORRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.S03	Ruimtenummer:	A.1.390
Vloeroppervlakte:	20,58 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T01	Ruimtenummer:	S-1.090
Vloeroppervlakte:	111,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	TECHNISCHE RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T02	Ruimtenummer:	S-1.091
Vloeroppervlakte:	7,84 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	CONTINUON		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T03	Ruimtenummer:	S-1.095
Vloeroppervlakte:	25,09 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	LAAGSPANNINGSRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T04	Ruimtenummer:	S-1.092
Vloeroppervlakte:	24,93 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	SPRINKLERRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T05	Ruimtenummer:	S-1.094
Vloeroppervlakte:	32,37 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	AGGREGAAT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T06	Ruimtenummer:	S-1.096
Vloeroppervlakte:	7,8 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	TRAFO 1		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T07	Ruimtenummer:	S-1.098
Vloeroppervlakte:	7,8 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	TRAFO 2		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T08	Ruimtenummer:	S-1.099
Vloeroppervlakte:	7,8 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	TRAFO 3		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T09	Ruimtenummer:	S-1.097
Vloeroppervlakte:	7,5 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	MIDDEN SPANNING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T10	Ruimtenummer:	S-1.040
Vloeroppervlakte:	21,77 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	LOGISTIEK CENTRUM		
Specificatie:	AFVALPERS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T11	Ruimtenummer:	S-1.060
Vloeroppervlakte:	16,76 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	GASFLESSEN BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.T12	Ruimtenummer:	S-1.070
Vloeroppervlakte:	24,7 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	GASFLESSEN BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.TR01	Ruimtenummer:	A.1.033
Vloeroppervlakte:	6,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.TR02	Ruimtenummer:	A.1.036
Vloeroppervlakte:	37,15 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	TRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Highstreet		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-301, L-302, L-083, L-082a, L-082b, L-202, L-003a, L-071, L-035a, L-001b, L-045		
Montagehoogte:	L-301: op stalen plafond, L-302: onder zijkant bruggen op hoogte tectonrails naastgelegen ruimten		
Lichtschakeling:	DD; CE;		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.TR03	Ruimtenummer:	A.1.018
Vloeroppervlakte:	37,84 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.TR04	Ruimtenummer:	A.1.037
Vloeroppervlakte:	16,09 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	TRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Highstreet		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-301, L-302, L-083, L-082a, L-082b, L-202, L-003a, L-071, L-035a, L-001b, L-045		
Montagehoogte:	L-301: op stalen plafond, L-302: onder zijkant bruggen op hoogte tectonrails naastgelegen ruimten		
Lichtschakeling:	DD; CE;		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A1.TR05	Ruimtenummer:	A.1.038
Vloeroppervlakte:	13,98 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	TRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kantine		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	3000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-010a; L-010b; L-072; L-301		
Montagehoogte:	L-301: op hoogte huidige verlichting in lage deel, in hoge deel net onder plafond		
Lichtschakeling:	LB; Z*		
Opmerking:	*Via touchscreen in keuken dimbaar per armatuursoort		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A-1.TR07	Ruimtenummer:	S-1.001
Vloeroppervlakte:	61,88 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Parkeergarage		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 75 lux op vloerpeil (300 lux in/uitritten)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 60		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-050a; L-050b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; Z*		
Opmerking:	*50% uitschakelen bij afwezigheid.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.01	Ruimtenummer:	A.2.440
Vloeroppervlakte:	68 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.06	Ruimtenummer:	A.2.420
Vloeroppervlakte:	96,29 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	PC-RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.07	Ruimtenummer:	A.2.430
Vloeroppervlakte:	66 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.08	Ruimtenummer:	A.2.410
Vloeroppervlakte:	51,13 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.12	Ruimtenummer:	A.2.400
Vloeroppervlakte:	64,46 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.16	Ruimtenummer:	A.2.330
Vloeroppervlakte:	68,46 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.18	Ruimtenummer:	A.2.200
Vloeroppervlakte:	68 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.22	Ruimtenummer:	A.2.210
Vloeroppervlakte:	68,46 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.26	Ruimtenummer:	A.2.340
Vloeroppervlakte:	64,46 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.29	Ruimtenummer:	A.2.310
Vloeroppervlakte:	66 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.30	Ruimtenummer:	A.2.270
Vloeroppervlakte:	68,46 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	PC-RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.34	Ruimtenummer:	A.2.260
Vloeroppervlakte:	51,13 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.35	Ruimtenummer:	A.2.300
Vloeroppervlakte:	66 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.38	Ruimtenummer:	A.2.240
Vloeroppervlakte:	85,8 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&E (BINASK)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.42	Ruimtenummer:	A.2.280
Vloeroppervlakte:	64,46 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.46	Ruimtenummer:	A.2.390
Vloeroppervlakte:	51,13 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.50	Ruimtenummer:	A.2.380
Vloeroppervlakte:	51,13 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.54	Ruimtenummer:	A.2.360
Vloeroppervlakte:	51,13 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.56	Ruimtenummer:	A.2.350
Vloeroppervlakte:	51,13 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	321		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.58	Ruimtenummer:	A.2.230
Vloeroppervlakte:	64,46 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.62	Ruimtenummer:	A.2.220
Vloeroppervlakte:	103,12 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.63	Ruimtenummer:	A.2.130
Vloeroppervlakte:	67 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.67	Ruimtenummer:	A.2.140
Vloeroppervlakte:	34 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.68	Ruimtenummer:	A.2.320
Vloeroppervlakte:	51,13 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.69	Ruimtenummer:	A.2.150
Vloeroppervlakte:	86 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.72	Ruimtenummer:	A.2.290
Vloeroppervlakte:	85,8 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.77	Ruimtenummer:	A.2.162
Vloeroppervlakte:	16,47 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.78	Ruimtenummer:	A.2.170
Vloeroppervlakte:	107,91 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M (CAD)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.79	Ruimtenummer:	A.2.161
Vloeroppervlakte:	68,43 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.83	Ruimtenummer:	A.2.160
Vloeroppervlakte:	38,58 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.G01	Ruimtenummer:	A.2.180
Vloeroppervlakte:	723,25 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.TR01	Ruimtenummer:	A.2.033
Vloeroppervlakte:	12,57 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001b; L-002a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.TR02	Ruimtenummer:	A.2.036
Vloeroppervlakte:	25,34 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	TRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Highstreet		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-301, L-302, L-083, L-082a, L-082b, L-202, L-003a, L-071, L-035a, L-001b, L-045		
Montagehoogte:	L-301: op stalen plafond, L-302: onder zijkant bruggen op hoogte tectonrails naastgelegen ruimten		
Lichtschakeling:	DD; CE;		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.TR03	Ruimtenummer:	A.2.018
Vloeroppervlakte:	32,11 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A2.TR04	Ruimtenummer:	A.2.037
Vloeroppervlakte:	9,67 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAP		
Specificatie:	TRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Highstreet		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-301, L-302, L-083, L-082a, L-082b, L-202, L-003a, L-071, L-035a, L-001b, L-045		
Montagehoogte:	L-301: op stalen plafond, L-302: onder zijkant bruggen op hoogte tectonrails naastgelegen ruimten		
Lichtschakeling:	DD; CE;		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	A3.01	Ruimtenummer:	A3.033
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	OVERIG		
Specificatie:	OVERIG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.11	Ruimtenummer:	B.0.170
Vloeroppervlakte:	39,5 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.12	Ruimtenummer:	B.0.180
Vloeroppervlakte:	17,56 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.13	Ruimtenummer:	B.0.181
Vloeroppervlakte:	12,86 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.14	Ruimtenummer:	B0.230
Vloeroppervlakte:	112 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (KEUKEN BRASSERI		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Keukens bouwdeel B	Verkeersruimten bouwdeel B	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6 (werkblad)	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-021	L-001b; L-002a	
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA	LAF; DC; Z*	
Opmerking:		*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.16	Ruimtenummer:	B.0.210
Vloeroppervlakte:	23 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001b; L-002a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.17	Ruimtenummer:	B.0.200
Vloeroppervlakte:	7,64 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.18	Ruimtenummer:	B.0.190
Vloeroppervlakte:	7,64 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.19	Ruimtenummer:	B.0.220
Vloeroppervlakte:	11,5 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Keukens bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6 (werkblad)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.22	Ruimtenummer:	B0.240
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE (BRASSERIE)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Brasserie bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	2700/3000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-006a; L-007a; L-070		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.30	Ruimtenummer:	B.0.103
Vloeroppervlakte:	20,9 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	TUTORRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.31	Ruimtenummer:	B.0.104
Vloeroppervlakte:	25,22 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIE		
Specificatie:	TUTORRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.32	Ruimtenummer:	B.0.105
Vloeroppervlakte:	67,28 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.35	Ruimtenummer:	B.0.108
Vloeroppervlakte:	67,46 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.38	Ruimtenummer:	B.0.111
Vloeroppervlakte:	25,68 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.40	Ruimtenummer:	B0.113
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PAKTIJK SCHOONHEIDSVERZORGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.E01	Ruimtenummer:	A.0.L029
Vloeroppervlakte:	3,32 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 6		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.E02	Ruimtenummer:	A.0.L030
Vloeroppervlakte:	6,5 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 5		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.G01	Ruimtenummer:	A.0.300
Vloeroppervlakte:	66,14 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten_OPBOUW		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux (binnen)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003a; L-003b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; CE; ST; Z*		
Opmerking:	* Buiten: ST CE en KNX, Binnen: Terugdimmen bij afwezigheid in delen en KNX/DALI		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.G02	Ruimtenummer:	B.0.050
Vloeroppervlakte:	74,59 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001b; L-002a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.G03	Ruimtenummer:	B.0.160
Vloeroppervlakte:	25,86 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001b; L-002a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.G04	Ruimtenummer:	B.0.100
Vloeroppervlakte:	64,09 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.S01	Ruimtenummer:	B.0.020
Vloeroppervlakte:	12,09 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.S02	Ruimtenummer:	B.0.010
Vloeroppervlakte:	12,01 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.SCH01	Ruimtenummer:	A.0.028
Vloeroppervlakte:	1,34 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.SCH02	Ruimtenummer:	A.0.031
Vloeroppervlakte:	3 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.TR01	Ruimtenummer:	A.0.027
Vloeroppervlakte:	25,87 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B0.TR02	Ruimtenummer:	A.0.032
Vloeroppervlakte:	19,71 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.00	Ruimtenummer:	S-1.110
Vloeroppervlakte:	586 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PARKEERFACILITEIT		
Specificatie:	FIETSENSTALLING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Fietsenstalling		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux (vloerniveau)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 60		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-050b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; Z*		
Opmerking:	*50% uitschakelen bij afwezigheid.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.01	Ruimtenummer:	B.1.090
Vloeroppervlakte:	232,98 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (RESTAURANT OP S		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.01	Ruimtenummer:	S-1.100
Vloeroppervlakte:	1284 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PARKEERFACILITEIT		
Specificatie:	FIETSENSTALLING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Fietsenstalling		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux (vloerniveau)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 60		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-050b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; Z*		
Opmerking:	*50% uitschakelen bij afwezigheid.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.02	Ruimtenummer:	S-1.141
Vloeroppervlakte:	38,3 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kantoor/keuken/kelder bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-003c; L-034a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.03	Ruimtenummer:	B.1.020
Vloeroppervlakte:	11,77 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Keukens bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6 (werkblad)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.03	Ruimtenummer:	S-1.140
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kantoor/keuken/kelder bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-003c; L-034a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.04	Ruimtenummer:	S-1.150
Vloeroppervlakte:	68,09 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.05	Ruimtenummer:	B.1.040
Vloeroppervlakte:	140,39 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (KEUKEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Keukens bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6 (werkblad)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.05	Ruimtenummer:	S-1.151
Vloeroppervlakte:	9 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	VRIESKAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.06	Ruimtenummer:	B.1.030
Vloeroppervlakte:	16,22 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (SPOELKEUKEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Keukens bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6 (werkblad)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.06	Ruimtenummer:	S-1.152
Vloeroppervlakte:	11 m²		
Gebruiksfunctie:	ARCHIEFRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	VRIESKAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.07	Ruimtenummer:	B.1.050
Vloeroppervlakte:	141,3 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (KEUKEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Keukens bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6 (werkblad)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.07	Ruimtenummer:	S-1.153
Vloeroppervlakte:	12 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.08	Ruimtenummer:	B.1.062
Vloeroppervlakte:	5,78 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.08	Ruimtenummer:	S-1.160
Vloeroppervlakte:	22,62 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.09	Ruimtenummer:	B.1.060
Vloeroppervlakte:	12,31 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (KEUKEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Keukens bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6 (werkblad)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.09	Ruimtenummer:	S-1.170
Vloeroppervlakte:	17,85 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.10	Ruimtenummer:	B.1.063
Vloeroppervlakte:	7,21 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.10	Ruimtenummer:	S-1.180
Vloeroppervlakte:	15,92 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.11	Ruimtenummer:	B.1.070
Vloeroppervlakte:	78,98 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.11	Ruimtenummer:	S-1.200
Vloeroppervlakte:	19,82 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING SCHOONMAAK		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.13	Ruimtenummer:	B.1.071
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.13	Ruimtenummer:	S-1.120
Vloeroppervlakte:	14,45 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KLEEDRUIMTE DAMES		
Specificatie:	KLEEDKAMER		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kleedruimte kelder bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.15	Ruimtenummer:	S-1.130
Vloeroppervlakte:	25,73 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KLEEDRUIMTE HEREN		
Specificatie:	KLEEDKAMER		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kleedruimte kelder bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.16	Ruimtenummer:	B.1.080
Vloeroppervlakte:	81,21 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (OP SMAAK)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.17	Ruimtenummer:	B.1.080
Vloeroppervlakte:	37,57 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (RESTAURANT GENI		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.21	Ruimtenummer:	B.1.082
Vloeroppervlakte:	5,46 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.22	Ruimtenummer:	B.1.081
Vloeroppervlakte:	5,44 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SER		
Specificatie:	SER 1		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	SER ruimte		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021; L-050c*		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* L-021 indien verlaagd plafond aanwezig, anders L-050c, E1.09 en C4.01 geen KNX		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.E01	Ruimtenummer:	A.1.L029
Vloeroppervlakte:	3,32 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 6		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.E01	Ruimtenummer:	S-1.L029
Vloeroppervlakte:	3,32 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 6		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.E02	Ruimtenummer:	A.1.L030
Vloeroppervlakte:	6,5 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 5		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.E02	Ruimtenummer:	S-1.L030
Vloeroppervlakte:	6,5 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 5		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.G01	Ruimtenummer:	S-1.190
Vloeroppervlakte:	49,23 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten_OPBOUW		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux (binnen)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003a; L-003b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; CE; ST; Z*		
Opmerking:	* Buiten: ST CE en KNX, Binnen: Terugdimmen bij afwezigheid in delen en KNX/DALI		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.H01	Ruimtenummer:	B.1.010
Vloeroppervlakte:	32,69 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.S01	Ruimtenummer:	S-1.121
Vloeroppervlakte:	8,38 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.S02	Ruimtenummer:	S-1.131
Vloeroppervlakte:	1,26 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.SCH01	Ruimtenummer:	A.1.028
Vloeroppervlakte:	1,34 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.SCH01	Ruimtenummer:	S-1.028
Vloeroppervlakte:	1,34 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.SCH02	Ruimtenummer:	A.1.031
Vloeroppervlakte:	3 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B-1.SCH02	Ruimtenummer:	S-1.031
Vloeroppervlakte:	2,82 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.SCH03	Ruimtenummer:	A.1.034
Vloeroppervlakte:	6,45 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.SCH04	Ruimtenummer:	A.1.035
Vloeroppervlakte:	6,45 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B1.TR01	Ruimtenummer:	B.1.027
Vloeroppervlakte:	25,89 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.03	Ruimtenummer:	B.2.060
Vloeroppervlakte:	56,28 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.05	Ruimtenummer:	B.2.050
Vloeroppervlakte:	53,55 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.06	Ruimtenummer:	B.2.070
Vloeroppervlakte:	51,06 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.08	Ruimtenummer:	B.2.080
Vloeroppervlakte:	19,17 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.09	Ruimtenummer:	B.2.090
Vloeroppervlakte:	21,05 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.10	Ruimtenummer:	B.2.100
Vloeroppervlakte:	5,28 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.11	Ruimtenummer:	B.2.110
Vloeroppervlakte:	16,16 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.12	Ruimtenummer:	B.2.120
Vloeroppervlakte:	28,92 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Naam:	B2.13	Ruimtenummer:	B.2.140
Vloeroppervlakte:	28,92 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.14	Ruimtenummer:	B.2.150
Vloeroppervlakte:	22 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.16	Ruimtenummer:	B.2.170
Vloeroppervlakte:	15,47 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.17	Ruimtenummer:	B.2.180
Vloeroppervlakte:	53,54 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.18	Ruimtenummer:	B.2.200
Vloeroppervlakte:	53,55 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.19	Ruimtenummer:	B.2.190
Vloeroppervlakte:	59,27 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.21	Ruimtenummer:	B.2.220
Vloeroppervlakte:	105,45 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	PC-RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.22	Ruimtenummer:	A.2.590
Vloeroppervlakte:	87,02 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Naam:	B2.23	Ruimtenummer:	A.2.620
Vloeroppervlakte:	11,58 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.24	Ruimtenummer:	A.2.610
Vloeroppervlakte:	11,6 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.25	Ruimtenummer:	A.2.600
Vloeroppervlakte:	23,45 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.26	Ruimtenummer:	A.2.580
Vloeroppervlakte:	29,46 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.27	Ruimtenummer:	A.2.570
Vloeroppervlakte:	25,8 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Naam:	B2.28	Ruimtenummer:	A.2.560
Vloeroppervlakte:	25,78 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.29	Ruimtenummer:	A.2.550
Vloeroppervlakte:	25,79 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.30	Ruimtenummer:	A.2.540
Vloeroppervlakte:	29,46 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.31	Ruimtenummer:	A.2.530
Vloeroppervlakte:	112,91 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.32	Ruimtenummer:	A.2.520
Vloeroppervlakte:	16,15 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.33	Ruimtenummer:	A.2.510
Vloeroppervlakte:	7,6 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.34	Ruimtenummer:	A.2.500
Vloeroppervlakte:	33,78 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.35	Ruimtenummer:	A.2.490
Vloeroppervlakte:	21,63 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KOLFRUIMTE		
Specificatie:	KOLFRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kleedruimte bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-020		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.36	Ruimtenummer:	A.2.470
Vloeroppervlakte:	12,01 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KLEEDRUIMTE DAMES		
Specificatie:	KLEEDKAMER		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kleedruimte bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-020		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.37	Ruimtenummer:	A.2.450
Vloeroppervlakte:	10,6 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.38	Ruimtenummer:	A.2.480
Vloeroppervlakte:	45,2 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.39	Ruimtenummer:	A.2.448
Vloeroppervlakte:	30,39 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.E01	Ruimtenummer:	A.2.L029
Vloeroppervlakte:	3,32 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 6		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.E02	Ruimtenummer:	A.2.L030
Vloeroppervlakte:	6,5 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 5		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.G01	Ruimtenummer:	B.2.130
Vloeroppervlakte:	16,75 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001b; L-002a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.G02	Ruimtenummer:	B.2.030
Vloeroppervlakte:	60,27 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001b; L-002a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.G03	Ruimtenummer:	A.2.452
Vloeroppervlakte:	6,28 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.S01	Ruimtenummer:	A.2.460
Vloeroppervlakte:	4,4 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.S02	Ruimtenummer:	B.2.011
Vloeroppervlakte:	1,4 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	TOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.S03	Ruimtenummer:	B.2.210
Vloeroppervlakte:	56,79 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KLEEDRUIMTE HEREN		
Specificatie:	KLEEDKAMER		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kleedruimte bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-020		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.S04	Ruimtenummer:	B.2.020
Vloeroppervlakte:	9,83 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.S05	Ruimtenummer:	B.2.010
Vloeroppervlakte:	10,46 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.S06	Ruimtenummer:	B.2.040
Vloeroppervlakte:	56,15 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KLEEDRUIMTE DAMES		
Specificatie:	KLEEDKAMER		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kleedruimte bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-020		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.S07	Ruimtenummer:	B.2.041
Vloeroppervlakte:	1,4 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.SCH02	Ruimtenummer:	A.2.031
Vloeroppervlakte:	3 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.SCH03	Ruimtenummer:	A.2.034
Vloeroppervlakte:	6,45 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.SCH04	Ruimtenummer:	A.2.035
Vloeroppervlakte:	6,45 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.TR01	Ruimtenummer:	A.2.027
Vloeroppervlakte:	25,87 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B2.TR02	Ruimtenummer:	A.2.032
Vloeroppervlakte:	9,19 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.01	Ruimtenummer:	B.3.060
Vloeroppervlakte:	76,52 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PERSONEELSRUIMTE		
Specificatie:	PANTRY		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.03	Ruimtenummer:	B.3.064
Vloeroppervlakte:	87,97 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.06	Ruimtenummer:	B.3.067
Vloeroppervlakte:	25,19 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.07	Ruimtenummer:	B.3.070
Vloeroppervlakte:	69,1 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Naam:	B3.10	Ruimtenummer:	B.3.073
Vloeroppervlakte:	69,16 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.13	Ruimtenummer:	B.3.076
Vloeroppervlakte:	16,21 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.14	Ruimtenummer:	B.3.100
Vloeroppervlakte:	190,73 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	OLC		
Specificatie:	OLC		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.20	Ruimtenummer:	B.3.106
Vloeroppervlakte:	19,8 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.21	Ruimtenummer:	B.3.107
Vloeroppervlakte:	16,78 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.22	Ruimtenummer:	B.3.108
Vloeroppervlakte:	21,17 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.23	Ruimtenummer:	B.3.109
Vloeroppervlakte:	4,19 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.E01	Ruimtenummer:	A.3.L029
Vloeroppervlakte:	3,32 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 6		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.E02	Ruimtenummer:	A.3.L030
Vloeroppervlakte:	6,5 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 5		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.G01	Ruimtenummer:	B.3.040
Vloeroppervlakte:	27,76 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001b; L-002a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.G02	Ruimtenummer:	B.3.080
Vloeroppervlakte:	29,19 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk/kantoren bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-032a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.G03	Ruimtenummer:	B3.040
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001b; L-002a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.S01	Ruimtenummer:	B.3.010
Vloeroppervlakte:	6,65 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.S02	Ruimtenummer:	B.3.030
Vloeroppervlakte:	3,96 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.S03	Ruimtenummer:	B.3.020
Vloeroppervlakte:	6,64 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.SCH01	Ruimtenummer:	A.3.028
Vloeroppervlakte:	1,34 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.SCH02	Ruimtenummer:	A.3.031
Vloeroppervlakte:	3 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.SCH03	Ruimtenummer:	A.3.034
Vloeroppervlakte:	6,45 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.SCH04	Ruimtenummer:	A.3.035
Vloeroppervlakte:	6,45 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.T01	Ruimtenummer:	B.3.061
Vloeroppervlakte:	63,66 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	LBK 1		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.T02	Ruimtenummer:	B.3.090
Vloeroppervlakte:	69,35 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	LBK 2		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.TR01	Ruimtenummer:	A.3.027
Vloeroppervlakte:	28,3 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.TR02	Ruimtenummer:	A.3.032
Vloeroppervlakte:	9,19 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten_OPBOUW		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux (binnen)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003a; L-003b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; CE; ST; Z*		
Opmerking:	* Buiten: ST CE en KNX, Binnen: Terugdimmen bij afwezigheid in delen en KNX/DALI		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B3.W02	Ruimtenummer:	B.3.062
Vloeroppervlakte:	4,19 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B4.T01	Ruimtenummer:	B.4.083
Vloeroppervlakte:	33,9 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	TECHNISCHE RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten_OPBOUW	Technische ruimten_TECTON	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux (binnen)	≥ 200 lux	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 25	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-003a; L-003b	L-030	
Montagehoogte:		Conform huidige situatie	
Lichtschakeling:	LAF; DC; CE; ST; Z*	Handhaven	
Opmerking:	* Buiten: ST CE en KNX, Binnen: Terugdimmen bij afwezigheid in delen en KNX/DALI	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	B4.T02	Ruimtenummer:	B.4.084
Vloeroppervlakte:	33,89 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	TECHNISCHE RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten_OPBOUW	Technische ruimten_TECTON	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux (binnen)	≥ 200 lux	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 25	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-003a; L-003b	L-030	
Montagehoogte:		Conform huidige situatie	
Lichtschakeling:	LAF; DC; CE; ST; Z*	Handhaven	
Opmerking:	* Buiten: ST CE en KNX, Binnen: Terugdimmen bij afwezigheid in delen en KNX/DALI	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.01	Ruimtenummer:	D.0.500
Vloeroppervlakte:	12,98 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	EHBO-RUIMTE		
Specificatie:	EHBO-RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.02	Ruimtenummer:	D0.490a
Vloeroppervlakte:	55 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	SERVICEBALIE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.04	Ruimtenummer:	D0.490b
Vloeroppervlakte:	24 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	WERKPLEKBEHEER		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.06	Ruimtenummer:	D.0.490
Vloeroppervlakte:	24 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	SERVICEDESK		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.07	Ruimtenummer:	D.0.520
Vloeroppervlakte:	66,63 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MAGAZIJN		
Specificatie:	MAGAZIJN		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.09	Ruimtenummer:	D.0.550
Vloeroppervlakte:	55,76 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	CONCIËRGERIE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.10	Ruimtenummer:	D.0.560
Vloeroppervlakte:	20,35 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	MAGAZIJN		
Specificatie:	MAGAZIJN		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 25	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-030	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.11	Ruimtenummer:	D.0.522
Vloeroppervlakte:	10,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.12	Ruimtenummer:	D.0.570
Vloeroppervlakte:	31,44 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	SCHOONMAAK		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.13	Ruimtenummer:	D.0.551
Vloeroppervlakte:	16,14 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.14	Ruimtenummer:	D.0.571
Vloeroppervlakte:	10,24 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200 lux	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 0,4	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 28	
KNX:	Yes	No	
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b	L-050c; L-050d	
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*	Handhaven	
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.16	Ruimtenummer:	D.0.580
Vloeroppervlakte:	41,32 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.E01	Ruimtenummer:	A.0.L004
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 4		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.G01	Ruimtenummer:	D.0.730
Vloeroppervlakte:	39,79 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.S01	Ruimtenummer:	A.0.020
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.S02	Ruimtenummer:	A.0.030
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.S03	Ruimtenummer:	D.0.020
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.S04	Ruimtenummer:	D.0.030
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.SCH01	Ruimtenummer:	A.0.002
Vloeroppervlakte:	6,27 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.SCH02	Ruimtenummer:	A.0.025
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.T01	Ruimtenummer:	D.0.010
Vloeroppervlakte:	1,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.TR01	Ruimtenummer:	A.0.003
Vloeroppervlakte:	50,09 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C0.TR02	Ruimtenummer:	A.0.026
Vloeroppervlakte:	31,28 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.01	Ruimtenummer:	D.1.530
Vloeroppervlakte:	15,26 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.03	Ruimtenummer:	D.1.540
Vloeroppervlakte:	22,32 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.06	Ruimtenummer:	D.1.470
Vloeroppervlakte:	152,7 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	EXAMENRUIMTE		
Specificatie:	EXAMENRUIMTE DIGITAAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.07	Ruimtenummer:	D.1.550
Vloeroppervlakte:	152,01 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	EXAMENRUIMTE		
Specificatie:	EXAMENRUIMTE THEORIE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.10	Ruimtenummer:	D.1.482
Vloeroppervlakte:	13,75 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.12	Ruimtenummer:	D.1.481
Vloeroppervlakte:	1,98 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.13	Ruimtenummer:	D.1.560
Vloeroppervlakte:	97,35 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	EXAMENRUIMTE		
Specificatie:	EXAMENRUIMTE THEORIE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.16	Ruimtenummer:	D.1.481
Vloeroppervlakte:	70,92 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.17	Ruimtenummer:	D.1.561
Vloeroppervlakte:	9,48 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.19	Ruimtenummer:	D.1.510
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.21	Ruimtenummer:	D.1.511
Vloeroppervlakte:	10,85 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SER		
Specificatie:	SER 2		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	SER ruimte		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021; L-050c*		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* L-021 indien verlaagd plafond aanwezig, anders L-050c, E1.09 en C4.01 geen KNX		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.24	Ruimtenummer:	D.1.590
Vloeroppervlakte:	20,91 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.30	Ruimtenummer:	D.1.610
Vloeroppervlakte:	98,35 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.34	Ruimtenummer:	D.1.640
Vloeroppervlakte:	15,51 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.E01	Ruimtenummer:	A.1.L004
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 4		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C-1.E01	Ruimtenummer:	S-1.L004
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 4		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.G01	Ruimtenummer:	D1.520
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.G02	Ruimtenummer:	D.1.570
Vloeroppervlakte:	37,02 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.H01	Ruimtenummer:	C.1.010
Vloeroppervlakte:	99,3 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.H02	Ruimtenummer:	D1.490
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.H03	Ruimtenummer:	D.1.500
Vloeroppervlakte:	155,4 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.S01	Ruimtenummer:	A.1.020
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.S02	Ruimtenummer:	A.1.030
Vloeroppervlakte:	12,05 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.S03	Ruimtenummer:	D.1.020
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.S04	Ruimtenummer:	D.1.030
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.SCH01	Ruimtenummer:	A.1.002
Vloeroppervlakte:	10,29 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C-1.SCH01	Ruimtenummer:	S-1.005
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.SCH02	Ruimtenummer:	A.1.025
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C-1.SCH02	Ruimtenummer:	S-1.025
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.T01	Ruimtenummer:	D.1.010
Vloeroppervlakte:	1,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.TR01	Ruimtenummer:	A.1.003
Vloeroppervlakte:	24,81 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C-1.TR01	Ruimtenummer:	S-1.004
Vloeroppervlakte:	11,97 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C-1.TR01A	Ruimtenummer:	S-1.004
Vloeroppervlakte:	24,09 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C1.TR02	Ruimtenummer:	A.1.026
Vloeroppervlakte:	31,28 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C-1.TR02	Ruimtenummer:	S-1.026
Vloeroppervlakte:	30,04 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.01	Ruimtenummer:	D.2.740
Vloeroppervlakte:	26,59 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.05	Ruimtenummer:	D.2.750
Vloeroppervlakte:	15,34 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.07	Ruimtenummer:	D.2.770
Vloeroppervlakte:	72,58 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.08	Ruimtenummer:	D.2.590
Vloeroppervlakte:	129,84 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.09	Ruimtenummer:	D.2.780
Vloeroppervlakte:	13,85 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIE		
Specificatie:	TUTORRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.10	Ruimtenummer:	D.2.592
Vloeroppervlakte:	7,91 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.11	Ruimtenummer:	D.2.790
Vloeroppervlakte:	17,14 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIE		
Specificatie:	TUTORRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.12	Ruimtenummer:	D.2.591
Vloeroppervlakte:	9,28 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.13	Ruimtenummer:	D.2.800
Vloeroppervlakte:	9,82 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIE		
Specificatie:	TUTORRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.14	Ruimtenummer:	D.2.600
Vloeroppervlakte:	20,91 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.15	Ruimtenummer:	D.2.810
Vloeroppervlakte:	80,47 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.16	Ruimtenummer:	D.2.601
Vloeroppervlakte:	4,86 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.17	Ruimtenummer:	D.2.820
Vloeroppervlakte:	37,84 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.18	Ruimtenummer:	D.2.610
Vloeroppervlakte:	20,91 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.19	Ruimtenummer:	D.2.762
Vloeroppervlakte:	6,11 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.20	Ruimtenummer:	D.2.620
Vloeroppervlakte:	19,61 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.21	Ruimtenummer:	D.2.761
Vloeroppervlakte:	6,11 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.27	Ruimtenummer:	D.2.720
Vloeroppervlakte:	29 m²		
Gebruiksfunctie:	ARCHIEFRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.30	Ruimtenummer:	D.2.670
Vloeroppervlakte:	8,49 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.32	Ruimtenummer:	D.2.680
Vloeroppervlakte:	13,98 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.34	Ruimtenummer:	D.2.690
Vloeroppervlakte:	10,47 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.36	Ruimtenummer:	D.2.700
Vloeroppervlakte:	13,98 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.38	Ruimtenummer:	D.2.710
Vloeroppervlakte:	8,49 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.40	Ruimtenummer:	D.2.830
Vloeroppervlakte:	67,29 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIE		
Specificatie:	TUTORRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.42	Ruimtenummer:	D.2.840
Vloeroppervlakte:	131,51 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.46	Ruimtenummer:	D.2.850
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.E01	Ruimtenummer:	A.2.L004
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 4		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.G01	Ruimtenummer:	D.2.660
Vloeroppervlakte:	32,44 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.G02	Ruimtenummer:	D.2.640
Vloeroppervlakte:	37 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.G03	Ruimtenummer:	D.2.760
Vloeroppervlakte:	27,17 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.G04	Ruimtenummer:	C.2.070
Vloeroppervlakte:	33,58 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_WOPBOUW		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-040		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.G05	Ruimtenummer:	C.2.060
Vloeroppervlakte:	28,28 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_WOPBOUW		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-040		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.G06	Ruimtenummer:	C.2.050
Vloeroppervlakte:	26,78 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_WOPBOUW		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-040		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.H01	Ruimtenummer:	C.2.012
Vloeroppervlakte:	29,11 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.H02	Ruimtenummer:	C.2.010
Vloeroppervlakte:	75,66 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.H03	Ruimtenummer:	C.2.011
Vloeroppervlakte:	36,15 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.H04	Ruimtenummer:	D.2.650
Vloeroppervlakte:	43,03 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.L01	Ruimtenummer:	D.2.134
Vloeroppervlakte:	22,9 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.S01	Ruimtenummer:	A.2.020
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.S02	Ruimtenummer:	A.2.030
Vloeroppervlakte:	12,05 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.S03	Ruimtenummer:	D.2.020
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.S04	Ruimtenummer:	D.2.030
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.SCH01	Ruimtenummer:	A.2.005
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.SCH02	Ruimtenummer:	A.2.002
Vloeroppervlakte:	10,29 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.SCH03	Ruimtenummer:	A.2.025
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.T01	Ruimtenummer:	D.2.010
Vloeroppervlakte:	1,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.T02	Ruimtenummer:	A.2.370
Vloeroppervlakte:	133,51 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	LBK 9		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.TR01	Ruimtenummer:	A.2.003
Vloeroppervlakte:	52,67 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C2.TR02	Ruimtenummer:	A.2.026
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.01	Ruimtenummer:	A.3.063
Vloeroppervlakte:	2,87 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.02	Ruimtenummer:	E3.664
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.03	Ruimtenummer:	E3.661
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.04	Ruimtenummer:	E.3.663
Vloeroppervlakte:	29,37 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.05	Ruimtenummer:	E.3.662
Vloeroppervlakte:	36,4 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.07	Ruimtenummer:	E.3.650
Vloeroppervlakte:	30,19 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MAGAZIJN		
Specificatie:	UITGIFTE KANTOORARTIKELEN		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.10	Ruimtenummer:	E.3.640
Vloeroppervlakte:	47,49 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.11	Ruimtenummer:	E.3.630
Vloeroppervlakte:	38,25 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.12	Ruimtenummer:	E.3.620
Vloeroppervlakte:	42,77 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.16	Ruimtenummer:	E3.610
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.18	Ruimtenummer:	E.3.600
Vloeroppervlakte:	64,55 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.20	Ruimtenummer:	E.3.590
Vloeroppervlakte:	67,36 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.E01	Ruimtenummer:	A.3.L004
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 4		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.G01	Ruimtenummer:	E.3.661
Vloeroppervlakte:	97,57 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.G02	Ruimtenummer:	C3.070
Vloeroppervlakte:	37 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.G03	Ruimtenummer:	E3.670
Vloeroppervlakte:	15 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.H01	Ruimtenummer:	E.3.670
Vloeroppervlakte:	24,39 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.H02	Ruimtenummer:	E.3.660
Vloeroppervlakte:	75,66 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.L01	Ruimtenummer:	E.3.134
Vloeroppervlakte:	19,12 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.S01	Ruimtenummer:	A.3.050
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.S02	Ruimtenummer:	A.3.060
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.S03	Ruimtenummer:	A.3.040
Vloeroppervlakte:	3,82 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.S04	Ruimtenummer:	E.3.020
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.S05	Ruimtenummer:	E.3.030
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.SCH01	Ruimtenummer:	A.3.005
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.SCH02	Ruimtenummer:	A.3.002
Vloeroppervlakte:	10,29 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.SCH03	Ruimtenummer:	A.3.025
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.T01	Ruimtenummer:	E.3.010
Vloeroppervlakte:	1,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.TR01	Ruimtenummer:	A.3.003
Vloeroppervlakte:	24,81 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C3.TR02	Ruimtenummer:	A.3.026
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.01	Ruimtenummer:	A.4.023
Vloeroppervlakte:	8,3 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SER		
Specificatie:	SER 3		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	SER ruimte		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021; L-050c*		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* L-021 indien verlaagd plafond aanwezig, anders L-050c, E1.09 en C4.01 geen KNX		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.02	Ruimtenummer:	E.4.640
Vloeroppervlakte:	60,58 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.11	Ruimtenummer:	E.4.630
Vloeroppervlakte:	121,76 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	LBK 3		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.12	Ruimtenummer:	E.4.620
Vloeroppervlakte:	233,83 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.20	Ruimtenummer:	E4.661
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verlichting handhaven		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.30	Ruimtenummer:	E.4.620
Vloeroppervlakte:	67 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.CV03	Ruimtenummer:	E.4.650
Vloeroppervlakte:	81,12 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	CV-RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.E01	Ruimtenummer:	A.4.L004
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 4		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.G02	Ruimtenummer:	C.4.070
Vloeroppervlakte:	31,35 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.H01	Ruimtenummer:	E.4.660
Vloeroppervlakte:	23,9 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.L01	Ruimtenummer:	E.4.134
Vloeroppervlakte:	19,12 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.S01	Ruimtenummer:	A.4.020
Vloeroppervlakte:	7,88 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.S02	Ruimtenummer:	A.4.030
Vloeroppervlakte:	7,89 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.S03	Ruimtenummer:	E.4.020
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.S04	Ruimtenummer:	E.4.030
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.SCH01	Ruimtenummer:	A.4.005
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.SCH02	Ruimtenummer:	A.4.002
Vloeroppervlakte:	10,29 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.SCH03	Ruimtenummer:	A.4.025
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.T01	Ruimtenummer:	E.4.010
Vloeroppervlakte:	1,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.TR01	Ruimtenummer:	A.4.003
Vloeroppervlakte:	24,81 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	C4.TR02	Ruimtenummer:	A.4.026
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.02	Ruimtenummer:	D.0.400
Vloeroppervlakte:	193,28 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (KAPSALON)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.07	Ruimtenummer:	D.0.440
Vloeroppervlakte:	45,76 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.10	Ruimtenummer:	D.0.382
Vloeroppervlakte:	8,94 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	MAGAZIJN		
Specificatie:	MAGAZIJN		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.11	Ruimtenummer:	D.0.460
Vloeroppervlakte:	63,89 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	Entree		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.12	Ruimtenummer:	D.0.383
Vloeroppervlakte:	10,27 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.13	Ruimtenummer:	D.0.480
Vloeroppervlakte:	63,89 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	Entree		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.14	Ruimtenummer:	D.0.381
Vloeroppervlakte:	10,24 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.16	Ruimtenummer:	D.0.390
Vloeroppervlakte:	20,91 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE E&H (KAPSALON)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.17	Ruimtenummer:	D.0.590
Vloeroppervlakte:	177,48 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	ATRIUM		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Atria		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-004c; L-004d; L-202; L-301		
Montagehoogte:	L-301: boven baffles		
Lichtschakeling:	DD; CE		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.18	Ruimtenummer:	D.0.384
Vloeroppervlakte:	10,24 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PANTRY		
Specificatie:	PANTRY KAPSALON		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.20	Ruimtenummer:	D.0.610
Vloeroppervlakte:	47,97 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	ATRIUM		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Atria		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-004c; L-004d; L-202; L-301		
Montagehoogte:	L-301: boven baffles		
Lichtschakeling:	DD; CE		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.24	Ruimtenummer:	D.0.620
Vloeroppervlakte:	85,78 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	ATRIUM		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Atria		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-004c; L-004d; L-202; L-301		
Montagehoogte:	L-301: boven baffles		
Lichtschakeling:	DD; CE		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.28	Ruimtenummer:	D.0.630
Vloeroppervlakte:	91,18 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	ATRIUM		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Atria		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-004c; L-004d; L-202; L-301		
Montagehoogte:	L-301: boven baffles		
Lichtschakeling:	DD; CE		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.30	Ruimtenummer:	D.0.640
Vloeroppervlakte:	107 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (UITERLIJKE VERZO		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope
Afbeelding:	
Lichtkleur:	-
Verlichtingssterkte:	-
Gelijkmatigheid:	-
Kleurweergave:	-
UGR:	-
KNX:	No
Armatuurcodes:	-
Montagehoogte:	-
Lichtschakeling:	-
Opmerking:	-

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.33	Ruimtenummer:	D.0.600
Vloeroppervlakte:	120,42 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.35	Ruimtenummer:	D.0.601
Vloeroppervlakte:	21,47 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.37	Ruimtenummer:	D.0.600
Vloeroppervlakte:	5,66 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.40	Ruimtenummer:	D.0.640
Vloeroppervlakte:	113,43 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (UITERLIJKE VERZO		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.E01	Ruimtenummer:	A.0.L008
Vloeroppervlakte:	3,33 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 3		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.G01	Ruimtenummer:	D.0.410
Vloeroppervlakte:	26,99 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.G02	Ruimtenummer:	D.0.420
Vloeroppervlakte:	33,04 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.G03	Ruimtenummer:	D.0.740
Vloeroppervlakte:	20,57 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.S01	Ruimtenummer:	A.0.050
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.S02	Ruimtenummer:	A.0.060
Vloeroppervlakte:	12,05 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.S03	Ruimtenummer:	A.0.040
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.S04	Ruimtenummer:	D.0.050
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.S05	Ruimtenummer:	D.0.060
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.SCH01	Ruimtenummer:	A.0.009
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.SCH02	Ruimtenummer:	A.0.006
Vloeroppervlakte:	6,27 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.SCH03	Ruimtenummer:	A.0.023
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.T01	Ruimtenummer:	D.0.040
Vloeroppervlakte:	1,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.TR01	Ruimtenummer:	A.0.007
Vloeroppervlakte:	50,09 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D0.TR02	Ruimtenummer:	A.0.024
Vloeroppervlakte:	31,28 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.01	Ruimtenummer:	D.1.460
Vloeroppervlakte:	14,21 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.06	Ruimtenummer:	D.1.380
Vloeroppervlakte:	88,39 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.10	Ruimtenummer:	D.1.390
Vloeroppervlakte:	85,2 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.14	Ruimtenummer:	D.1.391
Vloeroppervlakte:	1,89 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.15	Ruimtenummer:	D.1.440
Vloeroppervlakte:	8,62 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.17	Ruimtenummer:	D.1.441
Vloeroppervlakte:	10,82 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SER		
Specificatie:	SER 4		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	SER ruimte		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021; L-050c*		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* L-021 indien verlaagd plafond aanwezig, anders L-050c, E1.09 en C4.01 geen KNX		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.19	Ruimtenummer:	D.1.660
Vloeroppervlakte:	105,7 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.20	Ruimtenummer:	D.1.431
Vloeroppervlakte:	4,98 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.22	Ruimtenummer:	D.1.432
Vloeroppervlakte:	5 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.24	Ruimtenummer:	D.1.433
Vloeroppervlakte:	4,98 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.26	Ruimtenummer:	D.1.650
Vloeroppervlakte:	6,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.28	Ruimtenummer:	D.1.651
Vloeroppervlakte:	6,76 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.30	Ruimtenummer:	D1.620
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.31	Ruimtenummer:	D.1.693
Vloeroppervlakte:	8,52 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.32	Ruimtenummer:	D.1.671
Vloeroppervlakte:	28,06 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PANTRY		
Specificatie:	PANTRY		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.33	Ruimtenummer:	D.1.692
Vloeroppervlakte:	4,05 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.34	Ruimtenummer:	D.1.680
Vloeroppervlakte:	28,06 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.35	Ruimtenummer:	D.1.691
Vloeroppervlakte:	4,13 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.38	Ruimtenummer:	D.1.711
Vloeroppervlakte:	13,75 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.39	Ruimtenummer:	D.1.694
Vloeroppervlakte:	8,44 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.40	Ruimtenummer:	D.1.710
Vloeroppervlakte:	13,75 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.41	Ruimtenummer:	D.1.763
Vloeroppervlakte:	12,86 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.42	Ruimtenummer:	D.1.720
Vloeroppervlakte:	13,78 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.43	Ruimtenummer:	D.1.762
Vloeroppervlakte:	8,35 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.44	Ruimtenummer:	D.1.730
Vloeroppervlakte:	13,75 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.46	Ruimtenummer:	D.1.740
Vloeroppervlakte:	13,75 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.47	Ruimtenummer:	D.1.760
Vloeroppervlakte:	76,01 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.48	Ruimtenummer:	D.1.750
Vloeroppervlakte:	17,36 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.49	Ruimtenummer:	D.1.760
Vloeroppervlakte:	3,87 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.53	Ruimtenummer:	D.1.780
Vloeroppervlakte:	23 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.E01	Ruimtenummer:	A.1.L008
Vloeroppervlakte:	3,33 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 3		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D-1.E01	Ruimtenummer:	S-1.L008
Vloeroppervlakte:	3,5 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 3		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.G01	Ruimtenummer:	D.1.430
Vloeroppervlakte:	15,35 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.G02	Ruimtenummer:	D.1.700
Vloeroppervlakte:	47 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.H01	Ruimtenummer:	C.1.020
Vloeroppervlakte:	65,23 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.H02	Ruimtenummer:	D.1.400
Vloeroppervlakte:	199,78 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.S01	Ruimtenummer:	A.1.050
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.S02	Ruimtenummer:	A.1.060
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.S03	Ruimtenummer:	A.1.040
Vloeroppervlakte:	3,83 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.S04	Ruimtenummer:	D.1.050
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.S05	Ruimtenummer:	D.1.060
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.SCH01	Ruimtenummer:	A.1.009
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D-1.SCH01	Ruimtenummer:	S-1.009
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.SCH02	Ruimtenummer:	A.1.006
Vloeroppervlakte:	10,29 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D-1.SCH02	Ruimtenummer:	S-1.023
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.SCH03	Ruimtenummer:	A.1.043
Vloeroppervlakte:	7,31 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.SCH04	Ruimtenummer:	A.1.023
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.T01	Ruimtenummer:	D.1.040
Vloeroppervlakte:	1,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.TR01	Ruimtenummer:	A.1.007
Vloeroppervlakte:	24,81 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D-1.TR01	Ruimtenummer:	S-1.007
Vloeroppervlakte:	11,97 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D-1.TR01A	Ruimtenummer:	S-1.007
Vloeroppervlakte:	24,09 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D1.TR02	Ruimtenummer:	A.1.024
Vloeroppervlakte:	31,28 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D-1.TR02	Ruimtenummer:	S-1.024
Vloeroppervlakte:	30,04 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.01	Ruimtenummer:	A.2.063
Vloeroppervlakte:	2,87 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.02	Ruimtenummer:	D.2.510
Vloeroppervlakte:	40,73 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&E (ELC)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.03	Ruimtenummer:	D.2.501
Vloeroppervlakte:	4,82 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.04	Ruimtenummer:	D.2.490
Vloeroppervlakte:	172,57 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&E (ELC)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.05	Ruimtenummer:	D.2.536
Vloeroppervlakte:	9,21 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.06	Ruimtenummer:	D.2.500
Vloeroppervlakte:	38,26 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&E (ELC)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.07	Ruimtenummer:	D.2.535
Vloeroppervlakte:	10,47 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.09	Ruimtenummer:	D.2.534
Vloeroppervlakte:	10,47 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.14	Ruimtenummer:	D.2.550
Vloeroppervlakte:	42,72 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.15	Ruimtenummer:	D.2.580
Vloeroppervlakte:	36,07 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.16	Ruimtenummer:	D.2.560
Vloeroppervlakte:	42,77 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	PC-RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.17	Ruimtenummer:	D.2.570
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.18	Ruimtenummer:	D.2.860
Vloeroppervlakte:	65,25 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PANTRY		
Specificatie:	PANTRY		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.22	Ruimtenummer:	D.2.880
Vloeroppervlakte:	107,67 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.28	Ruimtenummer:	D.2.890
Vloeroppervlakte:	13,78 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.30	Ruimtenummer:	D.2.900
Vloeroppervlakte:	12,92 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.32	Ruimtenummer:	D.2.882
Vloeroppervlakte:	10,2 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.34	Ruimtenummer:	D.2.881
Vloeroppervlakte:	10,2 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.36	Ruimtenummer:	D.2.961
Vloeroppervlakte:	20,29 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.42	Ruimtenummer:	D.2.940
Vloeroppervlakte:	17,1 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.44	Ruimtenummer:	D.2.930
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.46	Ruimtenummer:	D.2.920
Vloeroppervlakte:	26 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.48	Ruimtenummer:	D.2.870
Vloeroppervlakte:	64 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.50	Ruimtenummer:	D.2.872
Vloeroppervlakte:	7,58 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.52	Ruimtenummer:	D.2.871
Vloeroppervlakte:	7,6 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.E01	Ruimtenummer:	A.2.L008
Vloeroppervlakte:	3,33 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 3		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.G02	Ruimtenummer:	D.2.540
Vloeroppervlakte:	20,51 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.G03	Ruimtenummer:	C.2.080
Vloeroppervlakte:	33,41 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_WOPBOUW		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-040		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.H01	Ruimtenummer:	C.2.022
Vloeroppervlakte:	19,23 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.H02	Ruimtenummer:	C.2.020
Vloeroppervlakte:	62,57 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.H03	Ruimtenummer:	C.2.021
Vloeroppervlakte:	21,57 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.H04	Ruimtenummer:	D.2.520
Vloeroppervlakte:	157,8 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.L01	Ruimtenummer:	D.2.133
Vloeroppervlakte:	22,9 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.S01	Ruimtenummer:	A.2.050
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.S02	Ruimtenummer:	A.2.060
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.S03	Ruimtenummer:	A.2.040
Vloeroppervlakte:	3,82 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.S04	Ruimtenummer:	D.2.050
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.S05	Ruimtenummer:	D.2.060
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.SCH01	Ruimtenummer:	A2.009
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.SCH02	Ruimtenummer:	A.2.006
Vloeroppervlakte:	10,29 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.SCH03	Ruimtenummer:	D.2.043
Vloeroppervlakte:	7,36 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.SCH04	Ruimtenummer:	A.2.023
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.T01	Ruimtenummer:	D.2.040
Vloeroppervlakte:	1,34 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.TR01	Ruimtenummer:	A.2.007
Vloeroppervlakte:	52,67 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D2.TR02	Ruimtenummer:	A.2.024
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.01	Ruimtenummer:	A.3.064
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.02	Ruimtenummer:	E.3.573
Vloeroppervlakte:	19,49 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.04	Ruimtenummer:	E.3.572
Vloeroppervlakte:	21,83 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.05	Ruimtenummer:	E.3.560
Vloeroppervlakte:	36,16 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.06	Ruimtenummer:	E.3.550
Vloeroppervlakte:	39,18 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.07	Ruimtenummer:	E.3.540
Vloeroppervlakte:	23,75 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.08	Ruimtenummer:	E.3.530
Vloeroppervlakte:	42,72 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.10	Ruimtenummer:	E.3.510
Vloeroppervlakte:	53,63 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.13	Ruimtenummer:	E.3.520
Vloeroppervlakte:	46,45 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.14	Ruimtenummer:	E.3.500
Vloeroppervlakte:	42,77 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.15	Ruimtenummer:	E.3.490
Vloeroppervlakte:	40,23 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.20	Ruimtenummer:	E.3.480
Vloeroppervlakte:	42,77 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.22	Ruimtenummer:	E.3.470
Vloeroppervlakte:	42,72 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.26	Ruimtenummer:	E.3.460
Vloeroppervlakte:	67,36 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.E01	Ruimtenummer:	A.3.L008
Vloeroppervlakte:	3,33 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 3		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.G01	Ruimtenummer:	E.3.571
Vloeroppervlakte:	122,13 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.H01	Ruimtenummer:	E.3.580
Vloeroppervlakte:	24,39 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.H02	Ruimtenummer:	E.3.570
Vloeroppervlakte:	62,57 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.L01	Ruimtenummer:	E.3.133
Vloeroppervlakte:	19,12 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.S01	Ruimtenummer:	A.3.020
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.S02	Ruimtenummer:	A.3.030
Vloeroppervlakte:	12,05 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.S03	Ruimtenummer:	E.3.050
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.S04	Ruimtenummer:	E.3.060
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.SCH01	Ruimtenummer:	A.3.009
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.SCH02	Ruimtenummer:	A.3.006
Vloeroppervlakte:	6,27 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.SCH03	Ruimtenummer:	A.3.043
Vloeroppervlakte:	7,12 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.SCH04	Ruimtenummer:	A.3.023
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.T01	Ruimtenummer:	E.3.040
Vloeroppervlakte:	1,58 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.TR01	Ruimtenummer:	A.3.007
Vloeroppervlakte:	24,81 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D3.TR02	Ruimtenummer:	A.3.024
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.01	Ruimtenummer:	A.4.053
Vloeroppervlakte:	8,3 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.02	Ruimtenummer:	E.4.600
Vloeroppervlakte:	19,74 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.03	Ruimtenummer:	E.4.590
Vloeroppervlakte:	54,93 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.04	Ruimtenummer:	E.4.580
Vloeroppervlakte:	23,9 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.05	Ruimtenummer:	E4.570
Vloeroppervlakte:	23,5 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	WACHTRUIMTE BEDRIJFSARTS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.06	Ruimtenummer:	E.4.550
Vloeroppervlakte:	64,74 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	PC-RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.07	Ruimtenummer:	E.4.570
Vloeroppervlakte:	19,8 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	ARBEIDSDESKUNDIGE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.09	Ruimtenummer:	E.4.570
Vloeroppervlakte:	22,7 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	BEDRIJFSARTS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.11	Ruimtenummer:	E.4.571
Vloeroppervlakte:	8,48 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SER		
Specificatie:	SER 5		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	SER ruimte		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021; L-050c*		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* L-021 indien verlaagd plafond aanwezig, anders L-050c, E1.09 en C4.01 geen KNX		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.13	Ruimtenummer:	E.4.540
Vloeroppervlakte:	120,39 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	LBK 4		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.14	Ruimtenummer:	E.4.550
Vloeroppervlakte:	52,92 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.20	Ruimtenummer:	E.4.531
Vloeroppervlakte:	6,76 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.24	Ruimtenummer:	E.4.530
Vloeroppervlakte:	36,59 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.26	Ruimtenummer:	E.4.520
Vloeroppervlakte:	48,4 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.32	Ruimtenummer:	E.4.510
Vloeroppervlakte:	67,36 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.E01	Ruimtenummer:	A.4.L008
Vloeroppervlakte:	3,33 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 3		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.G01	Ruimtenummer:	E.4.611
Vloeroppervlakte:	155 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Pantry		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-023		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.G02	Ruimtenummer:	C.4.080
Vloeroppervlakte:	31,2 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.H01	Ruimtenummer:	E.4.610
Vloeroppervlakte:	23,9 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.L01	Ruimtenummer:	E.4.133
Vloeroppervlakte:	19,12 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.S01	Ruimtenummer:	A.4.050
Vloeroppervlakte:	7,88 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.S02	Ruimtenummer:	A.4.060
Vloeroppervlakte:	7,89 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.S03	Ruimtenummer:	E.4.050
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.S04	Ruimtenummer:	E.4.060
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.SCH01	Ruimtenummer:	A.4.009
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.SCH02	Ruimtenummer:	A.4.006
Vloeroppervlakte:	6,27 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.SCH03	Ruimtenummer:	A4.027
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.T01	Ruimtenummer:	E.4.040
Vloeroppervlakte:	1,58 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.TR01	Ruimtenummer:	A.4.007
Vloeroppervlakte:	24,8 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.TR02	Ruimtenummer:	A.4.024
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	D4.W01	Ruimtenummer:	A.4.040
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.01	Ruimtenummer:	D.0.380
Vloeroppervlakte:	195,7 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE E&H (KAPSALON)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.02	Ruimtenummer:	D.0.330
Vloeroppervlakte:	159,38 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.04	Ruimtenummer:	D.0.332
Vloeroppervlakte:	10,24 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.05	Ruimtenummer:	D.0.370
Vloeroppervlakte:	29,31 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.06	Ruimtenummer:	D.0.325
Vloeroppervlakte:	97,86 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.08	Ruimtenummer:	D.0.331
Vloeroppervlakte:	53,15 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.10	Ruimtenummer:	D.0.670
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.12	Ruimtenummer:	D0.671
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.14	Ruimtenummer:	D0.690
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.16	Ruimtenummer:	D0.680
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.18	Ruimtenummer:	D0.681
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.20	Ruimtenummer:	D0.660
Vloeroppervlakte:	161,74 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.21	Ruimtenummer:	D.0.651
Vloeroppervlakte:	23,57 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE CI (HT)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.22	Ruimtenummer:	D.0.722
Vloeroppervlakte:	7,6 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.24	Ruimtenummer:	D.0.711
Vloeroppervlakte:	26,27 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.26	Ruimtenummer:	D0.721
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.27	Ruimtenummer:	D.0.650
Vloeroppervlakte:	85,4 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE CI (HT)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk_zachtlicht _TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-022a; L-022b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z		
Opmerking:	* Ruimte E0.37 ≥ 750 lux		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.28	Ruimtenummer:	D.0.712
Vloeroppervlakte:	17,43 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.30	Ruimtenummer:	D.0.700
Vloeroppervlakte:	470,12 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope	Valt buiten scope	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-	-	
Verlichtingssterkte:	-	-	
Gelijkmatigheid:	-	-	
Kleurweergave:	-	-	
UGR:	-	-	
KNX:	No	No	
Armatuurcodes:	-	-	
Montagehoogte:	-	-	
Lichtschakeling:	-	-	
Opmerking:	-	-	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.31	Ruimtenummer:	D.0.652
Vloeroppervlakte:	17,36 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.32	Ruimtenummer:	D.0.701
Vloeroppervlakte:	13,71 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.33	Ruimtenummer:	D.0.654
Vloeroppervlakte:	13,71 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.34	Ruimtenummer:	D.0.713
Vloeroppervlakte:	42,35 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.37	Ruimtenummer:	D.0.655
Vloeroppervlakte:	137,42 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W / CI (TEHATEX / FAB		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijk_zachtlicht _TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-022a; L-022b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z		
Opmerking:	* Ruimte E0.37 ≥ 750 lux		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.43	Ruimtenummer:	D.0.653
Vloeroppervlakte:	4,26 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.E01	Ruimtenummer:	A.0.L012
Vloeroppervlakte:	3,33 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 2		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.G01	Ruimtenummer:	D.0.340
Vloeroppervlakte:	26,99 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.G02	Ruimtenummer:	D0.350
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.G03	Ruimtenummer:	D.0.360
Vloeroppervlakte:	25,69 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.S01	Ruimtenummer:	A.0.080
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.S02	Ruimtenummer:	A.0.090
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.S03	Ruimtenummer:	D.0.080
Vloeroppervlakte:	10,99 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.S04	Ruimtenummer:	D.0.090
Vloeroppervlakte:	10,99 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.SCH01	Ruimtenummer:	E.0.010
Vloeroppervlakte:	6,27 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.SCH02	Ruimtenummer:	A.0.021
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.T01	Ruimtenummer:	D.0.070
Vloeroppervlakte:	1,53 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.TR01	Ruimtenummer:	A.0.011
Vloeroppervlakte:	50,09 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E0.TR02	Ruimtenummer:	A.0.022
Vloeroppervlakte:	31,28 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.02	Ruimtenummer:	D.1.380
Vloeroppervlakte:	88,39 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.03	Ruimtenummer:	D.1.360
Vloeroppervlakte:	46 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.04	Ruimtenummer:	D.1.290
Vloeroppervlakte:	43,66 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE / DUGOUT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.06	Ruimtenummer:	D.1.320
Vloeroppervlakte:	58,45 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.07	Ruimtenummer:	D.1.370
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.09	Ruimtenummer:	D.1.371
Vloeroppervlakte:	10,82 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SER		
Specificatie:	SER 6		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	SER ruimte		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021; L-050c*		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* L-021 indien verlaagd plafond aanwezig, anders L-050c, E1.09 en C4.01 geen KNX		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.12	Ruimtenummer:	D.1.900
Vloeroppervlakte:	83,62 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	OLC		
Specificatie:	OLC		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.14	Ruimtenummer:	D.1.910
Vloeroppervlakte:	83,62 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	OLC		
Specificatie:	OLC		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.16	Ruimtenummer:	D.1.800
Vloeroppervlakte:	24,1 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.18	Ruimtenummer:	D.1.810
Vloeroppervlakte:	34,05 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.22	Ruimtenummer:	D.1.840
Vloeroppervlakte:	107,59 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.24	Ruimtenummer:	D.1.820
Vloeroppervlakte:	261,25 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	SPORTRUIMTE		
Specificatie:	SPELZAAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sportruimte		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-011; L-051		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	DH; Z		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.26	Ruimtenummer:	D.1.850
Vloeroppervlakte:	25,61 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.28	Ruimtenummer:	D.1.860
Vloeroppervlakte:	28,77 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KLEEDRUIMTE DAMES		
Specificatie:	KLEEDKAMER		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kleedruimte bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-020		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.28A	Ruimtenummer:	D.1.860
Vloeroppervlakte:	1,4 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kleedruimte bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-020		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.30	Ruimtenummer:	D.1.870
Vloeroppervlakte:	31,68 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KLEEDRUIMTE HEREN		
Specificatie:	KLEEDKAMER		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.30A	Ruimtenummer:	D.1.870
Vloeroppervlakte:	1,4 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Kleedruimte bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-020		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.32	Ruimtenummer:	D.1.880
Vloeroppervlakte:	13,13 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.34	Ruimtenummer:	D.1.890
Vloeroppervlakte:	17,39 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.E01	Ruimtenummer:	A.1.L012
Vloeroppervlakte:	3,33 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 2		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E-1.E01	Ruimtenummer:	S-1.L012
Vloeroppervlakte:	3,5 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 2		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.G01	Ruimtenummer:	D.1.330
Vloeroppervlakte:	62,54 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.G02	Ruimtenummer:	D.1.340
Vloeroppervlakte:	63,77 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.G03	Ruimtenummer:	D.1.350
Vloeroppervlakte:	23,1 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.H01	Ruimtenummer:	C.1.030
Vloeroppervlakte:	65,23 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.S01	Ruimtenummer:	A.1.080
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.S02	Ruimtenummer:	A.1.090
Vloeroppervlakte:	12,05 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.S03	Ruimtenummer:	D.1.080
Vloeroppervlakte:	10,99 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.S04	Ruimtenummer:	D.1.090
Vloeroppervlakte:	10,99 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.SCH01	Ruimtenummer:	A.1.010
Vloeroppervlakte:	6,18 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E-1.SCH01	Ruimtenummer:	S-1.013
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.SCH02	Ruimtenummer:	A.1.042
Vloeroppervlakte:	6,97 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E-1.SCH02	Ruimtenummer:	S-1.021
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.SCH03	Ruimtenummer:	A.1.021
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.T01	Ruimtenummer:	D.1.070
Vloeroppervlakte:	1,53 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.TR01	Ruimtenummer:	A.1.011
Vloeroppervlakte:	24,81 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E-1.TR01	Ruimtenummer:	S-1.011
Vloeroppervlakte:	11,97 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E-1.TR01A	Ruimtenummer:	S-1.011
Vloeroppervlakte:	24,09 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E1.TR02	Ruimtenummer:	A.1.022
Vloeroppervlakte:	31,28 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E-1.TR02	Ruimtenummer:	S-1.022
Vloeroppervlakte:	30,04 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.01	Ruimtenummer:	A.2.070
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.02	Ruimtenummer:	D.2.351
Vloeroppervlakte:	4,82 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.03	Ruimtenummer:	D.2.480
Vloeroppervlakte:	22,49 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.04	Ruimtenummer:	D2.340
Vloeroppervlakte:	134 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE CI		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.06	Ruimtenummer:	D.2.381
Vloeroppervlakte:	7,18 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.07	Ruimtenummer:	D.2.460
Vloeroppervlakte:	19,74 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.08	Ruimtenummer:	D.2.382
Vloeroppervlakte:	7,18 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.09	Ruimtenummer:	D.2.450
Vloeroppervlakte:	21,16 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.10	Ruimtenummer:	D.2.350
Vloeroppervlakte:	80,62 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PANTRY		
Specificatie:	PANTRY		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.12	Ruimtenummer:	D.2.400
Vloeroppervlakte:	129,6 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.13	Ruimtenummer:	D.2.440
Vloeroppervlakte:	21,16 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.15	Ruimtenummer:	D.2.430
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.17	Ruimtenummer:	D.2.420
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.18	Ruimtenummer:	D.2.970
Vloeroppervlakte:	19,23 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.19	Ruimtenummer:	D.2.411
Vloeroppervlakte:	48,4 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.20	Ruimtenummer:	D.2.980
Vloeroppervlakte:	19,23 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.22	Ruimtenummer:	D.2.990
Vloeroppervlakte:	19,23 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.24	Ruimtenummer:	D.2.1000
Vloeroppervlakte:	80,72 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE CI		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.26	Ruimtenummer:	D.2.1010
Vloeroppervlakte:	151,28 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE CI		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.E01	Ruimtenummer:	A.2.L012
Vloeroppervlakte:	2,9 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 2		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.G01	Ruimtenummer:	D.2.390
Vloeroppervlakte:	64,48 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.G02	Ruimtenummer:	C.2.090
Vloeroppervlakte:	33,58 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_WOPBOUW		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-040		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.H01	Ruimtenummer:	C.2.032
Vloeroppervlakte:	21,57 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.H02	Ruimtenummer:	C.2.030
Vloeroppervlakte:	62,57 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.H03	Ruimtenummer:	C.2.031
Vloeroppervlakte:	19,23 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.H04	Ruimtenummer:	D.2.360
Vloeroppervlakte:	142,88 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	Verkeersruimten/servicepl einen_TECTON
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	4000 K
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 0,4
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	≥ 80
UGR:	≤ 19	≤ 22	≤ 22
KNX:	Yes	Yes	Yes
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	L-033a; L-033b
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		Conform huidige situatie
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	LAF; DC; Z*
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.H06	Ruimtenummer:	D.2.380
Vloeroppervlakte:	28,32 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.L01	Ruimtenummer:	D.2.132
Vloeroppervlakte:	22,9 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.S01	Ruimtenummer:	A.2.080
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.S02	Ruimtenummer:	A.2.090
Vloeroppervlakte:	12,05 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.S03	Ruimtenummer:	D.2.080
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.S04	Ruimtenummer:	D.2.090
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.SCH01	Ruimtenummer:	A.2.013
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.SCH02	Ruimtenummer:	A.2.010
Vloeroppervlakte:	6,18 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.SCH03	Ruimtenummer:	A.2.042
Vloeroppervlakte:	6,88 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.SCH04	Ruimtenummer:	A.2.021
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.T01	Ruimtenummer:	D.2.070
Vloeroppervlakte:	1,53 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.T02	Ruimtenummer:	A.2.250
Vloeroppervlakte:	133,51 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	LBK 8		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.TR01	Ruimtenummer:	A.2.011
Vloeroppervlakte:	52,67 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E2.TR02	Ruimtenummer:	A.2.022
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.01	Ruimtenummer:	A.3.070
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.02	Ruimtenummer:	E.3.443
Vloeroppervlakte:	21,83 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.03	Ruimtenummer:	E.3.430
Vloeroppervlakte:	22,84 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.04	Ruimtenummer:	E.3.420
Vloeroppervlakte:	27,99 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.05	Ruimtenummer:	E.3.410
Vloeroppervlakte:	39,7 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.06	Ruimtenummer:	E.3.402
Vloeroppervlakte:	10,2 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.07	Ruimtenummer:	E.3.442
Vloeroppervlakte:	19,49 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Naam:	E3.08	Ruimtenummer:	E3.401
Vloeroppervlakte:	7 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.10	Ruimtenummer:	E.3.400
Vloeroppervlakte:	77,26 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.11	Ruimtenummer:	E.3.380
Vloeroppervlakte:	103,56 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.12	Ruimtenummer:	E.3.391
Vloeroppervlakte:	6,73 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.14	Ruimtenummer:	E.3.390
Vloeroppervlakte:	15,66 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.16	Ruimtenummer:	E.3.370
Vloeroppervlakte:	15,66 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.18	Ruimtenummer:	E.3.361
Vloeroppervlakte:	6,73 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.20	Ruimtenummer:	E.3.360
Vloeroppervlakte:	33,14 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.24	Ruimtenummer:	E.3.340
Vloeroppervlakte:	22,92 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE CI (FOTOSTUDIO)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.26	Ruimtenummer:	E.3.341
Vloeroppervlakte:	6,73 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE CI (GELUIDSSTUDIO)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.27	Ruimtenummer:	E.3.330
Vloeroppervlakte:	48,1 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.28	Ruimtenummer:	E.3.320
Vloeroppervlakte:	64,55 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE CI (MEDIAREDACTIE)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.32	Ruimtenummer:	E.3.325
Vloeroppervlakte:	113,67 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE CI (MEDIAVORMGEVER)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.E01	Ruimtenummer:	A.3.L012
Vloeroppervlakte:	2,9 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 2		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.G01	Ruimtenummer:	E.3.441
Vloeroppervlakte:	154,19 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.G02	Ruimtenummer:	C.3.090
Vloeroppervlakte:	39,23 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_WOPBOUW		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-040		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.H01	Ruimtenummer:	E.3.450
Vloeroppervlakte:	24,39 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.H03	Ruimtenummer:	E.3.440
Vloeroppervlakte:	62,57 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.L01	Ruimtenummer:	E.3.132
Vloeroppervlakte:	19,12 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.S01	Ruimtenummer:	A.2.080
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.S02	Ruimtenummer:	A.3.090
Vloeroppervlakte:	12,05 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.S03	Ruimtenummer:	E.3.080
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.S04	Ruimtenummer:	E.3.090
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.SCH01	Ruimtenummer:	A.3.013
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.SCH02	Ruimtenummer:	A.3.010
Vloeroppervlakte:	6,27 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.SCH03	Ruimtenummer:	A.3.042
Vloeroppervlakte:	6,88 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.SCH04	Ruimtenummer:	A.3.021
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.T01	Ruimtenummer:	E.3.070
Vloeroppervlakte:	1,53 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.TR01	Ruimtenummer:	A.3.011
Vloeroppervlakte:	24,81 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E3.TR02	Ruimtenummer:	A.3.022
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.01	Ruimtenummer:	A.4.083
Vloeroppervlakte:	8,3 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.02	Ruimtenummer:	E.4.490
Vloeroppervlakte:	28 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	FLEXWERKPLEKKEN		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.03	Ruimtenummer:	E.4.480
Vloeroppervlakte:	27,61 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.04A	Ruimtenummer:	E4.270
Vloeroppervlakte:	9 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.04B	Ruimtenummer:	E4.270
Vloeroppervlakte:	10 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.05	Ruimtenummer:	E.4.280
Vloeroppervlakte:	10,47 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.06	Ruimtenummer:	E.4.460
Vloeroppervlakte:	54,94 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.07	Ruimtenummer:	E.4.470
Vloeroppervlakte:	23,9 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.09	Ruimtenummer:	E.4.450
Vloeroppervlakte:	51,56 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	MER		
Specificatie:	MER / SER 7		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.10	Ruimtenummer:	E.4.410
Vloeroppervlakte:	56,57 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.13	Ruimtenummer:	E.4.420
Vloeroppervlakte:	121,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	LBK 5		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.16	Ruimtenummer:	E.4.430
Vloeroppervlakte:	23,9 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.18	Ruimtenummer:	E.4.400
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.20	Ruimtenummer:	E.4.390
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.22	Ruimtenummer:	E.4.380
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.23	Ruimtenummer:	E.4.370
Vloeroppervlakte:	40,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.27	Ruimtenummer:	E.4.370
Vloeroppervlakte:	42,78 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.28	Ruimtenummer:	E4.360
Vloeroppervlakte:	159 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.36	Ruimtenummer:	E.4.350
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.E01	Ruimtenummer:	A.4.L012
Vloeroppervlakte:	2,9 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 2		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.G01	Ruimtenummer:	E.4.501
Vloeroppervlakte:	95,49 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Pantry		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-023		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.G02	Ruimtenummer:	C.4.090
Vloeroppervlakte:	31,35 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.H01	Ruimtenummer:	E.4.500
Vloeroppervlakte:	24,3 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.H02	Ruimtenummer:	E4.490
Vloeroppervlakte:	96 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	ENTREE E4		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.L01	Ruimtenummer:	E.4.132
Vloeroppervlakte:	19,12 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.S01	Ruimtenummer:	A.4.080
Vloeroppervlakte:	7,88 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.S02	Ruimtenummer:	A.4.090
Vloeroppervlakte:	7,69 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.S03	Ruimtenummer:	E.4.080
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.S04	Ruimtenummer:	E.4.090
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.SCH01	Ruimtenummer:	A.4.013
Vloeroppervlakte:	6,83 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.SCH02	Ruimtenummer:	A.4.010
Vloeroppervlakte:	6,27 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.SCH03	Ruimtenummer:	A.4.021
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.T01	Ruimtenummer:	E.4.070
Vloeroppervlakte:	1,53 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.TR01	Ruimtenummer:	A.4.011
Vloeroppervlakte:	24,8 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.TR02	Ruimtenummer:	A.4.022
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	E4.W01	Ruimtenummer:	A.4.070
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.03	Ruimtenummer:	D.0.310
Vloeroppervlakte:	70,83 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.04	Ruimtenummer:	D.0.270
Vloeroppervlakte:	127,04 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.05	Ruimtenummer:	D.0.320
Vloeroppervlakte:	43,34 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.07	Ruimtenummer:	D0.720
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M (LASRUIMTE)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.08	Ruimtenummer:	D.0.272
Vloeroppervlakte:	31,55 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.10	Ruimtenummer:	D.0.240
Vloeroppervlakte:	210,76 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	AUDITORIUM		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Auditorium		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-004a; L-004b; L-005a; L-033a; L-033b; L-042a; L-202; L-301		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LB; Z*		
Opmerking:	*Via touchscreen dimbaar per armatuursoort		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.11	Ruimtenummer:	D.0.714
Vloeroppervlakte:	15,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	WASRUIMTE		
Specificatie:	WASRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.12	Ruimtenummer:	D0.301
Vloeroppervlakte:	2,46 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.13	Ruimtenummer:	D0.710
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M (VERSPANEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.14	Ruimtenummer:	D.0.250
Vloeroppervlakte:	19,83 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 25	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-030	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.16	Ruimtenummer:	D.0.251
Vloeroppervlakte:	17,13 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.18	Ruimtenummer:	D.0.210
Vloeroppervlakte:	51,32 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.20	Ruimtenummer:	D0.180
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M (HOUT EN MEUBEL)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.22	Ruimtenummer:	D.0.130
Vloeroppervlakte:	248 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M (HOUT EN MEUBEL)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.24	Ruimtenummer:	D0.150
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M (HOUT EN MEUBEL)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.26	Ruimtenummer:	D.0.140
Vloeroppervlakte:	51,88 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.32	Ruimtenummer:	D.0.220
Vloeroppervlakte:	169,1 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M (HOUT EN MEUBEL)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.36	Ruimtenummer:	D.0.160
Vloeroppervlakte:	73,67 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M (HOUT EN MEUBEL)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.40	Ruimtenummer:	D.0.151
Vloeroppervlakte:	24,06 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.44	Ruimtenummer:	D.0.155
Vloeroppervlakte:	12,29 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.E01	Ruimtenummer:	A.0.L016
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 1		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.G01	Ruimtenummer:	D.0.280
Vloeroppervlakte:	21,8 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.G02	Ruimtenummer:	D.0.290
Vloeroppervlakte:	382,56 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.G03	Ruimtenummer:	D.0.300
Vloeroppervlakte:	46,38 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.S01	Ruimtenummer:	A.0.110
Vloeroppervlakte:	12,24 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.S02	Ruimtenummer:	A.0.120
Vloeroppervlakte:	12,05 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.S03	Ruimtenummer:	A.0100
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.S04	Ruimtenummer:	D.0.110
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.S05	Ruimtenummer:	D.0.120
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.SCH01	Ruimtenummer:	A.0.017
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.SCH02	Ruimtenummer:	A.0.014
Vloeroppervlakte:	6,27 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.SCH03	Ruimtenummer:	A.0.019
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.T01	Ruimtenummer:	D.0.100
Vloeroppervlakte:	1,53 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.TR01	Ruimtenummer:	A.0.015
Vloeroppervlakte:	50,09 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F0.TR02	Ruimtenummer:	A.0.020A
Vloeroppervlakte:	31,28 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.01	Ruimtenummer:	D.1.310
Vloeroppervlakte:	51,04 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE / PITSTOP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.03	Ruimtenummer:	D.1.310
Vloeroppervlakte:	78,9 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.05	Ruimtenummer:	D.1.300
Vloeroppervlakte:	85,28 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	PC-RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.06	Ruimtenummer:	D.1.210
Vloeroppervlakte:	59 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.08	Ruimtenummer:	D.1.231
Vloeroppervlakte:	6,76 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.09	Ruimtenummer:	D.1.291
Vloeroppervlakte:	1,89 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.10	Ruimtenummer:	D.1.232
Vloeroppervlakte:	6,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.11	Ruimtenummer:	D.1.270
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.12	Ruimtenummer:	D.1.240
Vloeroppervlakte:	107 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.13	Ruimtenummer:	D.1.271
Vloeroppervlakte:	10,82 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SER		
Specificatie:	SER 8		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	SER ruimte		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021; L-050c*		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* L-021 indien verlaagd plafond aanwezig, anders L-050c, E1.09 en C4.01 geen KNX		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.18	Ruimtenummer:	D.1.251
Vloeroppervlakte:	4,98 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.20	Ruimtenummer:	D.1.252
Vloeroppervlakte:	5 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.22	Ruimtenummer:	D.1.253
Vloeroppervlakte:	4,98 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.24	Ruimtenummer:	D.1.254
Vloeroppervlakte:	4,98 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.26	Ruimtenummer:	D.1.255
Vloeroppervlakte:	5,01 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.27	Ruimtenummer:	D.1.830
Vloeroppervlakte:	34,34 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.28	Ruimtenummer:	D.1.256
Vloeroppervlakte:	4,97 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	MULTIFUNCTIONAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.30	Ruimtenummer:	D.1.130
Vloeroppervlakte:	175,7 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.32	Ruimtenummer:	D.1.160
Vloeroppervlakte:	25,62 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.34	Ruimtenummer:	D.1.150
Vloeroppervlakte:	108,54 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.36	Ruimtenummer:	D.1.131
Vloeroppervlakte:	13,75 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.46	Ruimtenummer:	D.1.133
Vloeroppervlakte:	10,27 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.E01	Ruimtenummer:	A.1.L016
Vloeroppervlakte:	4,53 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 1		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F-1.E01	Ruimtenummer:	S-1.L016
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 1		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.G01	Ruimtenummer:	D.1.250
Vloeroppervlakte:	46,38 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.G02	Ruimtenummer:	D.1.260
Vloeroppervlakte:	28,29 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.H01	Ruimtenummer:	D.1.280
Vloeroppervlakte:	62,94 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.H02	Ruimtenummer:	C.1.040
Vloeroppervlakte:	99,29 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.H03	Ruimtenummer:	D.1.230
Vloeroppervlakte:	92,96 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.S01	Ruimtenummer:	A.1.110
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.S02	Ruimtenummer:	A.1.120
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.S03	Ruimtenummer:	A.1.100
Vloeroppervlakte:	3,82 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.S04	Ruimtenummer:	D.1.110
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.S05	Ruimtenummer:	D.1.120
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.SCH01	Ruimtenummer:	A.1.017
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F-1.SCH01	Ruimtenummer:	S-1.017
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.SCH02	Ruimtenummer:	A.1.014
Vloeroppervlakte:	10,29 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F-1.SCH02	Ruimtenummer:	S-1.019
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.SCH03	Ruimtenummer:	A.1.041
Vloeroppervlakte:	6,97 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.SCH04	Ruimtenummer:	A.1.019
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.T01	Ruimtenummer:	D.1.100
Vloeroppervlakte:	1,53 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.TR01	Ruimtenummer:	A.1.015
Vloeroppervlakte:	24,81 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F-1.TR01	Ruimtenummer:	S-1.015
Vloeroppervlakte:	11,97 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F-1.TR01A	Ruimtenummer:	S-1.015
Vloeroppervlakte:	24,09 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F1.TR02	Ruimtenummer:	A.1.020
Vloeroppervlakte:	31,28 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F-1.TR02	Ruimtenummer:	S-1.020
Vloeroppervlakte:	30,04 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.01	Ruimtenummer:	A.2.123
Vloeroppervlakte:	2,87 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.02	Ruimtenummer:	D.2.271
Vloeroppervlakte:	15,72 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.03	Ruimtenummer:	D2.326
Vloeroppervlakte:	15 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Naam:	F2.04	Ruimtenummer:	D.2.270
Vloeroppervlakte:	46,67 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.06	Ruimtenummer:	D.2.240
Vloeroppervlakte:	461,27 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M (INSTALLATIETECHN		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.08	Ruimtenummer:	D.2.241
Vloeroppervlakte:	14,04 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.09	Ruimtenummer:	D.2.320
Vloeroppervlakte:	44,24 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.10	Ruimtenummer:	D.2.250
Vloeroppervlakte:	31,87 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.11	Ruimtenummer:	D.2.310
Vloeroppervlakte:	48,4 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.12	Ruimtenummer:	D.2.250
Vloeroppervlakte:	31,87 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	INSTRUCTIELOKAAL 12 PERS.		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.17	Ruimtenummer:	D.2.300
Vloeroppervlakte:	39,01 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	PC-RUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.20	Ruimtenummer:	D.2.210
Vloeroppervlakte:	195,22 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE CI		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.23	Ruimtenummer:	D.2.1020
Vloeroppervlakte:	15,11 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.25	Ruimtenummer:	D.2.330
Vloeroppervlakte:	27,47 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.26	Ruimtenummer:	D.2.190
Vloeroppervlakte:	20,96 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.30	Ruimtenummer:	D.2.170
Vloeroppervlakte:	267,16 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.32	Ruimtenummer:	D.2.140
Vloeroppervlakte:	74,46 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.34	Ruimtenummer:	D.2.150
Vloeroppervlakte:	89,59 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.38	Ruimtenummer:	D.2.130
Vloeroppervlakte:	89,04 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.40	Ruimtenummer:	D2.200
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.50	Ruimtenummer:	D.2.230
Vloeroppervlakte:	138,7 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE T&M (INSTALLATIETECHN		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.E01	Ruimtenummer:	A.2.L016
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 1		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.G01	Ruimtenummer:	D.2.280
Vloeroppervlakte:	54,86 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.G02	Ruimtenummer:	D.2.260
Vloeroppervlakte:	17,48 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.G03	Ruimtenummer:	D.2.290
Vloeroppervlakte:	39,53 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.G04	Ruimtenummer:	D.2.180
Vloeroppervlakte:	17,48 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.G05	Ruimtenummer:	C.2.100
Vloeroppervlakte:	27,17 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Gallerij_WOPBOUW		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 100 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-040		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.H01	Ruimtenummer:	C.2.042
Vloeroppervlakte:	36,7 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.H02	Ruimtenummer:	C.2.040
Vloeroppervlakte:	75,66 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.H03	Ruimtenummer:	C.2.041
Vloeroppervlakte:	29,66 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.H04	Ruimtenummer:	D.2.326
Vloeroppervlakte:	40 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 22	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.L01	Ruimtenummer:	D.2.131
Vloeroppervlakte:	22,89 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.S01	Ruimtenummer:	A.2.110
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.S02	Ruimtenummer:	A.2.120
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.S03	Ruimtenummer:	A.2.100
Vloeroppervlakte:	3,83 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.S04	Ruimtenummer:	D.2.110
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.S05	Ruimtenummer:	D.2.120
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.SCH01	Ruimtenummer:	A.2.017
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.SCH02	Ruimtenummer:	A.2.014
Vloeroppervlakte:	10,29 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.SCH03	Ruimtenummer:	D.2.041
Vloeroppervlakte:	6,88 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.SCH04	Ruimtenummer:	A.2.019
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.T01	Ruimtenummer:	D.2.100
Vloeroppervlakte:	1,53 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.T02	Ruimtenummer:	D.2.220
Vloeroppervlakte:	143,38 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	LBK 7		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.TR01	Ruimtenummer:	A.2.015
Vloeroppervlakte:	52,67 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F2.TR02	Ruimtenummer:	A.2.020
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.01	Ruimtenummer:	A.3.123
Vloeroppervlakte:	2,87 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.02	Ruimtenummer:	E3.304
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.03	Ruimtenummer:	E3.301
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.04	Ruimtenummer:	F.3.303
Vloeroppervlakte:	36,21 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.05	Ruimtenummer:	E.3.302
Vloeroppervlakte:	29,17 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.07	Ruimtenummer:	E.3.290
Vloeroppervlakte:	46,96 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.08	Ruimtenummer:	E.3.270
Vloeroppervlakte:	87,12 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W (KEUKEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.09	Ruimtenummer:	E.3.280
Vloeroppervlakte:	21,66 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.10	Ruimtenummer:	E.3.260
Vloeroppervlakte:	10,24 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.11	Ruimtenummer:	E.3.240
Vloeroppervlakte:	48,4 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.12	Ruimtenummer:	E.3.250
Vloeroppervlakte:	21,23 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W (WASRUIMTE)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.14	Ruimtenummer:	E.3.230
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.16	Ruimtenummer:	E.3.212
Vloeroppervlakte:	15,58 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W (BADKAMER)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.17	Ruimtenummer:	E.3.220
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.18	Ruimtenummer:	E.3.210
Vloeroppervlakte:	80 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W (BEDDEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.20	Ruimtenummer:	E3.211
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.21	Ruimtenummer:	E.3.200
Vloeroppervlakte:	74 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W (BEDDEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.22	Ruimtenummer:	E.3.190
Vloeroppervlakte:	17,48 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.24	Ruimtenummer:	E.3.160
Vloeroppervlakte:	148,44 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W (BEDDEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.25	Ruimtenummer:	E.3.180
Vloeroppervlakte:	81,07 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W (BEDDEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.26	Ruimtenummer:	E3.140
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W (BEDDEN)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.27	Ruimtenummer:	E.3.170
Vloeroppervlakte:	12,15 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W (ZUSTERPOST)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.28	Ruimtenummer:	E.3.141
Vloeroppervlakte:	4,98 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE Z&W (SPOELRUIMTE)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.29	Ruimtenummer:	E3.150
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:			

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.30	Ruimtenummer:	E.3.130
Vloeroppervlakte:	108,27 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	THEORIERUIMTE		
Specificatie:	THEORIERUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.40	Ruimtenummer:	E.3.130
Vloeroppervlakte:	31,88 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.E01	Ruimtenummer:	A.3.L016
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 1		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.G01	Ruimtenummer:	E.3.301
Vloeroppervlakte:	92,83 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.H01	Ruimtenummer:	E.3.310
Vloeroppervlakte:	24,6 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.H02	Ruimtenummer:	E.3.300
Vloeroppervlakte:	76,57 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_CIRKELS		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-042a; L-042b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.L01	Ruimtenummer:	E.3.131
Vloeroppervlakte:	19,12 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.S01	Ruimtenummer:	A.3.110
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.S02	Ruimtenummer:	A.3.120
Vloeroppervlakte:	8,61 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.S03	Ruimtenummer:	A.3.100
Vloeroppervlakte:	3,82 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	MIVA		
Specificatie:	MIVA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.S04	Ruimtenummer:	E.3.110
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.S05	Ruimtenummer:	E.3.120
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.SCH01	Ruimtenummer:	A.3.017
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.SCH02	Ruimtenummer:	A.3.014
Vloeroppervlakte:	6,27 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.SCH03	Ruimtenummer:	A.3.041
Vloeroppervlakte:	6,88 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.SCH04	Ruimtenummer:	A.3.019
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.T01	Ruimtenummer:	E.3.100
Vloeroppervlakte:	1,53 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	E-KAST		
Specificatie:	E-KAST		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.TR01	Ruimtenummer:	A.3.015
Vloeroppervlakte:	24,81 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.TR02	Ruimtenummer:	A.3.018
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F3.W01	Ruimtenummer:	A.3.124
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	WERKKAST SCHOONMAAK		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.01	Ruimtenummer:	A.4.113
Vloeroppervlakte:	8,3 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.02	Ruimtenummer:	E.4.330
Vloeroppervlakte:	27,86 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.03	Ruimtenummer:	E.4.340
Vloeroppervlakte:	27,61 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.04	Ruimtenummer:	E.4.310
Vloeroppervlakte:	32,06 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.05	Ruimtenummer:	E.4.320
Vloeroppervlakte:	30,44 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.08	Ruimtenummer:	E.4.440
Vloeroppervlakte:	32,06 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.11	Ruimtenummer:	E.4.150
Vloeroppervlakte:	39,87 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.12	Ruimtenummer:	E.4.300
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.13	Ruimtenummer:	E.4.250
Vloeroppervlakte:	9,25 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.14	Ruimtenummer:	E.4.290
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.15	Ruimtenummer:	E.4.251
Vloeroppervlakte:	8,63 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SER		
Specificatie:	SER 9		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	SER ruimte		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-021; L-050c*		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* L-021 indien verlaagd plafond aanwezig, anders L-050c, E1.09 en C4.01 geen KNX		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.16	Ruimtenummer:	E.4.260
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.17	Ruimtenummer:	E.4.230
Vloeroppervlakte:	163,77 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	TECHNISCHE RUIMTE		
Specificatie:	LBK 6		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Technische ruimten_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-030		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:	* ruimten waar lokaal geschakeld wordt: KNX, ruimten met aanwezigheidsdetectie: nee		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.20	Ruimtenummer:	E.4.240
Vloeroppervlakte:	72,9 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.28	Ruimtenummer:	E.4.220
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.30	Ruimtenummer:	E.4.210
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.32	Ruimtenummer:	E.4.190
Vloeroppervlakte:	23,9 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.34	Ruimtenummer:	E.4.180
Vloeroppervlakte:	23,9 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.35	Ruimtenummer:	E.4.200
Vloeroppervlakte:	64,31 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	OVERLEGRUIMTE		
Specificatie:	OVERLEGRUIMTE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.36	Ruimtenummer:	E.4.170
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.38	Ruimtenummer:	E.4.160
Vloeroppervlakte:	15,73 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.40	Ruimtenummer:	E.4.140
Vloeroppervlakte:	23,9 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.41	Ruimtenummer:	E.4.150
Vloeroppervlakte:	64,55 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.42	Ruimtenummer:	E.4.130
Vloeroppervlakte:	48,4 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.44	Ruimtenummer:	E.4.130
Vloeroppervlakte:	48,4 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.50	Ruimtenummer:	E.4.130
Vloeroppervlakte:	67,29 m²		
Gebruiksfunctie:	KANTOREN EN OVERLEGRUIMTEN		
Soort:	KANTOOR		
Specificatie:	KANTOOR		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/praktijkruimten/kantoren_RASTER		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-031a; L-031b		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z*		
Opmerking:	* Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.E01	Ruimtenummer:	A.4.L016
Vloeroppervlakte:	4,55 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT 1		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.G01	Ruimtenummer:	E.4.346
Vloeroppervlakte:	108,89 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Pantry		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-023		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.G02	Ruimtenummer:	E.4.346
Vloeroppervlakte:	77,58 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.H01	Ruimtenummer:	E.4.345
Vloeroppervlakte:	24,61 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	HAL		
Specificatie:	HAL		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.L01	Ruimtenummer:	E.4.131
Vloeroppervlakte:	19,12 m²		
Gebruiksfunctie:	NIET FUNCTIONELE RUIMTEN		
Soort:	LOGGIA		
Specificatie:	LOGGIA		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.S01	Ruimtenummer:	A.4.110
Vloeroppervlakte:	7,88 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.S02	Ruimtenummer:	A.4.120
Vloeroppervlakte:	7,89 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.S03	Ruimtenummer:	E.4.110
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	HERENTOILET		
Specificatie:	TOILET H		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.S04	Ruimtenummer:	E.4.120
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	SANITAIRE RUIMTEN		
Soort:	DAMESTOILET		
Specificatie:	TOILET D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Sanitair		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/100 lux (voorruimte/toiletruimte)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001a; L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.SCH01	Ruimtenummer:	A.4.017
Vloeroppervlakte:	5,6 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.SCH02	Ruimtenummer:	A.4.014
Vloeroppervlakte:	6,27 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.SCH03	Ruimtenummer:	A.4.019
Vloeroppervlakte:	7,08 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.TR01	Ruimtenummer:	A.4.015
Vloeroppervlakte:	24,81 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	TRAPPENHUIS		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.TR02	Ruimtenummer:	A.4.020
Vloeroppervlakte:	32,05 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	TRAPPENHUIS		
Specificatie:	NOODTRAP		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Valt buiten scope		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	-		
Montagehoogte:	-		
Lichtschakeling:	-		
Opmerking:	-		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	F4.W01	Ruimtenummer:	A.4.100
Vloeroppervlakte:	3,76 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.01	Ruimtenummer:	D.1.200
Vloeroppervlakte:	204,02 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	KANTINE		
Specificatie:	KANTINE		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.02	Ruimtenummer:	D.1.170
Vloeroppervlakte:	121,52 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE (DRAMARUIMTE)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.03	Ruimtenummer:	D.1.180
Vloeroppervlakte:	69,91 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE (DRAMARUIMTE)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**		
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.04	Ruimtenummer:	D.1.190
Vloeroppervlakte:	83,17 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE (MUZIEK)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Theorie/zelfstudie/praktijk/ kantoren_TECTON	Verkeersruimten/servicepl einen_CIRKELS	
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K	4000 K	
Verlichtingssterkte:	≥ 500 lux*	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)	
Gelijkmatigheid:	≥ 0,6	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)	
Kleurweergave:	≥ 80	≥ 80	
UGR:	≤ 19	≤ 22	
KNX:	Yes	Yes	
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b	L-042a; L-042b	
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LH; LA; DD; Z**	LAF; DC; Z*	
Opmerking:	* Ruimte F0.07/13/18/20/22/24/32/36 en E0.30 ≥ 750 lux, ** Presentatiedeel apart	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.	

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.05	Ruimtenummer:	D.1.172
Vloeroppervlakte:	10,33 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.06	Ruimtenummer:	D.1.171
Vloeroppervlakte:	9,99 m²		
Gebruiksfunctie:	LESRUIMTEN		
Soort:	PRAKTIJKRUIMTE		
Specificatie:	PRAKTIJKRUIMTE (REGIERUIMTE)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.07	Ruimtenummer:	D.1.181
Vloeroppervlakte:	7,4 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.08	Ruimtenummer:	D.1.192
Vloeroppervlakte:	4,75 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.09	Ruimtenummer:	D.1.191
Vloeroppervlakte:	4,75 m²		
Gebruiksfunctie:	BERGRUIMTEN		
Soort:	BERGING		
Specificatie:	BERGING		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/drama_DL		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 25		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-001c		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.G01	Ruimtenummer:	D.1.201
Vloeroppervlakte:	24,73 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten/servicepleinen_TECTON		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/300 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-033a; L-033b		
Montagehoogte:	Conform huidige situatie		
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.G02	Ruimtenummer:	D.1.173
Vloeroppervlakte:	3,61 m²		
Gebruiksfunctie:	HORIZONTALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	GANG		
Specificatie:	GANG		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Verkeersruimten bouwdeel B		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200/500 lux (verkeers-/verblijfsgebied)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4/0,6 (verkeers-/verblijfsgebied)		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 19/22 (verkeers-/verblijfsgebied)		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-001b; L-002a		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LAF; DC; Z*		
Opmerking:	*Terugdimmen bij afwezigheid in delen.		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.H01	Ruimtenummer:	C.1.050
Vloeroppervlakte:	66,87 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PANTRY		
Specificatie:	PANTRY		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Highstreet		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 22		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-301, L-302, L-083, L-082a, L-082b, L-202, L-003a, L-071, L-035a, L-001b, L-045		
Montagehoogte:	L-301: op stalen plafond, L-302: onder zijkant bruggen op hoogte tectonrails naastgelegen ruimten		
Lichtschakeling:	DD; CE;		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.H02	Ruimtenummer:	C.1.060
Vloeroppervlakte:	27,23 m²		
Gebruiksfunctie:	FACILITAIRE RUIMTEN		
Soort:	PANTRY		
Specificatie:	PANTRY (BALKON)		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Exterieur		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 10 lux (parkeerterrein) | ≥ 50 lux (rest)		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,2 (parkeerterrein) | ≥ 0,4 (rest)		
Kleurweergave:	≥ 70		
UGR:	Rgl ≤ 50		
KNX:	Yes		
Armatuurcodes:	L-003b; L-008; L-009a; L-009b; L-044; L-101; L-102		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	LA; CE; ST; Z*		
Opmerking:	*Aanwezigheidsdetectie alleen t.b.v. armatuurcodes L-003b onder groot luifel oostzijde		

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	G1.SCH01	Ruimtenummer:	D.1.202
Vloeroppervlakte:	10,89 m²		
Gebruiksfunctie:	TECHNISCHE RUIMTEN		
Soort:	SCHACHT		
Specificatie:	SCHACHT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Opslag/kasten/schachten/techniekruimten		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	4000 K		
Verlichtingssterkte:	≥ 200 lux		
Gelijkmatigheid:	≥ 0,4		
Kleurweergave:	≥ 80		
UGR:	≤ 28		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	L-050c; L-050d		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:	Handhaven		
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	LIFT B1 (F4176)	Ruimtenummer:	LIFT B1 (F
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT B1		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	LIFT B2 (F4177)	Ruimtenummer:	LIFT B2 (F
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT B2		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	LIFT C (F4175)	Ruimtenummer:	LIFT C (F4
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT C		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	LIFT D (F4174)	Ruimtenummer:	LIFT D (F4
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT D		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	LIFT E (F4173)	Ruimtenummer:	LIFT E (F4
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT E		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	LIFT F (F4172)	Ruimtenummer:	LIFT F (F41
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	LIFT F		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			

Bijlage 3.2 Masterplan - ruimteboek

Naam:	LIFT KANTINE	Ruimtenummer:	LIFT KANTI
Vloeroppervlakte:	0 m²		
Gebruiksfunctie:	VERTICALE VERKEERSRUIMTEN		
Soort:	LIFT		
Specificatie:	PANORAMALIFT		

Lichtconcept(en):

Conceptnaam:	Lift		
Afbeelding:			
Lichtkleur:	-		
Verlichtingssterkte:	-		
Gelijkmatigheid:	-		
Kleurweergave:	-		
UGR:	-		
KNX:	No		
Armatuurcodes:	Verlichting handhaven		
Montagehoogte:			
Lichtschakeling:			
Opmerking:			