

Aanbesteding: Preventief en correctief onderhoud gebouw gebonden installaties
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: 373695

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Wettelijke inspecties

Vraag:
kunnen wij er vanuit gaan dat alle wettelijke verplichtingen gereed en goedgekeurd zijn voor 1-1-2023?

Antwoord:
Ja, alleen de gevellift buiten is afgekeurd en zal naar alle waarschijnlijkheid de komende tijd worden vervangen. Onderhoud van de gevellift zal in deze overeenkomst worden opgenomen na vervanging of na groot onderhoud en goedkeuring.

Beantwoord op: 30-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 nen 3140

Vraag:
wanneer is de laatste NEN 3140 uitgevoerd?

Antwoord:
De laatste NEN3140 keuring is in 2019 uitgevoerd en dient zodoende in 2023 weer uitgevoerd te worden

Beantwoord op: 30-09-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 MJOP

Vraag:
krijgen wij de MJOP aangeleverd in O-Prognose bestand?

Antwoord:
nee, dat is helaas niet mogelijk. Deze is wel over te zetten in O-prognose

Beantwoord op: 30-09-2022
Label: Contract

Ref.nr.
5

Onderwerp:
certificeringen

Vraag:

Vanuit het aanbestedingsleidraad artikel 5.6.3. dient de inschrijver minimaal te beschikken over de volgende technische geschiktheidseisen:

- Bedrijfscertificaat Iso 9001 en ISO 14001
- Bedrijfscertificaat VCA
- BRL 6000

Momenteel zijn nog niet alle certificeringen in het bezit van onze organisatie. Is het akkoord als de certificaten in 2023 worden behaald?

Antwoord:

U dient bij aanvang contract in het bezit te zijn van het VCA certificaat. De overige certificaten mogen in 2023 worden behaald.

Indien u niet in het bezit bent van de overige certificaten dient u bij inschrijving een toelichting aan te leveren waarin u het stappenplan toelicht om in 2023 de certificaten te behalen en welke maatregelen u neemt om in de tussentijd te borgen dat er gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van de certificaten.

Indien u na 2023 niet in het bezit bent van de gevraagde certificaten behoud gemeente Gouda zich het recht toe om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Beantwoord op: 30-09-2022
Label: Contract