

GEDETAILLEERDE LIJST MET WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR KONE



Gemeente 's-Hertogenbosch

Informatieperiode: 01/01/2021 - 07/02/2023

Gerapporteerde units

Liften: 10


Totaal: 10

Voor elke installatie zijn er volgende werkitens:

- Onderhoud, vooraf geplande onderhoudsbezoeken. Onderhoudscycli worden overeengekomen in het contract.
- Reparatie: Vereiste werkzaamheden om de veiligheid van passagiers en een continue doorstroming van mensen te garanderen.
- Storing: Melding van een probleem aan een installatie door een geautoriseerd persoon of gebruiker die hulp nodig heeft.

Storingen

Technisch	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0
Onbeheersbaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Aantal personenbevrijdingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal aantal bezoeken	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	1	0



Gebouw : ACHTER HET STADHUIS 5-7 DEN BOSCH ACHTER HET STADHUIS 5-7

Contract : 0040723445 NA 31.03 PER MND OPZEGBAAR

Lift : ACHTER HET STADHUIS 5-7, DEN BOSCH NB DEN BOSCH MTBC: 0 (INSTALLATIE # 40162331)

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/02/2021 03:00	Aangemaakt	N: K:	000725853366	Mike BATAILLE
04/03/2021 08:54	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
04/03/2021 09:41	Vertrokken			
03/05/2021 04:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000731791985	Mike BATAILLE
18/05/2021 11:19	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
18/05/2021 12:11	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
02/08/2021 04:00	Aangemaakt	N: K:	000738177600	Mike BATAILLE
02/09/2021 11:35	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
02/09/2021 12:17	Vertrokken			
01/11/2021 01:00	Aangemaakt	N: S: K:	000744495858	Mike BATAILLE
23/12/2021 15:00	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, K: Customer Module		
23/12/2021 17:10	Vertrokken			
01/02/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000751000507	Mike BATAILLE
14/02/2022 13:45	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
14/02/2022 15:04	Vertrokken			
01/05/2022 00:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000757495861	Mike BATAILLE
17/05/2022 09:57	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
17/05/2022 10:58	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/08/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000764489965	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
29/07/2022 16:27	Vertrokken			
01/11/2022 00:00	Aangemaakt	N: S: K:	000772345526	Mike BATAILLE
18/11/2022 16:29	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, K: Customer Module		
18/11/2022 16:42	Vertrokken			

Storing (5)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
16/08/2021 14:02 16/08/2021 15:20 18/08/2021 14:16 01:18	Aangemaakt Aankomst Vertrokken Responstijd	Reden: Technisch Klant: graag de lifft in werking stellen Monteur: lift stil boven in NES en in de vang. big repairs moet komen. lift uit opwaartse vang gehaald. frequentieregelaar defect. spoed offerte aangevraagd.	9ANL20723440	Thomas de VAAN
31/05/2022 20:24 31/05/2022 21:53 31/05/2022 23:09 01:28	Aangemaakt Aankomst Vertrokken Responstijd	Reden: Technisch Klant: Lift vast op 1ste verdieping deuren. Monteur: 2 x glaszekering van kooideurmotor defect, deze vervangen.	9ANL20767851	Johan de WEIJER
15/06/2022 20:29 15/06/2022 22:18 01:00	Aangemaakt Aankomst Vertrokken Responstijd	Reden: Technisch Klant: de lift staat stil tussen 2 en 3 etage en reageert niet op oproep Monteur: zekering defect deurmotor. dit hersteld. vaste monteur ingelicht voor eventueel verder onderzoek lift weer in bedrijf en getest	9ANL20769921	Remco de VRIES
16/09/2022 18:12 16/09/2022 20:05 16/09/2022 21:14 01:52	Aangemaakt Aankomst Vertrokken Responstijd	Reden: Technisch Klant: Lift reageert nergens meer op. Monteur: hoofdstroomrelais gerepareerd, offerte ter vervanging gemaakt	9ANL20782594	Mike BATAILLE
19/01/2023 12:31 19/01/2023 14:05 19/01/2023 15:06 01:33	Aangemaakt Aankomst Vertrokken Responstijd	Reden: Onbeheersbaar Klant: Lift buiten gebruik na brandmelding - Begane grond Monteur: brandmeldinstallatie vervangen, waardoor lift verkeerd aangesloten en niet meer in bedrijf kwam	9ANL20802520	Mike BATAILLE

Reparatie (10)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
10/11/2020 11:03 04/03/2021 09:15 04/03/2021 09:41	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	vervangen deurkabel Monteur: deurkabel vervangen	9ANL20680772	Mike BATAILLE

Reparatie (10)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
25/03/2021 03:00	Aangemaakt	SB kabel vervangen	000323000798	Mike BATAILLE
18/05/2021 07:59	Aankomst	Monteur: SB kabel vervangen, Het vervangen van één buffer		
18/05/2021 12:11	Vertrokken			
12/07/2021 08:00	Aangemaakt	vervangen aardlekautomaat	9ANL20718806	Mike BATAILLE
12/07/2021 11:37	Aankomst	Monteur: aardlek en hoofdschakelaar defect, deze vervangen. ook		
12/07/2021 12:01	Vertrokken	voedingsspanning in het gebouw te laag, waardoor lift stilvalt.		
14/07/2021 07:30	Aangemaakt	nazien regelaar	9ANL20719142	Mike BATAILLE
14/07/2021 08:03	Aankomst	Monteur: aandrijving gerepareerd		
14/07/2021 09:59	Vertrokken			
25/08/2021 04:00	Aangemaakt	Frequentieregeling vervangen	000323166961	Mike BATAILLE
30/08/2021 09:21	Aankomst	Monteur: Frequentieregeling vervangen (1 stuks), Condensator vervangen		
02/09/2021 12:17	Vertrokken	(1 stuks)		
04/03/2021 09:41	Aangemaakt	vervangen deurbel	9ANL20697079	Mike BATAILLE
02/09/2021 12:00	Aankomst	Monteur: deurbel vervangen		
02/09/2021 12:45	Vertrokken			
14/02/2022 13:44	Aangemaakt	751000507	9ANL20751806	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: vervangen noodaccu		
14/02/2022 13:39	Vertrokken			
12/05/2022 00:00	Aangemaakt	[Ass] glazenwasser	000759520992	Pepijn de WITTE
27/05/2022 07:54	Aankomst			
27/05/2022 11:33	Vertrokken			
15/07/2022 13:37	Aangemaakt	vervangen kooisloffen en polijsten kooileiders	9ANL20774233	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: kooileiders compleet gerepareerd ivm ernstige beschadiging en		
29/07/2022 16:29	Vertrokken	kooisloffen vervangen		
10/10/2022 10:56	Aangemaakt	drukknop 0 in kooi gerepareerd	9ANL20785733	Mike BATAILLE
10/10/2022 11:02	Aankomst	Monteur: drukknop 0 in kooi gerepareerd		
10/10/2022 12:46	Vertrokken			

Gebouw : STADHUIS MARKT 1

Contract : 0040723445 NA 31.03 PER MND OPZEGBAAR

Lift : MARKT 1, DEN BOSCH NB DEN BOSCH MTBC: 0 (INSTALLATIE # 10061519)

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2021 03:00	Aangemaakt	N: S: K:	000727826725	Mike BATAILLE
04/03/2021 08:03	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, K: Customer Module		
04/03/2021 08:31	Vertrokken			
01/06/2021 04:00	Aangemaakt	N: K:	000733753214	Mike BATAILLE
23/06/2021 08:01	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
23/06/2021 09:19	Vertrokken			
01/09/2021 04:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000740347308	Mike BATAILLE
17/09/2021 15:30	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
17/09/2021 16:25	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/12/2021 01:00	Aangemaakt	N: K:	000744574624	Mike BATAILLE
23/12/2021 13:36	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
23/12/2021 14:08	Vertrokken			
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	N: S: K:	000753196936	Mike BATAILLE
24/02/2022 16:07	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, K: Customer Module		
24/02/2022 16:50	Vertrokken			
01/06/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000759603712	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
10/06/2022 09:05	Vertrokken			
01/09/2022 00:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000767062387	Mike BATAILLE
27/09/2022 13:52	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
27/09/2022 14:56	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/12/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000772341573	Mike BATAILLE
16/12/2022 07:59	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
16/12/2022 10:44	Vertrokken			

Storing (2)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
10/06/2022 07:40 10/06/2022 07:59 10/06/2022 08:43 00:19	Aangemaakt Aankomst Vertrokken Responstijd	Reden: Technisch Klant: Lift staat stil met de deuren open, reageert niet Monteur: code 0002, deurcontacten en dorpelcontact schoongemaakt	9ANL20769104	Mike BATAILLE
15/07/2022 10:13 15/07/2022 13:15 15/07/2022 14:44 03:01	Aangemaakt Aankomst Vertrokken Responstijd	Reden: Technisch Klant: Lift staat stil op BG - 10 cm boven niveau. Monteur: door slijtage sloffen, heeft de vang aangelopen. kooislof nu omgedraaid en dienen te worden vervangen	9ANL20774159	Mike BATAILLE

Reparatie (6)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
06/05/2021 13:38 06/05/2021 13:43 06/05/2021 14:39	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	controle besturing Monteur: besturing gereset	9ANL20709673	Mike BATAILLE
23/06/2021 08:00 23/06/2021 08:22 23/06/2021 09:18	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	733753214 Monteur: vervangen smeerpatronen en accu spreekluister verbinding	9ANL20716054	Mike BATAILLE
11/03/2022 09:11 11/03/2022 09:18 15/03/2022 11:21	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	besturing nazien Monteur: remcontacten nagezien en besteld, deze vervangen	9ANL20756770	Mike BATAILLE
16/03/2022 00:00 21/04/2022 13:13 21/04/2022 14:52	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	[P16]Noodstopschakelaar vervangen 100615 Monteur: Noodstopschakelaar vervangen	000323399800	Mike BATAILLE
10/06/2022 08:42 10/06/2022 09:24	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	759603712 Monteur: smeerpatronen vervangen	9ANL20769116	Mike BATAILLE

Reparatie (6)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
16/12/2022 07:58	Aangemaakt	772341573	9ANL20796614	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: machinekamer opgeruimd		
16/12/2022 08:49	Vertrokken			

Gebouw : STADSKANTOOR DEN BOSCH WOLVENHOEK 1

Contract : 0040723445 NA 31.03 PER MND OPZEGBAAR

Lift : WOLVENHOEK 1, DEN BOSCH NB DEN BOSCH MTBC: 0 (INSTALLATIE # 10251548)

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2021 03:00	Aangemaakt	N: K:	000727826786	Mike BATAILLE
12/03/2021 11:37	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
12/03/2021 12:29	Vertrokken			
01/06/2021 04:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000733753215	Mike BATAILLE
21/06/2021 09:11	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
21/06/2021 10:51	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/09/2021 04:00	Aangemaakt	N: K:	000740347310	Mike BATAILLE
17/09/2021 09:55	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
17/09/2021 11:56	Vertrokken			
01/12/2021 01:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000744574625	Hassan DJAFARI
16/12/2021 08:55	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module,		
16/12/2021 10:08	Vertrokken	K: Customer Module		
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000753196938	Mike BATAILLE
09/03/2022 09:24	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
09/03/2022 11:15	Vertrokken			

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/06/2022 00:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000759603713	Mike BATAILLE
10/06/2022 13:47	Aankomst Vertrokken	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/09/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000767062388	Mike BATAILLE
23/09/2022 08:03	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
23/09/2022 11:47	Vertrokken			
01/12/2022 00:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000772341575	Mike BATAILLE
07/12/2022 11:34	Aankomst Vertrokken	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module, K: Customer Module		

Reparatie (5)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
12/03/2021 11:36	Aangemaakt	727826786	9ANL20698198	Mike BATAILLE
12/03/2021 11:58	Aankomst	Monteur: deur bg nagezien		
12/03/2021 12:58	Vertrokken			
12/03/2021 13:21	Aangemaakt	vervangen drukknop bg	9ANL20698214	Mike BATAILLE
12/03/2021 14:11	Aankomst	Monteur: drukknop bg vervangen		
12/03/2021 14:41	Vertrokken			
07/06/2022 00:00	Aangemaakt	[M] GSM Konexion plaatsen 10251548 11135	000323493269	Mike BATAILLE
10/06/2022 13:47	Aankomst Vertrokken	Monteur: KRM PHONE, GSM Konexion plaatsen		
23/09/2022 08:02	Aangemaakt	767062388	9ANL20783481	Mike BATAILLE
23/09/2022 08:51	Aankomst Vertrokken	Monteur: vervangen noodaccu		
01/11/2022 07:53	Aangemaakt	controle besturing	9ANL20788917	Mike BATAILLE
01/11/2022 07:59	Aankomst	Monteur: veel code 0106 en 0108, bedrading gecontroleerd en lwd		
01/11/2022 09:33	Vertrokken	afgesteld		

Gebouw : STADSKANTOOR DEN BOSCH WOLVENHOEK 1

Contract : 0040723445 NA 31.03 PER MND OPZEGBAAR

Lift : WOLVENHOEK 1, DEN BOSCH RECHTS DEN BOSCH MTBC: 0 (INSTALLATIE # 10251550)

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2021 03:00	Aangemaakt	N: K:	000727826787	Mike BATAILLE
10/03/2021 12:59	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
10/03/2021 13:26	Vertrokken			
01/06/2021 04:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000733753216	Mike BATAILLE
15/06/2021 09:28	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
15/06/2021 11:23	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/09/2021 04:00	Aangemaakt	N: K:	000740347311	Mike BATAILLE
17/09/2021 11:15	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
17/09/2021 11:56	Vertrokken			
01/12/2021 01:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000744574666	Hassan DJAFARI
15/12/2021 12:22	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module,		
15/12/2021 13:14	Vertrokken	K: Customer Module		
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000753196939	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
08/03/2022 11:17	Vertrokken			
01/06/2022 00:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000759603714	Mike BATAILLE
13/06/2022 12:55	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
13/06/2022 15:38	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/09/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000767062389	Mike BATAILLE
22/09/2022 13:40	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
22/09/2022 14:11	Vertrokken			
01/12/2022 00:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000772341577	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module,		
07/12/2022 11:34	Vertrokken	K: Customer Module		

Storing (2)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
11/02/2021 14:51	Aangemaakt	Reden: Technisch	9ANL20693711	Mike BATAILLE
12/02/2021 08:00	Aankomst	Klant: Was opsluiting 1 persoon op -1		
12/02/2021 09:35	Vertrokken	Monteur: frequentieregelaar slecht, deze afgesteld		
17:08	Responstijd			
20/09/2021 13:09	Aangemaakt	Reden: Technisch	9ANL20727613	Jurgen SPIES
20/09/2021 16:03	Aankomst	Klant: Lift staat stil onbekende etage		
20/09/2021 16:33	Vertrokken	Monteur: aandrijving defect offerte nieuwe		
02:53	Responstijd			

Reparatie (7)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
15/06/2021 09:27	Aangemaakt	733753216	9ANL20714812	Mike BATAILLE
15/06/2021 10:17	Aankomst	Monteur: vervangen accu noodverlichting		
15/06/2021 10:33	Vertrokken			
17/09/2021 11:14	Aangemaakt	740347311	9ANL20727340	Mike BATAILLE
17/09/2021 11:35	Aankomst	Monteur: accu noodverlichting vervangen		
17/09/2021 11:50	Vertrokken			
28/09/2021 04:00	Aangemaakt	X239 Verv V3F16L Monospace 12	000323209426	Jurgen SPIES
29/09/2021 10:16	Aankomst	Monteur: X239 Verv V3F16L Monospace 12A		
29/09/2021 12:44	Vertrokken			
08/03/2022 09:55	Aangemaakt	753196939	9ANL20756289	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: snelheidsbegrenzer afgesteld		
08/03/2022 11:26	Vertrokken			
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	[P14]SB kabel 10251550 Wolvenhoek 1, Den	000323382703	Mike BATAILLE
05/04/2022 09:30	Aankomst	Monteur: Vervangen van SB kabel		
05/04/2022 12:08	Vertrokken			

Reparatie (7)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
22/09/2022 13:39	Aangemaakt	767062389	9ANL20783330	Mike BATAILLE
22/09/2022 14:30	Aankomst Vertrokken	Monteur: vervangen kooideurrollen		
01/02/2023 10:38	Aangemaakt	onderzoek kraken in lift	9ANL20804467	Mike BATAILLE
01/02/2023 10:44	Aankomst	Monteur: div delen kooiframe nagezien		
01/02/2023 11:51	Vertrokken			

Gebouw : STADSKANTOOR DEN BOSCH WOLVENHOEK 1

Contract : 0040723445 NA 31.03 PER MND OPZEGBAAR

Lift : WOLVENHOEK 1, DEN BOSCH DUPLEX OUDBOUW LINKS DEN BOSCH MTBC: 0 (INSTALLATIE # 10251551)

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2021 03:00	Aangemaakt	N: K:	000727826788	Mike BATAILLE
10/03/2021 10:35	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
10/03/2021 11:50	Vertrokken			
01/06/2021 04:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000733753217	Mike BATAILLE
21/06/2021 07:59	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
21/06/2021 10:51	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/09/2021 04:00	Aangemaakt	N: K:	000740347312	Mike BATAILLE
07/09/2021 13:05	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
07/09/2021 13:41	Vertrokken			
01/12/2021 01:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000744574667	Hassan DJAFARI
14/12/2021 11:22	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module,		
14/12/2021 12:09	Vertrokken	K: Customer Module		
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000753196940	Mike BATAILLE
08/03/2022 11:17	Aankomst Vertrokken	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/06/2022 00:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000759603715	Mike BATAILLE
13/06/2022 13:47	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
13/06/2022 15:38	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/09/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000767062390	Mike BATAILLE
22/09/2022 12:26	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
	Vertrokken			
01/12/2022 00:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000772341579	Mike BATAILLE
30/11/2022 11:34	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module,		
	Vertrokken	K: Customer Module		

Storing (1)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
03/11/2021 08:54	Aangemaakt	Reden: Onbeheersbaar	9ANL20734394	Thomas de VAAN
03/11/2021 09:24	Aankomst	Klant: Lift is van binnenuit niet te openen, wel van buitenaf		
03/11/2021 09:43	Vertrokken	Monteur: lift in normaal bedrijf bij aankomst. knoppen getest. werken naar		
00:30	Responstijd	behoren. lift is voorzien van kaartlezer. als je geen pas hebt/geen pas aanbiedt dan werken de kooiknoppen voor de verdiepingen niet. Kooiknop 0 werkt altijd, ook zonder pas.		

Reparatie (5)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
19/04/2021 14:36	Aangemaakt	controle kooideur	9ANL20707390	Mike BATAILLE
19/04/2021 14:43	Aankomst	Monteur: kooideur afgesteld		
19/04/2021 15:30	Vertrokken			

Reparatie (5)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
21/06/2021 07:58	Aangemaakt	733753217	9ANL20715663	Mike BATAILLE
21/06/2021 08:50	Aankomst	Monteur: vervangen accu spreekluister verbinding		
21/06/2021 09:11	Vertrokken			
14/07/2021 10:30	Aangemaakt	regelaar geeft problemen	9ANL20719211	Mike BATAILLE
14/07/2021 11:28	Aankomst	Monteur: regelaar slecht, lead gemaakt ter vervanging		
14/07/2021 12:02	Vertrokken			
23/08/2021 04:00	Aangemaakt	VERVANGINGSSET VOOR V3F16L MO	000323156718	Mike BATAILLE
07/09/2021 10:05	Aankomst	Monteur: VERVANGINGSSET VOOR V3F16L MONOSPACE		
07/09/2021 13:41	Vertrokken			
02/01/2023 10:27	Aangemaakt	controle aandrijving	9ANL20798825	Mike BATAILLE
02/01/2023 10:53	Aankomst	Monteur: aandrijving nagezien		
02/01/2023 11:55	Vertrokken			

Gebouw : STADSKANTOOR DEN BOSCH WOLVENHOEK 1

Contract : 0040723445 NA 31.03 PER MND OPZEGBAAR

Lift : WOLVENHOEK 1, DEN BOSCH DUPLEX OUDBOUW RECHTS DEN BOSCH MTBC: 0 (INSTALLATIE # 10251552)

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2021 03:00	Aangemaakt	N: K:	000727826789	Mike BATAILLE
10/03/2021 10:54	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
10/03/2021 11:50	Vertrokken			
01/06/2021 04:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000733753218	Mike BATAILLE
15/06/2021 08:21	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
15/06/2021 11:23	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/09/2021 04:00	Aangemaakt	N: K:	000740347314	Mike BATAILLE
07/09/2021 13:25	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
07/09/2021 13:41	Vertrokken			

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/12/2021 01:00 15/12/2021 09:18 15/12/2021 11:30	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: S: MX K: Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module, K: Customer Module	000744574668	Hassan DJAFARI
01/03/2022 00:00 08/03/2022 11:17	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: K: Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module	000753196941	Mike BATAILLE
01/06/2022 00:00 13/06/2022 15:38	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: D: L: M: C: K: Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module	000759603716	Mike BATAILLE
01/09/2022 00:00 22/09/2022 15:47 22/09/2022 16:42	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: K: Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module	000767062391	Mike BATAILLE
01/12/2022 00:00 30/11/2022 11:34	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: S: MX K: Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module, K: Customer Module	000772341581	Mike BATAILLE

Storing (1)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
04/08/2022 13:39 04/08/2022 15:57 01:39	Aangemaakt Aankomst Vertrokken Responstijd	Reden: Technisch Klant: Lift maakte bonkende geluid bij omhoog en omlaag gaan Monteur: code 23, contact schoongemaakt en connectoren ccb board.	9ANL20776890	Mike BATAILLE

Reparatie (6)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
06/01/2021 03:00	Aangemaakt	Remcontrole voorziening	000322908244	Mike BATAILLE
07/01/2021 11:53	Aankomst	Monteur: Remcontrole voorziening		
07/01/2021 13:38	Vertrokken			
10/03/2021 10:53	Aangemaakt	727826789	9ANL20697846	Mike BATAILLE
10/03/2021 11:14	Aankomst	Monteur: leiders gesmeerd		
10/03/2021 12:00	Vertrokken			
23/04/2021 09:26	Aangemaakt	controle goederen lift	9ANL20707931	Mike BATAILLE
23/04/2021 12:32	Aankomst	Monteur: deurcontacten nagezien		
23/04/2021 13:30	Vertrokken			
15/06/2021 08:20	Aangemaakt	733753218	9ANL20714813	Mike BATAILLE
15/06/2021 09:11	Aankomst	Monteur: vervangen accu noodverlichting		
15/06/2021 09:28	Vertrokken			
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	[P14]SB kabel vervangen 10251552 Wolvenh	000323382220	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: Vervangen van SB kabel		
05/04/2022 12:08	Vertrokken			
30/11/2022 09:32	Aangemaakt	772341581	9ANL20793551	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: controle deuren		
30/11/2022 11:34	Vertrokken			

Gebouw : STADSKANTOOR DEN BOSCH WOLVENHOEK 1

Contract : 0040723445 NA 31.03 PER MND OPZEGBAAR

Lift : WOLVENHOEK 1, DEN BOSCH OUDBOUW ENKELE LIFT DEN BOSCH MTBC: 0 (INSTALLATIE # 10251553)

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2021 03:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000727826790	Mike BATAILLE
10/03/2021 09:50	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
10/03/2021 11:50	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/06/2021 04:00	Aangemaakt	N: K:	000733753220	Mike BATAILLE
15/06/2021 08:00	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
15/06/2021 11:23	Vertrokken			
01/09/2021 04:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000740347316	Mike BATAILLE
06/10/2021 09:35	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module,		
06/10/2021 10:54	Vertrokken	K: Customer Module		
01/12/2021 01:00	Aangemaakt	N: K:	000744574669	Hassan
14/12/2021 09:20	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		DJAFARI
14/12/2021 10:46	Vertrokken			
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000753196943	Mike BATAILLE
08/03/2022 07:59	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
08/03/2022 11:17	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/06/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000759603717	Mike BATAILLE
13/06/2022 07:59	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
13/06/2022 12:34	Vertrokken			
01/09/2022 00:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000767062392	Mike BATAILLE
22/09/2022 11:39	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module,		
22/09/2022 12:26	Vertrokken	K: Customer Module		
01/12/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000772341584	Mike BATAILLE
30/11/2022 08:00	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
30/11/2022 11:34	Vertrokken			

Reparatie (7)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
07/01/2021 13:42	Aangemaakt	controle stopverschil	9ANL20688585	Mike BATAILLE
07/01/2021 13:58	Aankomst	Monteur: aandrijfsysteem nagezien nav stopverschil(soms)		
07/01/2021 15:00	Vertrokken			

Reparatie (7)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
17/03/2021 12:43	Aangemaakt	reparatie kooilicht	9ANL20698734	Mike BATAILLE
17/03/2021 12:53	Aankomst	Monteur: kooilicht gerepareerd		
17/03/2021 14:06	Vertrokken			
08/03/2022 07:58	Aangemaakt	753196943	9ANL20756288	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: vervangen mapkast verlichting		
08/03/2022 08:54	Vertrokken			
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	[P14]Snelheidsbegrenzerkabel vervangen 1	000323382709	Mike BATAILLE
05/04/2022 07:59	Aankomst	Monteur: Snelheidsbegrenzer kabel vervangen		
05/04/2022 12:08	Vertrokken			
13/06/2022 07:58	Aangemaakt	759603717	9ANL20769404	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: vervangen noodaccu		
13/06/2022 08:35	Vertrokken			
24/06/2022 00:00	Aangemaakt	[P28] GSM Konexion plaatsen 10284818 102	000323516417	Mike BATAILLE
11/07/2022 11:50	Aankomst	Monteur: KRM PHONE,GSM ENGG ALBU EN81-28:2018		
11/07/2022 16:20	Vertrokken			
30/11/2022 07:59	Aangemaakt	772341584	9ANL20793552	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: controle remvoeringen		
30/11/2022 08:49	Vertrokken			

Gebouw : STADSKANTOOR DEN BOSCH WOLVENHOEK 1

Contract : 0040723445 NA 31.03 PER MND OPZEGBAAR

Lift : WOLVENHOEK 1, DEN BOSCH DUPLEX LINKS BIJ BEVEILIG DEN BOSCH MTBC: 0 (INSTALLATIE # 10284818)

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2021 03:00	Aangemaakt	N: K:	000727826791	Mike BATAILLE
12/03/2021 11:17	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
12/03/2021 12:28	Vertrokken			

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/06/2021 04:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000733753221	Mike BATAILLE
15/06/2021 10:33	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
15/06/2021 11:23	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/09/2021 04:00	Aangemaakt	N: K:	000740347317	Mike BATAILLE
06/10/2021 08:52	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
06/10/2021 09:19	Vertrokken			
01/12/2021 01:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000744574670	Hassan DJAFARI
15/12/2021 14:27	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module,		
15/12/2021 14:58	Vertrokken	K: Customer Module		
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000753196944	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
08/03/2022 11:17	Vertrokken			
01/06/2022 00:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000759603718	Mike BATAILLE
10/06/2022 09:57	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
10/06/2022 13:47	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/09/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000767062393	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
22/09/2022 16:42	Vertrokken			
01/12/2022 00:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000772339996	Mike BATAILLE
07/12/2022 08:07	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module,		
07/12/2022 11:34	Vertrokken	K: Customer Module		

Reparatie (3)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
------------	--	--------------	-----------	---------

Reparatie (3)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	[P20]Snelheidsbegrenzerkabel vervangen 1	000323382360	Mike BATAILLE
17/05/2022 08:00	Aankomst	Monteur: SB kabel vervangen		
17/05/2022 09:34	Vertrokken			
24/06/2022 00:00	Aangemaakt	[P28] GSM Konexion plaatsen 10284818 102	000323516418	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: KRM PHONE,GSM ENGG ALBU EN81-28:2018		
11/07/2022 16:20	Vertrokken			
07/12/2022 08:06	Aangemaakt	772339996	9ANL20794651	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: vervangen noodaccu		
07/12/2022 08:57	Vertrokken			

Gebouw : STADSKANTOOR DEN BOSCH WOLVENHOEK 1

Contract : 0040723445 NA 31.03 PER MND OPZEGBAAR

Lift : WOLVENHOEK 1, DEN BOSCH NB DEN BOSCH MTBC: 0 (INSTALLATIE # 11135700)

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2021 03:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000727827627	Mike BATAILLE
12/03/2021 15:47	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module,		
12/03/2021 17:23	Vertrokken	K: Customer Module		
01/06/2021 04:00	Aangemaakt	N: K:	000733753481	Mike BATAILLE
21/06/2021 10:00	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
21/06/2021 10:51	Vertrokken			
01/09/2021 04:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000740347649	Mike BATAILLE
06/10/2021 11:17	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door		
06/10/2021 12:25	Vertrokken	Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/12/2021 01:00	Aangemaakt	N: K:	000744575145	Hassan
16/12/2021 10:41	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		DJAFARI
16/12/2021 13:53	Vertrokken			

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2022 00:00	Aangemaakt	N: S: MX K:	000753198151	Mike BATAILLE
09/03/2022 11:15	Aankomst Vertrokken	Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, MX: MX check module, K: Customer Module		
01/06/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000759604119	Mike BATAILLE
13/06/2022 12:34	Aankomst Vertrokken	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
01/09/2022 00:00	Aangemaakt	N: D: L: M: C: K:	000767063078	Mike BATAILLE
23/09/2022 11:47	Aankomst Vertrokken	Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module		
01/12/2022 00:00	Aangemaakt	N: K:	000772340316	Mike BATAILLE
09/12/2022 07:59	Aankomst	Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module		
09/12/2022 09:51	Vertrokken			

Reparatie (2)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
07/06/2022 00:00	Aangemaakt	[M] GSM Konexion plaatsen 10251548 11135	000323493270	Mike BATAILLE
13/06/2022 12:34	Aankomst Vertrokken	Monteur: KRM PHONE, GSM Konexion plaatsen		
23/09/2022 08:50	Aangemaakt	767063078	9ANL20783482	Mike BATAILLE
23/09/2022 10:15	Aankomst Vertrokken	Monteur: vervangen noodaccu		

Gebouw : STADSKANTOOR DEN BOSCH WOLVENHOEK 1

Contract : 0040723445 NA 31.03 PER MND OPZEGBAAR

Lift : WOLVENHOEK 1, DEN BOSCH NB DEN BOSCH MTBC: 0 (INSTALLATIE # 40162330)

Onderhoud (8)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
01/03/2021 03:00 17/03/2021 14:06 17/03/2021 14:37	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: S: K: Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, K: Customer Module	000727826792	Mike BATAILLE
01/06/2021 04:00 21/06/2021 10:52 21/06/2021 11:37	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: K: Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module	000733753222	Mike BATAILLE
01/09/2021 04:00 17/09/2021 10:15 17/09/2021 11:56	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: D: L: M: C: K: Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module	000740347319	Mike BATAILLE
01/12/2021 01:00 16/12/2021 10:41 16/12/2021 11:25	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: K: Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module	000744574671	Mike BATAILLE
01/03/2022 00:00 09/03/2022 11:15	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: S: K: Monteur: N: Condition Module, S: Shaft Module, K: Customer Module	000753196945	Mike BATAILLE
01/06/2022 00:00 13/06/2022 12:34 13/06/2022 15:38	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: K: Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module	000759603719	Mike BATAILLE
01/09/2022 00:00 23/09/2022 11:47	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: D: L: M: C: K: Monteur: N: Condition Module, D: Door Operator Module, L: Landing Door Module, M: Machine Module, C: Control Panel Module, K: Customer Module	000767062394	Mike BATAILLE
01/12/2022 00:00 09/12/2022 09:51	Aangemaakt Aankomst Vertrokken	N: K: Monteur: N: Condition Module, K: Customer Module	000772345523	Mike BATAILLE

Reparatie (1)

Datum Tijd		Beschrijving	Werkorder	Monteur
09/12/2022 08:19	Aangemaakt	772345523	9ANL20794969	Mike BATAILLE
	Aankomst	Monteur: put opvangbakken geleegd		
09/12/2022 09:21	Vertrokken			

Installaties zonder werkorders: 0

Wij vertrouwen erop dat dit rapport waardevolle informatie voor u bevat. Hebt u nog vragen, of hebt u bijkomende ondersteuning nodig? Aarzel dan niet contact op te nemen met uw plaatselijke KONE-vertegenwoordiger.

© Copyright KONE Corporation 2023
De vertrouwelijke informatie die hierin wordt gepresenteerd, is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden en wordt uitsluitend bij overeenkomst verstrekt voor het exclusieve gebruik van de specifieke hierin geïdentificeerde klant. Terwijl KONE redelijke inspanningen heeft geleverd om een nauwkeurige samenvatting van informatie te verstrekken, kunnen er onbedoelde fouten of weglatingen bestaan, en als zodanig wijst KONE alle aansprakelijkheid, verklaringen en garanties met betrekking tot de gepresenteerde informatie af. Enig vertrouwen is geheel op eigen risico van de klant. Dit document, of de hierin vervatte informatie, mag niet gereproduceerd, openbaar gemaakt of overgedragen worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de juridische afdeling van KONE.