

LIFTBOEK

In dit liftboek zijn de hoofdgegevens van de liftinstallatie en de volgende ongenummerde registers opgenomen:

- AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST
- AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN
- VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN
- BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES
- ONGEVALLENREGISTRATIE
- AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

De registers zijn voor de volgende werkzaamheden bestemd:

Aard van de werkzaamheden:	Aantekeningen hieromtrent in het register:
Onderhoud	Onderhoudswerkzaamheden dienen door de onderhoudsfirma te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST". In het register "AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN" dient de datum van de desbetreffende onderhoudsbeurt te worden genoteerd.
Reparatie	Reparaties dienen door de onderhoudsfirma/installateur te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST".
Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten	Vervanging van kabels of gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten dient door de installateur te worden vastgelegd in het register "VERVANGING VAN KABELS OF GECERTIFICEERDE ONDERDELEN/VEILIGHEIDSCOMPONENTEN".
Belangrijke wijzigingen of modificaties *	Wijzigingen of modificaties dienen door de installateur te worden vastgelegd in het register "BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OF MODIFICATIES". Het aanbrengen van een wijziging of modificatie door een ander dan de installateur levert CE-verantwoordelijkheid op voor degene die wijzigt.
Ongevallenregistratie	Ongevallen of bijna-ongevallen dienen doorgegeven te worden aan de onderhoudsfirma die dit vastlegt in het register "ONGEVALLENREGISTRATIE" en de keurende instantie hierover informeert.
Periodieke keuringen	Periodieke keuringen dienen door de keurende instantie te worden vastgelegd in het register "AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE".

* Bij modernisering neemt degene die de modernisering uitvoert de CE-verantwoordelijkheid over van de oorspronkelijke installateur.
Garantie en aansprakelijkheid ligt bij degene die de modernisering uitvoert.

Nieuw 17/11-03 WJW 2

HOOFDGEGEVENS VAN DE LIFTINSTALLATIE	
Installatienummer:	1054962
Dossiernummer Liftinstituut:	
Equipementnummer:	10251553
Eigenaar	
Naam:	Gemeente 's-Hertogenbosch
Adres:	Postbus 12345
Plaats:	5200 GZ Den Bosch
Houder	
Naam:	Stadskantoor
Adres:	Wolvenhoek 1
Plaats:	5211 HH Den Bosch
Installateur	
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV
Fabrikant	
Naam:	KONE Liften en Roltrappen BV
Bouwjaar:	2003
Datum van overdracht/ingebruikneming:	2003
Soort lift:	Tractie
Toelaatbaar aantal personen:	8
Nominale last in kg:	630
Hefhoogte in m:	11.34
Aantal en soort draagkabels:	5/Warrington
Aantal stopplaatsen:	4
Aantal schachttoegangen:	4
Aantal kooitoegangen:	1
Nominale snelheid in m/s:	1
Nivelleer/nastelsnelheid in m/s:	-
Besturingsvorm:	LCE / Volledig verzamelde besturing
Motorvermogen (kW)	3.7
Toerental (-/min)	95
cos φ / I aanloop / I nom. (A)	- / 14.4 / 10.3
Aansluitspanning (V)	3x400
Brandweerlift:	Nee
Plaats van de machine:	Boven in de schacht
Opstellingstekening:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage IV
Elektrisch schema:	zie Gebruikershandleiding, Bijlage V
Hydraulisch schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VII
Leiding schema (indien van toepassing):	zie Gebruikershandleiding, Bijlage VIII
Toegepaste gecertificeerde onderdelen/veiligheidscomponenten:	Certificaat nummer van het EG-type onderzoek resp. gelijkwaardige gegevens
☒ indien van toepassing	
☒ schachtdeuren (grendelinrichting)	TÜV-A-AT-1/99/004 CETV/2 Type AMDL2
☒ vang	978-3 Type SGB08
☒ snelheidsbegrenzer	TÜV-A-AT-1/98/001/1 CEGB Type 80420 (OL35)
☒ beveiliging tegen te hoge opwaartse snelheden	NL.97.400.1002.002.02 Type Brake
☐ leidingbreukklep	
☐ smoor-terugslagklep	
☒ kooi-/tegengewicht buffers	AP006 / E2 Type Polyurethan
☒ elektronische componenten	713713/H05 713123/H02/H03 763613H01
	rapportnummer: 255 rapportnummer: 254/312 rapportnummer: 213

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:

Omschrijving:

19/11-03	Overdn. N.E.B.-S.E.B. - J. Eep	
26/7-04	V.O. 2x gewichtblok van kooi dak in put gelegd	M. Bataille
17/5-05	Take care (9)	M. Bataille
16/11-05	Take care (9)	
22/2-06	V.O. SB-kabel ingekort	M. Bataille
17/5-06	Take care (9)	
7/11-06	Take care (9) (*2007x Thyssenkrupp liften)	
17-4-07	per odt M. lensse	
27-8-07	per ond M. uid. Wulp	
16-11-07	Ond. M. uid. Wulp	
	200P	
17/1-08	R. Beeren ond	
29/2-12	Rep: alarmschel vervangen	M. Bataille
28/1-13	V.O. installatie extra gekunst	M. Bataille
12/11-13	Storing: commando schacht BG werd niet weggeschakeld knop gemodificeerd	M. Bataille
23/1-14	installatie gekunst	M. Bataille
5/3-15	V.O. installatie gekunst	M. Bataille
10-8-15	Ass bij beuren 1/13	
21/8/15	st. slof schachtdeur 2 ^e achter de deur odt hersteld extern	V. de Vaak
17/3-16	Storing: lift zou eenmalig niveausverschil hebben gehad op BG, geen bijzonderheden bij aanroepst → 20.2	

AANTEKENINGEN VAN DE ONDERHOUDSDIENST

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Datum:	Omschrijving:
--------	---------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Onderhoudsnummer:

Datum:

Omschrijving:

AANTEKENINGEN ONDERHOUDSBEURTEN

Installatie nummer:

Onderhoudsnummer:

Tijdstippen waarop het liftonderhoud heeft plaatsgevonden

Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum	Datum
<u>2004</u>	<u>2012</u>	<u>2016</u>	<u>2020</u>			
23/1-MB	26/1-MB	24/3-MB	4/3-MB			
25/5-MB	25/6-MB	0/6-MB	2/6-MB			
26/7-MB	3/10-MB	17/10-MB	20/10-MB			
18/11-MB	17/12-MB	20/12-MB	24/11-MB			
<u>2005</u>	<u>2013</u>	<u>2017</u>	<u>2021</u>			
29/3-MB	20/1-MB	10/2-MB	10/3-MB			
7/7-MB	27/5-MB	27/6-MB	15/6-MB			
30/11-MB	4/9-MB	19/9-MB	6/10-MB			
	21/11-MB	16/11-RS	14/12-HDJ			
<u>2006</u>						
22/2-MB	<u>2014</u>	<u>2018</u>	<u>2022</u>			
24/5-MB	27/1-MB	0/1-MB	0/3-MB			
1/11-MB	9/4-MB	7/4-MB	13/6-MB			
	30/6-MB	22/6-MB	22/9-MB			
<u>2007</u>	9/10-MB	17/10-MB	30/11-MB			
7/2-MB						
<u>2011</u>	<u>2015</u>	<u>2019</u>				
1/7-JDW	5/3-MB	27/3-MB				
15/9-MB	24/6-MB	17/6-MB				
20/12-MB	19/10-MB	11/9-MB				
	17/12-MB	20/11-MB				

[illegible]

Onderhoudsnummer:

[illegible]

[illegible]



ONGEVALLENREGISTRATIE	
Melding (bijna) ongeval	
Datum melding:	(A)
Naam en functie melder:	(B)
Datum en tijd van het ongeval:	(C)
Locatie: Adres Plaats Installatienummer: Onderhoudsnummer:	(D)
Soort melding:	☐ Bijna ongeval ☐ Ongeval met materiële schade ☐ Ongeval met lichamelijke schade
Beschrijving van het gebeurde: Welke handelingen gingen direct vooraf: Hoe is de verwonding en/of schade ontstaan:	(E)
Omschrijving van de mogelijke oorzaak:	(F)
Naam van het slachtoffer: Specificatie verwonding: Evt. medische behandeling door:	(G)
Materiële schade:	(H)
Eventuele getuigen:	(I)
Betrokken politie of A.I. functionaris:	(J)
Is proces verbaal opgemaakt ?	(K)
Genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling:	(L)
Naam / paraaf ARBO coördinator:	(M)

Dit formulier z.s.m. na het ongeval invullen en opsturen naar de desbetreffende keurende instantie

Dossiernummer TÜV Nederland : 20322			
Fabrieks-/ werknummer :			
Equipmentnummer : 10251553			
NES boven: 7 cm	Blok onder TG: 10 cm	Uitloop kooi: 10 cm	
NES onder: 4 cm	Buffer onder TG: 0 cm	Uitloop TG: 16 cm	
Stavlak: 141 cm	Hoogte stuit TG: 11 cm	Bufferslag: 9 cm	
Max uitloop TG: 1200 cm Nesschaal = 33cm 9 halve = 80cm			
Datum	Opmerkingen		
00/01/12	Vervolgkeuring TÜV-nederland BV		
	- geen opmerkingen G.F. de Boer		
23/01/14	Per keuring TÜV-nederland BV (20322)		
	- geen opmerkingen G.F. de Boer		
20/02/15	Per keuring TÜV-nederland BV (20322)		
	- geen opmerkingen G.F. de Boer		
22-2-17	Per inspectie Tuv Ned. Tolencamp		
	- geen opmerkingen		
17-2-22	Periodieke keuring Tuv W.O. Schmitz		
6-14	RD2, Sec 9/0		
6-14	*MA50 Gegeven test geen rem controle		
3-2-22	Per keuring door Tuv Ned. v.d. Dem 5/11		
	SB 8000 SB hotel vertoond breuke 5/11		

TUV NEDERLAND Q.A.B.V. – Postbus 120 – 5680 AC Best – bezoekadres: de Waal 21C – 5684 PH Best
☎ 0499-339500 – 📠 0499-339539 e-mail: planning@tfn.nl website: www.tuv.nl
B.T.W. nr. NL007600197B01 – Handelsregister K.v.K. en Fabrieken voor Oost-Brabant reg. nr. 17091102

AANTEKENINGEN VAN DE KEURENDE INSTANTIE

Installatie nummer: 10251553	
Naam keurende instantie: Liftinstituut	
Dossier nummer keurende instantie: 5211-170-06	
Datum:	Omschrijving:
17/10/03	Eindecontrole door LI AL
	juiste gegevens van bestuur in liftboek
	alarmtel defect
	na definitieve keuring → balanseren
	voor test
12/10/03	3-jarig keuring door LI AL
	punten Eindecontrole oplossen
	V.O. tekenen
	ACC 17/11/03
12/10/04	periodieke keuring door LI AL
	ARBQ. Nieuw opkooi (schacht-leup + put
15/6/06	Vervolgkeuring LT Dan
	adv. advies nvc put
4/3-2008	Keuring Liftinstituut, AS
	VOK Adv. nvc put
10/9/09	Vervolgkeuring LT Dan
28-1-2011	Vervolgkeuring Liftinstituut v. Beauding geen opm.
11/9/10	periodieke keuring uitgewerd door Aboma 55226
	geen opm
	T Broere
3-9-20	Pir Hermann Tiv Ned
	- Korb-Plan vandaan
	- Remcontrole ontbrekt NE 7 → 15cm

[illegible]

Naam keurende instantie:

Dossier nummer keurende instantie:

Datum:

Omschrijving: