

Aanbesteding: Bouwteam De Hofjes Opwierde
Aanbestedende Dienst: Gemeente Eemsdelta
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 3.2.2 Technische- en beroepsbekwaamheid

Vraag:

In de eerste kerncompetentie staat "Naar tevredenheid van de opdrachtgever aanleggen van minimaal 2500m² riolering in één project in een stedelijke omgeving."

Vraag: Bedoelt u hier 2.500m² verhardingsoppervlakte, waarbij nieuwe riolering is aangebracht? Zo niet, graag verduidelijking.

Antwoord:

Hier dient het volgende aangehouden te worden: Naar tevredenheid van de opdrachtgever aanleggen van minimaal 2500m² verhardingen inclusief rioleringsysteem in één project in een stedelijke omgeving.

Percelen: P1 Bouwteam de Hofjes
Beantwoord op: 29-03-2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 UEA

Vraag:

De aangeleverde UEA is niet door opdrachtgever ingevuld. De uitsluitingsgronden zijn hierdoor niet te herleiden. Kunt u een nieuwe versie sturen?

Antwoord:

Ja, een nieuwe versie van de UEA wordt bij deze nota van inlichtingen geüpload en dient ingevuld te worden bij inschrijving.

Percelen: P1 Bouwteam de Hofjes
Beantwoord op: 29-03-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 3.2.2 Technische- en beroepsbekwaamheid (Leidraad)

Vraag:

In de tweede kerncompetentie stelt u "Naar tevredenheid van de opdrachtgever minimaliseren van zettingen van minimaal 1000m² met een restzettingseis van 0,10 m over 30 jaar."

Deze competentie is gezien de aard van de competentie, zeer moeilijk tot niet aantoonbaar en komt vrijwel alleen in UAV-gc georiënteerde contracten voor maar niet in RAW. Daarnaast is voor dit werk al een geotechnische beschouwing uitgevoerd, waarbij diverse oplossingsrichting wordt gegeven en haalbaar zijn binnen dit werkgebied.

Vraag: kunt u de kerncompetentie wijzigen in bijvoorbeeld aantoonbare ervaring met werken in een zettingsgevoelig gebied (bijvoorbeeld door het toepassen van lichte ophoogmaterialen, monitoring, etc.)?

Antwoord:

De restzettingseis 10cm in 30 jaar vervalt voor het aantonen van deze kerncompetitie. Het volgende dient aangehouden te worden: Naar tevredenheid van de opdrachtgever minimaliseren van zettingen van minimaal 1000m² in één project.

Percelen: P1 Bouwteam de Hofjes

Beantwoord op: 29-03-2023

Label: Contract

Ref.nr.

4

Onderwerp:

3.2.2 Technische- en beroepsbekwaamheid (Leidraad)

Vraag:

In de tweede kerncompetentie stelt u "Naar tevredenheid van de opdrachtgever minimaliseren van zettingen van minimaal 1000m² met een restzettingseis van 0,10 m over 30 jaar."

In vervolg op voorgaande vraag (herzien kerncompetentie 2); indien OG deze kerncompetentie handhaaft. Kunt u de kerncompetentie nader specificeren? Betreft dit ontwerp, realisatie en eindresultaat na 30 jaar? Of voldoet alleen een geotechnische beschouwing in ontwerpfase?

Antwoord:

Zie vraag 3, de kerncompetentie is aangepast.

Percelen: P1 Bouwteam de Hofjes

Beantwoord op: 29-03-2023

Label: Contract