

Aanbesteding: Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openb. Verlichting
Aanbestedende Dienst: Gemeente Heerlen
Referentie: 66.100 I&A7595

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Programma van eisen Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Opdrachtnemer dient zelf de frequentie en planning van 3140 werkzaamheden te bepalen. Bepalend voor de planning is wanneer deze werkzaamheden in het verleden hebben plaatsgevonden. Wilt u daarom een overzicht verstrekken van de laatst uit gevoerde werkzaamheden en data in het kader van de 3140?

Antwoord:

U dient voor de contractperiode vanaf 1-1-2024 de rol als installatieverantwoordelijke op u te nemen. Alle hiervoor benodigde inspecties en werkzaamheden voortvloeiend uit de NEN3140 dienen uitgevoerd te worden.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Programma van eisen Aanbestedingsleidraad

Vraag:

U stelt dat de verplichtingen behorend bij graafmeldingen waaronder de CROW 400 in scope zijn. Beschikt u over informatie in het kader van CROW 400 die aan de inschrijvers ter beschikking wordt gesteld?

Antwoord:

U kunt deze informatie kosteloos opvragen bij de betreffende gemeente indien deze beschikbaar is.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Inschrijfstaat

Vraag:

In de door u gekozen opzet dient een vast bedrag per object per jaar ingeprijsd te worden voor het onderhouden van de LED- en conventionele verlichting. Hierin dient niet alleen de werking maar ook de beeldkwaliteit te worden gegarandeerd. Om het onderhouden van de beeldkwaliteit af te kunnen prijzen is het benodigd de huidige situatie te kennen. Bent u bereid een overzicht te verschaffen van de in de afgelopen contractperiode uitgevoerde beeldkwaliteit schouwen en de herstelwerkzaamheden die naar aanleiding van de constatering zijn uitgevoerd?

Antwoord:

Nee. Het staat u vrij om ronde te maken en de staat van het areaal op het gebied van de beeldkwaliteit te beoordelen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad C9

Vraag:

De gunningscriteria bestaan uit 70% prijs en 30% kwaliteit. Bovendien zijn de beoordelingsstappen niet heel onderscheidend (met een voldoende wordt al de helft van de score behaald). Hierdoor verwachten wij dat er een beperkt onderscheid op kwaliteit kan worden gemaakt en dat vooral de prijs bepalend is. Dit sluit voor ons gevoel niet helemaal aan bij de eisen en ambities uit de uitvraag. Bent u bereid de verhouding tussen prijs en kwaliteit aan te passen naar bijvoorbeeld 70% kwaliteit en 30% prijs?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.4.07

Vraag:

Voor de levertijden van materialen zoals vermeld in bijlage 1: inschrijfstaat is de opdrachtnemer volledig verantwoordelijk. Het voeren van de hiervoor benodigde voorraden wordt geacht onderdeel te zijn van het Werk.

Neemt de opdrachtgever einde contract de voorraden over ?

Antwoord:

Nee, u bent zelf verantwoordelijk voor het op voorraad hebben van de meest voorkomende armaturen, masten en andere onderdelen. Voor specials kunnen afspraken gemaakt worden met de desbetreffende gemeente.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.2.10

Vraag:

Wij gaan er van uit dat de opdrachtnemer alleen de informatie aanlevert voor MOOR en dat u deze verwerkt, zoals verder in de aanbestedingsleidraad is aangeven. Is dat correct ?

Antwoord:

Nee, u voert zelf in de MOOR de gevraagde gegevens in.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.2.07

Vraag:

Er dient per kwartaal in tweevoud een accountantsverklaring conform de eisen van de netwerkbeheerder te worden opgesteld, met daarin alle onbemeterde OV-lichtpunten met vermelding van locatie, opgenomen vermogen, brandrooster en aantal branduren en eventuele overige eisen. Van deze accountantsverklaring dient binnen een (1) maand na verstrijken van het kwartaal één exemplaar aan de netwerkbeheerder en één aan de energieleverancier te worden geleverd. De opdrachtgever ontvangt hiervan een afschrift.

Als alternatief voor een accountantsverklaring mag u ook een bestuursverklaring afgeven. Deze moet wel voldoen aan de eisen van de netwerkbeheerder.

In de door u geleverde areaalgegevens ontbreken de branduren. Kunt u de lijsten voorzien van de complete data of zijn deze niet beschikbaar ?

Antwoord:

Ja, deze worden toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.1.09

Vraag:

De opdrachtnemer dient alle voor het Werk benodigde afspraken met de netwerkbeheerder en toestemming en diensten van de netwerkbeheerder, op eigen kosten te organiseren. Netwerkkosten worden via de facturatie van de opdrachtnemer één op één doorberekend op de verzamelfactuur van de betreffende opdracht aan de opdrachtgever waarbij de jaarlijks vastgestelde tarieven door de netwerkbeheerder gelden.

Wij stellen voor dat bij de aanvragen die gedaan worden in de portal van Enexis voor de werkzaamheden u als betalingsverantwoordelijke aan te geven.

Antwoord:

Nee, verrekening van de netwerkkosten loopt via de opdrachtnemer zoals omschreven.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad D.3.4. Indexering

Vraag:

U past jaarlijks de vastgestelde tarieven door Enexis toe en rekent deze 1 op

1 door aan de opdrachtgever.

Wij stellen voor dat bij de aanvragen die gedaan worden in de portal van Enexis voor de werkzaamheden u als betalingsverantwoordelijke aan te geven.

Antwoord:

Nee, verrekening vindt plaats via de opdrachtnemer zoals omschreven.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 19 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad D.3.4. Indexering

Vraag:

Als gevolg van de uitzonderlijke en onzekere situatie hedentendage (prijzen voor brandstof, energie, grondstoffen, etc) legt u een onaanvaardbaar financieel risico bij de Opdrachtnemer neer, door de prijzen voor 2 jaar vast te stellen voordat indexering plaats kan vinden.

Wij stellen voor om de prijzen jaarlijks te indexeren en bij uitzonderlijke situaties de mogelijkheid te hebben de prijzen aan te passen.

Antwoord:

U heeft een punt. De inflatie van de prijzen is wellicht nog niet genoeg genormaliseerd om de prijzen 2 jaar vast te stellen. Wij zullen de prijzen daarom voor 1 jaar vaststellen. Daarna kan elk jaar indexering plaatsvinden.

De tekst van paragraaf D.3.4. Indexering komt te vervallen en vervangen door de tekst:

De opdrachtnemer heeft het recht om bij een verlenging van het contract (na eerste jaar), per 1 januari, de prijzen en tarieven aan te passen.

- De eenheidsprijzen en (uur)tarieven van de inschrijver dienen tot 31-12-2024 prijsvast te zijn.
- Indexering van de eenheidsprijzen en /of uurtarieven geschiedt vervolgens eenmaal per jaar en voor het eerst op 1-1-2025.

Volgens de formule: $\text{indexeringspercentage} = (P1 - P0) / P0 * 100,0 = \dots \%$

P0 = het indexcijfer van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de raamovereenkomst is gesloten. P1 = de indexcijfer van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid c.q. per uur mogen worden geïndexeerd.

Voor alle posten conform (excl. post 6) inschrijfstaat geldt:

Alle prijzen per eenheid en arbeid worden tot een maximum geïndexeerd

overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie: Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 (cbs.nl). Tussentijdse prijsaanpassingen zijn niet toegestaan. De basis hiervoor vormt de stijging van het prijsindexcijfer over de bekend zijnde voorafgaande 24 maanden (definitieve cijfers). De prijsaanpassingen kunnen alleen plaatsvinden per 1 januari en dienen uiterlijk op 1 november daaraan voorafgaand aan de opdrachtgever aangetekend kenbaar gemaakt te worden. Inhaalslagen voor niet toegepaste prijs- en tariefsaanpassingen zijn niet mogelijk. Verrekening van wijzigingen in eenheidsprijzen is niet mogelijk dan na goedkeuring en vaststelling door de opdrachtgever van nieuwe eenheidsprijzen.

Voor de post 6 netwerkkosten conform de inschrijfstaat geldt:

U past jaarlijks de vastgestelde tarieven door Enexis toe en rekent deze 1 op 1 door aan de opdrachtgever.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 19 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad D.3.4. Indexering

Vraag:

U legt hiermee een onaanvaardbaar financieel risico bij de Opdrachtnemer neer. Aangezien er gewerkt wordt met fictieve hoeveelheden, er geen aanspraak gemaakt kan worden op vermelde hoeveelheden, u zich het recht voorbehoudt om vervangings/integrale projecten buiten dit PVE separaat aan te besteden.

Leveranciers passen hun prijzen aan, waar de opdrachtnemer geen invloed op heeft.

Wij stellen voor om materialen niet af te prijzen, maar te werken met bijvoorbeeld een kortingspercentage op de bruto prijs van de leverancier, waardoor risico op prijsverhogingen geen risico voor de opdrachtnemer is.

Antwoord:

De inflatie van de prijzen is wellicht nog niet genoeg genormaliseerd om de prijzen 2 jaar vast te stellen. Wij zullen de prijzen daarom voor 1 jaar vast stellen. Daarna kan elk jaar indexering plaatsvinden.

De tekst van paragraaf D.3.4. Indexering komt te vervallen en vervangen door de tekst:

De opdrachtnemer heeft het recht om bij een verlenging van het contract (na eerste jaar), per 1 januari, de prijzen en tarieven aan te passen.

- De eenheidsprijzen en (uur)tarieven van de inschrijver dienen tot 31-12-2024 prijsvast te zijn.

- Indexering van de eenheidsprijzen en /of uurtarieven geschiedt vervolgens eenmaal per jaar en voor het eerst op 1-1-2025.

Volgens de formule: Indexeringspercentage = $(P1 - P0)/P0 * 100,0 = \dots \%$

P0 = het indexcijfer van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de raamovereenkomst is gesloten. P1 = de indexcijfer van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid c.q. per uur mogen worden geïndexeerd.

Voor alle posten conform (excl. post 6) inschrijfstaat geldt:

Alle prijzen per eenheid en arbeid worden tot een maximum geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie: Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 (cbs.nl). Tussentijdse prijsaanpassingen zijn niet toegestaan. De basis hiervoor vormt de stijging van het prijsindexcijfer over de bekend zijnde voorafgaande 24 maanden (definitieve cijfers). De prijsaanpassingen kunnen alleen plaatsvinden per 1 januari en dienen uiterlijk op 1 november daaraan voorafgaand aan de opdrachtgever aangetekend kenbaar gemaakt te worden. Inhaalslagen voor niet toegepaste prijs- en tariefsaanpassingen zijn niet mogelijk. Verrekening van wijzigingen in eenheidsprijzen is niet mogelijk dan na goedkeuring en vaststelling door de opdrachtgever van nieuwe eenheidsprijzen.

Voor de post 6 netwerkkosten conform de inschrijfstaat geldt:

U past jaarlijks de vastgestelde tarieven door Enexis toe en rekent deze 1 op 1 door aan de opdrachtgever.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 19 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad D.3.2. Installatie verantwoordelijke

Vraag:

Wettelijk blijft de opdrachtgever te allen tijde installatieverantwoordelijke. Wilt u dit aanpassen?

Als u gebruik wilt gaan maken van gedelegeerde technische installatieverantwoordelijkheid naar de Opdrachtnemer, wilt u dan aangeven wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de gedelegeerd technische installatieverantwoordelijke, en hoeveel uur per jaar hiermee gemoeid is.

Antwoord:

U bent installatieverantwoordelijke voor alle onbemeten aansluitingen met alle daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden zoals omschreven in

de NEN3140. Het aantal uren dient u zelf te bepalen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 18 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Gelijkwaardigheid

Vraag:

In post C.5 van de aanbestedingsleidraad wordt specifiek aangegeven dat het indienen van varianten en/of alternatieve inschrijvingen niet is toegestaan. Dit is in strijd met de geldende aanbestedingswet. Hierbij het verzoek deze passage te schrappen en te voorzien in technische specificaties waar alternatieven op de in de inschrijfstaat genoemde armaturen minimaal aan dienen te voldoen.

Antwoord:

C5 gaat over het indienen van het aantal inschrijvingen door u en niet over technische specificaties van armaturen e.d. M.a.w. u mag als bedrijf maar 1 inschrijving indienen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 18 sep. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Leidraad D.3.5.

Vraag:

Welke leverancier wordt bedoeld in lid 3?

Antwoord:

leverancier dient gelezen te worden als opdrachtnemer.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 18 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Leidraad 2.4.07

Vraag:

Bij voorgeschreven leveranciers, los van de vraag of dit voorschrijven überhaupt mag, kan het levertijdrisico niet bij Opdrachtnemer belegd worden. Iets anders zou disproportioneel zijn. Daarmee stemt u in?

Antwoord:

Nee. U dient zelf afspraken te maken met leveranciers om zo te kunnen voldoen aan de bepalingen omschreven in deze opdracht.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Leidraad D.3.7.

Vraag:

Van voorgeschreven leveranciers, los van de vraag of dit voorschrijven überhaupt mag, kan niet meer verkregen worden dan de leveranciersgaranties. Het eventueel meer verlangde beleggen bij Opdrachtnemer zou disproportioneel zijn. Daarmee stemt u in?

Antwoord:

Nee. Er kan met leveranciers klant specifieke afspraken gemaakt worden daar waar de voorgeschreven garantie termijn niet overeenkomt.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Conceptovereenkomst

Vraag:

Artikel 2.2 lid 1 luidt: "Opdrachtnemer staat in voor de instandhouding van alle voor de uitvoering en gebruik van de opdracht benodigde publiekrechtelijke vergunningen, ontheffingen, alsmede tijdige vestiging respectievelijk verkrijging van de daarvoor benodigde zakelijke rechten en /of privaatrechtelijke toestemmingen.

Vraag: kunt u aangeven om welke publiekrechtelijke vergunningen en ontheffingen het concreet gaat?

Artikel 2.2 lid 3 heeft het over "opdat derden geen onrechtmatige schade

lijden ten gevolge van de realisatie van de opdracht”. Voor claims in verband met een onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer jegens derden kan worden gevrijwaard., als iets anders wordt bedoeld kan dat niet.

Antwoord:

Dit is een algemene standaard overeenkomst. Wellicht helemaal niet van toepassing op uw werkzaamheden. Er kunnen zich echter situaties voordoen waar vergunningen noodzakelijk zijn.

Naar onze mening is duidelijk wat er staat. In de algemene inkoopvoorwaarden is de aansprakelijkheid beperkt, zie art. 14.5 AiV.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Conceptovereenkomst

Vraag:

Artikel 2.1 lid 2 luidt: “Het staat de Opdrachtnemer vrij de resultaten van die werkzaamheden ter toetsing aan Opdrachtgever voor te leggen, zij is daartoe gehouden indien Opdrachtgever daarom verzoekt.”.

Vraag: wordt dit per deelopdracht bepaald? Zo ja, hoe kunnen gegadigden dan rekening houden met de daarmee gemoeide kosten?

Antwoord:

Alle uitgevoerde werkzaamheden worden samen met opdrachtgever en opdrachtnemer buiten opgeleverd, waarbij de werkzaamheden worden gecontroleerd t.o.v. de opdracht.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Onder C2 Spelregels staat:

“De aanbesteders behouden zich het recht voor, bij elke stand van de aanbestedingsprocedure, ook na uiting van het gunningsvoornemen, de opdracht niet te gunnen, te wijzigen, opnieuw aan te besteden volgens een daartoe door hem geschikt geachte procedure of onderhands te gunnen. Een

en ander voor zover dat niet in strijd is met dwingend recht. Door inschrijving aanvaardt de inschrijver dat hij de eigen (financiële) gevolgen van een dergelijke gebeurtenis zal dragen, en verplicht hij zich ertoe zich tegen de gebeurtenis niet te verzetten en de aanbesteder over deze gebeurtenis niet aan te spreken. Voor zover de opdracht is onderverdeeld in percelen geldt het bovenstaande ook voor elk afzonderlijk perceel, waarbij de aanbesteders het recht hebben om bij een gebeurtenis betreffende een perceel, een of meerdere andere percelen ongewijzigd door te laten lopen.” Wilt u bevestigen dat gegadigden geen afstand van recht doen in het geval de aanbestedende dienst onrechtmatig handelt jegens gegadigden?

Antwoord:

Wij gaan niet in op uw verzoek tot bevestiging.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Bijlage 4a concept overeenkomst

Vraag:

3.1 De opdracht

Lid 2 luidt: “Daar waar in de Overeenkomst en in het bijzonder de Aanbestedingsleidraad merknamen en/of versies worden gebruikt, of daar waar normeringen, programma’s, octrooien of typen, of een bepaalde oorsprong of productie zijn aangeduid dient/dienen deze gelezen te worden met de toevoeging “of daarmee gelijkwaardig”.

Art. 2.76 Aanbestedingswet bepaalt:

- 1 Een aanbestedende dienst formuleert de technische specificaties:
- a. door verwijzing naar technische specificaties en achtereenvolgens naar nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, Europese technische beoordelingen, gemeenschappelijke technische specificaties, internationale normen, andere door Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische referentiesystemen of, bij ontstentenis daarvan, nationale normen, nationale technische goedkeuringen dan wel nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, berekenen en uitvoeren van werken en het gebruik van leveringen,
 - b. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen, die milieukeurmerken kunnen bevatten, waarbij de eisen zodanig nauwkeurig zijn bepaald dat de inschrijvers het voorwerp van de overheidsopdracht kunnen bepalen en de aanbestedende dienst de overheidsopdracht kan gunnen,
 - c. in termen van prestatie-eisen en functionele eisen als bedoeld in onderdeel b, waarbij onder vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen

en functionele eisen wordt verwezen naar de specificaties, bedoeld in onderdeel a, of

d. door verwijzing naar de specificaties, bedoeld in onderdeel a, voor bepaalde kenmerken, en verwijzing naar de prestatie-eisen en functionele eisen, bedoeld in onderdeel b, voor andere kenmerken.

2 Een aanbestedende dienst doet een verwijzing als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, vergezeld gaan van de woorden «of gelijkwaardig».

Artikel 2.76 lid 3 bepaalt: “Een aanbestedende dienst verwijst in de technische specificaties niet naar een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de producten of diensten van een bepaalde ondernemer, een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of uitgesloten, tenzij dit door het voorwerp van de overheidsopdracht gerechtvaardigd is.”

De literatuur en jurisprudentie op dit punt zijn eenduidig. Alleen bij hoge uitzondering mag worden verwezen naar een bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst, enz. De rechtbank Noord Brabant in haar uitspraak van 14 mei 2020 verwoordt het als volgt: “dat slechts verwijzing naar merken geoorloofd is, wanneer een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke omschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht niet mogelijk is”.

Ook wordt verwezen naar de annotatie in het gezaghebbende Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatsteun: ECLI:NL:RBOBR:2020:5214”,

(NUMMER 2, APRIL 2021 / SDU TIJDSCHRIFT AANBESTEDINGSRECHT EN STAATSTEUN).

Het is dus niet toegestaan om merknamen, type aannamen en dergelijke te noemen. Dat is niet alleen in strijd met de aanbestedingswet maar ook in strijd met het mededingingsrecht. Dat is u ongetwijfeld bekend. Het is inmiddels ook vaste jurisprudentie dat het functioneel specificeren bij opdrachten die betrekking hebben op openbare verlichting geen enkel probleem hoeft te geven. Wilt u bevestigen dat gegadigden niet beperkt worden in de keuze van toe te passen materialen?

Antwoord:

U bedoelt waarschijnlijk art. 1.3 lid 2. Aanbesteder benadrukt de tekst in het aangehaalde artikel: “of daarmee gelijkwaardig”. Er worden binnen de aanbestedingsuitvraag geen bepaalde merken geëist.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 15 sep. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Aankondiging

Vraag:

II.2.11:

De duur van de overeenkomst is 6 jaar. Volgens de aanbestedingsrichtlijnen / aanbestedingswet mag een raamovereenkomst maar een looptijd van 4 jaar hebben. Uitzonderingen zijn mogelijk maar moeten deugdelijk gemotiveerd zijn.

Zie Pianoo “Alleen in bijzondere omstandigheden kan een raamovereenkomst voor langer dan 4 jaar worden aangegaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in een branche waarbij het afschrijven van producten over een langere tijd gebruikelijk is. Uitzonderingsgevallen moeten deugdelijk gemotiveerd zijn.”. Met het toestaan van uitzonderingen moet dus zeer terughoudend worden omgegaan.

Er wordt een motivering gegeven: “In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 4 jaar is een wat korte termijn om de gemeenten goed te leren kennen wat zowel voor de gemeenten als de inschrijvers een aanzienlijke tijd investering is. Daarnaast is de transitieduur naar duurzamere verlichting vaak langer dan 4 jaar. Het is daarom efficiënter om het raamcontract wat langer te laten duren. Er is hierdoor geen sprake van dat de markt ontwricht raakt; daarvoor is het gebied te klein.”

Wij moeten u erop wijzen dat deze motivering onvoldoende is en dat er dus sprake is van strijdigheid met de wet.

Een motivering die wel stand kan houden kan zijn dat de onderhoudsaannemer voor deze specifieke overeenkomst een specifieke investering moet doen die binnen de termijn van 4 jaar niet kan worden terugverdiend. Die specifieke investering wordt niet gevraagd.

Antwoord:

Naar onze mening is de motivering voldoende. Er is sprake van een aanzienlijke investering in partnership en dus tijd = geld. Ook is de overeenkomst maar 2 jaar langer dan 4 jaar. Specifiek over de duur van 6 jaar hebben wij goed nagedacht. Daarbij heeft u een gedeelte van onze motivering weggelaten.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Aankondiging van opdracht

Vraag:

De Aankondiging vermeldt:

II.1.5) Geraamde totale waarde Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.6) Geraamde waarde Waarde zonder btw: - Munt:

De aankondiging vermeldt daarmee geen enkele informatie over de financiële omvang van de overeenkomst en de daaronder te verstrekken

deelopdrachten.

De Aanbestedingsleidraad vermeldt: “De aantallen en volumes genoemd in de leidraad zijn indicatief. De aanbesteder garandeert niet de juistheid van de aantallen en volumes.”

De concept overeenkomst vermeldt vervolgens:

1.3 De opdracht

Lid 1 luidt: “Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer opdracht, welke deze opdracht aanvaardt, tot het Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting. De scope van deze werkzaamheden blijkt uit de Aanbestedingsleidraad.

De Aanbestedingsleidraad vermeldt vervolgens onder D.1 Functionele omschrijving:

“D.1.1. Installaties Het Werk omvat werkzaamheden en leveringen aan of ten behoeve van de openbare verlichting en is onderverdeeld in beheer, onderhoud en projecten. De aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden en leveringen is in dit Aanbestedingsdocument en de daarbij behorende bijlagen beschreven. Een indicatie voor de omvang van voorgenomen renovatie van de verlichtingsinstallaties is op te maken uit de bijlagen. Daarnaast was de afgelopen jaren de gemiddelde investering in uitbreiding van de verlichtingsinstallaties ongeveer € 850.000 per jaar. Er valt echter geen enkel recht te ontleen aan de gegevens in deze bijlagen.” De verstrekte informatie is daarmee incompleet en tegenstrijdig. Ingevolge het bepaalde in de Leidraad moeten wij u daarop wijzen. Voor zover de omvang van de werkzaamheden en daarmee de waarde van de opdracht door de gegadigden verder zelf maar moet worden afgeleid uit stukken moeten wij er op wijzen dat deze gang van zaken in strijd is met de wet.

De Aanbestedingswet bepaalt:

§ 2.1.2.2 De raming van overheidsopdrachten

Artikel 2.15

1. De waarde van een overheidsopdracht wordt geraamd naar de waarde op het tijdstip van verzending van de aankondiging van die overheidsopdracht of, indien een aankondiging niet is vereist, naar de waarde op het tijdstip waarop de procedure voor de gunning door de aanbestedende dienst wordt ingeleid.

2. De aanbestedende dienst baseert de berekening van de geraamde waarde van een overheidsopdracht op het totale bedrag, exclusief omzetbelasting, met inbegrip van opties en verlengingen van het contract.

3. De aanbestedende dienst gaat bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst uit van de geraamde waarde van alle voor de duur van de raamovereenkomst voorgenomen overheidsopdrachten.

Het Europees Hof van Justitie heeft verder in een aantal uitspraken bepaald wat rechtens geldt met betrekking tot de geraamde waarde van de overeenkomst en de afzonderlijke opdrachten die daaronder worden verstrekt. Zie ECLI:EU:C:2021:490 (arrest van 17 juni 2021) en eerder de uitspraak van 19 december 2018.

De marges die de gemeenten zich veroorloven zijn in strijd met de Europese

Richtlijn 2014/24, de wet (art. 2.15 Aanbestedingswet) maar ook in strijd met de jurisprudentie. De stukken voldoen niet aan de wet en zijn daarmee in strijd met de wet en het verzoek is om dit te corrigeren.

Antwoord:

Nee, wij gaan niet in op uw verzoek. Deze aanbesteding ziet toe op een opdracht met een functionele uitvraag (programma van eisen). Er is geen sprake van strijdigheid met de wet en de aanbesteding voldoet aan de aanbestedingsregels. Het is aan inschrijvers om op basis van de voorliggende functionele uitvraag een prijsaanbieding te doen, en het eventuele risico dat u inschat binnen uw inschrijfsom te beprijzen.

Los daarvan hebben wij:

- zo duidelijk mogelijk aangegeven wat ongeveer per jaar door ons wordt geïnvesteerd. Ons is ook niet duidelijk waarom de verstrekte informatie daarmee incompleet zou zijn;
- de berekening conform de wet gedaan (art. 2.15 lid 1 t/m 3). Waarschijnlijk zal de opdracht in de buurt van dat bedrag per jaar liggen maar we weten dat (uiteraard) niet zeker.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 1.02

Vraag:

Hoe worden storingen/schades ten gevolge van vandalisme en/of stormschade verrekend?

Antwoord:

Deze worden conform bestek posten verrekend.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Leidraad 2.4.05

Vraag:

Hoe worden de materialen, zoals lamp, VSA, lichtmastdeur enz verrekend?

Antwoord:

Deze worden op basis van nacalculatie verrekend. Hierbij wordt de kostprijs middels een factuur van de leverancier met maximaal 10% verhoogd.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab&lt;prijs tabel&gt; 1.02

Vraag:

Dienen de kosten betreffende D.2.6. ook te zijn opgenomen in 1.02 of worden de kosten omtrend schades verrekend met NODR cq Opdrachtgever?

Antwoord:

Nee, verrekening gaat zoals omschreven in D.2.6.02.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Leidraad 2.4.05

Vraag:

Is het juist dat defecte hoofdonderdelen (mast / armatuur) verrekenbaar worden gesteld?

Antwoord:

Ja, conform bestek posten. Indien de onderdelen niet zijn afgeprijsd is ook hier van toepassing dat de kostprijs maximaal met 10% wordt opgehoogd. Kostprijs is middels een factuur van de leverancier aantoonbaar en opvraagbaar door opdrachtgever.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab&lt;prijs tabel&gt; 2.01

Vraag:

Kunt u een post toevoegen voor het schilderen van klassieke masten. Het schilderen van klassieke masten kan niet ondervangen worden met bestekpost 2.01.

Antwoord:

Post 2.01 geldt voor standaard stalen/aluminium masten. Voor overige wordt een offerte aangeboden.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab<prijsstabel> 2.01 t/m 2.05

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad staat inhoudelijk niets omschreven over de wijze van schilderen. Wat zijn de eisen van bijvoorbeeld het schildersysteem, laagdikte, verfsoort, RAL kleur enz?

Antwoord:

De toe te passen methode moet ervoor zorgen dat de lichtmast minimaal 8 jaar in goede staat is.

RAL en verfsoort wordt vastgesteld per gemeente.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Leidraad 2.3.02

Vraag:

De openbare verlichting dient minimaal 2 maal per jaar beoordeeld te worden op de esthetische kwaliteit waarbij elke beoordeling een steekproef van 10% van het areaal betreft. De aantallen in de inschrijfstaat komen niet overeen met de 10% per beoordeling. De aantallen in de inschrijfstaat bedragen 10% per jaar oftewel 5% per beoordeling. We verzoeken u de tekst in de leidraad op de hoeveelheden in de inschrijfstaat op elkaar af te

stemmen.

Antwoord:

De inschrijfstaat is aangepast naar 20 %.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab<prijs> 4.31 en 4.36

Vraag:

Bestekpost 4.31 en 4.36 hebben dezelfde omschrijving. Graag de omschrijvingen herbeoordelen.

Antwoord:

Ja, u heeft gelijk. We verzoeken u bij beide posten dezelfde prijs in te vullen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab<prijs> 2.01 t/m 2.04

Vraag:

Indien er na het schilderen van een mast een nieuw lichtmastnummer aangebracht dient te worden, hoe wordt dit verrekend?

Antwoord:

Na het schilderen zal er altijd een nieuw lichtmastnummer worden aangebracht. Dit dient u in de prijs mee te nemen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab<prijs> 2.20

Vraag:

Wat wordt bedoeld met het herstellen van verharding?

Antwoord:

Het herstellen van verharding tbv van de werkzaamheden.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab<prijslabel> 4.00

Vraag:

Dienen de armaturen in de standaard kleur geleverd te worden?

Antwoord:

Ja.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Leidraad 2.6.02

Vraag:

De periode van 30 dagen zal in de praktijk vaak te kort zijn. Kan deze termijn verlengt worden?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 15 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Leidraad 2.6.02

Vraag:

De periode van 30 dagen, betreft dit 30 werkdagen of kalenderdagen?

Antwoord:

Werkdagen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 15 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Leidraad 2.6.02

Vraag:

Kun u een bestekpost toevoegen voor het opstellen van een schaderapport en het veiligstellen van een schademast, zodat deze kosten verrekend kunnen worden met de veroorzaker cq NODR.

Antwoord:

Nee, zie D2.6.02

Binnen 30 dagen levert de aannemer een kostenopstelling aan bij NODR. Deze opstelling is gebaseerd op de bestekprijzen, inclusief de kosten voor het opnemen van de schade en het veilig stellen van de situatie en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van een tijdelijke mast/oplossing;

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 15 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Leidraad 2.5.02

Vraag:

Kunnen de kosten voor engineering voor het opstellen van de verlichtingsplannen verrekend te worden conform bestekpost 7.01 engineering?

Antwoord:

Nee, deze kosten dienen verrekend te zijn in de posten voor aanleg. Wanneer geen opdracht gegeven wordt mogen de kosten in rekening gebracht worden.

Hierdoor zal ook het lichtplan eigendom worden van de opdrachtgever en door opdrachtnemer in zowel pdf als digitaal formaat (Dali) worden

aangeleverd.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Leidraad 2.4.09

Vraag:
Hoeveel voedingspunten met betrekking tot de feestverlichting zijn er per gemeente?

Antwoord:
Landgraaf: 40 aansluitingen.
Heerlen: 104 aansluitingen. Zie "PET PETIT JEAN FEESTVERLICHTINGSSTEKKER" in bestandsgegevens.
Valkenburg: 200 aansluitingen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 19 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Leidraad 2.4.09

Vraag:
Hoeveel storingen zijn er jaarlijks met betrekking tot de feestverlichting?

Antwoord:
Gemiddeld 5-10 stuks per Gemeente.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 19 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 1.06

Vraag:
In de inschrijfstaat kan alleen kwaliteit A afgeprijsd worden, terwijl in

Bijlage 11 staat dat alleen in het centrum kwaliteit A geldt. Hoe hiermee om te gaan?

Antwoord:

Bij het tabblad "Prijstabel" kunt u in kolom C en D daar waar van toepassing de prijs voor A en B kwaliteit invullen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab<prijs> 1.03 en 1.05

Vraag:

Wat is de verwachte omvang van uitval van de retrofit LED lampen per contractperiode?

Antwoord:

In de bestandsgegevens zijn alle type retrofit lampen omschreven. De technische specificaties kunnen opgevraagd worden bij de leverancier.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab<prijs> 1.03 en 1.05

Vraag:

Hoe dient een vervanging van een defecte retrofit LED lamp verrekend te worden?

Antwoord:

De handeling zelf valt onder post 1.03. De lamp zelf mag worden berekend op basis van nacalculatie. Wederom geldt kostprijs + 10% maximaal en aantoonbaar middels factuur.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 1.03 en 1.05

Vraag:
Indien er een storing optreedt in een armatuur met een retrofit LED lamp, wat dient opdrachtnemer dan te doen?

Antwoord:
De storing onderzoeken en oplossen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Leidraad D.1.4.

Vraag:
Wat bedoelt u met het buiten reguliere werktijden verhelpen van storingen en klachten? Kunt u dit nader specificeren?

Antwoord:
Indien nodig dienen storingen/klachten ook buiten reguliere werktijden verholpen te worden. Regulier werktijden: Ma t/m vr 08:00 - 16:30.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Leidraad D.1.4.

Vraag:
Wat bedoelt u met het buiten reguliere werktijden herstellen van schade? Kunt u dit nader specificeren?

Antwoord:
Indien nodig i.v.m. veiligheid bijvoorbeeld dienen ook schade buiten reguliere werktijd in ieder geval veiliggesteld te worden.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
46 Leidraad D.1.4. 13e bullit

Vraag:
Wat is de omvang van de avondschouw?

Antwoord:
Het gehele areaal 2 keer.

Post 1.09 wordt toegevoegd en houdt in het areaal 2 keer per jaar schouwen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
47 Leidraad D.1.4. 13e bullit

Vraag:
Hoe vaak dient een avondschouw te worden uitgevoerd?

Antwoord:
2 keer per jaar. 1 keer in begin van het voorjaar, een keer in het begin van het najaar.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
48 Leidraad D.1.4. 13e bullit

Vraag:
In welke bestekpost dient de kosten van de avondschouw te zijn opgenomen?

Antwoord:
1.09

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare

Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Leidraad D.1.4. 11e bullit

Vraag:

We verzoeken u voor de KLIC een bestekpost op te nemen zodat de kosten verrekend kunnen worden op basis van het op te dragen werk.

Antwoord:

Nee, dit is onderdeel van het werk.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Leidraad D.1.4. 11e bullit

Vraag:

We verzoeken u voor de CROW 400 een bestekpost op te nemen betreffende "Quickscan" en een post betreffende "Vervolgonderzoek" zodat de kosten verrekend kunnen worden op basis van het op te dragen werk.

Antwoord:

Dit is onderdeel van het werk.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Leidraad D.1.1. blz 29 4e bullit

Vraag:

Dienen alle conventionele lampen tijdens een storing vervangen te worden door een retrofit LED (indien mogelijk)?

Antwoord:

Ja, indien mogelijk.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Leidraad D.1.1.

Vraag:
Hoe ziet het dimregime eruit?

Antwoord:
De dimregimes zijn als bijlage toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 18 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Leidraad D.1.1.

Vraag:
Worden in alle drie de percelen de verlichting om 22:00uur gedimd?

Antwoord:
Zie bijlage met dimregimes.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Leidraad D.1.1. 7e bullit

Vraag:
Welke en hoeveel Smartpladforms zijn er?

Antwoord:
Heerlen: Interact City van Signify.
Landgraaf: nvt

Valkenburg: nvt

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Leidraad D.1.1. 7e bullit

Vraag:

Met welke kosten dient de aannemer rekening te houden?

Antwoord:

Heerlen: indien gevraagd het assisteren bij het inrichten van het platform op basis van nacalculatie.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Leidraad D.1.1. 5e bullit

Vraag:

Hoe wordt het oplossen van een storing in het eigen net verrekend?

Antwoord:

Deze vallen buiten dit werk.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Leidraad D.1.1. 5e bullit

Vraag:

Wat is de storingsgeschiedenis van deze eigen netten?

Antwoord:

Deze vallen buiten dit werk.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Leidraad D.1.1. 5e bullit

Vraag:
Kunt u de omvang van het eigen net en de revisie hiervan overleggen?

Antwoord:
Deze vallen buiten deze opdracht.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Leidraad D.1.1. 3e bullit

Vraag:
Wat is de technische specificatie van de verlichte bewegwijzering?

Antwoord:
Dit is niet meer van toepassing, deze zijn niet verlicht.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Leidraad D.1.1. 3e bullit

Vraag:
Hoeveel verlichte bewegbewijzeringen staan er per perceel?

Antwoord:
Wegwijzers zijn niet verlicht.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare

Beantwoord op: Verlichting
14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Leidraad D.1.1. 3e bullit

Vraag:
Wat is de verdeling van de 850k per perceel?

Antwoord:
Passage is aangepast, woord "onderhoud" is toegevoegd:

Een indicatie voor de omvang van voorgenomen renovatie van de verlichtingsinstallaties is op te maken uit de bijlagen. Daarnaast was de afgelopen jaren de gemiddelde investering in uitbreiding en onderhoud van de verlichtingsinstallaties ongeveer € 850.000 per jaar.

Heerlen: €400.000,-
Landgraaf: €250.000,-
Valkenburg: €200.000,-

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Leidraad D.1.1. 3e bullit

Vraag:
U beschrijft een gemiddelde investering van 850k per jaar voor uitbreiding van verlichtingsinstallaties. Wordt hiermee ook bedoeld het vervangen van installaties?

Antwoord:
Onderhoud en vervangingen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

63

Inschrijfstaat, tab&lt;prijs tabel&gt; 1.03 en 1.05

Vraag:

Ons inziens is er geen verschil tussen deze twee posten, immers zitten de kosten voor de beeldmeetlatten reeds in post 1.06. Hoe ziet Opdrachtgever dit?

Antwoord:

Post 1.03 en 1.05 beschrijven verschillende beeldmeetlatten en het herstel bij het niet voldoen.

Post 1.06 refereert aan D 2.3.02.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab&lt;prijs tabel&gt; 1.00

Vraag:

Is het juist dat alle posten 1.01 t/m 1.08 jaarlijks in opdracht worden gegeven?

Antwoord:

Nee, dit is een raamovereenkomst. Jaarlijks wordt met de betreffende gemeente in overleg het werkpakket samengesteld.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab&lt;prijs tabel&gt; 1.02 en 1.04

Vraag:

Worden de posten 1.02 en 1.04 altijd in opdracht gegeven?

Antwoord:

Nee, dit is een raamovereenkomst. Jaarlijks wordt in overleg met de gemeente het werkpakket vastgesteld.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare

Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 1.02 en 1.04

Vraag:

Ons inziens is er geen verschil tussen deze twee posten, immers zitten de kosten voor de beeldmeetlatten reeds in post 1.06. Hoe ziet Opdrachtgever dit?

Antwoord:

Post 1.02 en 1.04 beschrijven verschillende beeldmeetlatten en het herstel bi niet voldoen hieraan.

Post 1.06 refereert aan D 2.3.02.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 2.17

Vraag:

Hoe dient deze bestekpost gelezen te worden: het bijplaatsen van elk volgend armatuur binnen een straal van 50m. Ten opzichte van wat, immers er is geen bestekpost voor het plaatsen van een armatuur?

Antwoord:

Post 2.15 en 2.16 omschrijven het vervangen van een armatuur. Post 2.17 is van toepassing per project.

Als voorbeeld: in een straat/wijk worden 10 armaturen vervangen. Het eerste armatuur wordt via post 2.15/2.16 verrekend. De volgende 9 armaturen welke telkens binnen een straal van 50m liggen van het vorige armatuur worden via post 2.17 verrekend.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 2.17

Vraag:
Gezien de zeer grote resultaatsverplichting van 1440 stuks met betrekking tot bestekpost 2.17, in welke situaties is deze bestekpost van toepassing?

Antwoord:
In situaties wanneer een armatuur wordt geplaatst binnen een straal van 50m van werkzaamheden binnen het zelfde project.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> Enexis

Vraag:
De Enexis tarieven 6.10 t/m 6.14 zijn niet juist. We verzoeken u hier de juiste tarieven te vermelden.

Antwoord:
Is aangepast in prijs tabel.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 1.07

Vraag:
Hoe dienen de hoeveelheden te worden gelezen in de eenhedenstaten bij de drie gemeentes? De hoeveelheid bij de gemeente Valkenburg wijkt significant af van de hoeveelheden bij de overige twee gemeenten.

Antwoord:
Kunt u aangeven welke specifieke hoeveelheden u bedoelt met de bijhorende bestek posten?

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Inschrijfstaat, tab<prijs> 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 en 1.06

Vraag:

Vraag: In alle vijf de posten komt de term inclusief herstel niet voldoen aan beeldmeetlatten voor. Dit lijkt een dubbeling met bestekpost 1.06. Dienen de werkzaamheden/kosten met betrekking tot de beeldmeetlatten te worden opgenomen in post 1.06?

Antwoord:

Nee, post 1.06 zijn de kosten welke gemaakt worden voor de werkzaamheden omschreven in D 2.3.02.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Leidraad 2.5.05

Vraag:

Wat zijn de aantallen verlichtingsontwerpen dat er jaarlijks per gemeente opgesteld dienen te worden?

Antwoord:

Dit is vooraf niet nauwkeurig in te schatten.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Leidraad D.1.5. Remplace

Vraag:

Mogen conventionele lampen vervangen worden door nieuwe conventionele lampen of dienen deze te worden vervangen door led retrofit lampen? Dit laatste is niet altijd mogelijk!

Antwoord:

Indien mogelijk door retrofit lampen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Leidraad D.1.1.

Vraag:

"De opdrachtnemer is ook de installatie verantwoordelijke en richt dit gehele proces in conform de wettelijke verplichtingen en geldende normen en rapporteert de verbindingen naar de opdrachtgever." We verzoeken u voor de installatieverantwoordelijkheid een bestekpost op te nemen op de inschrijfstaat.

Antwoord:

Akkoord, post 1.10 wordt toegevoegd.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Contract

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Leidraad C9 Gunningscriteria

Vraag:

De beoordeling van het kwaliteitsdeel vindt uiteindelijk in gezamenlijkheid plaats. Na discussie en evt. bijstelling wordt het gemiddelde van de beoordelingen berekend. Vraag: Zal de gezamenlijke eindbeoordeling altijd tot een waarneming leiden van 0, 2, 5, 8 of 10?

Antwoord:

De beoordeling van de kwaliteit gunningscriteria vindt in consensus plaats.

Ja, de uitkomst in consensus zal altijd tot de waarneming leiden van de getallen die staan op pagina 24 van de aanbestedingleidraad.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Leidraad C9 Gunningscriteria

Vraag:

Kunt u een voorbeeld uitwerken met betrekking tot de omrekening van prijs naar punten?

Antwoord:

Zie formule op blz. 22 Aanbestedingsleidraad: Als laagste prijs 80 is en hogere prijs 100 is $= 700 - (((100 - 80) / 80) * 700) = 525,00$ punten voor inschrijver met hogere prijs. Laagste prijs (80) krijgt 700 punten.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 2.08 en 2.10

Vraag:

Gezien de hoeveelheden, betreft dit aaneengesloten werkzaamheden?

Antwoord:

Ja, binnen een opdracht/project.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 4.00 armaturen

Vraag:

In welke lichtkleur dienen de armaturen uitgevoerd te worden? 4000K of 3000K?

Antwoord:

Afhankelijk van de locatie zal dit in overleg besloten worden per project.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 4.00 armaturen

Vraag:
Dienen alle armaturen met de standaard opzet/opschuifmaat van ø60mm uitgevoerd te worden?

Antwoord:
Ja, indien dit niet past op de bestaande mast dient u hiervoor een overgangsstuk of het juiste opzetstuk te voorzien en dit op basis van nacalculatie aan te bieden.

Nacalculatie = kostprijs + max. 10% aantoonbaar met factuur.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Beeldmeetlat

Vraag:
Om een juiste invulling te kunnen geven van de posten onder 1 zal inschrijver een nulmeting moeten houden en eventuele gebreken waarmee niet wordt voldaan aan de gewenste standaard verhelpen. Op welke wijze kunnen deze activiteiten in de zgm transitieperiode worden verrekend?

Antwoord:
Deze kosten moeten zijn opgenomen in de genoemde bestek posten. Dit is een van de redenen om een contract van 6 jaar aan te bieden.

Daarnaast staat het u vrij om het areaal te schouwen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Beeldmeetlat

Vraag:

Om te kunnen voldoen aan de post 1.05 dient inzicht te worden gegeven in de huidige staat van uw areaal. Wij verzoeken u conform de beeldmeetlat aan te geven aan welke score uw areaal op dit moment voldoet en tevens aan te geven welk preventief onderhoud gepland staan tussen moment van verstrekken van deze gegevens en ingangsdatum van deze overeenkomst.

Antwoord:

Het herstel van het areaal om te voldoen aan de beeldmeetlaten is een continu proces. Indien u hiervan een onafhankelijk beeld wilt hebben adviseren wij u om zelf een schouw te doen.

Indien u toegang nodig heeft tot afgesloten gebieden kunnen wij u hier op verzoek bij assisteren.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Beeldmeetlat

Vraag:

Wij verzoeken u eenduidig aan te geven aan welke beeldmeetlat score de OV installatie dient te voldoen?

Antwoord:

A in de centrum gebieden, overige B.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Storingen

Vraag:

In de inschrijfstaat dienen inschrijvers een prijs per object op te geven voor onder meer storingen en herstel. Om deze kosten juist te kunnen inschatten is de storingshistorie nodig. Om een level playingfield te creëren tussen uw huidige aannemer en inschrijvers verzoeken wij u de storingshistorie per gemeente te verstrekken.

Antwoord:

Zie bijlage: "Storingen per gemeente".

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 19 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

84

Onderwerp:

"Conceptovereenkomst 5. Artikel 3.2 lid 2";

Vraag:

Wij verzoeken u deze bepaling te schrappen. Volgens vaste jurisprudentie betreft de opgenomen kortingsregeling in de UAV 2012 een gefixeerd schadebeding. Een opdrachtgever kan dan ook in beginsel niet naast de verschuldigde korting vergoeding van (overige) vertragingsschade claimen

Antwoord:

Nee, het artikel blijft gehandhaafd. Overigens verwijst aanbesteder naar maximalisering / beperking schadevergoedingen AiV gemeente Heerlen art. 14.5.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 15 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

85

Onderwerp:

"Conceptovereenkomst 4. Artikel 2.1 lid 3";

Vraag:

"Wij verzoeken u artikel 2.1 lid 3 op navolgende wijze aan te passen: Indien ter toetsing ingediende documenten naar het oordeel van Opdrachtgever niet of niet geheel voldoen aan de overeenkomst, is Opdrachtnemer verplicht daarop binnen een redelijke termijn zodanige wijzigingen dan wel aanvullingen aan te brengen dat het daaraan wel voldoet met inachtneming van eventuele aanwijzingen van Opdrachtgever ter zake."

Antwoord:

Ja, dat is akkoord.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 15 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

86

Onderwerp:

"Conceptovereenkomst 3. Artikel 1.3 lid 5";

Vraag:

Dit artikel komt er feitelijk op neer dat opdrachtnemer nimmer aanspraak kan maken op meerwerk conform de daartoe opgenomen regeling in de UAV 2012 en dat opdrachtnemer alle werkzaamheden moet uitvoeren, ook voor zover hierover niks is bepaald in de overeenkomst en bijbehorende eisen. Dit is volstrekt onredelijk en onacceptabel. Wij verzoeken u aan te sluiten bij de UAV 2012 en deze bepaling geheel te schrappen.

Antwoord:

Nee, wij gaan niet in op uw verzoek. De bepaling blijft gehandhaafd en moet worden beschouwd tegen het licht van de functionele en prestatiegerichte eisen die binnen het programma van eisen zijn opgenomen. Aanbesteder benadrukt overigens de tekst in het artikel: “ wat naar de aard van de Overeenkomst, door de wet, de billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.... Aanbesteder wenst middels de functionele, prestatiegerichte eisen, te voorkomen dat elk niet genoemd onderdeel, dat wel nodig is met het oog op de te behalen prestaties als meerwerk zou moeten worden verrekend. Het is aan inschrijvers om, voor zover ze dit als risico beschouwen, dit in de inschrijfsom te beprijzen.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 15 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

87

Onderwerp:

"Conceptovereenkomst 2. Artikel 1.3 lid 2";

Vraag:

In artikel 1.3 lid 2 van de overeenkomst is opgenomen dat daar waar in de Overeenkomst en in het bijzonder de Aanbestedingsleidraad merknamen en /of versies worden gebruikt, of daar waar normeringen, programma's, octrooien of typen, of een bepaalde oorsprong of productie zijn aangeduid dient/dienen deze gelezen te worden met de toevoeging "of daarmee gelijkwaardig". Graag willen wij er u op wijzen dat het conform het bepaalde in artikel 2.76 van de Aanbestedingswet niet is toegestaan om merken en/of typen voor te schrijven, indien functioneel omschrijven mogelijk is. Daarbij wijzen wij u ook graag op de recente uitspraak d.d. 4 juli 2023 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2023:5643 - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-07- 2023 / 200.326.596), waarin is bepaald dat het functioneel omschrijven van armaturen mogelijk is,

en daarmee het voorschrijven van merken en typen armaturen in strijd is met het verbod zoals opgenomen in artikel 2.76 van de Aanbestedingswet.

Antwoord:

Aanbesteder benadrukt de tekst in het aangehaalde artikel: "of daarmee gelijkwaardig". Er worden binnen de aanbestedingsuitvraag geen bepaalde merken geëist.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 15 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
88

Onderwerp:

"Conceptovereenkomst 1. Artikel 1.2 en 1.3 lid 4"

Vraag:

Onder 1.2 is aangegeven dat de aanbestedingsleidraad een bijlage is bij de overeenkomst. In deze aanbestedingsleidraad zijn de UAV 2012 als algemene voorwaarden van toepassing verklaard. In artikel 1.4 is echter aangegeven dat op de uitvoering van de opdracht de Algemene Inkoop Voorwaarden 2022 voor leveringen en diensten van de gemeente Heerlen van toepassing zijn, met uitzondering van afwijkingen opgenomen in deze overeenkomst. Deze voorwaarden zijn echter niet als bijlage bij de overeenkomst genoemd in artikel 1.2. In artikel 1.2 wordt ook geen rangorde aangegeven in het geval dat sprake is van tegenstrijdigheden. Wij verzoeken u in de overeenkomst een volledig overzicht op te nemen van bijlagen en daarbij aan te geven wat de rangorde is in geval van tegenstrijdigheden

Antwoord:

Dit is een concept. Alle relevante bijlagen zullen worden opgenomen in dit artikel. Rangorde van de documenten vindt u in de aanbestedingleidraad C.4. blz. 18.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Leidraad: 1.1 Sub criterium 1.1 : Plan van aanpak tussen gunning en opstart

Vraag:

Bedoelt u met het plan van aanpak tussen gunning en opstart de voorlopige gunning of de definitieve gunning?

Antwoord:

Er staat in de tekst op pagina 23 1.1 Sub criterium 1.1 geschreven ' definitieve opdracht'.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 19 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
90

Onderwerp:
leidraad

Vraag:

Op welke wijze worden storingen en overige werkzaamheden buiten reguliere uren verrekend deze zijn voor inschrijvers niet vooraf in te schatten?

Antwoord:

In de regel zijn werkzaamheden buiten reguliere uren schades. Deze kunnen verrekend worden.

Overige werkzaamheden dienen verwerkt te zijn in de bestek posten.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
91

Onderwerp:
leidraad

Vraag:

Op welke post uit de inschrijfstaat zal Veilig stellen worden verrekend?

Antwoord:

De kosten worden opgevoerd in de kostenspecificatie richting NODR zoals gesteld in D 2.6.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:
leidraad: Kabelstoringen

Vraag:

In D.1.4 worden diverse activiteiten omschreven bijvoorbeeld CROW 400 melding, opvolgen kabelstoringen en avondschouw waarvoor geen post is opgenomen in de inschrijfstaat. Op welke wijze worden dergelijke activiteiten verrekend?

Antwoord:

CROW 400 is onderdeel van de werkzaamheden.

Opvolgen kabelstoring is onderdeel van de werkzaamheden onder de posten 1.02 en 1.03 "werking";.

Avondschouw is opgenomen post 1.09.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
leidraad: Deelopdrachten

Vraag:

Op welke wijze zullen deelopdrachten binnen deze overeenkomst worden verstrekt?

Antwoord:

Tijdens de contractperiode worden deelopdrachten na offerte en akkoord hierop in opdracht gegeven.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Leidraad: D.3.7. Garantietermijnen

Vraag:

De garantietermijnen voor armaturen en masten zijn 5 en 10 jaar. Kunt u bevestigen dat de leveranciers van de door u voorgeschreven materialen deze

garantietermijn hanteren?

Antwoord:

U dient ervoor te zorgen dat geleverde producten aan de garantie termijnen voldoen. Eventueel door het maken van klant specifieke afspraken.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Leidraad: D.1.1. Installaties - installatieverantwoordelijkheid en D 1.2 Eigendom verlichting

Vraag:

De opdrachtnemer is ook de installatie verantwoordelijke en richt dit gehele proces in conform de wettelijke verplichtingen en geldende normen en rapporteert de verbindingen naar de opdrachtgever.

Antwoord:

Hier wordt geen vraag gesteld.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Leidraad: Masten

Vraag:

Aan de hand van welke functionele specificaties zal de gelijkwaardigheid van masten worden getoetst?

Antwoord:

De masten moeten o.a. aan dezelfde normen voldoen zoals omschreven en gedetailleerd in de tekeningen. De vergelijkbaarheid van armaturen wordt onder andere getoetst door het vergelijken van de technische specificaties zoals levensduur, garantie, verbruik, aantal lumen, type driver, IP-, IK klasse, afmetingen en vormgeving. Daarnaast wordt ook met een lichtberekening en een praktijktest de gelijkwaardigheid beoordeeld.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 18 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Leidraad: C.8 Indiening van de inschrijving

Vraag:

U geeft hier aan dat de documenten geprint en ondertekend dienen te worden. Wij verzoeken u een digitale gewaarborgde handtekening op deze documenten toe te staan. Dit is gebruikelijk voor de ondertekening van dergelijke documenten binnen aanbestedingen in geheel Nederland.

Antwoord:

Digitale handtekening is akkoord.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Conceptovereenkomst 7 lid

Vraag:

Dit artikel suggereert een onbeperkte aansprakelijkheid voor opdrachtnemer gezien de projectomvang achten wij dit niet proportioneel. Wij verzoeken u de aansprakelijkheid te beperken tot maximaal de opdrachtsom.

Antwoord:

De aansprakelijkheid is in de AiV art. 14.5 beperkt.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting

Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Gelijkwaardigheid

Vraag:

Aanbestedende dienst is gehouden om ondernemers op gelijke en niet discriminerende wijze te behandelen. Deze verplichting houdt onder meer in dat de technische eisen die aan het voorwerp van de opdracht worden gesteld, de ondernemingen een gelijke toegang tot de opdracht moeten

bieden. Door een specifiek (merk)armatuur voor te schrijven worden bepaalde producten en ondernemingen bevoordeeld, terwijl andere producten en ondernemingen worden benadeeld, dit levert een strijd met het Level playing field. Artikel 2.76 lid 3 Aanbestedingswet en artikel 2.10.11 ARW bepalen dat de aanbestedende dienst bij de technische specificaties niet verwijst naar een bepaald fabricaat, of merk. Dat is op grond van lid 3 en lid 4 van artikel 2.76 Aanbestedingswet slechts toegestaan indien: 1. Het voorwerp van de opdracht een dergelijke verwijzing rechtvaardigt. 2. Een voldoende nauwkeurige of begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht niet mogelijk is, 3. En de verwijzing naar het merk vergezeld gaat van de woorden “of gelijkwaardig”: Ten aanzien van het eerste: de motivering van AD ontbreekt waarom het voor armaturen noodzakelijk is om een merk voor te schrijven. Kan AD deze motivering alsnog verstrekken? Ten aanzien van het tweede: het verwijzen naar een merk en type is voor deze aanbesteding niet nodig om te komen tot een ‘nauwkeurige en begrijpelijke beschrijving van het voorwerp van de overheidsopdracht’ zoals vereist is op grond van art. 2:76 lid 4 Aw en zoals al eerder in de jurisprudentie is bevestigd (De rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:2612). Kan Aanbestedende dienst zorgdragen voor een technische specificaties van het voorwerp van de opdracht? Ten aanzien van het derde: in de aanbestedingsdocumenten ontbreekt een exacte specificatie waar het aan te bieden ‘gelijkwaardige’ product minimaal aan dient te voldoen. Het is voor gegadigde niet duidelijk wat wel en wat niet vergelijkbaar is en dus onduidelijk wat wel of niet aangeboden kan worden. Kan aanbestedende dienst deze specificatie inclusief het proces hoe de gelijkwaardigheid wordt beoordeeld alsnog verstrekken? Of kan aanbestedende dienst andere fabricaten toestaan?

Antwoord:

Aanbesteder benadrukt de tekst in het aangehaalde artikel: “of daarmee gelijkwaardig”. Er worden binnen de aanbestedingsuitvraag geen bepaalde merken geëist.

De masten moeten o.a. aan dezelfde normen voldoen zoals omschreven en gedetailleerd in de tekeningen. De vergelijkbaarheid van armaturen wordt onder andere getoetst door het vergelijken van de technische specificaties zoals levensduur, garantie, verbruik, aantal lumen, type driver, IP-, IK klasse, afmetingen en vormgeving. Daarnaast wordt ook met een lichtberekening en een praktijktest de gelijkwaardigheid beoordeeld.

Percelen:	P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op:	18 sep. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Zhaga connector & D4i certificering

Vraag:

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om een groot gedeelte van het areaal te vervangen voor LED armaturen. Deze armaturen hebben een levensduur van >20 jaar. De technologische ontwikkelingen binnen de openbare verlichting gaan snel. Dat maakt dat het wenselijk is om voorbereid te zijn op toekomstige innovaties. Vanuit het onafhankelijke consortium DIIA is de Zhaga D4i standaard ontwikkeld welke het mogelijk maakt om de armaturen in de toekomst uit te breiden met connectiviteits oplossingen, sensoren of andere toepassingen ongeacht het fabrikaat van het armatuur en de toe te voegen componenten. Armaturen met 1 of 2 Zhaga connectoren en een D4i certificering zijn optimaal voorbereid op toekomstige innovaties zonder dat hier de bestaande armaturen voor dienen te worden aangepast of vervangen. Vanuit dit oogpunt is het verstandig om de armaturen uit te vragen voorzien van minimaal 1 Zhaga connector en een D4i certificering. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat dit vereist is binnen de uitgevraagde armaturen?

Antwoord:

Nee, Zhaga connector en D4i zijn niet vereist.

Indien wel gewenst zal de betreffende gemeente dit aangeven voor een specifiek ontwerp. Op dat moment zal er een meerprijs aangeboden worden voor de toepassing van de Zhaga connector en D4i driver.

Percelen:	P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op:	15 sep. 2023
Label:	Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 4.07

Vraag:

Gezien het aantal lumen, verwachten we een 36 led uitvoering. Graag bestekpost heroverwegen.

Antwoord:

Akkoord, is aangepast in inschrijfstaat.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 4.12, 4.13 en 4.14

Vraag:
Armatuur met 12, 16 en 24 led niet meer leverbaar. Dit is nu 10, 20 en 25 led geworden. Graag aanpassen.

Antwoord:
Akkoord, is aangepast.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 14 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 4.15, 4.16, 4.17 en 4.18

Vraag:
Product wordt uitgefaseerd per 30-09-2023 volgens Prijslijst Schreder en zal ingevolge hiervan niet meer leverbaar zijn. We verzoeken deze posten te laten vervallen.

Antwoord:
Dit is niet juist, dit product wordt opnieuw uitgebracht in een vernieuwde versie. Prijs tabel is aangepast naar de nieuwe versie.

Percelen: P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare Verlichting
Beantwoord op: 15 sep. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Inschrijfstaat, tab<prijs> 4.30 en 4.37

Vraag:
Deze bestekposten zijn gelijk. Graag deze samenvoegen tot 1 bestekpost.

Antwoord:

U heeft gelijk. Verzoek is om beide in te vullen.

Percelen:

P1 Onderhoud, renovatie en uitbreiding Openbare
Verlichting

Beantwoord op:

14 sep. 2023

Label:

Inhoud