

Eisen Operationele Installatieverantwoordelijkheid voor KW-en

02-09-2022

1. Na aanvang Overeenkomst tot en met het einde van de Overeenkomst is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor alle elektrotechnische handelingen aan het areaal als installatieverantwoordelijke (IV-er) vanuit de NEN3140, en eindverantwoordelijke voor alle operationele taken.
2. Voor de uitvoering van de Werkzaamheden wijst de Opdrachtnemer schriftelijk de operationeel verantwoordelijke installatieverantwoordelijke (OIV-er) aan en brengt dit binnen 7 dagen na aanvang van de overeenkomst ter kennis aan de directie van de Opdrachtgever.
3. De Opdrachtnemer conformeert zich gedurende de contractduur aan het gestelde in de NEN 3140 voor de eigen IV-bedrijfsvoering.
4. Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van deze Overeenkomst hebben een aanwijzing van tenminste Voldoende Onderricht Person (VOP), conform NEN-EN 50110 en NEN 3140. Storingsmonteurs hebben tenminste een aanwijzing van Vakbekwaam Persoon.
5. Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van deze Overeenkomst, dienen te allen tijde te kunnen aantonen, dat zij door de OIV-er zijn aangewezen als werkverantwoordelijke (WV-er) en/of vakbekwaam persoon (VP-er) of als voldoende onderricht persoon (VOP-er).
6. Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstelling ontheft de OIV-er van de Opdrachtnemer, de IV-er of IV-regisseur van de Opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het werk.
7. De Opdrachtnemer stelt voor alle werkzaamheden in het kader van deze Overeenkomst één Operationeel Installatieverantwoordelijke aan conform NEN-EN 50110 en NEN 3140.
8. Opdrachtgever heeft het recht om, na overleg met Opdrachtnemer, te bepalen dat iedere medewerker die zich misdraagt, niet vakbekwaam is of handelt in strijd met van toepassing zijnde voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu, niet meer met Werkzaamheden in het kader van de uitvoering van in opdracht gegeven werkzaamheden mag worden belast. Opdrachtnemer is dan verplicht ervoor te zorgen dat betreffende Medewerker wordt vervangen. Eventuele financiële consequenties die voortvloeien uit deze vervanging, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
9. In te zetten personen die werkzaam zijn voor de Opdrachtnemer (zowel van de opdrachtnemer als van diens onderaannemer(s) of ingehuurd personeel) dienen in het bezit zijn van alle relevante opleidingen en aanwijzingen.
10. De in lid 11 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de IV-er of IV-regisseur van de Opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
 - a. Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd door de Opdrachtnemer;
 - b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze overeenkomst en zijn geaccepteerd door de IV-er van de Opdrachtgever;
 - c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze Overeenkomst en zijn geaccepteerd door de IV-er van de Opdrachtgever;
 - d. Er een rapportage van de eerste inspectie volgens NEN 1010 6.4, in geval van nieuwbouw of aanleg, aan de IV-er van de opdrachtgever is overhandigd, getekend door de IV-er van de Opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat de installatie voldoet aan- en wordt opgeleverd volgens de bepalingen van de NEN 1010 en de bedrijfsvoering van de installatie moet kunnen verlopen volgens de NEN 3140.

Eisen Operationele Installatieverantwoordelijkheid voor KW-en

02-09-2022

- e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de IV-er van de Opdrachtnemer naar de IV-er van de Opdrachtgever, zodra deze laatste het document, voor akkoord heeft ondertekend.
11. De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze opdracht, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12, van de U.A.V.2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de IV-er van de Opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q. dragen.
12. Revisietekeningen worden aangeleverd in zowel PDF- als autocadformaat.