

ADDENDUM ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN DRECHTSTEDEN

Aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 bepaling 4.5 NEN 3140

Dit addendum is een aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 ('AIVD2020') en is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Aanvulling op de definities zoals opgenomen in de AIVD2020

(Operationeel) Installatie Verantwoordelijke ('O'IV)	Deze persoon heeft de eindverantwoordelijkheid over de inspectie, onderhoud, uitbreiding, etc. van de elektrisch installatie.
Procesverantwoordelijke	Projectleider, Technisch Beheerder, coördinator onderhoudsdienst of facilitair adviseur is diegene die de uitvraag verzorgd vanuit de Drechtsteden.
Werkverantwoordelijke (WV)	Deze persoon is verantwoordelijk voor het uitgevoerd werk wat een elektrisch risico kan opleveren. Hij/zij ziet er op toe dat medewerkers voldoende geïnstrueerd zijn over de risico's van het werk. De Installatieverantwoordelijke en de Werkverantwoordelijke kunnen één en dezelfde persoon zijn.
Vakbekwaam Persoon (VP)	Deze persoon is een elektricien, een uitvoerend persoon op het niveau Web 4 Energietechniek of vergelijkbaar. De vakbekwaam persoon heeft een toereikende kennis van NEN1010.
Voldoend Onderricht Persoon (VOP)	De VOP heeft geen elektrotechnische achtergrond maar voert wel werkzaamheden uit met een elektrisch risico.

Artikel 1 Verantwoordelijkheden

- 1.1 De Contractant is verantwoordelijk voor een veilige elektrische bedrijfsvoering m.b.t. de onderhoudswerkzaamheden conform de laatste NEN 3140.
- 1.2 De Contractant wordt operationeel verantwoordelijk voor de installatie en wordt verder in de onderhoudsovereenkomst de Operationeel Installatie Verantwoordelijke genoemd. Deze verantwoordelijkheid omvat tevens die van de Werkverantwoordelijke.
- 1.3 De Contractant kan verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele door hem of door zijn ondergeschikten, veroorzaakte schade, zowel directe schade als gevolgschade.
- 1.4 Voor alle elektrotechnische handelingen, leveranties en inbedrijfstellingen, ontheft de OIV-er van de contractant, de opdrachtgever, voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden voortvloeiend uit het werk van de contractant.
- 1.5 De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden komen weer bij de Procesverantwoordelijke van Drechtsteden te liggen wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:
 - Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende revisietekeningen dienen te zijn geactualiseerd, dit zal op basis van een controle door Drechtsteden gebeuren, hierbij wordt gebruik gemaakt van de Werkverantwoordelijke van de Contractant, uiteindelijk zal hiervan een opleveringsdocument worden ondertekend.
 - Een geaccepteerd protocol na aanpassing zal door Drechtsteden, worden beoordeeld voor oplevering van de werkzaamheden.
 - De tekeningen dienen te worden overhandigd volgens de eisen van de onderhoudsovereenkomst en zijn geaccepteerd door de Installatie- en/of Procesverantwoordelijke van Drechtsteden.
 - Wanneer de gehele installatie of schriftelijk overeengekomen delen hiervan volledig zijn opgeleverd, dient dit met een opleveringsinspectie (d.m.v. NEN 1010 opleveringsdocument, bij een nieuwe installatie) plaats te vinden.

ADDENDUM ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN DRECHTSTEDEN

Artikel 2 Personeel

- 2.1 De Contractant zal voor de uitvoering van de werkzaamheden slechts betrouwbaar en bekwaam personeel inzetten, waarmee een arbeidsovereenkomst is gesloten.
- 2.2 De Contractant dient voor het beheer en de uitvoering van de werkzaamheden aan en tijdens het onderhoud te zorgen voor een Operationeel Installatie Verantwoordelijke en/of Werkverantwoordelijke en een Vakbekwaam Persoon en zorgt er voor dat deze personen regelmatig worden geïnstrueerd.
- 2.3 Drechtsteden wijst in de organisatie schriftelijk een eigen Installatie Verantwoordelijke en een Operationeel Installatie Verantwoordelijke volgens de NEN 3140 van de Contractant aan. De Operationeel Installatie Verantwoordelijke van de Contractant, wijst vervolgens door middel van een aanwijsbrief een Werkverantwoordelijke, Vakbekwaam Persoon of Voldoend Onderricht Persoon aan.
- 2.4 De aanwijzing is van kracht gedurende de overeengekomen contractperiode met inachtneming van de onder het zorgsysteem elektrische bedrijfsvoering geldende voorwaarden.
- 2.5 Voor de uitvoering van het werk is het niet toegestaan om medewerkers in te zetten die geen aanstelling hebben op het geëigende NEN3140 niveau. Uit afschriften van de aanwijzing en de bijbehorende acceptatiedocumenten dient onomstotelijk vast te staan dat de aangewezen personen de schriftelijke aanwijzing hebben gekregen en geaccepteerd. Een afschrift van de aanwijzingen en schriftelijke acceptatie wordt aan Drechtsteden overgedragen.
- 2.6 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden aan installaties van de Drechtsteden uitvoeren, dienen te allen tijden te kunnen aantonen, dat zij door de Contractant zijn aangewezen volgens de categorieën uit de NEN 3140.
- 2.7 Een lijst met de persoonsgegevens van alle OIV, WV en VP-ers, aangevuld met de genoten opleiding op elektrotechnisch gebied, dient bij de Contractant aanwezig te zijn. Deze lijst dient op eerste verzoek inzichtelijk te zijn voor Drechtsteden. Bij elke wijziging in de lijst dient deze te worden bijgewerkt door de Contractant.

Artikel 3 Kwaliteitsbewaking

- 3.1 Om veilig gebruik van de elektrische installatie zoveel mogelijk te waarborgen zal Contractant periodieke inspecties, zoals vastgesteld in de NEN3140 laten uitvoeren door minimaal een Vakbekwaam Persoon.
- 3.2 Na beëindiging van de onderhoudsovereenkomst gaat de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid over naar Drechtsteden. Mocht er sprake zijn van verborgen gebreken die volgens het gestelde in paragraaf 12, lid 2 van de U.A.V. 2012 aangemerkt worden als verborgen gebrek, ligt de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de Contractant. De Contractant blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde werkzaamheden binnen de onderhoudsovereenkomst, die voortvloeien uit een onvolkomenheid in de installaties, revisietekeningen en handleidingen.
- 3.3 De IV-er van Drechtsteden en de OIV-er van de Contractant hebben minimaal 2 keer per jaar overleg waarbij de in dit document gemaakte afspraken worden besproken en gecontroleerd.