12 plaatsing putnr. R09
dichtbij id gas/waterleiding

13 conflict met gas/water
1.06 m dekking op HWA riool

Schildmuur verwijderen en buis aansluiten
op bestaande leiding beton ø600 mm

Tijdelijke blinde put vervangen door een inspectieput of wanneer
mogelijk direct aansluiten op de bestaande rioolleiding

conflict met bomen

12x mogelijk conflict gas/water ca. 1.22m dekking
7 HWA-buis

maar 0.94 m dekking op HWA-buis
(volgens Klic geen oversteek gas/water)

Bij zijstraten uitleggers met schildmuur aanbrengen
nog nader uit te werken

Aan te passen aansluiting (hoogte)

15 2x mogelijk conflict gas/water ca. 1.22m dekking
op HWA-buis

Te verwijderen riolering - nieuw riool
vergelaatsen naar oostelijke richting

Bij zijstraat uitleggen met schildmuur aanbrengen
nog nader uit te werken

32 mogelijk conflict kabelbed gem. Amersfoort
t.p.v. locatie IT-put I23

30 bij doortrekken IT ontstaat een conflict met nutsrace (o.a. gas/water)
evt. 2 gemengde strengen westwaarts verleggen

29 mogelijk conflict dichtbij liggende waterleiding
naast IT-buis

riool staat (deels) onder water bij hoge GWS
hoogste GWS ca. +4.40

31 mogelijk conflict dichtbij liggende waterleiding
naast HWA-buis

Te zinkeren HWA-leiding beton ø800 mm

Drempelhoogte +5.15 muur HWA225
Drempelhoogte + 5.00 muur IT
totale drempellengte 280 m

Drempelhoogte +5.05 muur HWA
Drempelhoogte + 5.00 muur IT
totale drempellengte 240 m

riool staat (deels) onder water bij hoge GWS
hoogste GWS ca. +4.85

Te zinkeren HWA-leiding beton ø800 mm

Drempelhoogte +5.55 muur HWA
Drempelhoogte + 5.45 muur IT
totale drempellengte 260 m

28 conflict put met Is Stedin

27 mogelijk conflict gas/water
(mogelijk conflict vervallen t.v.m. meer dekking)

26 conflict met eveneidig

Schiestraat
Berkelstraat
Spaarnestraat
Goudsteenstraat
Noordewierweg
Geulstraat
Jongestraat
Grethestraat
Fuchsstraat
Waalstraat