Legenda

- *20 minuten WBDBO*
- *30 minuten WBDBO*
- *60 minuten WBDBO*

Alle beweegbare constructie onderdelen in brand- of rookwerende scheidingen dienen zelfsluitend te zijn uitgevoerd of op kleef-magneet met rookdetectie te worden gezet.

Alle beweegbare constructie onderdelen hebben dezelfde brandwerende eigenschap-pen als de brandscheiding waarin deze zich bevinden.

N

Academisch Medisch Centrum		Directoraat Huisvesting & Techniek Afdeling Beheer huisvesting-beheer@amc.nl	
Locatie : Bouwdeel Y Verdieping 5		Tek.Nr. : YS 00-00-10.00	
Betreft : Bouwkundige basisinformatie		Kantoor : ##	
Onderwerp : Onderlegger		Afmeting : A0 / 1:200	Layout : AMCkader
Soort : Plattegrond		Plotdatum : 11-07-2019	Status : Definitief
Opmerking : Monoliet		Revisiedatum Getekend	Tirma
Wijz. Omschrijving			
A ##########################		########## ###	######