

Nr	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Proces	Leidraad 2.4 Omschrijving opdracht	U benoemt Functiehersteltijden. Deze zijn niet te vinden in bijlage 9, kunt u dit verduidelijken?	De bedoelde functiehersteltijden zijn niet als zodanig terug te vinden in bijlage 9. In kolom F is nu de "maximale onbeschikbaarheid per jaar" beschreven. HHR heeft deze kolom gewijzigd in "functiehersteltijden". De nieuwe bijlage 9 is toegevoegd als bijlage aan de Nota van Inlichtingen.
2	Proces	Programma van Eisen	Vraag 13 U stelt dat een SCIOS certificering verplicht is. In de leidraad geeft u echter aan dat deze extern dient te worden ingekocht. Kunt u deze tegenstrijdigheid verduidelijken?	De reden van het extern uitvoeren van de SCIOS keuringen is dat de keuringen onafhankelijk van het onderhoud uitgevoerd dienen te worden. Dit mag wel binnen hetzelfde bedrijf plaatsvinden, mits onafhankelijkheid is aangetoond en het bedrijf gecertificeerd is.
3	Proces	Programma van Eisen	Vraag 59: Kunt u aangeven welke NSA's in een ATEX zone staan? Nu is deze "EN-eis" niet op waarde in te schatten	Op dit moment staan er geen vaste NSA's op ATEX locaties. Wel beschikt HHR over mobiele NSA's. Er bestaat een mogelijkheid dat één van deze mobiele NSA's in de toekomst wel geplaatst wordt op een ATEX locatie.
4	Proces	Programma van Eisen	56; Wij zijn VCA** gecertificeerd en trede 2 op de veiligheidsladder. We hebben onze eigen procedures wat betreft het melden van incidenten (milieu / veiligheid), we hebben een standaard V&G plan en TRA. Deze kan per locatie taak specifiek gemaakt worden. Wat bedoeld u met het bijhouden van een gezondheid en veiligheid dossier?	Hetgeen u noemt achten wij voldoende. Wel verwacht HHR dat er een plaats is om ook incidenten rondom gezondheid en veiligheid te melden.
5	Proces	Programma van Eisen	Vraag 78: Wat bedoeld u hiermee? Een API voor wat?	Als u niet van plan bent om telemetrie te installeren, dan is deze eis niet van toepassing.

Bijlagen bij Nota van Inlichtingen

* Bijlage 9: Overzicht NSA's van HHR - versie 17102023