

Nota van Inlichtingen 2 – ArtEZ – Onderhoud liften en blusmiddelen 2023 – 2023/0530TK

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bestek				
1.	10	3.3 Omschrijving en omvang van de Opdracht	M.b.t. de NvI-1: in vervolg op de antwoorden bij de vragen 2 en 14. Wij begrijpen uw antwoord. Toch denken wij dat het een goede toevoeging is als u op het calculatieblad een kolom toevoegt waarbij per installaties het aantal onderhoudsbeurten per jaar kan worden toegevoegd. Dit om eventuele verwarring te voorkomen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het aantal beurten niet voor iedere installatie gelijk is. Is deze extra kolom in het calculatieblad alsnog mogelijk?	ArtEZ gaat akkoord met het toevoegen van deze extra kolom. Zoals aangeven binnen het Programma van Eisen dient het onderhoud minimaal conform wet-/regelgeving en van toepassing zijnde normen plaats te vinden. Indien Inschrijver, vanuit kwaliteitsoverwegingen, besluit om vaker te onderhouden dan kan dit aangegeven worden in de toegevoegde kolom. Daarnaast dient u uw onderbouwing hiervoor uit te werken bij deelvraag 1 van open vraag 2.
2.	27	7.5 Gunningcriterium	Op pagina 27 bovenaan vraagt u naar beheersmaatregelen bij 3 risico's (zowel preventief als reactief). Kunt u in deze context de term 'reactief' toelichten?	Met 'reactief' wordt bedoeld welke acties u neemt op het moment dat het risico zich toch voordoet.
Overige bijlagen				
3.		NvI 1 Vraag 6	Eerste nota van inlichtingen vraag 6: Het is ons nog niet geheel duidelijk of de niet-personenliften op dit moment wel of niet gekeurd worden elke 18 maanden. Kunt u dit toelichten? Het gaat om de Plateaulift, Schaarheffer, Invalidelift en Vector keukenlift. Dienen we deze af te prijzen inclusief of exclusief kosten assistentie keuring?	De niet-personenliften worden niet in de cyclus van de personenliften (18 mnd) gekeurd. Zij vallen onder de ARBO-wetgeving; medewerkers dienen veilig te kunnen werken met elektrische arbeidsmiddelen. Dus deze niet-personenliften dienen minimaal 1 x per jaar onderhouden te worden. Er is geen keuring, en dus ook geen assistentie, nodig.

Bijlagen:

- Calculatieblad perceel 1 – NvI 2

Einde Nota van Inlichtingen