

Aanbesteding: Renovatie dakbedekking 8 objecten
Aanbestedende Dienst: Gemeente Houten
Referentie: 799134

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Daken isolatie

Vraag:

Is het beter om de daken bij te isoleren (indien mogelijk) dit in plaats van slopen en vervangen of heeft dit een onderliggend doel?

Antwoord:

“bij te isoleren daken” willen we niet. Dit ivm zachte isolatie pakket op de daken, tevens wordt het pakket “te dik”.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 13 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Daken isolatie

Vraag:

Het gaat bij sporthal de Wetering aan de hefbrug 5-7 alleen maar om een laag dak “omloop” klopt dat?

Antwoord:

Het gaat inderdaad bij sporthal de Wetering en kleedkamers Victum alleen om de lagere daken.

Percelen: P1 Perceel 1
Beantwoord op: 13 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Daken isolatie

Vraag:

U noemt in de opgaven 8 objecten echter zijn het ons inzien 6 objecten met 8 huisnummers klopt dat?

Antwoord:

Het zijn 6 locaties en 8 objecten, soms zitten de objecten aan elkaar vast, zoals Hefbrug 5 en 7, Plantagepolder 55 en 57

Percelen: P1 Perceel 1

Beantwoord op: 13 jun. 2023

Label: Inhoud