

Aanbesteding: Installatietechnische werkzaamheden Huis73
Aanbestedende Dienst: gemeente 's-Hertogenbosch
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Selectieleidraad 1630904-0133.5.0

Vraag:

Is een WKO installatie met een open bronsysteem wel mogelijk op de locatie van Huis73?

Antwoord:

Ja, dit is mogelijk, hier is onderzoek naar gedaan en hier is ook inmiddels vergunning voor verleend door de provincie.

Percelen: P1 Installatietechnische werkzaamheden Huis73
Beantwoord op: 9 nov. 2023
Label: Inhoud