



Gemeente Beek

Nota van Inlichtingen

Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden gemeente Beek Zaaknummer: 29152

Deze nota van inlichtingen van de Europese aanbesteding Verduurzaming en onderhoud verlichting sportvelden gemeente Beek is d.d. 31-07-2023 gepubliceerd op Tendered. In deze nota van inlichtingen wordt geantwoord op de schriftelijk gestelde vragen naar aanleiding van de eerste nota van inlichtingen en de schouw d.d. 24-07-2023.

Deze nota van inlichtingen is voor iedereen bindend.

Aanlevering en opening

De uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen is vastgelegd op **donderdag 31 augustus 2023 om 12.00 uur.**

Uw inschrijving dient vóór of uiterlijk op bovengenoemd datum en tijdstip beschikbaar te zijn in de digitale kluis van Tendered. Inschrijvingen ontvangen ná dit moment zullen niet meer worden geaccepteerd.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
11	Inhoud	Lichthinder	De verenigingen bevinden zich in de bebouwde kom. Een armatuur wat vlak ligt op de mast heeft vele voordelen en werkt preventief tegen lichthinder. Daarnaast is het windvangend oppervlak ook lager. Wil de opdrachtgever richtlijnen hiervoor opstellen waarbij er een maximale hoek van 10% is toegestaan.	Er is een lichthinderonderzoek uitgevoerd. De aanbevelingen uit dit rapport worden door de gemeente gevolgd. Rapport is bijgevoegd.
12	Inhoud	VV Caesar veld 1	VV Caesar veld 1 De fietsenstalling wordt verlicht door een armatuur die hangt aan één van de masten van veld 1. Wil de opdrachtgever deze ook vervangen hebben? Dit armatuur is niet meegenomen in het document Werkomschrijving sportveldverlichting Beek (L) 2023 – 2025. * Mocht de opdrachtgever kiezen voor vervangen kan de opdrachtgever dan ook de gewenste lux norm voor het vak aangeven * Mocht de opdrachtgever niet kiezen voor vervanging kan de opdrachtgever dan garanderen dat de armaturen apart gevoed worden vanuit de centrale schakelkast.	Armatuur kan worden vervangen door een armatuur van 1.000 Watt. Er is hiervoor geen luxwaarde vastgesteld. Zie nieuwe inschrijfstaat v2 en toevoeging werkomschrijving bijlage 1.
13	Inhoud	Atletiekvereniging Caesar	Atletiekvereniging Caesar: De armaturen die de springbak verlichten vanaf de masten van de atletiekbaan zijn niet meegenomen in het document Werkomschrijving sportveldverlichting Beek (L) 2023 – 2025. Kan de opdrachtgever aangeven of deze ook meegenomen moeten worden in de vervangingsopdracht. * Mocht de opdrachtgever kiezen voor vervangen kan de opdrachtgever dan ook de gewenste lux norm voor de springbak aangeven? * Mocht de opdrachtgever niet kiezen voor vervanging kan de opdrachtgever dan garanderen dat de armaturen apart gevoed worden vanuit de centrale schakelkast.	Armatuur kan worden vervangen door een armatuur van 1.000 Watt. Er is hiervoor geen luxwaarde vastgesteld. Zie nieuwe inschrijfstaat v2 en toevoeging werkomschrijving bijlage 1.
14	Schouw	Atletiekbaan	Bij de atletiekbaan hangen twee armaturen extra (niet ten behoeve van de atletiekbaan). Dienen deze meegenomen te worden in de aanbidding?	Zie antwoord op vraag 13.
15	1ste Nota	Vraag 10 1e Nota van Inlichtingen	Indien de driver in een kast aan de mast gemonteerd dient te worden houdt er dan rekening mee dat deze kast 2x de afmeting heeft van de bestaande kasten. Is het in dat geval alsnog mogelijk om, uit optisch oogpunt en storingsgevoeligheid, de driver derhalve bij het armatuur te plaatsen?	Drivers dienen in of onderaan de mast te worden gemonteerd.
16	1ste Nota	Nota van Inlichtingen punt 9	Kan er, gezien de planning van de werkzaamheden 2023-2024 en 2025, rekening gehouden voor een prijsindexatie?	Wij verwijzen u naar het gestelde in Bijlage 1 Werkomschrijving pagina 8 "Indexatie prijzen "onderdeel beheer & onderhoud".
17	Inschrijving	Opmerking opdrachtgever	Datasheets aangeboden armaturen.	Inschrijver dient bij de inschrijving de datasheets toe te voegen van de gekozen armaturen om te kunnen checken of inschrijving voldoet aan de gestelde eisen uit de aanbestedingsdocumenten.