

**Aanbesteding:** Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Aanbestedende Dienst:** gemeente Maasdriel  
**Referentie:** 23030

**Toelichting:**

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Toepassen korting / negatieve bedragen

**Vraag:**  
Op bladzijde 4 van het bestek onder punt 14 .

Mag er nu wel of niet met een korting / negatieve bedragen worden geschreven?

**Antwoord:**  
Het in de inschrijvingsstaat toepassen van negatieve bedragen is NIET toegestaan. Indien negatieve bedragen worden opgenomen, wordt de inschrijving terzijde gelegd en ongeldig verklaard.

Het toepassen van een korting in bestekspostnr. 919990 is WEL toegestaan.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 bestek post 22 01 10

**Vraag:**  
is de hoeveelheid ter inlichtingen correct?.

**Antwoord:**  
Hoeveelheid ter inlichting is niet correct. Bestekspost is gewijzigd.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
3 deel 1 lid 14

**Vraag:**  
kortingen en/of negatieve bedragen

kunt u dit verduidelijken/ aanpassen?

**Antwoord:**

Het in de inschrijvingsstaat toepassen van negatieve bedragen is NIET toegestaan. Indien negatieve bedragen worden opgenomen, wordt de inschrijving terzijde gelegd en ongeldig verklaard.

Het toepassen van een korting in bestekspostnr. 919990 is WEL toegestaan.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
4

**Onderwerp:**  
Bestek deel 1, punt 14

**Vraag:**

In deze paragraaf spreekt u zicht tegen.  
Wat is nu goed, wel of geen negatieve bedragen.

**Antwoord:**

Het in de inschrijvingsstaat toepassen van negatieve bedragen is NIET toegestaan. Indien negatieve bedragen worden opgenomen, wordt de inschrijving terzijde gelegd en ongeldig verklaard.

Het toepassen van een korting in bestekspostnr. 919990 is WEL toegestaan.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
5

**Onderwerp:**  
Bestek, hoeveelheden.

**Vraag:**

De hoeveelheden in het bestek zijn vrij hoog. Zijn dit de hoeveelheden die gepland staan voor de komende 4 jaar.

**Antwoord:**

De werkzaamheden en fictieve hoeveelheden zoals opgenomen in deze raamovereenkomst zijn gebaseerd op werkelijk uitgevoerde werkzaamheden en hoeveelheden van de afgelopen 3 jaar.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
6

**Onderwerp:**  
bestekspost 512010

**Vraag:**  
waar worden deze materialen opgebroken?

**Antwoord:**  
Deze materialen worden veelal opgebroken bij de inzet van personeel en materieel.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
7

**Onderwerp:**  
bestekspost 240010

**Vraag:**  
Kloppen de hoeveelheden ter inlichtingen?

**Antwoord:**  
Hoeveelheden ter inlichting zijn niet correct. Besteksposten zijn gewijzigd.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
bestekspost 191110

**Vraag:**  
kunt u de breedte van de asfaltwapening aangeven?

**Antwoord:**  
U kunt rekening houden met een breedte van 1,00 m. Bestekspost is gewijzigd

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

bestek posten 143

**Vraag:**

in de posten zit het aanbrengen van bitumenslem en afstrooien in kunt u een post opnemen voor het aanbrengen van deze slem zodat de posten kostenhomogeen zijn?

**Antwoord:**

Bestekspost 146510 voor het afgieten van naden is toegevoegd.

**Percelen:**

P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027

**Beantwoord op:**

17 nov. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

bestek posten 12 freeswerk

**Vraag:**

indien deze posten uit meerdere freesgangen bestaat, graag aangeven wat de m2 van de 2e resp. 3e freesgang is.

**Antwoord:**

Besteksposten zijn gesplitst in teervrij en teerhoudend asfalt en in freesdiktes 0-50 mm en 50-100 mm.

**Percelen:**

P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027

**Beantwoord op:**

17 nov. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

bestek posten 12 freeswerk

**Vraag:**

dikte af te frezen laag tot 100 mm.  
kunnen wij ervan uitgaan dat dit 1 freesgang is?

**Antwoord:**

Besteksposten zijn gesplitst in teervrij en teerhoudend asfalt en in freesdiktes 0-50 mm en 50-100 mm.

**Percelen:**

P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027

**Beantwoord op:**

17 nov. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
bestek deel 1 lid 13

**Vraag:**

kunt u voor de in deel 1 lid 13 gevraagde werkzaamheden een bestekspost opnemen?

**Antwoord:**

Bestekspost 853020 toegevoegd voor verificatie deelopdracht.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
13

**Onderwerp:**  
spitstijden

**Vraag:**

Hoe dienen we om te gaan met de extrakosten tgv het werken binnen de spitstijden? we kunnen nu niet bepalen welke posten en hoeveel binnen deze wegvakken liggen. werken binnen de spitsvakken werkt duidelijk kosten verhogend

**Antwoord:**

De aannemer dient de werkzaamheden binnen de deelopdracht zo in te richten dat werkzaamheden buiten spitstijden plaatsvinden. Dit zullen met name reparatiewerkzaamheden zijn. Indien het grootschalige overlagingen betreft kan de aannemer rekening houden met dagproducties.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
14

**Onderwerp:**  
raw bijdrage

**Vraag:**

Hoe dienen we om te gaan met de te betalen raw bijdrage? op basis van de inschrijving betalen we niet het juiste bedrag. wordt dit per deelopdracht? of beter aan het contracteinde berekend en afgedragen

**Antwoord:**

De hoogte van de 'bijdrage RAW-systeem' bedraagt 0,15% van het totaal van de sommen van de verstrekte deelopdrachten. De 'bijdrage RAW-

systematiek' wordt per deelopdracht verrekend.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.** 15  
**Onderwerp:** 853010

**Vraag:**  
de hoeveelheid is zelfs als het voor 4 jaar is erg hoog bij een frequentie van 1+ deelopdrachten per jaar

**Antwoord:**  
De werkzaamheden en fictieve hoeveelheden zoals opgenomen in deze raamovereenkomst zijn gebaseerd op werkelijk uitgevoerde werkzaamheden en hoeveelheden van de afgelopen 3 jaar.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.** 16  
**Onderwerp:** 411

**Vraag:**  
Waarom is recycling in de deklaag niet gestaan, deze asfalt voldoet aan alle eisen. hoeveelheden kunnen geen bezwaar zijn daar de asfalt in aaneengesloten oppervlaktes verwerkt wordt

**Antwoord:**  
In verband met de kwaliteit wil opdrachtgever geen PR in de deklagen hebben.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 17  
**Onderwerp:** hoofdstuk 23

**Vraag:**  
Kunt u de breedte van de te behandelen bermen aangeven. Tevens graag een indicatie van de hoeveelheid per deelopdracht. anders graag conform de

asfalt/freesposten de aan en afvoeren en transporten tussen de deellocaties separaat verrekenen

**Antwoord:**

Rekening houden met een breedte van ca. 1,0 meter. Besteksposten zijn gewijzigd.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027

**Beantwoord op:** 17 nov. 2023

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
18

**Onderwerp:**  
post 191110

**Vraag:**

kunt u de breedte van de aan te brengen wapening aangeven, de spreiding van 1 tot 3m van de freesvakken is te ruim voor een goede prijsvorming

**Antwoord:**

U kunt rekening houden met een breedte van 1,00 m. Bestekspost is gewijzigd

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027

**Beantwoord op:** 17 nov. 2023

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
19

**Onderwerp:**  
hoeveelheden

**Vraag:**

U geeft aan dat de hoeveelheden hoewel fictief toch gebaseerd zijn op de afgelopen jaren (deel 1 art 11). het bestek is in de basis voor 1 jaar met evt verlenging van 3x 1 jaar dus max totaal 4 jaar. Daar het bestek voor 1 jaar jaar verzoeken wij u de hoeveelheden aan te passen naar deze uitvoeringsduur.

**Antwoord:**

De werkzaamheden en fictieve hoeveelheden zoals opgenomen in deze raamovereenkomst zijn gebaseerd op werkelijk uitgevoerde werkzaamheden en hoeveelheden van de afgelopen 3 jaar.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027

**Beantwoord op:** 17 nov. 2023

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
20

**Onderwerp:**  
post 161020

**Vraag:**

U geeft aan dat het een halve dagproductie betreft, en u rekt met 500m1 scheur vullen per dag, dit zou theoretisch inhouden dat er 26 halve dagen te rekenen zijn i 1 of max 4 jaar. dit lijkt ons een niet realistische aanname. 500m/dag is extreem weinig!

**Antwoord:**

Teksten "halve dagproductie" en "500m1/dag" zijn verwijderd. Bestekspost is gewijzigd.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
posten 143

**Vraag:**

Met welke lengtes bitumen slem moeten we per post rekenen, dit is niet te herleiden uit de omschrijving

**Antwoord:**

Bestekspost 146510 voor het afgieten van naden is toegevoegd .

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
post 121

**Vraag:**

betreft dit teervrije of teerhoudende asfalt

**Antwoord:**

Besteksposten zijn gesplitst in teervrij en teerhoudend asfalt en in freesdiktes 0-50 mm en 50-100 mm.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
23

**Onderwerp:**  
240010

**Vraag:**

Kunt u ons de grond onderzoeken doen toekomen van de vrijkomende grond? of tenminste een milieu klasse waar we vanuit kunnen gaan

**Antwoord:**

U dient rekening te houden met kwaliteitsklasse Wonen. Bestekspost is gewijzigd.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
24

**Onderwerp:**  
asfaltposten143 en 145

**Vraag:**

Wij willen u vragen de asfalt posten te splitsen in aanbrengen asfalt breder als 2,5m en tussen de 1-2,5m daar dit de standaard breedtes zijn van de gebruikelijke asfaltmachines

**Antwoord:**

Besteksposten zijn gesplitst werkbreedte 1,00-2,50 m en werkbreedte > 2,50 m.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
ISO 14001

**Vraag:**

Wij zijn momenteel nog bezig om 14001 Gecertificeerd te worden maar i.v. m. de drukte bij de certificerende instanties kunnen wij op het moment van aanbesteding nog niet in het bezit zijn van het gevraagde certificaat. Kunt u ermee akkoord gaan dat er een intentieverklaring aangeleverd wordt waarin wordt opgenomen dat wij 14001 gecertificeerd zijn bij start uitvoering van het contract?

**Antwoord:**

Hier gaat opdrachtgever niet mee akkoord. Opdrachtgever vindt dit een te groot risico.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 26  
**Onderwerp:** Blz. 19 / 220110

**Vraag:**  
OG zet bij de hoeveelheid ter inlichting te leveren 9.750 ton menggranulaat, klopt dit? Omdat post 44.30.20 is de leverantie van menggranulaat.

**Antwoord:**  
Hoeveelheid ter inlichting is niet correct. Bestekspost is gewijzigd.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 27  
**Onderwerp:** Blz. 17 / 161020

**Vraag:**  
Er staat in post 16.10.20 incl. mobiele afzetting, waarom heeft OG dit niet in H3 gezet?

**Antwoord:**  
Bestekspost 330390 voor rijdende afzetting is toegevoegd.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 28  
**Onderwerp:** Blz. 42 / 01 14 06 Lid 02

**Vraag:**  
Is het toegestaan om asfaltmengsels met PR toe te passen in onder en tussenlaag?

**Antwoord:**  
Ja, dit is toegestaan.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 29  
**Onderwerp:** Blz. 20 (2.1 post 230020)

**Vraag:**  
Wat is de vervuilingsgraad per are n.a.v. post 23.00.20?

**Antwoord:**  
De hoeveelheid zal gemiddeld zo'n 100 kg per are zijn. Bestekspost is gewijzigd.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 30  
**Onderwerp:** Blz. 10 / (2.1 H12)

**Vraag:**  
Moet er in de bestekpost onder 12. schoonmaakkosten worden inbegrepen omdat er onder post 14.20.10 ook schoonmaak kosten gerekend worden?

**Antwoord:**  
Ja, deze dient bij de posten te zijn inbegrepen. Bestekspost 141010 is bedoeld voor schoonmaken wegdek voor aanbrengen overlaging.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 31  
**Onderwerp:** Blz. 4 / (1.Algemeen par. 14)

**Vraag:**  
Is het toegestaan negatieve bedragen op te nemen? Er staat: WEL toegestaan, maar daarna wordt er gesteld dat de inschrijving ongeldig wordt verklaard bij het opnemen van negatieve bedragen.

**Antwoord:**  
Het in de inschrijvingsstaat toepassen van negatieve bedragen is NIET

toegestaan. Indien negatieve bedragen worden opgenomen, wordt de inschrijving terzijde gelegd en ongeldig verklaard.

Het toepassen van een korting in bestekspostnr. 919990 is WEL toegestaan.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 32 **Onderwerp:** Bestek hoofdstuk 51 Stort en acceptatiekosten

**Vraag:**

Kunt u een tweetal besteksposten opnemen voor asfaltonderzoeken: "Maken boorkernen & uitvoering DLC onderzoek". Deze onderzoeken hebben we nodig om aan te tonen dat de vrijkomende asfalt vrij is van teer, zodat de asfaltcentrale het vrijkomend asfalt in kan nemen tbv hergebruik.

**Antwoord:**

Bestekspost 102310 nemen asfaltboorkernen is toegevoegd. Bestekspost 102320 uitvoeren DLC-analyse is toegevoegd.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 33 **Onderwerp:** Bestek postnr. 220010

**Vraag:**

Hoeveelheid ter inlichting is niet correct

**Antwoord:**

Hoeveelheid ter inlichting is niet correct. Bestekspost is gewijzigd.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027  
**Beantwoord op:** 17 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.** 34 **Onderwerp:** Besetk: 121 frezen asfalt

**Vraag:**

Kunt u onderscheid maken tussen het frezen van schoon asfalt en

teerhoudend asfalt. Dit vanwege de meerkosten in de vorm persoonlijke beschermingsmaatregelen bij het frezen van teerhoudend asfalt

**Antwoord:**

Besteksposten zijn gesplitst in teervrij en teerhoudend asfalt en in freesdiktes 0-50 mm en 50-100 mm.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027

**Beantwoord op:** 17 nov. 2023

**Label:** Contract

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

bestekspost 330370

**Vraag:**

Afzetting instandhouden gedurende twee weken.  
is dit per keer?

**Antwoord:**

Besteksposten zijn gesplitst, met betrekking tot instandhouden, van een periode van 1 dag en 1 week.

**Percelen:** P1 Asfaltonderhoud Maasdriel 2024-2027

**Beantwoord op:** 17 nov. 2023

**Label:** Inhoud