

ASBEST CERTIFICAAT


Ascor Analyse B.V.

Takkebijsters 13b
Postbus 3440
4800 DK Breda
Telefoon 076 571 19 90
Telefax 076 581 10 66

Den Hulst 110-2

7711 GS Nieuwleusen
Telefoon 0529 48 10 60
Telefax 0529 48 10 52
E-mail ascor@ascor.nl

Analysedatum : 08-Okt-98
Rapportdatum : 08-Okt-98
Rapport/projectnummer : AI1259810
Opdrachtgever : Koole bv, Aannemingsbedrijf
Postbus 6
2140 AA VIJFHUIZEN
Onderzoeksmethode : Asbest-onderzoek door middel van Stereo- en
polarisatie-microscopie. Methode gebaseerd op
ontwerp NEN 5896, 1997.
ASCOR monsternummer : 810106
Projectnummer opdrachtgever :

Monstergegevens afkomstig van	: ASCOR Analyse
Lokatie monstername	: Hogeschool Alkmaar, Bergerweg te Alkmaar
Soort materiaal	: Veegmonster VM7
Opmerkingen	: Bovenop plafond ter hoogte van 7e plaat, garderobezijde, kelder

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten aan te tonen. Alleen aan het originele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Soort asbest	Volume % in monster bij benadering
Chrysotiel (witte asbest)	< 0,1
Amosiet (bruine asbest)	< 0,1
Crocidoliet (blauwe asbest)	< 0,1
Andere asbestsoorten	< 0,1


Opm. de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

CONCLUSIE

Het aangeboden monster bevat geen asbest. Er hoeven voor het vergelijkbare materiaal waaruit het monster afkomstig is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5 Asbest, geen speciale maatregelen genomen te worden.

Paraaf projectleider/kwaliteitsc.
Nicole Wennekes-T. Bulssant

Paraaf directie/productmanager
A. van Tilburg / T. Rave



Hende register 20059540 Breda
BTW-nummer NL 0089.00.620.801
Levensvoorwaarden gedeponeerd
ter griffie van de arrondissements-
rechtbank te Breda, nr. 27/90.
Een exemplaar wordt u op aan-
vraag kosteloos toegezonden.

ASBEST CERTIFICAAT



Analysedatum : 08-Okt-98
 Rapportdatum : 08-Okt-98
 Rapport/projectnummer : Ai1259810
 Opdrachtgever : Koole bv, Aannemingsbedrijf
 Postbus 8
 2140 AA VIJFHUIZEN
 reft : Asbest-onderzoek door middel van Stereo- en
 Onderzoeksmethode : polarisatie-microscopie. Methode gebaseerd op
 ontwerp NEN 5896, 1997.
 ASCOR monsternummer : 810105
 Projectnummer opdrachtgever :

Ascor Analyse B.V.
 Takkebijsters 13b
 Postbus 3440
 4800 DK Breda
 Telefoon 076 571 19 90
 Telefax 076 581 10 66

Den Hulst 110-D
 7711 GS Nieuwleusen
 Telefoon 0529 48 10 60
 Telefax 0529 48 10 52
 E-mail ascor@ascor.nl

Monstergegevens afkomstig van	: ASCOR Analyse
Lokatie monstername	: Hogeschool Alkmaar, Bergerweg te Alkmaar
Soort materiaal	: Veegmonster VM6
Opmerkingen	: Bovenop plafond ter hoogte van 3e plaat, kelder

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten aan te tonen. Alleen aan het originele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Soort asbest	Volume % in monster bij benadering
Chrysotiel (witte asbest)	0,1 - 2
Amfibol (bruine asbest)	2 - 5
Crocidoliet (blauwe asbest)	< 0,1
Andere asbestsoorten	< 0,1


Opm. de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

CONCLUSIE

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig is dient te geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5 Asbest.

Paraaf projectleider/kwaliteitsc.
 Nicole Wanneken / T. Buissant

Paraaf directie/productmanager
 A. van Tilburg / T. Rave



Handelsregister 20099640 Breda
 BTW-nummer NL 0089.00.620.801
 Levensvoorwaarden gedeponeerd
 ter griffie van de arrondissements-
 rechtbank te Breda, nr. 27/90.
 Een exemplaar wordt u op aan-
 vraag kosteloos toegezonden.

ASBEST CERTIFICAAT



Analysedatum : 08-Okt-98
Rapportdatum : 08-Okt-98
Rapport/projectnummer : Ai1259810

Opdrachtgever : **Koole bv, Aannemingsbedrijf**
Postbus 6
2140 AA VIJFHUIZEN

Opdracht : **Asbest-onderzoek door middel van Stereo- en**
Onderzoeksmethode : **polarisatie-microscopie. Methode gebaseerd op**
ontwerp NEN 5896, 1997.

ASCOR monsternummer : 810104

Projectnummer opdrachtgever :

Ascor Analyse B.V.
 Takkebijsters 13b
 Postbus 3440
 4800 DK Breda
 Telefoon 076 571 19 90
 Telefax 076 581 10 66

Den Hulst 110-D
 7711 GS Nieuwleusen
 Telefoon 0529 48 10 60
 Telefax 0529 48 10 52
 E-mail ascor@ascor.nl

Monstergegevens afkomstig van	: ASCOR Analyse
Lokatie monstername	: Hogeschool Alkmaar, Bergerweg te Alkmaar
Soort materiaal	: Veegmonster VM5
Opmerkingen	: Bovenop plafond, garderobezijde, bij klapdeur, kelder

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten aan te tonen. Alleen aan het originele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Soort asbest	Volume % in monster bij benadering
Chrysotiel (witte asbest)	< 0,1
Amosiet (bruine asbest)	< 0,1
Crocidoliet (blauwe asbest)	< 0,1
Andere asbestsoorten	< 0,1

Opm. de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

CONCLUSIE

Het aangeboden monster bevat geen asbest. Er hoeven voor het vergelijkbare materiaal waaruit het monster afkomstig is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5 Asbest, geen speciale maatregelen genomen te worden.

Paraaf projectleider/kwaliteitsc.
 Nicole Wennekes/T. Buissant

Paraaf directie/productmanager
 A. van Tilburg / T. Rave



Ingeschreven in het
 Sterlab register voor
 testlaboratoria onder
 nr. 132 voor gebieden
 zoals nader omschreven
 ter accreditatie.



Handelsregister 20059540 Breda
 BTW-nummer NL0689.03.620.B01
 Leveringsvoorwaarden gedeponeerd
 ter griffie van de arrondissements-
 rechtbank te Breda, nr. 27/90.
 Een exemplaar wordt u op aan-
 vraag kosteloos toegezonden.

ASBEST CERTIFICAAT



ascor analyse

Analysedatum : 08-Okt-98
 Rapportdatum : 08-Okt-98
 Rapport/projectnummer : A11259810
 Opdrachtgever : Koole bv, Aannemingsbedrijf
 Postbus 6
 2140 AA VIJFHUIZEN
 'reft : Asbest-onderzoek door middel van Stereo- en
 Onderzoeksmethode : polarisatie-microscopie. Methode gebaseerd op
 ontwerp NEN 5896, 1997.
 ASCOR monsternummer : 810103
 Projectnummer opdrachtgever :

Ascor Analyse B.V.
 Takkebijsters 13b
 Postbus 3440
 4800 DK Breda
 Telefoon 076 571 19 90
 Telefax 076 581 10 66
 Den Hulst 110-D
 7711 GS Nieuwleusen
 Telefoon 0529 48 10 60
 Telefax 0529 48 10 52
 E-mail ascor@ascor.nl

Monstergegevens afkomstig van	: ASCOR Analyse
Lokatie monstername	: Hogeschool Alkmaar, Bergerweg te Alkmaar
Soort materiaal	: Veegmonster VM4
Opmerkingen	: Garderobezijde, vloer bij klapdeur, kelder

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten aan te tonen. Alleen aan het originele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag **UITSLUITEND** in zijn geheel worden gereproduceerd.

Soort asbest	Volume % in monster bij benadering
Chrysotiel (witte asbest)	< 0,1
Amosiet (bruine asbest)	< 0,1
Crocidoliet (blauwe asbest)	< 0,1
Andere asbestsoorten	< 0,1

Opm. de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

CONCLUSIE

Het aangeboden monster bevat geen asbest. Er hoeven voor het vergelijkbare materiaal waaruit het monster afkomstig is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5 Asbest, geen speciale maatregelen genomen te worden.

Paraaf projectleider/kwaliteitsc.
 Nicole Wennekes / T. Buissant

Paraaf directie/productmanager
 A. van Tilburg / T. Rave

Ingeschreven in het
 Stelsel register voor
 testlaboratoria onder
 nr. 132 voor gebieden
 zoals nader omschreven
 ter accreditatie.



Handelsregister: ZOC99540 Breda
 BTW-nummer NL 0099.00.620.B01
 Leveringsvoorwaarden gedeponeerd
 ter griffie van de arrondissements-
 rechtbank te Breda, nr. 27/90
 Een exemplaar wordt u op aan-
 vraag kosteloos toegezonden.

ASBEST CERTIFICAAT



Analysedatum : 08-Okt-98
Rapportdatum : 08-Okt-98
Rapport/projectnummer : A1259810
Opdrachtgever : Koole bv, Aannemingsbedrijf
 Postbus 6
 2140 AA VIJFHUIZEN
Frete : Asbest-onderzoek door middel van Stereo- en
Onderzoeksmethode : polarisatie-microscopie. Methode gebaseerd op
 ontwerp NEN 5896, 1997.
ASCOR monsternummer : 810102
Projectnummer opdrachtgever :

Ascor Analyse B.V.
 Takkebijsters 13b
 Postbus 3440
 4800 DK Breda
 Telefoon 076 571 19 90
 Telefax 076 581 10 66

Den Hulst 110-D
 7711 GS Nieuwleusen
 Telefoon 0529 48 10 60
 Telefax 0529 48 10 52
 E-mail ascor@ascor.nl

Monstergegevens afkomstig van	: ASCOR Analyse
Lokatie monstername	: Hogeschool Alkmaar, Bergerweg te Alkmaar
Soort materiaal	: Veegmonster VM3
Opmerkingen	: Trapzijde vloer rechts, kelder

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten
 aan te tonen. Alleen aan het originele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend.
 Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Soort asbest	Volume % in monster bij benadering
Chrysotiel (witte asbest)	< 0,1
Amfiboliet (bruine asbest)	< 0,1
Crocidoliet (blauwe asbest)	< 0,1
Andere asbestsoorten	< 0,1


Opm. de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

CONCLUSIE

Het aangeboden monster bevat geen asbest. Er hoeven voor het vergelijkbare
 materiaal waaruit het monster afkomstig is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit
 Hoofdstuk 4, Afdeling 5 Asbest, geen speciale maatregelen genomen te worden.

Paraaf projectleider/kwaliteitsc.
 Nicole Wenhekes/T.Buissant

Paraaf directie/productmanager
 A. van Tilburg / T. Rave



Handelsregister 23055540 Breda
 BTW-nummer NL 0029.00.620.B01
 Leveringsvoorwaarden gedeponneerd
 ter griffie van de arrondissements-
 rechtbank te Breda, nr. 27/90.
 Een exemplaar wordt u op aan-
 vraag kosteloos toegezonden.

ASBEST CERTIFICAAT



Analysedatum : 08-Okt-98
Rapportdatum : 08-Okt-98
Rapport/projectnummer : AI1259810
Opdrachtgever : Koole bv, Aannemingsbedrijf
Postbus 6
2140 AA VIJFHUIZEN
Uitvoert : Asbest-onderzoek door middel van Stereo- en
Onderzoeksmethode : polarisatie-microscopie. Methode gebaseerd op
ontwerp NEN 5896, 1997.
ASCOR monsternummer : 810101
Projectnummer opdrachtgever :

Ascor Analyse B.V.
Takkebijsters 13b
Postbus 3440
4800 DK Breda
Telefoon 076 571 19 90
Telefax 076 581 10 66

Den Hulst 110-D
7711 GS Nieuwleusen
Telefoon 0529 48 10 60
Telefax 0529 48 10 52
E-mail ascor@ascor.nl

Monstergegevens afkomstig van	: ASCOR Analyse
Lokatie monstername	: Hogeschool Alkmaar, Bergerweg te Alkmaar
Soort materiaal	: Veegmonster VM2
Opmerkingen	: Bovenop plafond, trapzijde, kelder

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten aan te tonen. Alleen aan het originele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Soort asbest	Volume % in monster bij benadering
Chrysotiel (witte asbest)	< 0,1
Amfiboliet (bruine asbest)	< 0,1
Crocidoliet (blauwe asbest)	< 0,1
Andere asbestsoorten	< 0,1


Opm. de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

CONCLUSIE

Het aangeboden monster bevat geen asbest. Er hoeven voor het vergelijkbare materiaal waaruit het monster afkomstig is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5 Asbest, geen speciale maatregelen genomen te worden.

Paraaf projectleider/kwaliteitsc.
Nicole Weenkes/T. Buisant

Paraaf directie/productmanager
A. van Tilburg / T. Rave



Handelsregister 2065940 Breda
BTW-nummer NL 2089.00.620.801
Leveringsvoorwaarden gedeponeerd
bij de arrondissementsrechtbank te Breda, nr. 27/90
Een exemplaar wordt u op aanvraag kosteloos toegezonden.

ASBEST CERTIFICAAT



Analysedatum : 08-Okt-98
 Rapportdatum : 08-Okt-98
 Rapport/projectnummer : AI1259810
 Opdrachtgever : Koole bv, Aannemingsbedrijf
 Postbus 8
 2140 AA VIJFHUIZEN
 Betreft : Asbest-onderzoek door middel van Stereo- en
 onderzoeksmethode : polarisatie-microscopie. Methode gebaseerd op
 ontwerp NEN 5896, 1997.
 ASCOR monsternummer : 810100
 Projectnummer opdrachtgever :

Ascor Analyse B.V.
 Takkebijsters 13b
 Postbus 344C
 4800 DK Breda
 Telefoon 076 571 19 90
 Telefax 076 581 10 66

Den Hulst 110-D
 7711 GS Nieuw-Weusen
 Telefoon 0529 48 10 60
 Telefax 0529 48 10 52
 E-mail ascor@ascor.nl

Monstergegevens afkomstig van	: ASCOR Analyse
Lokatie monsternummer	: Hogeschool Alkmaar, Bergerweg te Alkmaar
Soort materiaal	: Veegmonster VM1
Opmerkingen	: Trapzijde voor klapdeur, plafondrand, kelder

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten
 aan te tonen. Alleen aan het originele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend.
 Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Soort asbest	Volume % in monster bij benadering
Chrysotiel (witte asbest)	< 0,1
Amosiet (bruine asbest)	< 0,1
Crocidoliet (blauwe asbest)	< 0,1
Andere asbestsoorten	< 0,1

Opm. de resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

CONCLUSIE

Het aangeboden monster bevat geen asbest. Er hoeven voor het vergelijkbare
 materiaal waaruit het monster afkomstig is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit
 Hoofdstuk 4, Afdeling 5 Asbest, geen speciale maatregelen genomen te worden.

Paraaf projectleider/kwaliteitsco.
 Nicole Wennekes / T. Buissant

Paraaf directie/productmanager
 A. van Tilburg / T. Rave

Ingeschreven in het
 Streeklaboratorium voor
 testlaboratoria onder
 nr. 1.192 voor gebieden
 zoals nader omschreven
 ter accreditatie.



Handelsregister 20059540 Breda
 BTW-nummer NL 0089.00.620.80
 Leveringsvoorwaarden gedeponeerd
 ter griffie van de arrondissements-
 rechtbank te Breda, nr. 27/90.
 Een exemplaar wordt u op aan-
 vraag kosteloos toegezonden.



ascor analyse

20 OKT. 1998

2276

Breda, 14-Okt-98

Ascor Analyse B.V.

Takkebijsters 13b
Postbus 3440
4800 DK Breda
Telefoon 076 571 19 90
Telefax 076 581 10 66

Den Hulst 110-D
7711 GS Nieuwleusen
Telefoon 0529 48 10 60
Telefax 0529 48 10 52
E-mail ascor@ascor.nl

Aann.bedrijf Koole bv

Postbus 6
2140 AA VIJFHUIZEN

T.A.V. : Dhr. P. Koole

Bijgaand treft u de resultaten aan van een asbest luchtmeting.

De resultaten betreffen :

ASCOR PROJECTNUMMER	:	Av2139810
UW PROJECT	:	--
LOKATIE	:	Bergerweg 200 Alkmaar; HTS Hal tegenover ruimte P022 en P023

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij.

Met vriendelijke groet,

ASCOR ANALYSE B.V.



Ingeschreven in het
Sterlab register voor
testlaboratoria onder
nr. L 192 voor gebieden
zoals nader omschreven
ter accreditatie.



Handelsregister 20059540 Breda
BTW-nummer NL 0089.00.620.B01
Leveringsvoorwaarden gedeponeerd
ter griffie van de arrondissements-
rechtbank te Breda, nr. 27/90.
Een exemplaar wordt u op aan-
vraag kosteloos toegezonden.

ASBEST CERTIFICAAT

LUCHTMETING / VISUELE INSPEKTIE



ascor analyse

Exemplaar 2 opdrachtgever

Doelstelling meting : **Achtergrond meting**

ASCOR rapport/projectnummer : Av2139810
Onderzoeksmethode : Conform NVN 2939, fasecontrastmicroscopie met polarisatiefilter.

Luchtmeting uitgevoerd voor : **Aann.bedrijf Koole bv**
Postbus 6
2140 AA VIJFHUIZEN

Projectnummer opdrachtgever : --
Lokatie luchtmeting : Bergerweg 200 Alkmaar; HTS
: Hal tegenover ruimte P022 en P023

Asbest soort : Onbekend
Soort materiaal : Plafondbeplating

Inspectie verwijderd materiaal : Alle asbesthoudende materialen zijn verwijderd.

Alle plaatsen in ruimte zichtbaar : Alle plaatsen in de te meten ruimte goed zichtbaar.

Ander asbestmateriaal aanwezig : Niet visueel waarneembaar
Opmerking : Ruimte is gezogen en gelapt

Ascor Analyse B.V.
Takkebijsters 13b
Postbus 3440
4800 DK Breda
Telefoon 076 571 19 90
Telefax 076 581 10 66

Den Hulst 110-D
7711 GS Nieuwleusen
Telefoon 0529 48 10 60
Telefax 0529 48 10 52
E-mail ascor@ascor.nl

Datum monsternamen : 10/10/98 Datum analyse: 10/10/98

ASCOR monster nummer	monster gegevens	pomp debiet (l/min)	pomp tijd (min)	monster volume (liter)	aantal getelde velden	aantal getelde vezel(s)	aantal vezels (v/ml)
1010001	1	7,90	90	711	100	1	< 0,01
1010002	2	8,00	90	720	100	0	< 0,01

Conclusie :
De hierboven omschreven ruimte voldoet aan de door het
Directoraat-generaal van de arbeid, april 1991 gestelde
norm van < 0,01 vezels per ml lucht.

Dit onderzoek had plaats om de aanwezigheid van asbest aan te tonen, alleen aan het originele complete certificaat
kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag **UITSLUITEND** in zijn geheel worden gereproduceerd.

Paraaf laborant Guido Janssen

Directie/projectleider
ACJ van Tilburg / MCM Lavrijsen

 Ingeschreven in het
Sterlab register voor
testlaboratoria onder
nr. L 192 voor gebieden
zoals nader omschreven
ter accreditatie.



Handelsregister 20059540 Breda
BTW-nummer NL 0089.00.620.801
Leveringsvoorwaarden gedeponeerd
ter griffie van de arrondissements-
rechtbank te Breda, nr. 27/90.
Een exemplaar wordt u op aan-
vraag kosteloos toegezonden.

ASBEST CERTIFICAAT

LUCHTMETING / VISUELE INSPEKTIE



ascor analyse

Ascor Analyse B.V.

Takkebijsters 13b
Postbus 3440
4800 DK Breda
Telefoon 076 571 19 90
Telefax 076 581 10 66

Den Hulst 110-D
7711 GS Nieuwleusen
Telefoon 0529 48 10 60
Telefax 0529 48 10 52
E-mail ascor@ascor.nl

Exemplaar 2 opdrachtgever

Doelstelling meting : **Achtergrond meting**

ASCOR rapport/projectnummer : Av1339811

Onderzoeksmethode : Conform NVN 2939, fasecontrastmicroscopie

Luchtmeting uitgevoerd voor : **Aann.bedrijf Koole bv**
Postbus 6
2140 AA VIJFHUIZEN

Projectnummer opdrachtgever : 985041

Lokatie luchtmeting : **Bergerweg 200 Alkmaar**
: Kelder

Asbest soort : --

Soort materiaal : **Koord**

Inspectie verwijderd materiaal : **Akkoord**

Alle plaatsen in ruimte zichtbaar : **Alle plaatsen in de te meten ruimte goed zichtbaar.**

Ander asbestmateriaal aanwezig : **Visueel niet waarneembaar**
Opmerking : --

Datum monstername : 07/11/98

Datum analyse: 07/11/98

ASCOR monster nummer	monster gegevens	pomp debiet (l/min)	pomp monster tijd volume (min) (liter)	aantal getelde velden	aantal getelde vezel(s)	aantal vezels (v/ml)
711033	1	7,90	60 474	150	2	< 0,01
711034	2	8,00	60 480	150	3,5	< 0,01



Ingeschreven in het
Sterlab register voor
testlaboratoria onder
nr. L 192 voor gebieden
zoals nader omschreven
ter accreditatie.



BRL 6082



Accredited by RvC



ISO 9002

Conclusie :

De hierboven omschreven ruimte voldoet aan de door het
Directoraat—generaal van de arbeid, april 1991 gestelde
norm van < 0,01 vezels per ml lucht.

Dit onderzoek had plaats om de aanwezigheid van asbest aan te tonen, alleen aan het originele complete certificaat
kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag **UITSLUITEND** in zijn geheel worden gereproduceerd.

Paraaf laborant Kenneth Brouwers

Directie/projectleider
ACJ van Tilburg / MCM Lavrijsen

Handelsregister 20059540 Breda
BTW-nummer NL 0089.00.620.801
Leveringsvoorwaarden gedeponeerd
ter griffie van de arrondissements-
rechtbank te Breda, nr. 27/90.
Een exemplaar wordt u op aan-
vraag kosteloos toegezonden.

ASBEST CERTIFICAAT

LUCHTMETING / VISUELE INSPEKTIE



ascor analyse

Opdrachtgever

Meting : 0 – meting

Rapport/projectnummer : Av1199810
Opleidingsmethode : Conform NVN 2939, fasecontrastmicroscopie met polarisatiefilter.

Luchtmeting uitgevoerd voor : Aann.bedrijf Koole bv
Postbus 6
2140 AA VIJFHUIZEN

Projectnummer opdrachtgever : HTS Alkmaar
Lokatie luchtmeting : Bergerweg 200 Alkmaar
: Kelder ter hoogte van B022

Asbest soort : --
Soort materiaal : Tussenschot boven klapdeuren

Inspectie verwijderd materiaal : Accoord. Veel stof bovenop plafond en stukken gipsplaat. Bovenop
plafond nog stuk asbesthoudend tussenschot aangetroffen

Alle plaatsen in ruimte zichtbaar : Tussen leidingen geen visuele inspectie mogelijk

Ander asbestmateriaal aanwezig : Niet meer visueel waarneembaar
Opmerking : Zie bijlage A

Datum monstername : 07/10/98 Datum analyse: 07/10/98

ASCOR monster nummer	monster gegevens	pomp debiet (l/min)	pomp monster tijd (min)	volume (liter)	aantal getelde velden	aantal getelde vezel(s)	aantal vezels (v/ml)
710022	1	8,00	90	720	100	7	< 0,01
710023	2	7,90	90	711	100	5	< 0,01



Ingeschreven in het
Sterlab register voor
testlaboratoria onder
nr. L 192 voor gebieden
zoals nader omschreven
ter accreditatie.



Accredited by RvC



ISO 9002

Conclusie :

De hierboven omschreven ruimte voldoet aan de door het
Directoraat-generaal van de arbeid, april 1991 gestelde
norm van < 0,01 vezels per ml lucht.

Dit onderzoek had plaats om de aanwezigheid van asbest aan te tonen, alleen aan het originele complete certificaat
kunnen rechten worden ontleend. Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Paraaf laborant Patrick Bijman

Directie/projectleider
ACJ van Tilburg / MCM Lavrijsen

Handelsregister 20059540 Breda
BTW-nummer NL 0089.00.620.B01
Leveringsvoorwaarden gedeponeerd
ter griffie van de arrondissements-
rechtbank te Breda, nr. 27/90.
Een exemplaar wordt u op aan-
vraag kosteloos toegezonden.

Bijlage A

Behorende bij ASCOR Projectnummer: Av1199810

Opmerking:

Aanwezigheid van asbest in stof en tussen bovenleidingen kan niet uitgesloten worden.

Monster nr. 1: vloer trapzijde
Monster nr. 2: bovenop plafond

Ascor Analyse B.V.

Takkebijsters 13b
Postbus 3440
4800 DK Breda
Telefoon 076 571 19 90
Telefax 076 581 10 66

Den Hulst 110-D
7711 GS Nieuwleusen
Telefoon 0529 48 10 60
Telefax 0529 48 10 52
E-mail ascor@ascor.nl



Ingeschreven in het
Sterlab register voor
testlaboratoria onder
nr. L 192 voor gebieden
zoals nader omschreven
ter accreditatie.



Accredited by RvC



ISO 9002

Paraaf laborant:
Patrick Bijman

Directie / projectleider
ACJ van Tilburg / MCM Lavrijsen

Handelsregister 20059540 Breda
BTW-nummer NL 0089.00.620.B01
Leveringsvoorwaarden gedeponeerd
ter griffie van de arrondissements-
rechtbank te Breda, nr. 27/90.
Een exemplaar wordt u op aan-
vraag kosteloos toegezonden.