
Nota van inlichtingen Nationale niet openbare procedure van een bouwteam voor het vervangen van een damwandconstructie en realisatie steiger t.b.v. gemeente Gouda

Aanbesteding: Nationale niet openbare procedure van een bouwteam voor het vervangen van een damwandconstructie en realisatie steiger t.b.v. gemeente Gouda
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: 41965-01

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Selectiecriteria

Vraag:
Wat bedoelt u met duwverankering?

Antwoord:
Ankers/ankerstangen is een vorm van trekverankering aan de achterzijde /grondzijde van de damwand. (belast op trek om de damwand stabiel te houden).
Duwverankering is het tegenovergestelde, een op druk belaste verankeringsvorm (bijvoorbeeld palen) aan de voorzijde/waterzijde van een damwand.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger
Beantwoord op: 16 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage C en Bijlage D

Vraag:
Bij de documenten zitten bijlage C en Bijlage D, deze lijken voor wat betreft de vraagstelling hetzelfde te zijn. Is het de bedoeling dat beide bijlagen worden ingevuld en ingediend?

Antwoord:
Bijlage C is voor de kerncompetenties volgens paragraaf 5.5.1 en bijlage D is voor de selectiecriteria volgens paragraaf 5.6.1. Beiden dienen ingevuld te worden.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger
Beantwoord op: 20 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Selectieleidraad par. 5.5.1. Minimumeis 1

Vraag:

In de selectieleidraad par. 5.5.1. Minimumeis 1, pag. staat vermeld dat het referentieproject opgeleverd moet zijn in de periode van vijf (5) jaar voorafgaand aan de uiterste datum van aanmelding. Wij zouden wij u graag willen verzoeken de eis te verruimen naar een referentieproject wat opgeleverd moet zijn in de periode van zes (6) jaar voorafgaand aan de uiterste datum van aanmelding.

Antwoord:

Vijf jaar voor de datum van Aanmelding blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger
Beantwoord op: 29 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Selectieleidraad par. 5.6.1. Selectiecriteria

Vraag:

In de selectieleidraad par. 5.6.1. Selectiecriteria staat vermeld dat het referentieproject opgeleverd moet zijn in de periode van vijf (5) jaar voorafgaand aan de uiterste datum van aanmelding. Wij zouden wij u graag willen verzoeken de eis te verruimen naar een referentieproject wat opgeleverd moet zijn in de periode van zes (6) jaar voorafgaand aan de uiterste datum van aanmelding.

Antwoord:

Vijf jaar voor de datum van Aanmelding blijft gehandhaafd.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger
Beantwoord op: 29 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Selectieleidraad par. 5.6.1. Selectie criterium 2

Vraag:

In de selectieleidraad par. 5.6.1. Selectie criterium 2 kunnen gegadigde 2 of 3 punten scoren indien de werkzaamheden binnen 2 meter vanaf bebouwing

plaatsvinden. Gezien het zeer geringe aantal referentieprojecten waar damwanden zijn aangebracht binnen 2 meter vanaf bebouwing zouden wij u graag willen vragen deze eis te verruimen naar 'binnen 13 meter vanaf bebouwing'?

Antwoord:

13 meter is buiten proportioneel ten opzichte van de gevraagde 2 meter.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging damwandconstructie en realisatie steiger

Beantwoord op: 29 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage C Model formulier Referentieopdrachten Minimum eis

Vraag:

Mogen gegadigden voor de korte omschrijving en beantwoording van de vragen 1 t/m 4 een aparte bijlage indienen?

Antwoord:

Nee dit is niet akkoord, bijlage C dient als referentieformulier. De beschrijving vakjes mogen wel worden vergroot als de teksten niet passen. Aanbestedende dienst moet ondubbelzinnig kunnen vaststellen dat Gegadigde voldoet aan de gevraagde selectiecriteria.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging damwandconstructie en realisatie steiger

Beantwoord op: 29 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage D Model formulier referentieopdrachten Selectiecriteria

Vraag:

Mogen gegadigden voor de korte omschrijving van het referentieproject en beantwoording van de vragen 1 en 2 een aparte bijlage indienen?

Antwoord:

Nee dit is niet akkoord, bijlage D dient als referentieformulier. De beschrijving vakjes mogen wel worden vergroot als de teksten niet passen. Aanbestedende dienst moet ondubbelzinnig kunnen vaststellen dat Gegadigde voldoet aan de gevraagde selectiecriteria.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging

Beantwoord op: damwandconstructie en realisatie steiger
29 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Selectiecriterium 2

Vraag:

Ten aanzien van selectiecriterium 2 vraagt inschrijver vriendelijk of u de afstandseis van 2 meter naar 4 meter kan oprekken. De risicos tot 4 meter zijn zeer vergelijkbaar met 2 meter afstand nog bij o.a. sloop- en funderingswerk, vanaf >5 meter wordt het wel verschillend. Zo vernauwt u niet onnodig de selectie en blijft u binnen het risicoprofiel waar u het selectiecriterium voor heeft opgesteld. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Selectiecriterium 2 wordt aangepast, de afstand van "binnen 2 m vanaf bebouwing" wordt gewijzigd naar "binnen 5 m vanaf bebouwing over een lengte van minimaal 5 m" gezien de risico's vergelijkbaar zijn.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger
Beantwoord op: 29 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Selectiecriterium 1

Vraag:

Ten aanzien van selectiecriterium 1 vraagt inschrijver zich af of het mogelijk is om de steiger te vervangen door de term 'waterbouwkundige constructie'. Inschrijver heeft veel ervaring met steigers en overige waterbouwkundige constructies, maar niet altijd in combinatie met een bouwteamcontract. Om te voorkomen dat u het schaap met de vijf poten vraagt stelt inschrijver dit voor. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Selectiecriterium 1 wordt niet aangepast, Opdrachtgever wenst middels deze selectiecriteria onderscheid te maken tussen Gegadigden, Bouwteamverband is in de kerncompetenties opgenomen.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger
Beantwoord op: 29 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Selectiecriteria 1

Vraag:

Ten aanzien van selectiecriteria 1 vraagt inschrijver zich af of het mogelijk is om 4 punten te krijgen bij een bouwteamwerk met realiseren damwand?

Antwoord:

Aanbestedende dienst zal de wijze van het toekennen van punten niet aanpassen.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger

Beantwoord op: 29 nov. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Leidraad 4.12

Vraag:

Inschrijver meent dat de inschrijfvergoeding zeer laag is voor dit type aanbesteding (bouwteam, met EMVI plan) m.b.t. van de handreiking tenderkostenvergoeding (Pianoo) meent inschrijver dat een redelijke inschrijfvergoeding tussen de 12.500 en 15.000 moet liggen. Zou Opdrachtgever de hoogte van de vergoeding opnieuw kunnen overwegen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst is van mening dat de inspanningen van de geselecteerde Gegadigden voor het doen van een Inschrijving, beperkt zal zijn. Daarom zal de vergoeding ongewijzigd blijven.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger

Beantwoord op: 29 nov. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bijlage A eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures

Vraag:

In de bijgevoegde UEA kunnen 2 vragen niet middels de PDF functie ingevuld worden. Deze staan gesloten. Dit betreft de vraag over het begaan van ernstige beroepsfout en prestaties uit het verleden. Aangezien deze vragen op zichzelf staan horen deze gewoon invulbaar te zijn. Kunt u een

nieuwe PDF bijvoegen waar dit wel klopt?

Antwoord:

Deze uitsluitingsgronden zijn facultatief. Aanbestedende dienst heeft er voor gekozen "Ernstige beroepsfout" en "Prestaties uit het verleden" niet van toepassing te verklaren, zodoende zijn deze niet invulbaar en blijft bijlage A gehandhaafd.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger

Beantwoord op: 29 nov. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
13

Onderwerp:
5.4.3 Verzekering

Vraag:

U vraagt van inschrijvers een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te bezitten met dekking 5.000.000,- per schadegeval en maximaal 10.000.000,- per jaar. Gezien de referentie eisen en voor zover we de werkzaamheden nu kunnen voorzien lijkt 2.500.000,- per schadegeval en maximaal 5.000.000,- per jaar afdoende. Kunt u dit bijstellen ?

Antwoord:

Deze aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor de optionele uitvoeringsfase. Voor de bouwteamfase zijn deze bedragen aangepast, zie hierop de wijziging van Artikel 14.6 van de Inkoopvoorwaarden van gemeente Gouda zoals toegelicht in de Selectieleidraad. Genoemde bedragen worden derhalve niet bijgesteld.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger

Beantwoord op: 29 nov. 2023

Label: Contract

Ref.nr.
14

Onderwerp:
SC 2

Vraag:

- Voor SC2 vraagt u ervaring met het aanbrengen van damwanden en duwverankering. Kunt u aangeven wat onder duwverankering wordt verstaan?

Voor SC2 vraagt u ervaring met het aanbrengen van damwanden en duwverankering. Kunt u deze eis aanpassen naar damwanden met verankering en/of deze eis laten vervallen. Met specifiek vragen naar

ervaring met duwverankering wordt de markt beperkt in het aanleveren van geschikte referenties. specialistisch werk wat de markt

Antwoord:

Ankers/ankerstangen zijn een vorm van trekverankering aan de achterzijde /grondzijde van de damwand. (belast op trek om de damwand stabiel te houden).

Duwverankering is het tegenovergestelde, een op druk belaste verankeringsvorm (bijvoorbeeld palen) aan de voorzijde/waterzijde van een damwand.

Aanbestedende dienst zal de wijze van het toekennen van punten niet aanpassen. Een trekverankering in zijn geheel is niet mogelijk vanwege juridische gronden.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging damwandconstructie en realisatie steiger

Beantwoord op: 29 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Selectiecriteria / referentieprojecten

Vraag:

Duwverankeringen worden weinig toegepast. Kunt u deze eis aanpassen opdat zowel duw- als trekverankeringen worden geaccepteerd, mogelijk onder voorbehoud dat het verankeringen zijn welke ingezet kunnen worden zowel als duw- en als trekverankeringen ?

Antwoord:

Selectie criterium wordt niet aangepast. Zie ook het antwoord op vraag 14.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging damwandconstructie en realisatie steiger

Beantwoord op: 29 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Selectiecriteria / referentieprojecten

Vraag:

U stelt een eis t.a.v. damwanden aanbrengen, t.w. Aanbrengen damwanden binnen 2 m vanaf bebouwing. 2,0 m is vrij dichtbij en specifiek. Kunt u stellen aanbrengen damwanden nabij bebouwing op basis van SBR richtlijnen / protocol ?

Antwoord:

Selectie criterium wordt niet aangepast. Zie ook het antwoord op vraag 8.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger

Beantwoord op: 29 nov. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Onderhanden werk

Vraag:

We willen graag een referentie indienen die voldoet aan de vraag waarbij de werkzaamheden wel uitgevoerd zijn, maar het project is nog niet helemaal opgeleverd. Vriendelijk verzoek om dit toe te staan.

Antwoord:

Een referentie indienen met werkzaamheden, zoals gevraagd in de geschiktheidseisen/selectiecriteria, die aantoonbaar zijn gerealiseerd, opgeleverd middels een (deel)oplevering en zijn geaccepteerd is toegestaan.

Percelen: P1 Bouwteam Niet-Openbaar Vervanging
damwandconstructie en realisatie steiger

Beantwoord op: 29 nov. 2023

Label: Inhoud