Aanbesteding:	19510 | Vervangen Brandmeldinstallatie penitentiaire inrichting Vught
Aanbestedende Dienst:	Rijksvastgoedbedrijf
Referentie:	19510

Toelichting:

Ref.nr. 1

Onderwerp:
7361.82.BF.U.001.d.GvdV PI Vught BMI Definitief (RVB-RRU 2012-v2021-1) blz.83 75.13.30-a

Vraag:
Met hoeveel instructies (Opgeleid Persoon) dienen wij rekening te houden en hoeveel personen krijgen gelijktijdig een instructie? Dit gaat over OP en niet de 2x één dagdeel voor 4 personen volgens 75.15.10-a.

Antwoord:
Na het inbedrijfstellen van de eerste brandmeldinstallatie dient de aannemer van het bestek overeenkomstig bestekpost 75.13.30-a te rekenen op het geven van een instructie van minimaal 4 personen. Daarna dient de aannemer van dit bestek ook te rekenen op een instructie van minimaal 4 personen van de OP taken bij het gebruik van het brandmeldmangementsysteem. Deze instructie dient plaats te vinden nadat het managementsysteem in gebruik genomen is. Vooraf aan de oplevering dient de aannemer van dit bestek te rekenen op een integrale uitleg van de OP taken voor de gehele netwerk configuratie van de brandmeldinstallatie. Hierbij dient de aannemer te rekenen met het geven van een instructie aan minimaal 4 personen.
De instructie dient plaats vinden vlak voor het moment dat de eerste BMI in gebruik gaat.

Beantwoord op:	16-11-2022
Label:	Inhoud

Ref.nr. 14

Onderwerp:
ASD melder in isoleercel

Vraag:
Kunt u foto's en tekeningen beschikbaar stellen van een huidige isoleercel i.v. m. vereiste bouwkundige aanpassingen (o.a. te plaatsen koof) voor het installeren van een ASD melder?

Antwoord:
Inschrijver wordt tijdens de schouwing op datum 7 december in de gelegenheid gesteld om dit te bekijken.

Beantwoord op: 16-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 15

Onderwerp:
Bestek 75.15.10-a Instructie/Opleiding

Vraag:
Vereist u een opleiding per opgeleverde BMI installatie/unit of een training na afronding van het volledige vervangingstraject?

Antwoord:
Na het inbedrijfstellen van de eerste brandmeldinstallatie dient de aannemer van het bestek overeenkomstig bestekpost 75.13.30-a te rekenen op het geven van een instructie van minimaal 4 personen. Daarna dient de aannemer van dit bestek ook te rekenen op een instructie van minimaal 4 personen van de OP taken bij het gebruik van het brandmeldmangementsysteem. Deze instructie dient plaats te vinden nadat het managementsysteem in gebruik genomen is. Vooraf aan de oplevering dient de aannemer van dit bestek te rekenen op een integrale uitleg van de OP taken voor de gehele netwerk configuratie van de brandmeldinstallatie. Hierbij dient de aannemer te rekenen met het geven van een instructie aan minimaal 4 personen.

Beantwoord op: 16-11-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 16

Onderwerp:
7361.82.BF.P.002.c.GvdV Planning fasering uitvoering

Vraag:
Wij beschouwen de voogestelde planning met een doorlooptijd van 18 maanden als ambitieus. Om dit te realiseren kan het op enig moment noodzakelijk zijn meerdere (meer dan twee) installatieteams in te zetten. Staat de PI Vught hier voor open en is hiervoor voldoende begeleiding in de vorm van aangestelde beveiligers beschikbaar?

Antwoord:
Zolang het geen leef-gebouwen betreffen is dit toegestaan, echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de begeleiding op dat moment.

Beantwoord op: 16-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr.

Onderwerp:

23 Beschikbaarheid werk- en opslagruimte

Vraag:
Is er afsluitbare werk- en opslagruimte beschikbaar binnen de PI voor (installatie)materiaal of kan deze beschikbaar worden gemaakt bv. middels een te plaatsen container?

Antwoord:
Zie gepubliceerde document 7361.82.BF.N.001.c.GvdV Randvoorwaarden uitvoeringsfase.

Beantwoord op: 16-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
24 Eigen vervoermiddelen

Vraag:
Gezien de omvang van het perceel mag er gebruik gemaakt worden van eigen voertuigen op het terrein van binnen de PI? En zo ja, onder welke condities?

Antwoord:
Zie gepubliceerde document "Veiligheidsdocument PI Vught1" en 7361.82. BF.N001.c.GvdV Randvoorwaarden uitvoeringsfase.

Beantwoord op: 16-11-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
30 Bestek 30.00.20 - 90. Uitvoering Vrijloopdeurdrangers

Vraag:
Graag ontvangen wij foto's van van de deuren en de drangers in de huidige situatie van unit 3 en unit 7. Kunt u deze beschikbaar stellen?

Antwoord:
Tijdens de schouwing op datum 7 december worden aannemers in de gelegenheid gesteld.

Beantwoord op: 16-11-2022
Label: Inhoud