

ALGEMENE GEGEVENS

Gemaalnummer			
Gemaalnaam			
gemaalttype	☒ A ☐ B ☐ C1 ☐ C2 ☐ D ☐ E		
Type afvoer	☐ DWA	☐ RWA	☐ Gemengd
Postcode			
Adres			
RD coördinaten	000.000,000	000.000,000	

POMPEN

Aansturing	☐ Direct	☐ ster - Δ	☐ FO	☐ Softstarter
Aantal pompen		st (DWA/ gemengd)		st (RWA)
Persaansluiting/ vrije doorlaat		mm /DN		mm /DN
Werkpunt 1 (50Hz)				
gevraagde capaciteit		m3/uur		m3/uur
opvoerhoogte		mWK		mWK
Werkpunt 2 (35Hz)				
gevraagde capaciteit		m3/uur		m3/uur
opvoerhoogte		mWK		mWK

PERSLEIDING (ter berekening indien werkpunten niet bekend zijn)

niveau uitmonding		in NAP		
Gegevens persleiding buiten	materiaal	diameter	lengte	NAP begin
leiding 1				
leiding 2				
leiding 3				
leiding 4				

Gegevens persleiding binnen	materiaal	diameter	lengte	bijzonderheden
persleiding	HDPE	...mm	... m	
voetbocht	GY	DN...		
terugslagklep	GY	DN...		
muurdoorvoer	GY	DN...		☐ RVS FF ☐ HDPE
afsluiter in de persleiding	GY	DN...		in/buiten de put

POMPPUT

afmeting pompput inwendig	0,00 x 0,00	m	(minimale waarden)
materiaal/kwaliteit	☐ HDPE	☐ BETON C40/50	Milieuklasse: ☐ XA3 ☐ XD2
NAP bovenkant dek	0,00	m NAP	
NAP bodem put	0,00	m NAP	indien (*) : ontwerp conform PvE
BOB aanvoerleiding 1	0,00	m NAP	
BOB aanvoerleiding 2	0,00	m NAP	
BOB aanvoerleiding 3	0,00	m NAP	
rioolschuif aanvoerleiding	0,00	mm	
bestuurbare schuif	0,00	mm	in de aanvoerende leiding
hijsvoorzieningen	☐ Hijsbalk	☐ Spindelpot(ten)	☐ Geen ☐ Anders: zie bijzonderh.
geurfilter	☐ JA	☐ NEE	☐ Voorbereiding

BESTURINGSVOORWAARDEN

Bijzondere schakelvoorwaarden	
DWA pomp(en)	
RWA pomp(en)	
First Flush pomp	
Ledigingspomp	
Bedienbare schuif	

Niveaumetingen				
Plaats	type	meetbereik (m)	Analoog/Digitaal	output (mA)
	hydrostatisch	0-10		

Gemaalcomputer				
Merk / Type	# analoge ingangen	Software TO		

BIJZONDERHEDEN

PREORDERNEDER:	