

Aanbesteding: Vervanging bioscoopstoelen De Nieuwe Kolk
Aanbestedende Dienst: Gemeente Assen
Referentie: 85724-2023

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 opening tussen zit en rug in combinatie met ventilatie

Vraag:

Op pagina 9/18 van de werkschrijving is voorzien :

14. Ter voorkoming van ophoping van vuil en afval dient er een opening te zijn tussen zitting en rugleuning

Op pagina 3/18 van de werkschrijving is voorzien :

5. Alle bioscoopzalen zijn uitgerust met een plenum inblaas, de positie en roosteruitvoering blijven onveranderd.

7. Vervanging van de stoelen geschiedt op basis van een gelijkblijvend aantal en breedtemaat. De basis van het onderstel, uitgevoerd als dubbele poot, wordt op exact dezelfde plaats teruggeplaatst

Op pagina 16/18 van de werkschrijving is voorzien :

1. De uitvoering van de zitting en rug is zodanig dat eventueel zichtbaar vuil op zittingen, zoals popcornresten, kruimels, papier en overig afval eenvoudig de grond kan bereiken. Een intelligente verborgen vergrendeling om de zitting (deels) te kunnen opklappen is hierbij toegestaan.

Onze vraag/opmerking : we leiden hier uit af dat onder de zitting de roosters van de verluchting komen. Als je evenwel tussen zit en rug een opening laat, zal de koude luchtcirculatie hier doorheen komen waardoor dit een zeer onaangenaam gevoel zal geven aan de stoelgebruiker ter hoogte van diens onderrug.

We raden daarom TEN STERKSTE af om dergelijke opening te voorzien. Hoe makkelijk dit ook mag zijn voor de mensen van het onderhoud.

Graag krijgen we uitdrukkelijk de bevestiging van het standpunt van De Nieuwe Kolk hieromtrent zodat hierover later geen onnodige klachten worden geformuleerd.

Antwoord:

De eis in paragraaf 3.3.1 nummer 14 op pagina 9, komt te vervallen

Percelen: P1 Vervanging bioscoopstoelen De Nieuwe Kolk
Beantwoord op: 20 dec. 2023
Label: Uitvoering

