Bevindingen

5678 terrein • Westraven / buitenterrein

Griffioenlaan 2
Utrecht

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Bevinding:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Locatie:	De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
Handeling/Activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Prijs per eenheid:	De gehanteerde prijs per eenheid.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 15-2-2019

TERREIN

90 Terrein

904100 Terreinverharding betontegels

Verzakking, hoogteverschillen
2 Op middellange termijn

Activiteit:	Hvh
Herstellen	1,00 m2

904300 Waterpartijen algemeen

Lekkage
1 Op korte termijn

Activiteit:	Hvh
Herstellen	1,00 pst

906300 Licht- en krachtinstallatie

Materiaal niet van juiste IP-klasse
1 Op korte termijn

Activiteit:	2019	Hvh	Totaal
Led-lijn gevel herstel		1,00 pst	€ 1.500

Afscherming armaturen plaatselijk open waardoor water in het armatuur aanwezig is





90 Terrein

906300 Licht- en krachtinstallatie



Corrosie
1 Op korte termijn

Activiteit:	2019	Hvh	Totaal
Verdeelkastenkasten Led-lijnen		1,00 pst	€ 2.000

corrosie op kasten LED-verlichting aan de gevel



906300 Licht- en krachtinstallatie

Verval tussen 50%-75% van de levensduur
3 Op lange termijn

Activiteit:	2027	Hvh
Led-lijn gevel geen actie		1,00 pst

906400 CCTV installatie terrein

Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
3 Op lange termijn

Activiteit:	2022	Hvh
Geen actie		1,00 pst

Totaal object	€ 3.500
BTW	€ 735
Totaal inclusief BTW	€ 4.235