Luchtafvoer (m³) gebreken nieuwe indeling

Etage	Vleugel	Legenda type	Beschr. Ruimte tekort	Beschikbaar m³	Benodigd m³	Tekort m³
1	H	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
2	H	Belruimte	03E	50	72	-22
2	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
2	H	CWP open/pantry	09A/05A	432	576	-144
2	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
2	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
2	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
3	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
3	H	Belruimte	03E	50	72	-22
3	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
3	H	CWP open/pantry	09A/05A	504	576	-72
4	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
4	H	Belruimte	03E	50	72	-22
4	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
4	H	CWP open/pantry	09A/05A	516	576	-60
4	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
4	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
4	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
5	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
5	H	Belruimte	03E	50	72	-22
5	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
5	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
5	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
5	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
5	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
6	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
6	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
6	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
6	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
6	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
6	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
7	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
7	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
7	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
7	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
7	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
7	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
8	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
8	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
8	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
8	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
8	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
8	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
9	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
9	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
9	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
9	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
9	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
9	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
10	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
10	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
10	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
10	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
10	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
10	H	Belruimte	13C/E	*	*	*

Luchtafvoer (m³) gebreken nieuwe indeling

Etage	Vleugel	Legenda type	Beschr. Ruimte tekort	Beschikbaar m³	Benodigd m³	Tekort m³
11	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
11	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
11	H	CWP open/pantry	09A/05A	516	576	-60
11	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
11	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
11	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
12	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
12	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
12	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
12	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
12	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
12	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
13	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
13	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
13	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
13	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
13	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
13	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
14	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
14	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
14	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
14	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
14	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
14	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
15	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
15	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
15	H	CWP open/pantry	09A/05A	432	576	-144
15	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
15	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
15	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
16	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
16	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
16	H	CWP open/pantry	09A/05A	516	576	-60
16	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
16	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
16	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
17	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
17	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
17	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
17	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
17	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
17	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
18	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
18	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
18	H	CWP open/pantry	09A/05A	516	576	-60
18	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
18	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
18	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
19	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
19	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
19	H	CWP open/pantry	09A/05A	516	576	-60
19	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
19	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
19	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
20	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
20	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144

Luchtafvoer (m³) gebreken nieuwe indeling

Etage	Vleugel	Legenda type	Beschr. Ruimte tekort	Beschikbaar m³	Benodigd m³	Tekort m³
20	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
20	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
20	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
20	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
21	H	CWP gesloten	03C	100	144	-44
21	H	CWP gesloten	05G	144	288	-144
21	H	CWP open/pantry	09A/05A	216	576	-360
21	H	CWP gesloten	11A	144	288	-144
21	H	CWP open	11C/E	200	288	-88
21	H	Belruimte	13C/E	*	*	*
BG	H	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1	Vleugel A	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2	Vleugel A	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3	Vleugel A	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
BG	Vleugel A	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1	Vleugel B	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2	Vleugel B	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3	Vleugel B	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
BG	Vleugel B	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1	Vleugel C	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2	Vleugel C	Pantry	N15/N17	672	720	-48
2	Vleugel C	CWP gesloten	N19 1e rechts	126	216	-90
2	Vleugel C	CWP gesloten	N19 2e rechts	126	216	-90
3	Vleugel C	Pantry	N15/N17	672	720	-48
3	Vleugel C	CWP gesloten	N19 1e rechts	126	216	-90
3	Vleugel C	CWP gesloten	N19 2e rechts	126	216	-90
BG	Vleugel C	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1	Vleugel D	CWP gesloten	N22	126	216	-90
1	Vleugel D	CWP gesloten	N25 1e rechts	126	216	-90
1	Vleugel D	CWP gesloten	N25 2e rechts	126	216	-90
2	Vleugel D	CWP gesloten	N22	126	216	-90
2	Vleugel D	CWP gesloten	N25 1e rechts	126	216	-90
2	Vleugel D	CWP gesloten	N25 2e rechts	126	216	-90
3	Vleugel D	CWP gesloten	N22	126	216	-90
3	Vleugel D	CWP gesloten	N25 1e rechts	126	216	-90
3	Vleugel D	CWP gesloten	N25 2e rechts	126	216	-90
BG	Vleugel D	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
1	Vleugel E	Pantry	N28/N30	672	720	-48
1	Vleugel E	CWP gesloten	N31 1e rechts	126	216	-90
1	Vleugel E	CWP gesloten	N31 2e rechts	126	216	-90
2	Vleugel E	Pantry	N28/N30	672	720	-48
2	Vleugel E	CWP gesloten	N31 1e rechts	126	216	-90
2	Vleugel E	CWP gesloten	N31 2e rechts	126	216	-90
3	Vleugel E	Pantry	N28/N30	672	720	-48
3	Vleugel E	CWP gesloten	N31 1e rechts	126	216	-90
3	Vleugel E	CWP gesloten	N31 2e rechts	126	216	-90
BG	Vleugel E	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

* 3 belruimtes bij 2 ventilatieroosters