v. ROSSUM HOEVEN B.V.
SCHILDERSBEDRIJF HOOGWERKER VERHUUR

4741 TW Hoeven
De Hoge Akker 5
Tel.: 0165 50 24 17
Iban nr: NL33 ABNA 0526 6363 43
E-mail: info@vanrossum-hoeven.nl
Website: www.vanrossum-hoeven.nl

G rekening: NL44 ABNA 0995 0043 31
Rek. nr.: NL33ABNA0526636343
G-rekening NL44ABNA0995004331

K.v.K. Breda 20015941
BTW nr.: NL-8098.30.395.B.01

ONDERHOUD NL GARANTIE

QUALITATIS CERTIFICATION ISO 9001:2008 Gecertificeerd

VCA

ONDERHOUDSSYSTEEM: E GVR, 2023

Stalen/thermisch verzinkte lichtmasten.
Verfsysteem op basis van Polyurethaan.

Situatie:

Gedeeltelijk verweerde oude verflagen, weinig of geen corrosievorming.
Ter continuering van de bescherming tegen verder aantasting, is een behandeling noodzakelijk.

UITVOERING VAN HET ONDERHOUDSSYSTEEM: E

- De gehele lichtmast ontvetten met **Paint Uni Clean** 10% in water.
- Het gehele oppervlak schuren en waar nodig ontroesten door slijpen of schuren. Moetkanten vlak schuren.
- Stalen deurtje demonteren, corrosie verwijderen, de zijkanten schoonslijpen, ontvetten en de binnenkant **bitumineren**.
- De gehele lichtmast voorzien van **Fortiprime**, droge laagdikte 70 micrometer.
- Mast welke niet in de bestrating staat, uitgraven tot ± 20 cm onder het maaiveld.
- Manchet tot ± 25 cm boven het maaiveld aanbrengen, **Fortimax** in een droge laagdikte van 60 micrometer.
- Aflakken met **Fortiplex** in een droge laagdikte van 70 micrometer.
- Manchet aanbrengen, **Fortimax** in een droge laagdikte van 60 micrometer.

Opmerking:

❖ Van de verzinkte stalen masten worden de binnenzijden van de deurtjes niet behandeld.

Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland, vastgesteld door de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.

V. ROSSUM HOEVEN B.V.
SCHILDERSBEDRIJF HOOGWERKER VERHUUR

4741 TW Hoeven
De Hoge Akker 5
Tel.: 0165 50 24 17
Iban nr: NL33 ABNA 0526 6363 43
E-mail: info@vanrossum-hoeven.nl
Website: www.vanrossum-hoeven.nl

G rekening: NL44 ABNA 0995 0043 31
Rek. nr.: NL33ABNA0526636343
G-rekening NL44ABNA0995004331

K.v.K. Breda 20015941
BTW nr.: NL-8098.30.395.B.01

ONDERHOUD NL GARANTIE

QUALITATIS CERTIFICATION ISO 9001:2008 Gecertificeerd

VCA

RENOVATIESYSTEEM: G GVR, 2023

Stalen/thermisch verzinkte lichtmasten.

Situatie: Stalen/thermisch verzinkte lichtmast welke eerder behandel is.
De staat waarin deze lichtmast verkeert is zodanig dat het een geheel nieuw verfsysteem noodzakelijk is.

UITVOERING VAN HET RENOVATIESYSTEEM: G

- Oude verflagen volledig verwijderen door mechanisch slijpen.
- Indien nodig ontroesten door mechanische slijpen of schuren en daarna afstoffen.
- Stalen deurtje demonteren, corrosie verwijderen, de zijkanten schoonslijpen, ontvetten en de binnenkant **bitumineren**.
- Volledig behandelen met **Fortiprime**, droge laagdikte 70 micrometer.
- Mast welke niet in de bestrating staat, uitgraven tot ± 20 cm onder het maaiveld.
- Manchet tot ± 25 cm boven het maaiveld aanbrengen, **Fortimax** in een droge laagdikte van 60 micrometer.
- Aflakken met **Fortimax** in een droge laagdikte van 70 micrometer.
- Manchet aanbrengen, **Fortimax** in een droge laagdikte van 60 micrometer.

Opmerking:

- ❖ Van de verzinkte stalen masten worden de binnenzijden van de deurtjes niet behandeld.

Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland, vastgesteld door de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.

4741 TW Hoeven
De Hoge Akker 5
Tel.: 0165 50 24 17
Iban nr: NL33 ABNA 0526 6363 43
E-mail: info@vanrossum-hoeven.nl
Website: www.vanrossum-hoeven.nl

G rekening: NL44 ABNA 0995 0043 31
Rek. nr.: NL33ABNA0526636343
G-rekening NL44ABNA0995004331

K.v.K. Breda 20015941
BTW nr.: NL-8098.30.395.B.01

V. ROSSUM HOEVEN B.V.
SCHILDERSBEDRIJF HOOGWERKER VERHUUR

ONDERHOUD NL GARANTIE

QUALITATIS CERTIFICATION ISO 9001:2008 Gecertificeerd

VCA

ONDERHOUDSSYSTEEM: NG.E GVR, 2023

Nostalgische gietijzeren lichtmasten.

Situatie:

Gedeeltelijk verweerde oude verflagen, weinig of geen corrosievorming.
Ter continuering van de bescherming tegen verder aantasting, is een behandeling noodzakelijk.

UITVOERING VAN HET ONDERHOUDSSYSTEEM: NG.E

- De gehele lichtmast ontvetten met **Paint Uni Clean** 10% in water.
- Het gehele oppervlak schuren en waar nodig ontroesten door borstelen of schuren.
- Stalen deurtje demonteren, corrosie verwijderen, de zijkanten schoonslijpen, ontvetten en de binnenkant **bitumineren**.
- De gehele lichtmast voorzien van **Fortiprime**, droge laagdikte 70 micrometer.
- Mast welke niet in de bestrating staat, uitgraven tot ± 20 cm onder het maaiveld.
- Manchet tot ± 25 cm boven het maaiveld aanbrengen, **Fortimax** in een droge laagdikte van 60 micrometer.
- Aflakken met **Fortiplex** in een droge laagdikte van 70 micrometer.
- Manchet aanbrengen, **Fortimax** in een droge laagdikte van 60 micrometer.

Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland, vastgesteld door de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.

V. ROSSUM HOEVEN B.V.
SCHILDERSBEDRIJF HOOGWERKER VERHUUR

4741 TW Hoeven
De Hoge Akker 5
Tel.: 0165 50 24 17
Iban nr: NL33 ABNA 0526 6363 43
E-mail: info@vanrossum-hoeven.nl
Website: www.vanrossum-hoeven.nl

G rekening: NL44 ABNA 0995 0043 31
Rek. nr.: NL33ABNA0526636343
G-rekening NL44ABNA0995004331

K.v.K. Breda 20015941
BTW nr.: NL-8098.30.395.B.01

ONDERHOUD NL GARANTIE

QUALITATIS CERTIFICATION ISO 9001:2008 Gecertificeerd

VCA

RENOVATIESYSTEEM: NG.G GVR, 2023

Nostalgische gietijzeren lichtmasten.

Situatie: Nostalgische gietijzeren lichtmast welke eerder behandel is.
De staat waarin deze lichtmast verkeert is zodanig dat het een geheel nieuw verfsysteem noodzakelijk is.

UITVOERING VAN HET RENOVATIESYSTEEM: NG.G

- Losse oude verflagen verwijderen door mechanisch borstelen.
- Indien nodig ontroesten door mechanische borstelen of schuren en afstoffen.
- Stalen deurtje demonteren, corrosie verwijderen, de zijkanten schoonslijpen, ontvetten en de binnenkant **bitumineren**.
- Volledig behandelen met **Fortiprime**, droge laagdikte 70 micrometer.
- Mast welke niet in de bestrating staat, uitgraven tot ± 20 cm onder het maaiveld.
- Manchet tot ± 25 cm boven het maaiveld aanbrengen, **Fortimax** in een droge laagdikte van 60 micrometer.
- Aflakken met **Fortimax** in een droge laagdikte van 70 micrometer.
- Manchet aanbrengen, **Fortimax** in een droge laagdikte van 60 micrometer.

Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland, vastgesteld door de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.