

Aanbesteding: AV-middelen raadzaal
Aanbestedende Dienst: Gemeente Steenwijkerland
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 PVE, Eis 1.4, pag. 3

Vraag:

Wie is verantwoordelijk voor de bouwkundige aanpassingen aan het meubel?

Antwoord:

Er wordt een nieuw meubel gemaakt. Benodigde aanpassingen zullen conform specificaties van Opdrachtnemer worden gedaan door de interieurbouwer.

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal
Beantwoord op: 19 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 PVE, Eis 2.2, pag. 4

Vraag:

In onze optiek wordt de discussie installatie ingezet voor Online meetings. Spraakverstaanbaarheid is hiermee optimaal gegarandeerd. Wat is het doel van de sfeermicrofoons? In de tekst staat dat deze voor de Online gebruikers zijn. Dienen deze in de ruimte te worden geplaatst voor het oppikken van ambient geluid of dienen sprekers in de ruimte ook goed woordelijk verstaanbaar te zijn. Hier zit een behoorlijk verschil tussen. Wat is hierop uw visie?

Antwoord:

De sfeermicrofoons zijn bedoeld om voorafgaand aan een vergadering of tijdens pauzes achtergrondgeluid te kunnen laten horen. Dit achtergrondgeluid dient niet hoorbaar doorgegeven te worden (m.a.w. gesprekken dienen niet verstaanbaar te zijn voor online bezoekers).

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal
Beantwoord op: 19 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

3 Document Offerte aanvraag, par. 3.6, pag 19

Vraag:

In deze paragraaf geeft u aan dat de inschrijver dient te beschikken over de ISO 9001-14001-27001 certificaten op het moment van inschrijving. Inschrijver is in afrondende fase voor het verkrijgen van deze certificaten. Wij verwachten deze certificaten in 2024 te behalen. Gaat u ermee akkoord als wij deze certificaten dit jaar nog behalen?

Antwoord:

Dit is niet akkoord. Het eisen van de betreffende certificeringen is na zorgvuldige afweging door Aanbestedende dienst besloten. Het enige door Aanbestedende dienst geaccepteerde alternatief voor deze certificaten is een "letter of intent" (intentieverklaring) afgegeven door de certificerende instelling (en niet van de auditor (op persoonlijke titel)) waarbij in de verklaring staat dat de audit positief is afgerond en het afronden van het certificeringsproces slechts een formaliteit is.

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal
Beantwoord op: 19 jan. 2024
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Bijlage 6, Art.10.6, pag. 3

Vraag:

In het opgegeven facturatieschema zijn wij veel aan het voorfinancieren, hetgeen naar ons idee niet onze functie is. Wij stellen daarom het volgende voor: 40% bij sluiten Overeenkomst, 40% bij start Installatiewerkzaamheden en 20% na Acceptatie.

Antwoord:

Uw voorstel is niet akkoord. Aanbestedende dienst is bereid het schema zoals opgenomen in artikel 10.6 van de concept overeenkomst te wijzigen in:

"Van de vergoeding voor Implementatie is 40% opeisbaar na het sluiten van de Overeenkomst, 40% na levering en installatie op locatie en 20% na Acceptatie."

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal
Beantwoord op: 19 jan. 2024
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Beschrijvend document, p22

Vraag:

Gegadigde stelt voor om formaat van max. twee A3 toe te mogen voegen. Prinipe schema's zijn namelijk een stuk leesbaarder op A3 formaat.

Antwoord:

Dit is akkoord. De uitwerking van sub-subgunningscriterium 'K1. Beschrijving aangeboden technische oplossing' mag maximaal 5 A4-pagina's groot zijn, exclusief maximaal 2 A3-pagina's ten behoeve van "tekeningen, schema's of screen shots". Overige vormeisten blijven gelijk.

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal

Beantwoord op: 19 jan. 2024

Label: Proces

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage 3 - Prijzenblad AV- middelen gemeente Steenwijkerland

Vraag:

Opdrachtgever stelt: "Onderhoud/SLA Conform PvE (vanaf jaar 2)" en "Gebruiksrechten benodigde software (vanaf jaar 2)"

Is de aannahme van gegedadigde correct dat hier vanaf jaar 1 bedoeld wordt (dus na afloop van het eerste jaar)?

Antwoord:

"Vanaf jaar 1" betekent, naar mening van Aanbestedende dienst: "Gelijk in het eerste jaar". Echter, dit is niet van Aanbestedende dienst hier bedoelt. In regel 6 dienen regel 8 en 9 te zijn inbegrepen t.b.v. het eerste jaar van de overeenkomst. Voor jaar 2 en verder worden de kosten afgerekend conform regels 8 en 9.

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal

Beantwoord op: 19 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PvE, 2. Microfoons

Vraag:

Opdrachtgever stelt: "Aanvullend op het discussiesysteem is er de wens om bij vergaderingen, presentaties en huwelijken gebruik te kunnen maken van draadloze microfoons. Deze microfoons dienen onderling en met het discussiesysteem gelijktijdig gebruikt te kunnen worden. De microfoons voldoen minimaal aan de volgende eisen[...]"

Heeft Opdrachtgever de wens dat deze draadloze microfoons ook tijdens het besloten deel van de vergadering te gebruiken zijn? Zo ja, is een versleutelde versie van de draadloze microfoons daarmee een vereiste om ongewenst afluisteren te vermijden?

Antwoord:

Het signaal van deze draadloze microfoons hoeft niet versleuteld te zijn.

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal

Beantwoord op: 19 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
PvE, 7. Video

Vraag:

Opdrachtgever stelt : "Het is van groot belang dat de aanwezigen een goed beeld krijgen van zowel de sprekers als de getoonde content tijdens de vergadering. Om dit te bewerkstelligen dienen er LED schermen aanwezig te zijn in de raadzaal. De LED schermen voldoen minimaal aan de volgende eisen [...]"

de uitvraag voor slechts een LED scherm achter de voorzitter dekt niet de genoemde eis dat "alle aanwezigen een goed beeld krijgen". Immers een aantal zit met de rug naar dit scherm. Momenteel is tegenover de voorzitter een scherm op de rand van de vide gemonteerd, maar voor deze positie is geen scherm uitgevraagd. Is dit correct of betreft dit een omissie?

Antwoord:

Dank voor uw scherppte. Het scherm tegenover de voorzitter op de rand van vide is ook onderdeel van de uitvraag. Dit scherm dient vervangen te worden en dient een integraal onderdeel van het systeem te zijn. Specificaties zijn gelijk aan de specificaties van het LED-scherm achter de voorzitterspositie, behalve de grootte. Het scherm op de rand van vide dient 85" te zijn.

Percelen: P1 AV-middelen raadzaal

Beantwoord op: 19 jan. 2024

Label: Inhoud