

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
datum: 4 juli 2023
opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
verwarmingset met gasbrander	Viessman	Vitocrossal 200CM2	87-311 kW	2	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.78	2010	3.1.1 / 3.1.2
CV circulatiepomp	Biral AG	A 502	PN 6-16	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.78	2010	3.1.4
CV circulatiepomp	Biral AG	LX 655	PN 6-16	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.78	2010	3.1.4
CV circulatiepomp	Biral AG	LX 503	PN 6-16	2	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.78	2010	3.1.4
expansievat	Flamco		25 / 0,5	2	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.78	2015	3.1.4
expansievat	Flamco		425 / 0,5	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.78	2010	3.1.4
tapwaterpomp	Biral AG	WX 14	PN 10	2	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.78	2010	3.1.4
direct gestookte open gasboiler	Remeha	Sentry BW 100 Plus	360 ltr	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.78	2023	3.2.1
hydraulische verdeler	Spirotech	Spirocross XC100F	38 ltr	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.78	2017	3.1.4
Pomp i.v.p. regelset naverwarmer blok A	Biral AG			1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1e verd	2015	3.1.4
Pomp i.v.p. regelset naverwarmer blok B	Biral AG			1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1e verd	2015	3.1.4
Pomp i.v.p. regelset naverwarmer blok C	Biral AG			1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1e verd	2015	3.1.4
Pomp i.v.p. regelset naverwarmer blok D	Biral AG			1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1e verd	2015	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.44	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.18a	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.23	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.13	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.09a	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.03b	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.03a	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.12	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.09a	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.13a	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.09a	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.13a	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.53a	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1.66a	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar vloerverwarming				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.07a	2010	3.1.4
convectoren	Betherma LxHxB	1400-200-130		12	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.1.5
convectoren	Betherma LxHxB	2000-200-180		12	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.1.5
convectoren	Betherma LxHxB	1800-130-130		10	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.1.5
convectoren	Betherma LxHxB	2000-130-130		3	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.1.5
luchtbehandelingskast (A)	Klimattec	KZG.4 0160	8800 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	dak 01	2010	3.7 / 3.7.1
luchtbehandelingskast (B)	Klimattec	KZG.4 0160	9200 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	dak 02	2010	3.7 / 3.7.1
luchtbehandelingskast (C)	Klimattec	KZG.4 0125	7600 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	dak 03	2010	3.7 / 3.7.1
luchtbehandelingskast (D)	Klimattec	KZG.4 0125	7000 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	dak 04	2010	3.7 / 3.7.1
luchtbehandelingskast (E)	Klimattec	KZG.4 0090	5000 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	dak 06	2010	3.7 / 3.7.1
luchtbehandelingskast (F)	Klimattec	KZG.4 0250	11400 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	dak 07	2010	3.7 / 3.7.1

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
datum: 4 juli 2023
opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
toevoerluchtbehandelingskast (G)	Klimtec	KZG.4 0160	10600 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	dak 07 keuken	2010	3.7 / 3.7.1
retourluchtbehandelingskast (H)	Klimtec	KZG.4 0250	12365 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	dak 08 keuken	2010	3.7 / 3.7.1
dakventilator	TLT-Turbo	DRVF 2050 / 28-6	1300 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	dak 07	2010	3.7 / 3.7.3
dakventilator	TLT-Turbo	DRVF H 355 / 30-6	4100 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	dak 07	2010	3.7 / 3.7.3
toevoerroosters	Trox			104	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.9
afzuigroosters	Trox			51	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.9
armaturen met plenumafzuig				340	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.9
afzuigrozetten	Trox			81	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.9
afzuigkap	Trox			3	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.9
VAV kleppen				92	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.16
deuroosters	Solid Air			24	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.9
brandkleppen				29	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.6
gemotoriseerde regelkleppen				10	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.16
toevoer kanaalroosters	Trox			13	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.9
afzuigkanaalroosters	Trox			21	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	b.g. / 1e verd	2010	3.7/3.7.9
geperforeerde plafondplaten afzuig	Schilt			12	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	aula	2010	3.7/3.7.9
inblaasnozzles	Kranz			12	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	aula	2010	3.7/3.7.9
dauerlftung					W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	kantoren	2010	3.7/3.7.9
geluiddempers				2	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1e verd	2010	3.7.13
afzuiginstallatie Houtmot	Lebon & Gimbrair			1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.81	2010	buiten scope
afzuiginstallatie lascabines				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.80	2010	buiten scope
kanaalverwarmer	Recupair	P40-16 AC 1R-9T		1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.70	2010	3.1.10a
kanaalverwarmer	Recupair	P40-16 AC 1R-5T		1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.67	2010	3.1.10a
kanaalverwarmer	Recupair	P40-16 AC 1R-9T		1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.75a	2010	3.1.10a
kanaalverwarmer	Recupair	P40-16 AC 1R-5T		1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.80	2010	3.1.10a
naverwarmer Blok A	Recupair	PC40-16 AC 1r-45T-1000A-3	32,3 kW	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1e verd	2015	3.1.10a
naverwarmer Blok B	Recupair	PC40-16 AC 1r-45T-1000A-3	34 kW	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1e verd	2015	3.1.10a
naverwarmer Blok C	Recupair	PC40-16 AC 1r-45T-1000A-3	26,9 kW	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1e verd	2015	3.1.10a
naverwarmer Blok D	Recupair	PC40-16 AC 1r-45T-1000A-3	23,1 kW	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	1e verd	2015	3.1.10a
Luchttoevoerkanalsysteem				7	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	gebouw	2015	3.7.13
luchtafzuigkanalsysteem				7	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	gebouw	2015	3.7.13
airconditioner (buitendeel)	Mitsubishi	PUHZ-RP71VHA4	3300 m3/h	1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	t.b.v. patchkast	2010	3.6.10
airconditioner (binnendeel)	Mitsubishi	PSA-RP100GA		1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	t.b.v. patchkast	2010	3.6.10
heather	biddle			1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	warne kas	2010	3.1.2
hydro unit (drukverhogingspomp)	Duijvelaar			1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	0.70	2010	3.2.2.
controleput	Nering Bogel	2716		1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	terrein	2010	buiten scope
vetafscheider	Nering Bogel	Nebo-tip		1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	terrein	2010	buiten scope
regelininstallatie	Y-con			1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	t.b.v. installaties	2010	3.8 / 3.8.1 / 3.8.2
monitoringsrapportage (maandelijks)				1	W	locatie Stedelijk VSO	T.M. Kortenhorstlaan 2	Rosmalen	t.b.v. installaties	2010	3.8

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
datum: 4 juli 2023
opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
Totaal onderhoudskosten / jaar											Totale locatie SVSO
CV ketel	Remeha	Quinta	115 kW	1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.20	2008	3.1.1 / 3.1.2
CV ketel	Remeha	Quinta	115 kW	1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.47	2008	3.1.1 / 3.1.2
CV ketel	Remeha	Quinta Pro	28 kW	1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.11	2018	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	50 / 0,5	1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.20	2008	3.1.4
expansievat	Flamco	Flexcon	50 / 0,5	1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.47	2008	3.1.4
expansievat	Flamco	Flexcon	35 / 0.5	1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.11	2008	3.1.4
CV pomp	DAB	VEA 80/180x(2")		1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.20	2008	3.1.4
CV pomp	DAB	VEA 80/180x(2")		1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.47	2008	3.1.4
CV pomp	Grundfos	UPM2-18 130		1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.11	2013	3.1.4
CV afsluiters					W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	gebouw	2008	3.1.4
airconditioner (buitendeel)	Mitsubishi	DXC09Z2-S		1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	t.b.v. patchkast	2008	3.6.10
airconditioner (binnendeel)	Mitsubishi	DXK09Z2-S		1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	t.b.v. patchkast	2008	3.6.10
luchtverwarmers plafonds		Ultra Optimavent		2	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	gangen	2008	3.6.14
ventilatie units plafonds				3	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	gangen	2008	3.6.14
luchtverwarmer plafond		Ultra Optimavent		1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.01	2008	3.6.14
ventilatie unit plafond				1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.01	2008	3.6.14
dakafzuigventilator				9	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	dak	2008	3.7 / 3.7.3
ventilatieboxen	R-Vent	wvs	250 m3/h	2	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	Zolder boven 0.44D	2008	3.7 / 3.7.3
muurventilatoren				9	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	dak in nokken	2008	3.7.4 bestaat niet, gaat gelijk door naar 3.7.5
close-in boiler	Daalderop		10 ltr	11	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	Leslokalen	2008	3.2.3
thermostatische mengventielen	Grundfos	Micro		11	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	Leslokalen	2018	3.2.3
geluiddempende doorvoerroosters				24	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	Leslokalen	2008	3.7/3.7.9
plafondroosters				12	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	Leslokalen	2008	3.7/3.7.9
afzuigrozetten				31	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	toiletten	2008	3.7/3.7.9
afzuigkanaalsystemen				9	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	toiletten	2008	3.7.13
wandconvectoren	Jaga			40	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	Leslokalen	2008	3.1.5
wandconvectoren	Jaga			20	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	kantoren	2008	3.1.5
stralingspaneel 15m2				1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.01	2008	3.1.5
close-in boiler			30 ltr	1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen	0.04	2008	3.2.3
elektrische boiler			30 ltr	1	W	locatie Dependance Molenhoek	Sportlaan 51	Rosmalen		2008	3.2.3
Totaal onderhoudskosten / jaar											Totale locatie Dependance
CV ketel	Nefit	Ecomline HR 43	43 kW	1	W	locatie Bostel	de Tijvert 7	Bostel	10	2004	3.1.1 / 3.1.2
combiketel	Nefit	Ecomline HRC 30	30 kW	1	W	locatie Bostel	de Tijvert 7	Bostel	10	2004	3.1.1 / 3.1.2
expansievat			18 / 0,5	2	W	locatie Bostel	de Tijvert 7	Bostel	10	2007	3.1.4
CV pomp	Grundfos	Magna3 30-80 180		1	W	locatie Bostel	de Tijvert 7	Bostel	10	2018	3.1.4

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
centrifugaal kanaalventilator	Stork Air	CVM 600	3050 m3/h	1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	34		3.7 / 3.7.3
ventilatiebox klein				1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	34		3.7 / 3.7.3
combiketel	Nefit	Ecomline HRC 30	30 kW	1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	43	2005	3.1.1 / 3.1.2
vloerverwarming verdeler				1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	43		3.1.4
expansievat			18 / 0,5	1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	43	2005	3.1.4
elektrische boiler	Daalderop	losgekoppeld	80 ltr	1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	46	2007	3.2.3
gevelventilator				1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	G04		3.7 / 3.7.3
dak afzuigventilator groot				1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	dak		3.7 / 3.7.3
dak afzuigventilator klein	Stork Air			6	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	dak		3.7 / 3.7.3
WTW unit	Nedair	WTA HR2000 type A		1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	dak boven 48	2005	3.7.15
CV ketel	Remeha	Avanta	24 kW	1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	0.05 (nood)	2018	3.1.1 / 3.1.2
expansievat			18 ltr	1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	0.05 (nood)	2018	3.1.4
close-in boiler	Daalderop		10 ltr	6	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	Leslokalen		3.2.3
thermostatische mengventielen	Grundfos	Micro		6	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	Leslokalen	2018	3.2.3
plafondroosters				2	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	22		3.7/3.7.9
plafondroosters				2	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	24		3.7/3.7.9
plafondroosters				2	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	26		3.7/3.7.9
plafondroosters				1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	29		3.7/3.7.9
afzuigrozetten				11	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	toiletten		3.7/3.7.9
overstroomroosters retour				8	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	wtw systeem	2005	3.7/3.7.9
kanaal instroomroosters				7	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	wtw systeem	2005	3.7/3.7.9
toevoerkanaalsysteem				1	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	wtw systeem	2005	3.7.13
afzuigkap				4	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	40	2005	3.7/3.7.9
radiatorenverwarming					W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	alle ruimten		3.1.5
thermostatische radiatorcranken					W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	alle ruimten		3.1.5
dauerlftung					W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	noodlokalen		3.7/3.7.9
plafondventilator				4	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	(nood)		3.7 / 3.7.3
dakafzuigventilator				2	W	locatie Boxtel	de Tijvert 7	Boxtel	(nood)		3.7 / 3.7.3
Totaal onderhoudskosten / jaar											Totale locatie Boxtel
CV ketel	Remeha	Quinta ace 90	90 kW	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2018	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	50 / 1	2	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2009	3.1.4
CV pomp	Grundfoss	Magna 40-120F		1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2009	3.1.4
CV pomp	Grundfoss	Magna 50-100F		1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2009	3.1.4
CV pomp	Grundfoss	Magna 25-60		1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2009	3.1.4
CV pomp	Grundfoss	Magna 25-60 130		1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2009	3.1.4
CV pomp	Grundfoss	T.b.v. ketel		1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2018	3.1.4
transportpomp	Grundfoss	TPE 32-250/2		1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2009	3.1.4

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
warmtepomp	Dynaciat	LGP 150V /R410a/2 kg	45 kW	1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2009	3.1.11/3.1.12
Bronpomp	Mellote	2(2C71t-2C71t)	10m3/h / 25,2 mwk	1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	terrein	2019	3.1.12a/3.1.13
expansievat - koeling	Flamco	Flexcon	50 / 1	1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2009	3.1.4
buffervat	Innotec	TPS 800	800 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2009	3.1.4
tapwaterpomp	Grundfoss	UPS 25-50		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.32 / B 0.33	2009	3.1.4
Menginrichting 5 douche				2	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	douche ruimtes	2009	3.2.16
stralingspaneel	Infra Aqua	1200-8-PUR		3	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	A0.24	2009	3.1.5
stralingspaneel	Infra Aqua	1200-8-PUR		4	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	A0.23	2009	3.1.5
convactor	Jaga	Tempo	VR 20x280T101	1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	C0.07	2009	3.1.5
vloerverwarming verdeler/verzamelaar A	Albrand	9-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.03	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar B	Albrand	6-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.03	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar C	Albrand	8-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.08	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar D	Albrand	10-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.08	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar E	Albrand	8-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.09	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar F	Albrand	8-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.09	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar G	Albrand	7-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.13	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar H	Albrand	5-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	A0.20	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar I	Albrand	8-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.29	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar J	Albrand	9-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.31	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar K	Albrand	8-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.01	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar L	Albrand	6-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B0.01	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar A	Albrand	7-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B1.02	2009	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar B	Albrand	10-groepen		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	C1.03	2009	3.1.4
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOR 250		5	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOR 300		5	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOR 400		6	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOR 500		4	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOR 550		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOR 550		4	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
toevoerrozet	Solid Air	RTVOOM 100		2	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
toevoerrozet	Solid Air	RTVOOM 125		2	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
wandtoevoerrooster	Solid Air	WTHAOO 525X125		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
wandtoevoerrooster	Solid Air	WTHAOO 325X125		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
retourroosters inleg	Solid Air	PRVMOO		5	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
wandretourrooster	Solid Air	WRHAOO 525X125		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
wanddoorvoerrooster	Solid Air	WDBAOO 525X125		2	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
Geluiddempende deurroosters	Solid Air	WGZDDO 525x430		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	1e verd	2009	3.7/3.7.9
Geluiddempende deurroosters	Solid Air	WGZDDO 525x350		1	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	1e verd	2009	3.7/3.7.9
Geluiddempende deurroosters	Solid Air	WGZDDO 525x190		2	W	locatie Veghel	Sweelinkstraat 4	Veghel	B.G.	2009	3.7/3.7.9

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabrikaat	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
Geluiddempende deurroosters	Solid Air	WGZDDO 425x190		3	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B.G.	2009	3.7/3.7.9
Geluiddempende deurroosters	Solid Air	WGZDDO 425x270		7	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
afzuigrozet	Solid Air	RRVOOM 100		40	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7/3.7.9
brandkleppen				12	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B.G.	2009	3.7/3.7.6
toevoerkanalsysteem				1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7.13
afvoerkanalsysteem				1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B.G. / 1e verd	2009	3.7.13
LBK (koeling-verwarming-WTW)	Loran		6516 m3/h	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	Dak	2009	3.7 / 3.7.1
dakventilator	Stork Air	RPM19/24 230 V		4	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	Dak	2009	3.7 / 3.7.3
dakventilator	Stork Air	VDA 250/60		3	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	Dak	2009	3.7 / 3.7.3
elektrische boiler		close-in	15 ltr	2	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	A0.08	2009	3.2.3
elektrische boiler		close-in	10 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	A0.08	2009	3.2.3
e-boiler incl. temp. begrenzer		close-in	10 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	A0.14	2009	3.2.3
e-boiler incl. temp. begrenzer		close-in	10 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	A0.15	2009	3.2.3
elektrische boiler		MONO	50 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	A0.15	2009	3.2.3
elektrische boiler		close-up	10 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	A0.15	2009	3.2.3
elektrische boiler		close-up	10 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	A0.29	2009	3.2.3
e-boiler incl. temp. begrenzer		close-in	10 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	A0.01	2009	3.2.3
elektrische boiler		close-in	10 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	A0.03	2009	3.2.3
elektrische boiler		close-in	10 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	A1.04	2009	3.2.3
elektrische boiler		close-up	10 ltr	1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	B1.02	2009	3.2.3
Inspectieput				1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	terrein	2009	buiten scope
Vetvangput beton				1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	terrein	2009	buiten scope
regelinstallatie (aanpassingen 2019)	Rensen			1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	t.b.v. installaties	2009	3.8 / 3.8.1 / 3.8.2
monitoringsrapportage (maandelijks)				1	W	locatie Veghel	Sweelinckstraat 4	Veghel	t.b.v. installaties	2009	3.8
Totaal onderhoudskosten / jaar											Totaal locatie Veghel
CV ketel	Remeha	Quinta 65	65 kW	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.61	2006	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	18 / 1	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.61	2018	3.1.4
expansievat	Flamco	Flexcon	35 / 1	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.61	2018	3.1.4
expansievat	Flamco	Flexcon	50 / 1	2	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.61	2018	3.1.4
CV pomp	Grundfoss	UPS 32-80 180		1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.61	2006	3.1.4
CV pomp	Grundfoss	Magna 40-120F		1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.61	2006	3.1.4
transportpomp	Grundfoss	UPE 65-120F		1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.61	2006	3.1.4
transportpomp	Grundfoss	TPE 40-270/2-S		1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.61	2006	3.1.4
warmtepomp	Dynaciat	LGP 200V	68 kW	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.61	2005	3.1.11/3.1.12
gasboiler	AO Smith	BFC 30HR	368 ltr	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.61	2006	3.2.1
WTW unit	Nedair	WTA HR 4000	4000 m3/h	5	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	dak	2006	3.7.15
WTW unit	Nedair	WTA HR 4000	4000 m3/h	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	0.50	2006	3.7.15

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
WTW unit	Nedair	WTA HR 2000	2000 m3/h	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	0.15	2006	3.7.15
WTW unit	Nedair	WTA HR 2000	2000 m3/h	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	0.41	2006	3.7.15
geluiddemper				18	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7.13
tapwaterpomp	Grundfoss	UP 20-7		1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	0.37	2006	3.2.4
Menginrichting 5 douche	Rada	320 OEM		2	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	0.38+0.39	2006	3.2.16
vloerverwarming verdeler/verzamelaar		7-groepen		2	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar		9-groepen		1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar		10-groepen		3	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar		12-groepen		5	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar		13-groepen		1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar		14-groepen		1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.1.4
vloerverwarming verdeler/verzamelaar		15-groepen		2	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.1.4
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOU 250		10	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOU 300		10	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOU 400		12	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOU 500		40	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
wandtoevoerrooster	Solid Air	WTHAVO 425X125		3	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
retourroosters inleg	Solid Air	PRVMOO		50	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
retourroosters	Solid Air	RTW0HU 250		4	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
retourroosters	Solid Air	PRVMOU300		5	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
wandretourrooster	Solid Air	WRHA00 425X125		3	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
Deurroosters	Solid Air	WDZDOO 525x425		2	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
afzuigrozet	Solid Air	RRVOOM 125		35	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.9
brandkleppen				16	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7/3.7.6
toevoerkanalsysteem				1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	2006	3.7.13
afvoerkanalsysteem				1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	B.G. / 1e verd	206	3.7.13
elektrische boiler	Daalderop	close-in	15 ltr	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	0.25	2006	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop	close-in	15 ltr	3	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.19	2006	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop	Mono-Plus	50 ltr	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	0.31	2006	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop	Mono-Plus	50 ltr	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	0.35	2006	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop	Mono-Plus	50 ltr	1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	1.41	2006	3.2.3
regelinstallatie				1	W	locatie De Wissel	Paul Rinkstraat 2	Veghel	t.b.v. installaties	2006	3.8 / 3.8.1 / 3.8.2
Totaal onderhoudskosten / jaar											Totaal locatie De Wissel Veghel
CV ketel	Buderus	GK 047 VRE	110 kW	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N14	1994	3.1.1 / 3.1.2
CV ketel	Remeha	Quinta Ace 160	160 kW	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N14	2022	3.1.1 / 3.1.2
CV ketel	Nefit	Trendline HRC 30	30 kW	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N14	2013	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Reflex		200 / 0,5	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N14	2013	3.1.4

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
expansievat			25 / 0,5	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N14	2013	3.1.4
CV pomp	HA-ES			1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N14	1994	3.1.4
CV verdeler/verzamelaar		3-groepen		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N14	1994	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	P03 / kruipruimte	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A07	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A02	2010	3.1.4
verdeler / verzamelaar radiatoren				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	gangkast 1.05	2010	3.1.4
retourrooster inleg	Solid Air	PRVMOO		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	P03	2010	3.7/3.7.9
retourrooster inleg	Solid Air	PRVMOA 250		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	P03a	2010	3.7/3.7.9
wandtoevoerrooster	Solid Air	WTHAOO 325x125		2	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A01	2010	3.7/3.7.9
wandretourrooster	Solid Air	WRHAOO 425x125		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A01	2010	3.7/3.7.9
wandtoevoerrooster	Solid Air	WTHAOO 225x75		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A01	2010	3.7/3.7.9
wandretourrooster	Solid Air	WRHAOO 225x75		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A01	2010	3.7/3.7.9
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOR 250		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A03	2010	3.7/3.7.9
retourrooster inleg	Solid Air	PRVMOO		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A03	2010	3.7/3.7.9
toevoerrooster	Solid Air	PTVMOR 250		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A04	2010	3.7/3.7.9
retourrooster inleg	Solid Air	PRVMOO		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A04	2010	3.7/3.7.9
wandtoevoerrooster	Solid Air	WTHAOO 325x125		2	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A05	2010	3.7/3.7.9
wandretourrooster	Solid Air	WRHAOO 425x125		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A05	2010	3.7/3.7.9
wandtoevoerrooster	Solid Air	WTHAOO 325x125		2	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A06	2010	3.7/3.7.9
wandretourrooster	Solid Air	WRHAOO 425x125		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A06	2010	3.7/3.7.9
afzuigrozetten	Stork	IT 100		4	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	diverse ruimten	2010	3.7/3.7.9
wandtoevoerrooster	Solid Air	WTHAOO 325x75		2	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	1.04	2010	3.7/3.7.9
retourrooster	Solid Air	PRVMOO		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	1.04	2010	3.7/3.7.9
afzuigrozetten	Stork	IT 100		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	1.06A	2010	3.7/3.7.9
afzuigkanalsysteem				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	gebouw	2010	3.7.13
toevoerkanalsysteem				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	gebouw	2010	3.7.13
Indirecte luchtverhitter	Winterwarm	WWH 110	1200 m3/h 11.4 kW	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	V07	2013	3.7.5
gasboiler (afgesloten ivm legionella)	AO Smith	BT85N	265 ltr	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N21	2004	3.2.1
tapwaterpomp				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N21	2004	3.1.4
verdeler vloerverwarming				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N21	2004	3.1.4
elektrische boiler	Daalderop	20 lgr; 6 kgr	30 ltr	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A01	2009	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop		10 ltr	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	S01	2002	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop		30 ltr	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N01a	2002	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop		10ltr	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	P03	2010	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop		10ltr	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A05	2010	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop	Mono-plus	30ltr	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	A07	2010	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop		10ltr	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	S04	1998	3.2.3
elektrische boiler	Daalderop		10ltr	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	S03	1998	3.2.3

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
elektrische boiler	Daalderop		10ltr	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	S02	1998	3.2.3
combiketel	Intergas	HRE 24 Solo	24 kW	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N23a	2016	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Floco		17e/0.5	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	N23a	2016	3.1.4
balans ventilatorunit	AWB	Airmaster HR 400		2	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	1.03	2002	3.7.14
kanalenstelsel en roosters				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	gebouw	2002	3.7.13
CV ketel	Remeha	Quinta 45	45 kW	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	1.05a	2010	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Floco		23 / 0,5	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	1.05a	2013	3.1.4
dak afzuigventilator	Stork Air	MX 110		10	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	dak	2008	3.7 / 3.7.3
dak afzuigventilator	Gebhardt	RDA21		2	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	dak	1998	3.7 / 3.7.3
afzuigsysteem				12	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	gebouw	2008	3.7.14
afzuigrozetten				30	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	toiletten	2008	3.7/3.7.9
splitunit (buiten gebruik)	Carrier	R410A / 0,9 kg		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	patchruimte	2008	3.6.10
LBK afzuigventilator			1120 m3/h	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	dak	1994	3.7 / 3.7.3
WTW unit	Nedair	WTA HR 3250 L	3250 m3/h	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	dak	2009	3.7.15
dakafzuigventilator	Stork	VDA200/6EC		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	P03 / dak	2010	3.7 / 3.7.3
pijp/dakventilator	Stork	RPM19/24		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	P03a	2010	3.7 / 3.7.3
Inspectieput				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	terrein	2009	buiten scope
Vetvangput beton				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	terrein	2009	buiten scope
zandvangput	Wavin		φ 315 mm	1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	terrein	2010	buiten scope
overstortput	Wavin			1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	terrein	2010	buiten scope
infiltratiesysteem	Wavin	kratten		1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	terrein	2010	buiten scope
regelinstallatie				1	W	locatie Oss	Ruwaardstraat 15	Oss	t.b.v. installatie	1994	3.8 / 3.8.1 / 3.8.2
binnen-unit verwarmen/ koelen	Carrier	42QHC012D8S		2	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	lokaal	2021	3.6.10
binnen-unit verwarmen/ koelen	Carrier	42QHC009D8S		1	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	kantoor	2021	3.6.10
Buiten-unit verwarmen/koelen	Carrier	38QHC012D8S	koel/verw 3,52/3,8 kW	2	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	dak tbv lokaal	2021	3.6.10
Buiten-unit verwarmen/koelen	Carrier	38QHC009D8S	koel/verw 2,7/3,0 kW	1	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	dak tbv kantoor	2021	3.6.10
elektrische boiler	Daalderop	close-up	10 ltr	1	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	kantoor	2021	3.2.3
E-wandconvector	Dimplex			1	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	gang	2021	3.1.5
Buisventilator	S&P	Silent TD 160/100		1	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	toiletten	2021	3.7.14
Dakdoorvoerkappen				4	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	gevel lokaal	2021	3.7.10
Wandafzuig-units	Easy ven			2	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	gevel lokaal	2021	3.7/3.7.9
Dauerlftung in kozijnen				1	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	in de gevels	2021	3.7/3.7.9
Gevelrooster toilet afzuig				1	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	in de gevel	2021	3.7/3.7.9
Afzuigrozetten				3	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	in de gevels	2021	3.7/3.7.9
Afzuigkanalsysteem toiletten				1	W	locatie Oss 1 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	toiletten	2021	3.7.13
binnen-unit verwarmen/ koelen	Daikin			2	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	lokaal	2020	3.6.10
binnen-unit verwarmen/ koelen	Daikin			2	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	kantoor	2020	3.6.10
Buiten-unit verwarmen/koelen	Daikin	RXM50N2V1B9		2	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	dak tbv lokaal	2020	3.6.10
Buiten-unit verwarmen/koelen	Daikin	RXF25A5V1B		2	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	dak tbv kantoor	2020	3.6.10

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
elektrische boiler	Daalderop	close-up	10 ltr	2	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	kantoor	2020	3.2.3
E-wandconvector	Dimplex			2	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	gang	2020	3.1.5
Buisventilator	S&P	Silent TD 160/100		2	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	toiletten	2020	3.7.14
Wandtoevoerrooster				6	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	gevel lokaal	2020	3.7/3.7.9
Wandafzuig-units				4	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	gevel lokaal	2020	3.7.10
Dauerluftung in kozijnen				1	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	in de gevels	2020	3.7/3.7.9
Gevelrooster toilet afzuig				2	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	in de gevels	2020	3.7/3.7.9
Afzuigrozetten				6	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	in de gevels	2020	3.7/3.7.9
Afzuigkanalsysteem toiletten				2	W	locatie Oss 2 st noodunits	Ruwaardstraat 15	Oss	toiletten	2020	3.7.13
binnen-unit verwarmen/ koelen	Carrier	42QHC012D8S		2	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	lokaal	2021	3.6.10
binnen-unit verwarmen/ koelen	Carrier	42QHC009D8S		1	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	kantoor	2021	3.6.10
Buiten-unit verwarmen/koelen	Carrier	38QHC012D8S	koel/verw 3,52/3,8 kW	2	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	dak tbv lokaal	2021	3.6.10
Buiten-unit verwarmen/koelen	Carrier	38QHC009D8S	koel/verw 2,7/3,0 kW	1	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	dak tbv kantoor	2021	3.6.10
elektrische boiler	Daalderop	close-up	10 ltr	1	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	kantoor	2021	3.2.3
E-wandconvector	Dimplex			1	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	gang	2021	3.1.5
Buisventilator	S&P	Silent TD 160/100		1	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	toiletten	2021	3.7.14
Dakdoorvoerkappen				4	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	gevel lokaal	2021	3.7.10
Wandafzuig-units	Easy ven			2	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	gevel lokaal	2021	3.7/3.7.9
Dauerluftung in kozijnen				5	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	in de gevels	2021	3.7/3.7.9
Gevelrooster toilet afzuig				1	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	in de gevel	2021	3.7/3.7.9
Afzuigrozetten				3	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	in de gevels	2021	3.7/3.7.9
Afzuigkanalsysteem toiletten				1	W	locatie Oss 3 st noodunit	Ruwaardstraat 15	Oss	toiletten	2021	3.7.13
Totaal onderhoudskosten / jaar											Totale locatie Oss
CV ketel	Remeha	Calenta 28C	28 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.71	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	10 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.71	2012	3.1.4
vloerverwarmingssset				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.71	2012	3.1.4
CV ketel	Remeha	Calenta 28C	28 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.64	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	18 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.64	2012	3.1.4
vloerverwarmingssset				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.64	2012	3.1.4
CV ketel	Remeha	Calenta 28C	28 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.56	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	18 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.56	2012	3.1.4
vloerverwarmingssset				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.56	2012	3.1.4
CV ketel	Remeha	Calenta 28C	28 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.48	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	18 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.48	2012	3.1.4
vloerverwarmingssset				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.48	2012	3.1.4
CV ketel	Remeha	Calenta 28C	28 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.36	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	18 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.36	2012	3.1.4

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
vloerverwarmingsset				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.36	2012	3.1.4
CV ketel	Remeha	Calenta 28C	28 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.29	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	18 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.29	2012	3.1.4
vloerverwarmingsset				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.29	2012	3.1.4
CV ketel	Remeha	Calenta 40C	40 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.06	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	18 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.06	2012	3.1.4
vloerverwarmingsset				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.06	2012	3.1.4
Luchtbehandelingskast A6	Thermo-Air	HR-WTW hygro Combi-line 22	1600 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.7 / 3.7.1
Warmtepomp	Thermo-Air		verw:8 kW/koel:7kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.1.11
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.66	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.66	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.66	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.67	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.67	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.67	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.68	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.68	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.68	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.69	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.69	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.69	2012	3.7/3.7.9
retourplenum		geperforeerde platen		4	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokale	2012	3.7/3.7.9
Luchtbehandelingskast A5	Thermo-Air	HR-WTW hygro Combi-line 22	1600 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.7 / 3.7.1
Warmtepomp	Thermo-Air		verw:8 kW/koel:7kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.1.11
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.59	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.59	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.59	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.60	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.60	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.60	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.61	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.61	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.61	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.62	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.62	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.62	2012	3.7/3.7.9
plafond toevoerroosters A6 en A5	Trox	plenumbox		16	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokale	2020	3.7/3.7.9

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant

bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties

datum: 4 juli 2023

opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
afzuigrozetten A6 en A5	Trox			14	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	toiletgroep	2012	3.7/3.7.9
retourplenum		geperforeerde platen		4	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokalen	2012	3.7/3.7.9
Luchtbehandelingskast A4	Thermo-Air	HR-WTW hygro Combi-line 22	1600 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.7 / 3.7.1
Warmtepomp	Thermo-Air		verw:8 kW/koel:7kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.1.11
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.50	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.50	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.50	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.51	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.51	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.51	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.52	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.52	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.52	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.53	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.53	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.53	2012	3.7/3.7.9
retourplenum		geperforeerde platen		4	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokalen	2012	3.7/3.7.9
Luchtbehandelingskast A3	Thermo-Air	HR-WTW hygro Combi-line 22	1600 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.7 / 3.7.1
Warmtepomp	Thermo-Air		verw:8 kW/koel:7kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.1.11
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.42	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.42	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.42	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.43	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.43	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.43	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.44	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.44	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.44	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.45	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.45	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.45	2012	3.7/3.7.9
plafond toevoerroosters A4 en A3	Trox	plenumbox		16	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokalen	2020	3.7/3.7.9
afzuigrozetten A4 en A3	Trox			16	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	toiletgroep	2012	3.7/3.7.9
retourplenum		geperforeerde platen		4	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokalen	2012	3.7/3.7.9
Luchtbehandelingskast A2	Thermo-Air	HR-WTW hygro Combi-line 22	1600 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.7 / 3.7.1
Warmtepomp	Thermo-Air		verw:8 kW/koel:7kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.1.11
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.30	2020	3.7.13

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.30	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.30	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.31	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.31	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.31	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.32	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.32	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.32	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.33	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.33	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.33	2012	3.7/3.7.9
plafond toevoerroosters A2	Trox	plenumbox		8	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokale	2020	3.7/3.7.9
afzuigrozetten A2	Trox			5	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	toiletgroep	2012	3.7/3.7.9
retourplenum		geperforeerde platen		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokale	2012	3.7/3.7.9
Luchtbehandelingskast A1	Thermo-Air	HR-WTW hygro Combi-line 40	4000 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.7 / 3.7.1
Warmtepomp	Thermo-Air		verw:14kW/koel:12,5kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.1.11
geluiddempers		φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.07	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.07	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.07	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.08	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.08	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.08	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.09	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.10	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.10	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.10	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.11	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.11	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.11	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.12	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.13	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.13	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.13	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.14	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.14	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.14	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.15	2020	3.7.13

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
geluiddempers		φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.16	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.16	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.16	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.17	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.17	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.17	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.18	2020	3.7.13
plafond toevoerroosters A1	Trox	plenumbox		10	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokale	2020	3.7/3.7.9
afzuigrozetten A1	Trox			13	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	toiletgroep	2012	3.7/3.7.9
retourplenum		geperforeerde platen		4	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokale	2012	3.7/3.7.9
dauerlftung				33	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	kantoren bouwdeel B	2012	3.7/3.7.9
plafond afzuigroosters	Trox			15	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	kantoren bouwdeel B	2012	3.7/3.7.9
afzuigrozetten	Trox			8	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	kantoren bouwdeel B	2012	3.7/3.7.9
toevoerroosters	Trox			3	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	kantoren bouwdeel B	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers				4	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	kantoren bouwdeel B	2012	3.7.13
WTW unit	Samsung	Toscanair active	1000 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.12	2012	3.7.15
dakafzuigventilator	Stork Air	MX 210		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2012	3.7 / 3.7.3
binnenunit split	Daikin	FFA25A2VEB9		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	SZP.0.27	2022	3.6.10
binnenunit split	Daikin	FFA25A2VEB9		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB.0.34	2022	3.6.10
binnenunit split	Daikin	FFA25A2VEB9		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.10	2022	3.6.10
binnenunit split	Daikin	FFA25A2VEB9		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.05	2022	3.6.10
binnenunit split	Daikin	FFA25A2VEB9		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.07	2022	3.6.10
binnenunit split	Daikin	FFA25A2VEB9		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.06	2022	3.6.10
binnenunit split	Daikin	FFA25A2VEB9		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.04	2022	3.6.10
binnenunit split	IBK	FJM035		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.03	2012	3.6.10
binnenunit split	IBK	FJM052		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.02	2012	3.6.10
binnenunit split	IBK	FJM052		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.13	2012	3.6.10
binnenunit split	IBK	FJM052		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.11	2012	3.6.10
binnenunit split	IBK	QAA24		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.21	2012	3.6.10
buitenunit split	Daikin	RXM25RSV1B9	2,5 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak A	2022	3.6.10
buitenunit split	Daikin	RXM25RSV1B9	2,5 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak C	2022	3.6.10
buitenunit split	Daikin	2MXM40N	4 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak B	2022	3.6.10
buitenunit split	Daikin	3MXM40N	4 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	Dak B	2022	3.6.10
buitenunit split	IBK	PNEO 52 / R410/ 3,5 kg	1,7-6,0 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2012	3.6.10
buitenunit split	IBK	FJM080 / R410 / 3,5 kg	1,9-9,3 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2012	3.6.10
buitenunit split	IBK	FJM070 / R410/ 3,5 kg	1,9-8,9 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2012	3.6.10
Cooker				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.06	2019	3.2.3

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
datum: 4 juli 2023
opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
WTW unit				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN0.10A	2012	3.7.15
CV ketel	Remeha	Quinta Pro	65kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN0.05	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco		35ltr / 0.5 bar	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN0.05	2012	3.1.4
leidingverdeler radiatorenverwarming				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN0.05	2012	3.1.4
leidingverdeler radiatorenverwarming				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN0.26	2012	3.1.4
leidingverdeler radiatorenverwarming				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN0.22	2012	3.1.4
radiatoren verwarming					W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen		2012	3.1.5
elektrische boiler	Daalderop	Mono Plus	50 ltr	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	KAN.0.26	2012	3.2.3
LBK	Menerga		3500 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.18	2012	3.7 / 3.7.1
gasboiler	AO Smith	BFC 50N	368 ltr	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.1.01	2012	3.2.1
tapwaterpomp	GF			1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.1.01	2012	3.1.4
CV ketel	Remeha	Quinta Pro 115	115 kW	2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.1.01	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	12 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.1.01	2012	3.1.4
expansievat	Flamco	Flexcon	50 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.1.01	2012	3.1.4
CV pomp	GF			8	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.1.01	2012	3.1.4
afzuigroosters	Trox			17	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT ruimten	2012	3.7/3.7.9
toevoerroosters	Trox			15	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT ruimten	2012	3.7/3.7.9
afzuigrozetten	Trox			10	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT ruimten	2012	3.7/3.7.9
geperforeerde plafondplaten				2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT 0.10	2012	3.7/3.7.9
kanaalrooster				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT 0.06B	2012	
balansventilatie-unit met WTW	Inatherm	VEX 140	400-2300 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.1.01	2012	3.7.15
dakventilator inblazend	Inatherm	HCTT/4-3		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak BT.0.04	2012	3.7 / 3.7.3
dakventilator inblazend	Inatherm	HCTT/4-3		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak BT.0.05	2012	3.7 / 3.7.3
stralingspaneel				2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.04	2012	3.1.5
stralingspaneel geperforeerd				2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.04	2012	3.1.5
stralingspaneel				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.03	2012	3.1.5
stralingspaneel geperforeerd				2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.03	2012	3.1.5
vloerverwarmingsunit	WTH	4 groepen	4 zone afsluiters	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT	2012	3.1.4
vloerverwarmingsunit	WTH	4 groepen	4 zone afsluiters	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT	2012	3.1.4
menginrichting douche				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.08a ivp	2012	3.2.16
menginrichting douche				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.09a ivp	2012	3.2.16
menginrichting douche				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.02a ivp	2012	3.2.16
menginrichting douche				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.03a ivp	2012	3.2.16
menginrichting douche				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.14 ivp	2012	3.2.16
menginrichting douche				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	BT.0.13 ivp	2012	3.2.16
vloerverwarmingsunit	WTH	RUH-N	10 groepen	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.06	2012	3.1.4
vloerverwarmingsunit	WTH	RUH-N	11 groepen	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.06	2012	3.1.4

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
verdelers radiator				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.0.04	2012	3.1.4
verdelers radiator				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.0.12	2012	3.1.4
verdelers radiator				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	werkkast	2012	3.1.4
dakafzuigventilator	Stork Air	MX 110		5	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2012	3.7 / 3.7.3
dakafzuigventilator	S&P	HCTT / 4-315-A	2150 m3/h	2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2012	3.7 / 3.7.3
elektrische boiler	Daalderop	Mono Plus	50 ltr	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.0.04	2012	3.2.3
gasboiler	AO Smith	TWI 35-130N	129 ltr	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.1.01	2012	3.2.1
tapwaterpomp	GF			1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.1.01	2012	3.2.4
CV ketel	Remeha	Quinta Pro 115	115 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.1.02	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	12 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.1.02	2012	3.1.4
expansievat	Flamco	Flexcon	50 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.1.02	2012	3.1.4
CV pomp	GF			5	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.1.02	2012	3.1.4
compressor	Shamal			1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.1.02	2012	3.3.2
Luchtbehandelingskast (T+A+WTW)	Klimattec		6500 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.1.02	2012	3.7 / 3.7.1
inblaasnozzles			225 m3/h	9	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.02	2012	3.7/3.7.9
inblaasnozzles			225 m3/h	9	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.03	2012	3.7/3.7.9
toevoerroosters	Trox			5	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV ruimten	2012	3.7/3.7.9
afzuigroosters	Trox			15	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV ruimten	2012	3.7/3.7.9
afzuigrozetten	Trox			14	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV ruimten	2012	3.7/3.7.9
afzuigkap				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV.0.05	2012	3.7/3.7.9
CV ketel	Remeha	Calenta 40C	40 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB.0.10	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	18 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB.0.10	2012	3.1.4
vloerverwarmingssset				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB.0.10	2012	3.1.4
CV ketel	Remeha	Calenta 28C	28 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB.0.33a	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	18 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB.0.33a	2012	3.1.4
vloerverwarmingssset				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB.0.33a	2012	3.1.4
CV ketel	Remeha	Calenta 40C	40 kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB.0.41	2012	3.1.1 / 3.1.2
expansievat	Flamco	Flexcon	18 / 0,5	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB.0.41	2012	3.1.4
vloerverwarmingssset				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB.0.41	2012	3.1.4
Luchtbehandelingskast B1	Thermo-Air	HR-WTW hygro Combi-line 40	4000 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.7 / 3.7.1
Warmtepomp	Thermo-Air		verw:14kW/koel:12,5kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.1.11
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.11	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.11	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.11	2020	3.7/3.7.16
VAV	Trox	φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.11	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.11	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.13	2020	3.7.13

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
datum: 4 juli 2023
opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
geluiddempers		φ 200 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.13	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.13	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.13	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.16	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.16	2020	3.7/3.7.16
VAV	Trox	φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.16	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.16	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.15	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 315 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.15	2020	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.15	2020	3.7/3.7.16
VAV	Trox	φ 300 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.15	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.15	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.13	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.13	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.13	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	TV0.13	2012	3.7/3.7.9
plafond toevoerroosters B1	Trox	plenumbox		14	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokalen	2020	3.7/3.7.9
afzuigrozetten B1	Trox			8	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	toiletgroep	2012	3.7/3.7.9
retourplenum		geperforeerde platen		7	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokalen	2012	3.7/3.7.9
Luchtbehandelingskast C1	Thermo-Air	HR-WTW hygro Combi-line 40	4000 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.7 / 3.7.1
Warmtepomp	Thermo-Air		verw:14kW/koel:12,5kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.1.11
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.12	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.12	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.13	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.13	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.13	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.13	2012	3.7/3.7.9
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.15	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.15	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.16	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.16	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.16	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.16	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.18	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.18	2020	3.7/3.7.16
geluiddempers		φ 250 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.19	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.19	2020	3.7/3.7.16

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabrikaat	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.21	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.21	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.22	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.22	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.22	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.22	2012	3.7/3.7.9
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.24	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.24	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.25	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.25	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.25	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.25	2012	3.7/3.7.9
plafond toevoerroosters C1	Trox	plenumbox		11	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokalen	2020	3.7/3.7.9
afzuigrozetten C1	Trox			10	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	toiletgroep	2012	3.7/3.7.9
retourplenum		geperforeerde platen		5	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokalen	2012	3.7/3.7.9
Luchtbehandelingskast C2	Thermo-Air	HR-WTW hygro Combi-line 40	4000 m3/h	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.7 / 3.7.1
Warmtepomp	Thermo-Air		verw:14kW/koel:12,5kW	1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	dak	2020	3.1.11
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.43	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.43	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.44	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.44	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.44	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.44	2012	3.7/3.7.9
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.46	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.46	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.47	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.47	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.47	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.47	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.49	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.49	2020	3.7/3.7.16
geluiddempers		φ 250 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.50	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.50	2020	3.7/3.7.16
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.52	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.52	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.53	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.53	2012	3.7.13

INVENTARISATIE W-INSTALLATIES

opdrachtgever: Hub Noord-Brabant
 bestek nummer: 4022-onderhoud W-installaties
 datum: 4 juli 2023
 opgesteld door: bv3 projectsupport

BIJLAGE 1



Omschrijving	Fabriek	Type	Capaciteit	Aantal	Dicipline	Locatie	Locatieadres	Plaats	Ruimte	Bouwjaar	specifieke artikel w-omschrijving o.h.
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.53	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.53	2012	3.7/3.7.9
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.55	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.55	2012	3.7/3.7.9
geluiddempers		φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.56	2020	3.7.13
geluiddempers		φ 200 mm		2	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.56	2012	3.7.13
VAV	Trox	φ 250 mm		1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.56	2020	3.7/3.7.16
dauerlftung				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	LMB0.56	2012	3.7/3.7.9
plafond toevoerroosters C2	Trox	plenumbox		11	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokalen	2020	3.7/3.7.9
afzuigrozetten C2	Trox			10	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	toiletgroep	2012	3.7/3.7.9
retourplenum		geperforeerde platen		5	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	lokalen	2012	3.7/3.7.9
luchtoevoerkanalsysteem				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	alle bouwdelen	2012	3.7.13
luchtafzuigkanalsysteem				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	alle bouwdelen	2012	3.7.13
Vetafscheiders	KS int.			1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	terrein	2012	3.2.13
Controleput				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	terrein	2012	3.4.1
regelininstallatie	Ycon			1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	t.b.v. installatie	2012	3.8 / 3.8.1 / 3.8.2
monitoringsrapportage (maandelijks)				1	W	locatie Rosmalen	Waterleidingstraat 4	Rosmalen	t.b.v. installatie	2012	3.8