

Aanbesteding: Skatepark te Hoorn
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn
Referentie: 2090398

Toelichting:

Ref.nr. 19
Onderwerp: Zettingsadvies

Vraag:

Waar moeten wij rekening mee houden met betrekking tot het zettingsadvies.

Antwoord:

- In verband met de zettingsgevoelige ondergrond mag er geen verhoging van de korrelspanning ontstaan in de grondlagen onder de aan te brengen constructies.
- Het toekomstige gemiddelde maaiveld mag niet meer afwijken van het bestaande maaiveld, dan plus of min 10 cm.
- Er is geen begrenzing gesteld aan het maximale ontgravingsniveau. Projecteis 1.1 komt te vervallen
- Er wordt geen gesloten grondbalans gevraagd. Projecteis 1.1 komt te vervallen. Het keuren en afvoeren van eventueel overtollige grond dient in de totaalberekening te worden opgenomen.

Percelen: P1 Skatepark
Beantwoord op: 17 jan. 2024
Label: Inhoud